

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 08/02/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		4,9	100		0,8	100	0,78	73	2,7	100	0,23	100	29,8	100	0,7	100	0,4	100	117499,5	100	10,3	100	143,0	100	928,6	100	In marcia	
01:00		4,6	100		0,6	100	0,8	100	3,5	100	0,23	100	23,6	100	0,7	100	0,4	100	118419,7	100	10,6	100	142,9	100	925,4	100	In marcia	
01:30		4,5	100		0,0	100	0,8	100	4,0	100	0,23	100	19,2	100	0,7	100	0,5	100	118357,6	100	10,5	100	142,9	100	930,5	100	In marcia	
02:00		4,4	100		0,0	100	0,82	100	4,8	100	0,23	100	15,5	100	0,7	100	0,4	100	116896,0	100	10,6	100	142,5	100	925,9	100	In marcia	
02:30		2,5	100		0,0	100	0,7	73	4,1	100	0,23	100	20,1	100	0,7	100	0,5	100	115612,2	100	10,2	100	142,6	100	933,5	100	In marcia	
03:00		2,7	100		0,3	100	0,87	100	4,5	100	0,23	95	29,2	100	0,7	100	0,4	100	116148,3	100	10,2	100	142,7	100	931,8	100	In marcia	
03:30		3,5	100		0,7	100	0,91	100	4,6	100	0,23	100	30,7	100	0,7	100	0,5	100	117662,5	100	10,4	100	142,7	100	935,8	100	In marcia	
04:00		7,2	100		0,8	100	0,8	100	5,1	100	0,23	100	28,3	100	0,7	100	0,5	100	117612,6	100	10,3	100	142,6	100	936,9	100	In marcia	
04:30		2,7	100		0,0	100	0,68	73	4,1	100	0,23	100	28,7	100	0,7	100	0,4	100	117303,6	100	10,5	100	142,7	100	931,1	100	In marcia	
05:00		4,9	100		0,3	100	1,04	100	3,6	100	0,23	100	30,6	100	0,7	100	0,4	100	117397,9	100	10,3	100	142,8	100	931,5	100	In marcia	
05:30		3,8	100		0,2	100	0,96	100	4,5	100	0,23	100	26,4	100	0,7	100	0,4	100	117760,2	100	10,5	100	142,8	100	925,1	100	In marcia	
06:00		2,7	100		0,0	100	0,81	100	2,8	100	0,23	100	22,8	100	0,7	100	0,5	100	117363,5	100	10,5	100	142,5	100	927,0	100	In marcia	
06:30		4,0	100		0,5	100	0,99	73	2,8	100	0,23	100	21,3	100	0,7	100	0,6	100	117313,3	100	10,3	100	142,8	100	931,0	100	In marcia	
07:00		4,7	100		0,8	100	1,48	100	3,7	100	0,24	94	29,2	100	0,7	100	0,7	100	117366,0	100	10,3	100	143,6	100	928,8	100	In marcia	
07:30		4,2	100		0,1	100	1,1	100	4,1	100	0,23	100	28,0	100	0,7	100	0,6	100	119186,6	100	10,4	100	143,1	100	921,2	100	In marcia	
08:00		3,5	100		0,3	100	1,27	100	4,7	100	0,23	100	14,4	100	0,7	100	0,7	100	119325,0	100	10,2	100	143,6	100	931,4	100	In marcia	
08:30		3,8	100		1,1	100	1,22	73	2,4	100	0,24	100	18,1	100	0,7	100	0,6	100	122577,7	100	11,1	100	144,5	100	913,1	100	In marcia	
09:00		5,6	84		0,6	84	0,87	100	3,8	84	0,23	100	15,2	84	0,7	84	0,6	84	121118,2	100	10,9	84	143,5	100	925,2	100	In marcia	
09:30		2,2	79		0,1	79	0,85	100	3,2	79	0,23	100	27,8	79	0,7	79	0,6	79	118226,8	100	10,4	79	143,3	100	960,7	100	In marcia	
10:00		3,3	100		1,4	100	1,35	100	3,6	100	0,23	100	35,6	100	0,7	100	0,7	100	119169,0	100	10,2	100	143,3	100	957,9	100	In marcia	
10:30		3,5	100		1,0	100	0,88	73	4,1	100	0,24	100	42,8	100	0,7	100	0,6	100	120746,8	100	10,3	100	144,1	100	933,7	100	In marcia	
11:00		2,4	100		1,1	100	0,76	100	3,3	100	0,23	94	26,9	100	0,7	100	0,5	100	120761,5	100	10,5	100	143,5	100	928,1	100	In marcia	
11:30		3,7	100		2,0	100	0,73	100	2,4	100	0,23	100	27,4	100	0,7	100	0,4	100	120714,1	100	10,8	100	143,6	100	915,6	100	In marcia	
12:00		6,3	100		1,0	100	0,56	100	3,8	100	0,23	100	18,0	100	0,7	100	0,4	100	119549,0	100	10,5	100	142,8	100	926,3	100	In marcia	
12:30		2,1	100		0,0	100	0,58	73	3,2	100	0,23	100	12,8	100	0,7	100	0,6	100	118540,7	100	10,7	100	142,9	100	930,4	100	In marcia	
13:00		2,1	100		0,0	100	0,6	100	2,2	100	0,23	100	12,0	100	0,7	100	0,5	100	118355,0	100	10,6	100	142,6	100	933,6	100	In marcia	
13:30		2,1	100		0,2	100	0,68	100	2,1	100	0,23	100	14,7	100	0,7	100	0,5	100	117648,2	100	10,6	100	142,6	100	930,6	100	In marcia	
14:00		2,1	100		0,5	100	0,76	100	2,3	100	0,23	100	23,7	100	0,7	100	0,6	100	116732,1	100	10,5	100	142,7	100	933,9	100	In marcia	
14:30		2,5	100		1,3	100	0,79	73	2,2	100	0,23	100	32,8	100	0,7	100	0,6	100	116595,0	100	10,5	100	142,8	100	935,3	100	In marcia	
15:00		3,6	100		1,4	100	0,82	100	2,5	100	0,23	94	41,0	100	0,7	100	0,5	100	116690,1	100	10,5	100	142,5	100	929,1	100	In marcia	
15:30		5,3	100		1,7	100	0,78	100	2,6	100	0,23	100	33,5	100	0,7	100	0,4	100	116967,0	100	10,4	100	142,4	100	934,5	100	In marcia	
16:00		4,7	100		0,9	100	0,72	100	2,1	100	0,22	100	22,7	100	0,7	100	0,4	100	116604,1	100	10,8	100	142,0	100	925,1	100	In marcia	
16:30		3,3	100		0,5	100	0,7	73	2,4	100	0,23	100	23,1	100	0,7	100	0,5	100	116499,6	100	10,6	100	142,4	100	925,8	100	In marcia	
17:00		2,3	100		0,4	100	0,78	100	2,3	100	0,23	100	24,5	100	0,7	100	0,7	100	116339,5	100	10,5	100	142,8	100	927,7	100	In marcia	
17:30		3,8	100		1,6	100	0,9	100	2,5	100	0,23	100	33,6	100	0,7	100	0,5	100	116047,6	100	10,2	100	142,6	100	935,7	100	In marcia	
18:00		4,3	100		2,2	100	0,86	100	2,7	100	0,23	100	19,9	100	0,7	100	0,6	100	116446,0	100	10,3	100	142,6	100	934,3	100	In marcia	
18:30		2,6	100		1,2	100	0,78	73	3,2	100	0,23	100	19,8	100	0,7	100	0,5	100	116515,1	100	10,5	100	142,5	100	930,3	100	In marcia	
19:00		3,1	100		0,8	100	0,81	100	3,1	100	0,23	95	25,9	100	0,7	100	0,5	100	116140,6	100	10,3	100	142,6	100	924,4	100	In marcia	
19:30		6,1	100		0,7	100	0,77	100	4,6	100	0,24	100	26,1	100	0,7	100	0,6	100	116639,2	100	10,1	100	142,9	100	933,3	100	In marcia	
20:00		4,0	100		0,4	100	0,73	100	4,1	100	0,23	100	21,7	100	0,7	100	0,6	100	116646,2	100	10,3	100	142,7	100	926,2	100	In marcia	
20:30		3,8	100		0,4	100	0,71	73	4,6	100	0,23	100	18,9	100	0,7	100	0,4	100	118667,8	100	10,4	100	142,6	100	929,0	100	In marcia	
21:00		3,1	84		0,3	84	0,74	100	2,9	84	0,23	100	19,9	84	0,7	84	0,5	84	117154,0	100	10,6	84	142,5	100	923,6	100	In marcia	
21:30		3,8	79		0,4	79	0,75	100	2,8	79	0,23	100	28,6	79	0,7	79	0,1	79	115806,7	100	10,4	79	142,4	100	924,6	100	In marcia	
22:00		5,0	100		0,2	100	0,76	100	3,0	100	0,23	100	28,9	100	0,7	100	0,1	100	116415,8	100	10,6	100	142,3	100	917,9	100	In marcia	
22:30		3,5	100		0,3	100	0,79	73	3,0	100	0,23	100	39,6	100	0,7	100	0,1	100	117309,3	100	10,3	100	143,1	100	927,6	100	In marcia	
23:00		3,0	100		0,4	100	0,85	100	3,6	100	0,23	94	25,6	100	0,7	100	0,0	100	116374,5	100	10,3	100	142,4	100	929,7	100	In marcia	
23:30		5,4	100		1,0	100	0,87	100	3,5	100	0,23	100	24,1	100	0,7	100	0,0	100	116497,5	100	10,4	100	142,5	100	929,3	100	In marcia	
24:00		4,1	100		0,3	100	0,85	100	3,9	100	0,23	100	25,1	100	0,7	100	0,1	100	117073,4	100	10,3	100	142,7	100	928,3	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,1			0		0,56		2,1		0,22		12		0,7		0		115612,2		10,1		142		913,1			
<b>MAX</b>		7,2			2,2		1,48		5,1		0,24		42,8		0,7		0,7		122577,7		11,1		144,5		960,7			

MVA Bozen

Datum: 08/02/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,9	100		0,8	100		0,78	73		2,7	100		0,23	100		29,8	100		0,7	100		0,4	100		117499,5	100		10,3	100		143,0	100		928,6	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		0,6	100		0,8	100		3,5	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		118419,7	100		10,6	100		142,9	100		925,4	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		0,0	100		0,8	100		4,0	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,5	100		118357,6	100		10,5	100		142,9	100		930,5	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,0	100		0,82	100		4,8	100		0,23	100		15,5	100		0,7	100		0,4	100		116896,0	100		10,6	100		142,5	100		925,9	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,0	100		0,7	73		4,1	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		115612,2	100		10,2	100		142,6	100		933,5	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,3	100		0,87	100		4,5	100		0,23	95		29,2	100		0,7	100		0,4	100		116148,3	100		10,2	100		142,7	100		931,8	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,7	100		0,91	100		4,6	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		117662,5	100		10,4	100		142,7	100		935,8	100		in Betrieb
04:00		7,2	100		0,8	100		0,8	100		5,1	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,5	100		117612,6	100		10,3	100		142,6	100		936,9	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,0	100		0,68	73		4,1	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		117303,6	100		10,5	100		142,7	100		931,1	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		0,3	100		1,04	100		3,6	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		117397,9	100		10,3	100		142,8	100		931,5	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,2	100		0,96	100		4,5	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		117760,2	100		10,5	100		142,8	100		925,1	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		0,0	100		0,81	100		2,8	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		117363,5	100		10,5	100		142,5	100		927,0	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,5	100		0,99	73		2,8	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,6	100		117313,3	100		10,3	100		142,8	100		931,0	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		0,8	100		1,48	100		3,7	100		0,24	94		29,2	100		0,7	100		0,7	100		117366,0	100		10,3	100		143,6	100		928,8	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		0,1	100		1,1	100		4,1	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,6	100		119186,6	100		10,4	100		143,1	100		921,2	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,3	100		1,27	100		4,7	100		0,23	100		14,4	100		0,7	100		0,7	100		119325,0	100		10,2	100		143,6	100		931,4	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		1,1	100		1,22	73		2,4	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,6	100		122577,7	100		11,1	100		144,5	100		913,1	100		in Betrieb
09:00		5,6	84		0,6	84		0,87	100		3,8	84		0,23	100		15,2	84		0,7	84		0,6	84		121118,2	100		10,9	84		143,5	100		925,2	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,1	79		0,85	100		3,2	79		0,23	100		27,8	79		0,7	79		0,6	79		118226,8	100		10,4	79		143,3	100		960,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,4	100		1,35	100		3,6	100		0,23	100		35,6	100		0,7	100		0,7	100		119169,0	100		10,2	100		143,3	100		957,9	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,0	100		0,88	73		4,1	100		0,24	100		42,8	100		0,7	100		0,6	100		120746,8	100		10,3	100		144,1	100		933,7	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,1	100		0,76	100		3,3	100		0,23	94		26,9	100		0,7	100		0,5	100		120761,5	100		10,5	100		143,5	100		928,1	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		2,0	100		0,73	100		2,4	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		120714,1	100		10,8	100		143,6	100		915,6	100		in Betrieb
12:00		6,3	100		1,0	100		0,56	100		3,8	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		119549,0	100		10,5	100		142,8	100		926,3	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		0,58	73		3,2	100		0,23	100		12,8	100		0,7	100		0,6	100		118540,7	100		10,7	100		142,9	100		930,4	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		12,0	100		0,7	100		0,5	100		118355,0	100		10,6	100		142,6	100		933,6	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,2	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		14,7	100		0,7	100		0,5	100		117648,2	100		10,6	100		142,6	100		930,6	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,5	100		0,76	100		2,3	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,6	100		116732,1	100		10,5	100		142,7	100		933,9	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,3	100		0,79	73		2,2	100		0,23	100		32,8	100		0,7	100		0,6	100		116595,0	100		10,5	100		142,8	100		935,3	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,4	100		0,82	100		2,5	100		0,23	94		41,0	100		0,7	100		0,5	100		116690,1	100		10,5	100		142,5	100		929,1	100		in Betrieb
15:30		5,3	100		1,7	100		0,78	100		2,6	100		0,23	100		33,5	100		0,7	100		0,4	100		116967,0	100		10,4	100		142,4	100		934,5	100		in Betrieb
16:00		4,7	100		0,9	100		0,72	100		2,1	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		116604,1	100		10,8	100		142,0	100		925,1	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,5	100		0,7	73		2,4	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,5	100		116499,6	100		10,6	100		142,4	100		925,8	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,4	100		0,78	100		2,3	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,7	100		116339,5	100		10,5	100		142,8	100		927,7	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,6	100		0,9	100		2,5	100		0,23	100		33,6	100		0,7	100		0,5	100		116047,6	100		10,2	100		142,6	100		935,7	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		2,2	100		0,86	100		2,7	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,6	100		116446,0	100		10,3	100		142,6	100		934,3	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,2	100		0,78	73		3,2	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,5	100		116515,1	100		10,5	100		142,5	100		930,3	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		0,8	100		0,81	100		3,1	100		0,23	95		25,9	100		0,7	100		0,5	100		116140,6	100		10,3	100		142,6	100		924,4	100		in Betrieb
19:30		6,1	100		0,7	100		0,77	100		4,6	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,6	100		116639,2	100		10,1	100		142,9	100		933,3	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		0,4	100		0,73	100		4,1	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,6	100		116646,2	100		10,3	100		142,7	100		926,2	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,4	100		0,71	73		4,6	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,4	100		118667,8	100		10,4	100		142,6	100		929,0	100		in Betrieb
21:00		3,1	84		0,3	84		0,74	100		2,9	84		0,23	100		19,9	84		0,7	84		0,5	84		117154,0	100		10,6	84		142,5	100		923,6	100		in Betrieb
21:30		3,8	79		0,4	79		0,75	100		2,8	79		0,23	100		28,6	79</																				