

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 22/02/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		0,3	100		0,7	73		3,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		111021,1	100		10,6	100		141,7	100		922,5	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,6	100		0,71	100		4,0	100		0,23	100		32,8	100		0,7	100		0,1	100		111591,7	100		10,7	100		141,9	100		919,5	100	In marcia
01:30		3,7	100		1,4	100		0,77	100		3,9	100		0,23	100		37,0	100		0,7	100		0,1	100		111340,6	100		10,4	100		142,0	100		928,7	100	In marcia
02:00		5,6	100		1,7	100		0,76	100		3,5	100		0,23	100		35,3	100		0,7	100		0,1	100		111115,3	100		10,4	100		142,0	100		930,5	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,2	100		0,61	73		3,8	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,1	100		111480,3	100		10,5	100		141,8	100		927,9	100	In marcia
03:00		2,6	100		0,4	100		0,6	100		4,0	100		0,23	95		23,6	100		0,7	100		0,1	100		111117,0	100		10,4	100		141,9	100		928,3	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,4	100		0,61	100		2,9	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		110914,4	100		10,4	100		141,9	100		930,0	100	In marcia
04:00		5,3	100		3,1	100		0,6	100		3,3	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		110953,0	100		10,4	100		142,0	100		925,9	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,0	100		0,63	73		3,2	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,1	100		111256,5	100		10,1	100		142,1	100		932,0	100	In marcia
05:00		2,9	100		0,0	100		0,66	100		3,5	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		111071,5	100		10,5	100		142,0	100		922,9	100	In marcia
05:30		3,8	100		0,0	100		0,61	100		4,2	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		110846,9	100		10,4	100		142,0	100		925,1	100	In marcia
06:00		3,7	100		1,0	100		0,56	100		4,1	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		111001,4	100		10,4	100		141,7	100		928,7	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,0	100		0,63	73		4,2	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		111140,9	100		10,5	100		142,2	100		927,9	100	In marcia
07:00		4,3	100		1,2	100		0,76	100		4,1	100		0,23	95		26,2	100		0,7	100		0,0	100		110876,9	100		10,3	100		141,9	100		932,3	100	In marcia
07:30		3,0	100		1,1	100		0,71	100		4,4	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		111109,4	100		10,4	100		141,8	100		929,8	100	In marcia
08:00		5,4	100		1,8	100		0,66	100		5,7	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,0	100		110987,1	100		10,6	100		141,5	100		927,9	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,3	100		0,6	73		5,6	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		111204,0	100		10,5	100		141,9	100		932,3	100	In marcia
09:00		2,6	86		0,5	86		0,67	100		3,6	86		0,23	100		29,0	86		0,7	86		0,1	86		112188,5	100		10,6	86		142,1	100		925,8	100	In marcia
09:30		2,3	78		0,6	78		0,79	100		3,0	78		0,24	100		33,5	78		0,7	78		0,6	78		111464,5	100		10,5	78		142,3	100		926,3	100	In marcia
10:00		4,1	100		1,5	100		0,89	100		3,1	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		111440,6	100		10,2	100		142,1	100		934,7	100	In marcia
10:30		4,4	100		2,0	100		0,68	73		3,1	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		112305,1	100		10,5	100		141,8	100		929,9	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,1	100		0,68	100		3,2	100		0,23	94		26,1	100		0,7	100		0,4	100		110702,9	100		10,5	100		141,9	100		925,1	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,4	100		0,71	100		3,3	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		110532,8	100		10,4	100		142,0	100		925,0	100	In marcia
12:00		2,8	100		1,5	100		0,76	100		2,9	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		110344,9	100		10,5	100		141,9	100		926,7	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,7	100		0,67	73		3,4	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		110848,8	100		10,5	100		142,1	100		929,0	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,6	100		0,88	100		3,5	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,5	100		109723,2	100		10,3	100		142,1	100		929,9	100	In marcia
13:30		2,8	100		1,1	100		0,78	100		3,0	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		110260,6	100		10,4	100		142,0	100		932,0	100	In marcia
14:00		4,4	100		1,2	100		0,8	100		2,4	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		110567,8	100		10,4	100		141,9	100		936,7	100	In marcia
14:30		3,6	100		0,5	100		0,6	73		2,3	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		110875,2	100		10,5	100		142,1	100		929,8	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,3	100		0,67	100		2,4	100		0,24	94		26,5	100		0,7	100		0,4	100		110197,3	100		10,3	100		142,1	100		928,3	100	In marcia
15:30		5,2	100		1,2	100		0,73	100		2,8	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		110306,5	100		10,7	100		141,7	100		918,9	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,4	100		0,64	100		3,1	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		110162,8	100		10,4	100		141,9	100		923,6	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,0	100		0,74	73		2,8	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		110251,4	100		10,4	100		142,1	100		929,2	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,4	100		0,73	100		2,9	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,5	100		111393,4	100		10,4	100		142,3	100		926,9	100	In marcia
17:30		4,1	100		1,4	100		0,84	100		3,5	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		110350,4	100		10,3	100		149,3	100		926,2	100	In marcia
18:00		3,9	100		1,4	100		0,81	100		4,7	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,4	100		110465,5	100		10,5	100		143,2	100		928,7	100	In marcia
18:30		3,2	100		1,3	100		0,68	73		3,3	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		110401,1	100		10,5	100		142,2	100		928,8	100	In marcia
19:00		5,3	100		1,2	100		0,72	100		2,9	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,5	100		110416,0	100		10,3	100		142,0	100		932,3	100	In marcia
19:30		3,7	100		0,7	100		0,69	100		2,6	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		110769,0	100		10,2	100		142,4	100		935,7	100	In marcia
20:00		4,0	100		1,4	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		110658,2	100		10,1	100		142,0	100		938,8	100	In marcia
20:30		5,1	100		1,6	100		0,67	73		3,3	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,4	100		110811,4	100		10,5	100		142,0	100		928,0	100	In marcia
21:00		2,7	85		0,0	85		0,63	100		4,1	85		0,23	100		21,3	85		0,7	85		0,5	85		111345,0	100		10,4	85		142,1	100		925,5	100	In marcia
21:30		5,2	79		1,3	79		0,7	100		3,6	79		0,23	100		25,7	79		0,7	79		0,2	79		110783,5	100		10,6	79		141,9	100</				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		0,3	100		0,7	73		3,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		111021,1	100	10,6	100		141,7	100		922,5	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,6	100		0,71	100		4,0	100		0,23	100		32,8	100		0,7	100		0,1	100		111591,7	100	10,7	100		141,9	100		919,5	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,4	100		0,77	100		3,9	100		0,23	100		37,0	100		0,7	100		0,1	100		111340,6	100	10,4	100		142,0	100		928,7	100		in Betrieb
02:00		5,6	100		1,7	100		0,76	100		3,5	100		0,23	100		35,3	100		0,7	100		0,1	100		111115,3	100	10,4	100		142,0	100		930,5	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,2	100		0,61	73		3,8	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,1	100		111480,3	100	10,5	100		141,8	100		927,9	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		0,4	100		0,6	100		4,0	100		0,23	95		23,6	100		0,7	100		0,1	100		111117,0	100	10,4	100		141,9	100		928,3	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,4	100		0,61	100		2,9	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		110914,4	100	10,4	100		141,9	100		930,0	100		in Betrieb
04:00		5,3	100		3,1	100		0,6	100		3,3	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		110953,0	100	10,4	100		142,0	100		925,9	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,0	100		0,63	73		3,2	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,1	100		111256,5	100	10,1	100		142,1	100		932,0	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,0	100		0,66	100		3,5	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		111071,5	100	10,5	100		142,0	100		922,9	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,0	100		0,61	100		4,2	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		110846,9	100	10,4	100		142,0	100		925,1	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		1,0	100		0,56	100		4,1	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		111001,4	100	10,4	100		141,7	100		928,7	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		0,0	100		0,63	73		4,2	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		111140,9	100	10,5	100		142,2	100		927,9	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,2	100		0,76	100		4,1	100		0,23	95		26,2	100		0,7	100		0,0	100		110876,9	100	10,3	100		141,9	100		932,3	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,1	100		0,71	100		4,4	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		111109,4	100	10,4	100		141,8	100		929,8	100		in Betrieb
08:00		5,4	100		1,8	100		0,66	100		5,7	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,0	100		110987,1	100	10,6	100		141,5	100		927,9	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,3	100		0,6	73		5,6	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		111204,0	100	10,5	100		141,9	100		932,3	100		in Betrieb
09:00		2,6	86		0,5	86		0,67	100		3,6	86		0,23	100		29,0	86		0,7	86		0,1	86		112188,5	100	10,6	86		142,1	100		925,8	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		0,6	78		0,79	100		3,0	78		0,24	100		33,5	78		0,7	78		0,6	78		111464,5	100	10,5	78		142,3	100		926,3	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,5	100		0,89	100		3,1	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		111440,6	100	10,2	100		142,1	100		934,7	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		2,0	100		0,68	73		3,1	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		112305,1	100	10,5	100		141,8	100		929,9	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		1,1	100		0,68	100		3,2	100		0,23	94		26,1	100		0,7	100		0,4	100		110702,9	100	10,5	100		141,9	100		925,1	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,4	100		0,71	100		3,3	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		110532,8	100	10,4	100		142,0	100		925,0	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,5	100		0,76	100		2,9	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		110344,9	100	10,5	100		141,9	100		926,7	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,7	100		0,67	73		3,4	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		110848,8	100	10,5	100		142,1	100		929,0	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,6	100		0,88	100		3,5	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,5	100		109723,2	100	10,3	100		142,1	100		929,9	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		1,1	100		0,78	100		3,0	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		110260,6	100	10,4	100		142,0	100		932,0	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		1,2	100		0,8	100		2,4	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		110567,8	100	10,4	100		141,9	100		936,7	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		0,5	100		0,6	73		2,3	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		110875,2	100	10,5	100		142,1	100		929,8	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,3	100		0,67	100		2,4	100		0,24	94		26,5	100		0,7	100		0,4	100		110197,3	100	10,3	100		142,1	100		928,3	100		in Betrieb
15:30		5,2	100		1,2	100		0,73	100		2,8	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		110306,5	100	10,7	100		141,7	100		918,9	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,4	100		0,64	100		3,1	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		110162,8	100	10,4	100		141,9	100		923,6	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,0	100		0,74	73		2,8	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		110251,4	100	10,4	100		142,1	100		929,2	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,4	100		0,73	100		2,9	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,5	100		111393,4	100	10,4	100		142,3	100		926,9	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		1,4	100		0,84	100		3,5	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		110350,4	100	10,3	100		149,3	100		926,2	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		1,4	100		0,81	100		4,7	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,4	100		110465,5	100	10,5	100		143,2	100		928,7	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		1,3	100		0,68	73		3,3	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		110401,1	100	10,5	100		142,2	100		928,8	100		in Betrieb
19:00		5,3	100		1,2	100		0,72	100		2,9	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,5	100		110416,0	100	10,3	100		142,0	100		932,3	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		0,7	100		0,69	100		2,6	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		110769,0	100	10,2	100		142,4	100		935,7	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		1,4	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		110658,2	100	10,1	100		142,0	100		938,8	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		1,6	100		0,67	73		3,3	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,4	100		110811,4	100	10,5	100		142,0	100		928,0	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		0,0	85		0,63	100		4,1	85		0,23	100		21,3	85		0,7	85		0,5	85		111345,0	100	10,4	85		142,1	100		925,5	100		in Betrieb
21:30		5,2	79		1,3	79		0,7	100		3,6	79		0,23	100		25,7	79		0,7	79		0,2	79		110783,5	100	10,6	79		141,9	100		925,1	100		in Betrieb
22:00		2,6	100																																		