

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		5,2	100		1,3	100	0,64	73	3,2	100	0,23	100	17,0	100	0,7	100	0,3	100	110813,6	100	10,4	100	141,9	100	934,8	100	In marcia	
01:00		4,1	100		0,3	100	0,66	100	2,9	100	0,23	100	16,6	100	0,7	100	0,3	100	110897,2	100	10,6	100	142,1	100	928,6	100	In marcia	
01:30		3,6	100		0,3	100	0,69	100	3,8	100	0,23	100	23,8	100	0,7	100	0,2	100	110506,5	100	10,3	100	141,9	100	935,5	100	In marcia	
02:00		4,3	100		0,6	100	0,71	100	3,3	100	0,24	100	24,6	100	0,7	100	0,3	100	110772,2	100	10,5	100	142,2	100	931,2	100	In marcia	
02:30		3,8	100		1,4	100	0,69	73	6,7	100	0,24	100	31,3	100	0,7	100	0,2	100	110741,3	100	10,2	100	142,1	100	926,6	100	In marcia	
03:00		2,2	100		0,1	100	0,71	100	5,6	100	0,24	94	31,3	100	0,7	100	0,2	100	111996,6	100	10,4	100	142,2	100	925,8	100	In marcia	
03:30		2,2	100		0,3	100	0,78	100	3,6	100	0,24	100	32,5	100	0,7	100	0,3	100	112604,4	100	10,8	100	142,5	100	916,4	100	In marcia	
04:00		3,3	100		0,8	100	0,84	100	3,7	100	0,23	100	27,5	100	0,7	100	0,3	100	112449,6	100	10,6	100	142,3	100	926,5	100	In marcia	
04:30		5,1	100		1,0	100	0,77	73	3,3	100	0,24	100	25,0	100	0,7	100	0,3	100	112443,7	100	10,5	100	142,4	100	927,8	100	In marcia	
05:00		4,6	100		0,3	100	0,69	100	4,7	100	0,23	100	18,5	100	0,7	100	0,2	100	112321,1	100	10,6	100	142,1	100	927,9	100	In marcia	
05:30		3,6	100		0,3	100	0,72	100	2,9	100	0,23	100	18,2	100	0,7	100	0,3	100	111284,3	100	10,4	100	142,1	100	926,8	100	In marcia	
06:00		3,5	100		1,0	100	0,72	100	2,9	100	0,23	100	22,8	100	0,7	100	0,2	100	111706,2	100	10,6	100	142,1	100	919,5	100	In marcia	
06:30		3,9	100		1,5	100	0,68	73	3,6	100	0,24	100	28,2	100	0,7	100	0,4	100	112351,1	100	10,2	100	142,5	100	930,9	100	In marcia	
07:00		2,8	100		0,9	100	0,72	100	3,6	100	0,24	94	24,2	100	0,7	100	0,2	100	111932,7	100	10,5	100	142,4	100	925,2	100	In marcia	
07:30		4,1	100		2,2	100	0,74	100	3,2	100	0,23	100	22,2	100	0,7	100	0,1	100	112806,5	100	10,5	100	142,0	100	922,9	100	In marcia	
08:00		3,3	100		0,0	100	0,66	100	3,0	100	0,23	100	22,5	100	0,8	100	0,2	100	113891,8	100	10,9	100	142,0	100	916,8	100	In marcia	
08:30		3,2	100		0,0	100	0,66	73	2,0	100	0,23	100	22,5	100	0,7	100	0,0	100	112522,6	100	10,7	100	141,8	100	921,9	100	In marcia	
09:00		3,9	86		0,3	86	0,68	100	2,5	86	0,23	100	22,1	86	0,7	86	0,1	86	111856,6	100	10,9	86	141,8	100	921,2	100	In marcia	
09:30		2,2	78		0,2	78	0,69	100	5,6	78	0,23	100	37,5	78	0,7	78	0,1	78	110436,5	100	10,4	78	141,9	100	928,5	100	In marcia	
10:00		2,6	100		0,5	100	0,76	100	3,7	100	0,24	100	41,5	100	0,7	100	0,2	100	110625,6	100	10,4	100	142,3	100	929,2	100	In marcia	
10:30		3,3	100		1,2	100	0,79	73	3,7	100	0,24	100	29,3	100	0,7	100	0,2	100	110326,6	100	10,4	100	142,2	100	927,2	100	In marcia	
11:00		2,2	100		1,1	100	0,96	100	2,8	100	0,24	94	29,9	100	0,7	100	0,3	100	110872,6	100	10,4	100	142,3	100	920,9	100	In marcia	
11:30		3,9	100		1,1	100	0,94	100	2,9	100	0,24	100	16,5	100	0,7	100	0,2	100	111763,3	100	10,3	100	142,3	100	932,5	100	In marcia	
12:00		3,7	100		1,6	100	0,88	100	3,5	100	0,23	100	16,8	100	0,7	100	0,2	100	111953,3	100	10,5	100	142,0	100	927,8	100	In marcia	
12:30		3,8	100		1,1	100	0,75	73	2,4	100	0,24	100	19,6	100	0,7	100	0,2	100	111791,3	100	10,3	100	142,6	100	931,5	100	In marcia	
13:00		5,0	100		1,1	100	0,82	100	2,5	100	0,23	100	12,0	100	0,7	100	0,2	100	112008,1	100	10,4	100	142,1	100	928,9	100	In marcia	
13:30		3,3	100		1,1	100	0,8	100	3,0	100	0,23	100	14,9	100	0,7	100	0,5	100	111237,7	100	10,5	100	142,0	100	925,6	100	In marcia	
14:00		2,8	100		1,3	100	0,87	100	2,6	100	0,23	100	21,4	100	0,7	100	0,4	100	111192,1	100	10,6	100	141,9	100	924,7	100	In marcia	
14:30		2,8	100		1,1	100	0,73	73	2,5	100	0,23	100	27,8	100	0,7	100	0,4	100	111130,7	100	10,6	100	142,2	100	927,1	100	In marcia	
15:00		3,2	100		0,6	100	1,17	100	3,1	100	0,24	94	28,5	100	0,7	100	0,3	100	110545,8	100	10,5	100	142,1	100	927,2	100	In marcia	
15:30		2,8	100		1,5	100	1,73	100	3,3	100	0,24	100	33,9	100	0,7	100	0,4	100	110409,3	100	10,4	100	142,0	100	930,6	100	In marcia	
16:00		2,8	100		1,4	100	1,64	100	3,0	100	0,24	100	37,2	100	0,7	100	0,3	100	110949,6	100	10,3	100	142,1	100	930,0	100	In marcia	
16:30		3,4	100		1,8	100	1,3	73	2,3	100	0,24	100	30,6	100	0,7	100	0,3	100	110608,8	100	10,3	100	142,0	100	928,6	100	In marcia	
17:00		4,3	100		1,5	100	1,19	100	2,3	100	0,23	100	20,8	100	0,7	100	0,3	100	111963,7	100	10,1	100	142,3	100	938,6	100	In marcia	
17:30		3,4	100		1,0	100	0,89	100	2,0	100	0,23	100	23,1	100	0,7	100	0,3	100	111225,4	100	10,9	100	142,1	100	914,0	100	In marcia	
18:00		3,7	100		0,8	100	0,8	100	2,4	100	0,24	100	30,8	100	0,7	100	0,3	100	110396,7	100	10,4	100	142,0	100	921,5	100	In marcia	
18:30		4,5	100		1,2	100	0,76	73	2,5	100	0,23	100	21,9	100	0,7	100	0,2	100	110672,8	100	10,4	100	142,1	100	922,1	100	In marcia	
19:00		4,2	100		1,0	100	0,76	100	2,7	100	0,23	94	20,3	100	0,7	100	0,2	100	109867,3	100	10,6	100	141,7	100	916,9	100	In marcia	
19:30		2,8	100		0,6	100	0,71	100	2,5	100	0,24	100	21,9	100	0,7	100	0,3	100	109744,2	100	10,3	100	142,0	100	921,5	100	In marcia	
20:00		3,4	100		1,2	100	0,78	100	2,3	100	0,24	100	23,6	100	0,7	100	0,3	100	109058,7	100	10,2	100	142,1	100	932,6	100	In marcia	
20:30		5,0	100		1,6	100	0,62	73	2,6	100	0,23	100	25,0	100	0,7	100	0,2	100	109617,7	100	10,4	100	141,9	100	926,2	100	In marcia	
21:00		4,3	84		1,0	84	0,6	100	2,5	84	0,23	100	25,6	84	0,7	84	0,2	84	109578,9	100	10,4	84	142,0	100	924,3	100	In marcia	
21:30		3,8	79		0,5	79	0,63	100	3,0	79	0,23	100	20,2	79	0,7	79	0,4	79	110104,9	100	10,6	79	141,8	100	927,5	100	In marcia	
22:00		3,2	100		0,0	100	0,65	100	2,8	100	0,24	100	25,6	100	0,7	100	0,5	100	110102,9	100	10,5	100	142,0	100	922,6	100	In marcia	
22:30		5,1	100		0,5	100	0,66	73	3,3	100	0,24	100	21,3	100	0,7	100	0,6	100	110076,1	100	10,2	100	142,2	100	934,9	100	In marcia	
23:00		4,5	100		0,1	100	0,64	100	3,3	100	0,23	94	25,2	100	0,7	100	0,4	100	110998,2	100	10,3	100	141,9	100	929,9	100	In marcia	
23:30		3,3	100		0,0	100	0,63	100	3,0	100	0,23	100	27,0	100	0,7	100	0,4	100	110508,3	100	10,5	100	141,9	100	922,6	100	In marcia	
24:00		2,4	100		0,0	100	0,69	100	2,9	100	0,24	100	32,3	100	0,7	100	0,4	100	110527,8	100	10,4	100	142,2	100	923,2	100	In marcia	
MIN		2,2			0		0,6		2		0,23		12		0,7		0		109058,7		10,1		141,7		914			
MAX		5,2			2,2		1,73		6,7		0,24		41,5		0,8		0,6		113891,8		10,9		142,6		938,6			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,2	100		1,3	100		0,64	73		3,2	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		110813,6	100	10,4	100		141,9	100		934,8	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,3	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		16,6	100		0,7	100		0,3	100		110897,2	100	10,6	100		142,1	100		928,6	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,3	100		0,69	100		3,8	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		110506,5	100	10,3	100		141,9	100		935,5	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,6	100		0,71	100		3,3	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		110772,2	100	10,5	100		142,2	100		931,2	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		1,4	100		0,69	73		6,7	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,2	100		110741,3	100	10,2	100		142,1	100		926,6	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,1	100		0,71	100		5,6	100		0,24	94		31,3	100		0,7	100		0,2	100		111996,6	100	10,4	100		142,2	100		925,8	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,3	100		0,78	100		3,6	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,3	100		112604,4	100	10,8	100		142,5	100		916,4	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,8	100		0,84	100		3,7	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		112449,6	100	10,6	100		142,3	100		926,5	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		1,0	100		0,77	73		3,3	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		112443,7	100	10,5	100		142,4	100		927,8	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,3	100		0,69	100		4,7	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		112321,1	100	10,6	100		142,1	100		927,9	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,3	100		0,72	100		2,9	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		111284,3	100	10,4	100		142,1	100		926,8	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,0	100		0,72	100		2,9	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,2	100		111706,2	100	10,6	100		142,1	100		919,5	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		1,5	100		0,68	73		3,6	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,4	100		112351,1	100	10,2	100		142,5	100		930,9	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,9	100		0,72	100		3,6	100		0,24	94		24,2	100		0,7	100		0,2	100		111932,7	100	10,5	100		142,4	100		925,2	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		2,2	100		0,74	100		3,2	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		112806,5	100	10,5	100		142,0	100		922,9	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,0	100		0,66	100		3,0	100		0,23	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		113891,8	100	10,9	100		142,0	100		916,8	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,0	100		0,66	73		2,0	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,0	100		112522,6	100	10,7	100		141,8	100		921,9	100		in Betrieb
09:00		3,9	86		0,3	86		0,68	100		2,5	86		0,23	100		22,1	86		0,7	86		0,1	86		111856,6	100	10,9	86		141,8	100		921,2	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,2	78		0,69	100		5,6	78		0,23	100		37,5	78		0,7	78		0,1	78		110436,5	100	10,4	78		141,9	100		928,5	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,5	100		0,76	100		3,7	100		0,24	100		41,5	100		0,7	100		0,2	100		110625,6	100	10,4	100		142,3	100		929,2	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,2	100		0,79	73		3,7	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,2	100		110326,6	100	10,4	100		142,2	100		927,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,1	100		0,96	100		2,8	100		0,24	94		29,9	100		0,7	100		0,3	100		110872,6	100	10,4	100		142,3	100		920,9	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		1,1	100		0,94	100		2,9	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		111763,3	100	10,3	100		142,3	100		932,5	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,6	100		0,88	100		3,5	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,2	100		111953,3	100	10,5	100		142,0	100		927,8	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,1	100		0,75	73		2,4	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,2	100		111791,3	100	10,3	100		142,6	100		931,5	100		in Betrieb
13:00		5,0	100		1,1	100		0,82	100		2,5	100		0,23	100		12,0	100		0,7	100		0,2	100		112008,1	100	10,4	100		142,1	100		928,9	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		1,1	100		0,8	100		3,0	100		0,23	100		14,9	100		0,7	100		0,5	100		111237,7	100	10,5	100		142,0	100		925,6	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,3	100		0,87	100		2,6	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		111192,1	100	10,6	100		141,9	100		924,7	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,1	100		0,73	73		2,5	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		111130,7	100	10,6	100		142,2	100		927,1	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		0,6	100		1,17	100		3,1	100		0,24	94		28,5	100		0,7	100		0,3	100		110545,8	100	10,5	100		142,1	100		927,2	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,5	100		1,73	100		3,3	100		0,24	100		33,9	100		0,7	100		0,4	100		110409,3	100	10,4	100		142,0	100		930,6	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,4	100		1,64	100		3,0	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,3	100		110949,6	100	10,3	100		142,1	100		930,0	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		1,8	100		1,3	73		2,3	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,3	100		110608,8	100	10,3	100		142,0	100		928,6	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		1,5	100		1,19	100		2,3	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		111963,7	100	10,1	100		142,3	100		938,6	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,0	100		0,89	100		2,0	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		111225,4	100	10,9	100		142,1	100		914,0	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,8	100		0,8	100		2,4	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		110396,7	100	10,4	100		142,0	100		921,5	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		1,2	100		0,76	73		2,5	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		110672,8	100	10,4	100		142,1	100		922,1	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,0	100		0,76	100		2,7	100		0,23	94		20,3	100		0,7	100		0,2	100		109867,3	100	10,6	100		141,7	100		916,9	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		0,6	100		0,71	100		2,5	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		109744,2	100	10,3	100		142,0	100		921,5	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,2	100		0,78	100		2,3	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		109058,7	100	10,2	100		142,1	100		932,6	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		1,6	100		0,62	73		2,6	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		109617,7	100	10,4	100		141,9	100		926,2	100		in Betrieb
21:00		4,3	84		1,0	84		0,6	100		2,5	84		0,23	100		25,6	84		0,7	84		0,2	84		109578,9	100	10,4	84		142,0	100		924,3	100		in Betrieb
21:30		3,8	79		0,5	79		0,63	100		3,0	79		0,23	100		20,2	79		0,7	79		0,4	79		110104,9	100	10,6	79		141,8	100		927,5	100		in Betrieb
22:00		3,2																																			