

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/03/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		5,3	100		1,4	100		0,81	73		6,3	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		110250,4	100	10,8	100		141,6	100		920,1	100		In marcia
01:00		3,2	100		0,4	100		0,82	100		3,9	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		110264,9	100	11,0	100		141,9	100		915,1	100		In marcia
01:30		4,9	100		1,5	100		0,93	100		3,2	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		110903,3	100	10,9	100		141,8	100		917,2	100		In marcia
02:00		3,1	100		0,2	100		0,79	100		4,1	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		109490,3	100	10,4	100		142,0	100		927,6	100		In marcia
02:30		4,1	100		1,1	100		0,74	73		4,1	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		110907,9	100	11,0	100		141,9	100		914,6	100		In marcia
03:00		3,4	100		1,3	100		0,82	100		4,0	100		0,23	95		29,1	100		0,7	100		0,1	100		110769,8	100	10,9	100		141,9	100		911,7	100		In marcia
03:30		3,2	100		0,7	100		0,78	100		2,8	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		109851,0	100	11,1	100		141,8	100		912,5	100		In marcia
04:00		4,1	100		1,6	100		0,82	100		2,8	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		110232,5	100	10,8	100		141,9	100		914,5	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,2	100		0,82	73		4,3	100		0,23	100		32,4	100		0,7	100		0,2	100		110102,8	100	10,9	100		142,1	100		916,1	100		In marcia
05:00		2,2	100		0,2	100		1,07	100		3,8	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		109907,2	100	10,7	100		141,9	100		922,4	100		In marcia
05:30		2,2	100		0,6	100		1,24	100		3,1	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		110842,4	100	10,9	100		142,0	100		918,7	100		In marcia
06:00		3,7	100		2,1	100		1,44	100		3,1	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		110408,2	100	10,9	100		141,6	100		919,4	100		In marcia
06:30		4,2	100		1,2	100		1,11	73		5,2	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		110652,8	100	11,0	100		142,4	100		913,7	100		In marcia
07:00		3,5	100		0,8	100		1,17	100		3,6	100		0,23	94		22,9	100		0,7	100		0,2	100		110530,6	100	10,8	100		142,1	100		916,9	100		In marcia
07:30		2,4	100		0,0	100		1,24	100		3,2	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		110354,7	100	10,8	100		141,6	100		920,7	100		In marcia
08:00		2,4	100		0,1	100		1,49	100		2,6	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,2	100		110538,4	100	11,0	100		141,7	100		916,3	100		In marcia
08:30		3,2	100		0,8	100		1,1	73		3,0	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,1	100		110044,7	100	10,9	100		141,8	100		917,8	100		In marcia
09:00		2,1	85		0,0	85		1,33	100		2,4	85		0,23	100		31,6	85		0,7	85		0,2	85		110637,3	100	10,9	85		141,8	100		919,6	100		In marcia
09:30		2,3	78		0,5	78		1,63	100		2,0	78		0,23	100		31,1	78		0,7	78		0,1	78		110728,6	100	11,0	78		141,8	100		917,3	100		In marcia
10:00		2,6	100		0,9	100		1,71	100		2,3	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,3	100		110357,9	100	10,5	100		142,1	100		921,5	100		In marcia
10:30		3,4	100		1,2	100		1,65	73		2,4	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,3	100		109711,7	100	10,8	100		142,0	100		916,4	100		In marcia
11:00		4,2	100		1,6	100		2,06	100		1,8	100		0,24	94		22,1	100		0,7	100		0,3	100		108743,5	100	10,3	100		141,7	100		918,4	100		In marcia
11:30		4,8	100		1,9	100		1,82	100		2,6	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		0,3	100		108902,2	100	10,5	100		141,9	100		922,2	100		In marcia
12:00		5,3	100		1,8	100		1,53	100		2,1	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,4	100		108710,9	100	10,6	100		141,6	100		918,0	100		In marcia
12:30		3,1	100		0,9	100		1,17	73		1,8	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		108154,9	100	10,6	100		141,6	100		918,6	100		In marcia
13:00		3,5	100		1,2	100		1,46	100		1,6	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		108199,7	100	10,4	100		142,1	100		920,6	100		In marcia
13:30		4,2	100		1,6	100		1,2	100		2,0	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		108394,7	100	10,7	100		141,5	100		912,0	100		In marcia
14:00		3,2	100		0,7	100		1,02	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		108037,7	100	10,5	100		141,8	100		915,9	100		In marcia
14:30		3,3	100		0,9	100		1,16	73		1,9	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,4	100		107724,2	100	10,4	100		142,0	100		918,7	100		In marcia
15:00		3,1	100		1,7	100		1,19	100		1,7	100		0,23	94		25,5	100		0,7	100		0,4	100		107717,5	100	10,7	100		141,7	100		915,7	100		In marcia
15:30		3,1	100		1,5	100		1,34	100		1,6	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		107506,0	100	10,6	100		141,5	100		919,7	100		In marcia
16:00		3,9	100		1,8	100		1,43	100		1,7	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		107781,9	100	10,4	100		141,6	100		920,3	100		In marcia
16:30		2,8	100		1,0	100		0,88	73		2,1	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		107906,4	100	10,7	100		141,5	100		914,2	100		In marcia
17:00		2,8	100		2,0	100		0,94	100		2,1	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		107337,8	100	10,4	100		142,0	100		923,6	100		In marcia
17:30		2,4	100		1,0	100		0,97	100		1,8	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		107477,2	100	10,4	100		141,7	100		921,4	100		In marcia
18:00		2,2	100		1,0	100		0,91	100		2,0	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		108118,9	100	10,6	100		141,9	100		918,1	100		In marcia
18:30		3,4	100		1,8	100		0,76	73		1,9	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		108027,1	100	10,4	100		141,8	100		913,1	100		In marcia
19:00		3,0	100		1,4	100		0,72	100		1,9	100		0,23	94		24,3	100		0,7	100		0,3	100		108386,9	100	10,8	100		141,9	100		911,7	100		In marcia
19:30		3,0	100		1,6	100		0,79	100		1,9	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		107416,5	100	10,6	100		141,8	100		914,9	100		In marcia
20:00		3,1	100		1,7	100		0,84	100		2,5	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		108252,2	100	10,6	100		141,8	100		918,6	100		In marcia
20:30		3,0	100		1,5	100		0,88	73		1,9	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		108264,4	100	10,7	100		142,0	100		913,9	100		In marcia
21:00		3,2	84		1,2	84		0,84	100		1,7	84		0,23	100		23,0	84		0,7	84		0,3	84		108670,9	100	10,3	84		141,8	100		923,1	100		In marcia
21:30		2,8	79		1,1	79		0,86	100		2,7	79		0,23	100		21,9	79		0,7	79		0,4	79		108240,9	100	10,8	79		141,9	100		914,6	100		In marcia
22:00		4,																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,3	100		1,4	100		0,81	73		6,3	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		110250,4	100	10,8	100		141,6	100		920,1	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,4	100		0,82	100		3,9	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		110264,9	100	11,0	100		141,9	100		915,1	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		1,5	100		0,93	100		3,2	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		110903,3	100	10,9	100		141,8	100		917,2	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,2	100		0,79	100		4,1	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		109490,3	100	10,4	100		142,0	100		927,6	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,1	100		0,74	73		4,1	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		110907,9	100	11,0	100		141,9	100		914,6	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,3	100		0,82	100		4,0	100		0,23	95		29,1	100		0,7	100		0,1	100		110769,8	100	10,9	100		141,9	100		911,7	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,7	100		0,78	100		2,8	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		109851,0	100	11,1	100		141,8	100		912,5	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		1,6	100		0,82	100		2,8	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		110232,5	100	10,8	100		141,9	100		914,5	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,2	100		0,82	73		4,3	100		0,23	100		32,4	100		0,7	100		0,2	100		110102,8	100	10,9	100		142,1	100		916,1	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,2	100		1,07	100		3,8	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		109907,2	100	10,7	100		141,9	100		922,4	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,6	100		1,24	100		3,1	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		110842,4	100	10,9	100		142,0	100		918,7	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		2,1	100		1,44	100		3,1	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		110408,2	100	10,9	100		141,6	100		919,4	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,2	100		1,11	73		5,2	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		110652,8	100	11,0	100		142,4	100		913,7	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		0,8	100		1,17	100		3,6	100		0,23	94		22,9	100		0,7	100		0,2	100		110530,6	100	10,8	100		142,1	100		916,9	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,0	100		1,24	100		3,2	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		110354,7	100	10,8	100		141,6	100		920,7	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		0,1	100		1,49	100		2,6	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,2	100		110538,4	100	11,0	100		141,7	100		916,3	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,8	100		1,1	73		3,0	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,1	100		110044,7	100	10,9	100		141,8	100		917,8	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,0	85		1,33	100		2,4	85		0,23	100		31,6	85		0,7	85		0,2	85		110637,3	100	10,9	85		141,8	100		919,6	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		0,5	78		1,63	100		2,0	78		0,23	100		31,1	78		0,7	78		0,1	78		110728,6	100	11,0	78		141,8	100		917,3	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,9	100		1,71	100		2,3	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,3	100		110357,9	100	10,5	100		142,1	100		921,5	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		1,2	100		1,65	73		2,4	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,3	100		109711,7	100	10,8	100		142,0	100		916,4	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		1,6	100		2,06	100		1,8	100		0,24	94		22,1	100		0,7	100		0,3	100		108743,5	100	10,3	100		141,7	100		918,4	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		1,9	100		1,82	100		2,6	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		0,3	100		108902,2	100	10,5	100		141,9	100		922,2	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		1,8	100		1,53	100		2,1	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,4	100		108710,9	100	10,6	100		141,6	100		918,0	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,9	100		1,17	73		1,8	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		108154,9	100	10,6	100		141,6	100		918,6	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,2	100		1,46	100		1,6	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		108199,7	100	10,4	100		142,1	100		920,6	100		in Betrieb
13:30		4,2	100		1,6	100		1,2	100		2,0	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		108394,7	100	10,7	100		141,5	100		912,0	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		0,7	100		1,02	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		108037,7	100	10,5	100		141,8	100		915,9	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,9	100		1,16	73		1,9	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,4	100		107724,2	100	10,4	100		142,0	100		918,7	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,7	100		1,19	100		1,7	100		0,23	94		25,5	100		0,7	100		0,4	100		107717,5	100	10,7	100		141,7	100		915,7	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,5	100		1,34	100		1,6	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		107506,0	100	10,6	100		141,5	100		919,7	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		1,8	100		1,43	100		1,7	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		107781,9	100	10,4	100		141,6	100		920,3	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,0	100		0,88	73		2,1	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		107906,4	100	10,7	100		141,5	100		914,2	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		2,0	100		0,94	100		2,1	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		107337,8	100	10,4	100		142,0	100		923,6	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,0	100		0,97	100		1,8	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		107477,2	100	10,4	100		141,7	100		921,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,0	100		0,91	100		2,0	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		108118,9	100	10,6	100		141,9	100		918,1	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		1,8	100		0,76	73		1,9	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		108027,1	100	10,4	100		141,8	100		913,1	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,4	100		0,72	100		1,9	100		0,23	94		24,3	100		0,7	100		0,3	100		108386,9	100	10,8	100		141,9	100		911,7	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,6	100		0,79	100		1,9	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		107416,5	100	10,6	100		141,8	100		914,9	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,7	100		0,84	100		2,5	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		108252,2	100	10,6	100		141,8	100		918,6	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,5	100		0,88	73		1,9	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		108264,4	100	10,7	100		142,0	100		913,9	100		in Betrieb
21:00		3,2	84		1,2	84		0,84	100		1,7	84		0,23	100		23,0	84		0,7	84		0,3	84		108670,9	100	10,3	84		141,8	100		923,1	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		1,1	79		0,86	100		2,7	79		0,23	100		21,9	79		0,7	79		0,4	79		108240,9	100	10,8	79		141,9	100		914,6	100		in Betrieb
22:00		4,1																																			