

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,5	100		1,6	100		0,67	73		3,6	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		106020,0	100		10,9	100		141,5	100		908,7	100		In marcia
01:00		4,3	100		0,8	100		0,63	100		2,8	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		105917,7	100		10,7	100		141,6	100		907,1	100		In marcia
01:30		3,5	100		0,3	100		0,63	100		3,0	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		106139,4	100		10,9	100		140,5	100		907,2	100		In marcia
02:00		3,5	100		0,4	100		0,83	100		2,5	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		107057,9	100		10,9	100		141,1	100		910,4	100		In marcia
02:30		5,4	100		0,8	100		0,84	73		3,1	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		106448,0	100		10,7	100		141,3	100		907,0	100		In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		0,83	100		2,9	100		0,23	94		22,0	100		0,7	100		0,2	100		106004,8	100		10,7	100		141,1	100		908,2	100		In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,9	100		2,9	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		106458,5	100		11,0	100		141,0	100		903,2	100		In marcia
04:00		2,8	100		0,0	100		0,93	100		2,3	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		104109,5	100		11,2	100		140,8	100		903,6	100		In marcia
04:30		4,1	100		0,4	100		1,14	73		2,3	100		0,23	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		106108,2	100		11,0	100		141,1	100		903,6	100		In marcia
05:00		4,6	100		0,5	100		1,04	100		2,4	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,1	100		105759,8	100		11,0	100		141,2	100		906,9	100		In marcia
05:30		3,4	100		0,3	100		1,21	100		2,2	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,1	100		105179,5	100		11,1	100		141,1	100		901,1	100		In marcia
06:00		4,4	100		0,4	100		1,15	100		2,4	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		105220,5	100		11,0	100		141,1	100		903,7	100		In marcia
06:30		4,7	100		0,1	100		0,98	73		2,5	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		105697,8	100		10,9	100		141,1	100		907,4	100		In marcia
07:00		3,1	100		0,0	100		1,21	100		2,9	100		0,23	94		23,3	100		0,7	100		0,2	100		105242,9	100		10,9	100		141,0	100		908,7	100		In marcia
07:30		3,9	100		0,0	100		1,2	100		3,0	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,2	100		105618,9	100		11,0	100		141,3	100		907,0	100		In marcia
08:00		6,0	100		0,0	100		1,23	100		3,0	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		105568,3	100		10,6	100		141,3	100		909,2	100		In marcia
08:30		5,6	100		0,0	100		0,96	73		3,3	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,2	100		106468,4	100		10,7	100		141,1	100		912,3	100		In marcia
09:00		2,6	86		0,0	86		1,02	100		2,4	86		0,23	100		24,5	86		0,7	86		0,1	86		107565,4	100		10,9	86		141,2	100		907,6	100		In marcia
09:30		2,3	78		0,0	78		1,16	100		1,7	78		0,23	100		17,9	78		0,7	78		0,4	78		106749,7	100		11,0	78		141,3	100		901,9	100		In marcia
10:00		3,7	100		0,0	100		1,62	100		2,3	100		0,23	100		14,8	100		0,7	100		0,5	100		105980,3	100		11,0	100		141,3	100		906,8	100		In marcia
10:30		2,8	100		0,0	100		1,25	73		1,9	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		106125,5	100		10,9	100		141,2	100		908,2	100		In marcia
11:00		2,6	100		0,3	100		1,53	100		1,9	100		0,23	95		30,9	100		0,7	100		0,5	100		105961,2	100		10,9	100		141,1	100		910,8	100		In marcia
11:30		2,7	100		0,3	100		1,54	100		2,0	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,6	100		106038,1	100		10,5	100		141,6	100		916,0	100		In marcia
12:00		3,7	100		0,8	100		1,81	100		1,6	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,5	100		105471,0	100		10,7	100		140,9	100		912,8	100		In marcia
12:30		3,9	100		1,0	100		1,3	73		2,1	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,5	100		105890,2	100		11,0	100		141,1	100		905,9	100		In marcia
13:00		2,5	100		0,7	100		1,34	100		1,6	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,4	100		105870,4	100		11,0	100		141,4	100		906,4	100		In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		1,04	100		1,7	100		0,24	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		104275,8	100		11,2	100		141,1	100		900,6	100		In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		0,83	100		1,7	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,4	100		105465,6	100		11,0	100		141,2	100		907,2	100		In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,98	73		2,5	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,5	100		105559,6	100		10,8	100		141,6	100		910,1	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		1,6	100		2,1	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,4	100		104678,2	100		10,6	100		141,3	100		911,7	100		In marcia
15:30		2,2	100		0,5	100		1,7	100		2,1	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		105271,9	100		10,7	100		141,3	100		912,7	100		In marcia
16:00		2,5	100		0,9	100		1,31	100		2,1	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,5	100		105306,6	100		10,8	100		141,3	100		908,5	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,6	100		0,89	73		1,7	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,6	100		105365,9	100		10,7	100		141,3	100		910,7	100		In marcia
17:00		2,4	100		0,8	100		1,0	100		2,3	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,6	100		106096,6	100		10,8	100		141,6	100		913,7	100		In marcia
17:30		4,0	100		2,3	100		1,04	100		3,2	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		104832,5	100		10,7	100		141,2	100		909,7	100		In marcia
18:00		2,3	100		0,5	100		0,74	100		3,1	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,6	100		105198,9	100		10,5	100		141,5	100		914,1	100		In marcia
18:30		2,5	100		0,7	100		0,75	73		3,7	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,6	100		105395,4	100		10,3	100		141,6	100		922,1	100		In marcia
19:00		5,4	100		1,7	100		0,87	100		5,9	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,5	100		105426,5	100		10,7	100		141,3	100		905,1	100		In marcia
19:30		2,9	100		0,0	100		0,66	100		3,3	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,7	100		104683,5	100		10,5	100		141,5	100		905,1	100		In marcia
20:00		2,3	100		0,2	100		0,72	100		2,0	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		105184,4	100		10,8	100		141,2	100		899,7	100		In marcia
20:30		4,8	100		1,2	100		0,72	73		2,4	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		105009,7	100		10,9	100		141,2	100		904,3	100		In marcia
21:00		3,4	86		1,0	86		0,67	100		2,1	86		0,24	100		28,1	86		0,7	86		0,6	86		105276,6	100		10,7	86		141,4	100		909,9	100		In marcia
21:30		2,1	78		1,0	78		0,69	100		1,8	78		0,23	100		35,4	78																				

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert
00:30		4,5	100		1,6	100	0,67	73	3,6	100	0,23	100	20,7	100	0,7	100	0,2	100	106020,0	100	10,9	100	141,5	100	908,7	100	in Betrieb
01:00		4,3	100		0,8	100	0,63	100	2,8	100	0,23	100	24,0	100	0,7	100	0,3	100	105917,7	100	10,7	100	141,6	100	907,1	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		0,3	100	0,63	100	3,0	100	0,23	100	22,3	100	0,7	100	0,2	100	106139,4	100	10,9	100	140,5	100	907,2	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		0,4	100	0,83	100	2,5	100	0,23	100	23,2	100	0,7	100	0,2	100	107057,9	100	10,9	100	141,1	100	910,4	100	in Betrieb
02:30		5,4	100		0,8	100	0,84	73	3,1	100	0,23	100	23,2	100	0,7	100	0,2	100	106448,0	100	10,7	100	141,3	100	907,0	100	in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100	0,83	100	2,9	100	0,23	94	22,0	100	0,7	100	0,2	100	106004,8	100	10,7	100	141,1	100	908,2	100	in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100	0,9	100	2,9	100	0,23	100	21,1	100	0,7	100	0,2	100	106458,5	100	11,0	100	141,0	100	903,2	100	in Betrieb
04:00		2,8	100		0,0	100	0,93	100	2,3	100	0,23	100	27,6	100	0,7	100	0,0	100	104109,5	100	11,2	100	140,8	100	903,6	100	in Betrieb
04:30		4,1	100		0,4	100	1,14	73	2,3	100	0,23	100	28,9	100	0,7	100	0,1	100	106108,2	100	11,0	100	141,1	100	903,6	100	in Betrieb
05:00		4,6	100		0,5	100	1,04	100	2,4	100	0,23	100	32,2	100	0,7	100	0,1	100	105759,8	100	11,0	100	141,2	100	906,9	100	in Betrieb
05:30		3,4	100		0,3	100	1,21	100	2,2	100	0,23	100	30,7	100	0,7	100	0,1	100	105179,5	100	11,1	100	141,1	100	901,1	100	in Betrieb
06:00		4,4	100		0,4	100	1,15	100	2,4	100	0,23	100	28,2	100	0,7	100	0,1	100	105220,5	100	11,0	100	141,1	100	903,7	100	in Betrieb
06:30		4,7	100		0,1	100	0,98	73	2,5	100	0,23	100	27,2	100	0,7	100	0,2	100	105697,8	100	10,9	100	141,1	100	907,4	100	in Betrieb
07:00		3,1	100		0,0	100	1,21	100	2,9	100	0,23	94	23,3	100	0,7	100	0,2	100	105242,9	100	10,9	100	141,0	100	908,7	100	in Betrieb
07:30		3,9	100		0,0	100	1,2	100	3,0	100	0,23	100	18,3	100	0,7	100	0,2	100	105618,9	100	11,0	100	141,3	100	907,0	100	in Betrieb
08:00		6,0	100		0,0	100	1,23	100	3,0	100	0,24	100	23,5	100	0,7	100	0,2	100	105568,3	100	10,6	100	141,3	100	909,2	100	in Betrieb
08:30		5,6	100		0,0	100	0,96	73	3,3	100	0,23	100	19,4	100	0,7	100	0,2	100	106468,4	100	10,7	100	141,1	100	912,3	100	in Betrieb
09:00		2,6	86		0,0	86	1,02	100	2,4	86	0,23	100	24,5	86	0,7	86	0,1	86	107565,4	100	10,9	86	141,2	100	907,6	100	in Betrieb
09:30		2,3	78		0,0	78	1,16	100	1,7	78	0,23	100	17,9	78	0,7	78	0,4	78	106749,7	100	11,0	78	141,3	100	901,9	100	in Betrieb
10:00		3,7	100		0,0	100	1,62	100	2,3	100	0,23	100	14,8	100	0,7	100	0,5	100	105980,3	100	11,0	100	141,3	100	906,8	100	in Betrieb
10:30		2,8	100		0,0	100	1,25	73	1,9	100	0,23	100	27,3	100	0,7	100	0,5	100	106125,5	100	10,9	100	141,2	100	908,2	100	in Betrieb
11:00		2,6	100		0,3	100	1,53	100	1,9	100	0,23	95	30,9	100	0,7	100	0,5	100	105961,2	100	10,9	100	141,1	100	910,8	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		0,3	100	1,54	100	2,0	100	0,24	100	29,4	100	0,7	100	0,6	100	106038,1	100	10,5	100	141,6	100	916,0	100	in Betrieb
12:00		3,7	100		0,8	100	1,81	100	1,6	100	0,23	100	20,6	100	0,7	100	0,5	100	105471,0	100	10,7	100	140,9	100	912,8	100	in Betrieb
12:30		3,9	100		1,0	100	1,3	73	2,1	100	0,23	100	21,5	100	0,7	100	0,5	100	105890,2	100	11,0	100	141,1	100	905,9	100	in Betrieb
13:00		2,5	100		0,7	100	1,34	100	1,6	100	0,23	100	26,8	100	0,7	100	0,4	100	105870,4	100	11,0	100	141,4	100	906,4	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100	1,04	100	1,7	100	0,24	100	32,3	100	0,7	100	0,4	100	104275,8	100	11,2	100	141,1	100	900,6	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100	0,83	100	1,7	100	0,23	100	29,6	100	0,7	100	0,4	100	105465,6	100	11,0	100	141,2	100	907,2	100	in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100	0,98	73	2,5	100	0,24	100	30,4	100	0,7	100	0,5	100	105559,6	100	10,8	100	141,6	100	910,1	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100	1,6	100	2,1	100	0,24	94	24,5	100	0,7	100	0,4	100	104678,2	100	10,6	100	141,3	100	911,7	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,5	100	1,7	100	2,1	100	0,23	100	22,2	100	0,7	100	0,5	100	105271,9	100	10,7	100	141,3	100	912,7	100	in Betrieb
16:00		2,5	100		0,9	100	1,31	100	2,1	100	0,23	100	20,5	100	0,7	100	0,5	100	105306,6	100	10,8	100	141,3	100	908,5	100	in Betrieb
16:30		2,1	100		0,6	100	0,89	73	1,7	100	0,24	100	24,3	100	0,7	100	0,6	100	105365,9	100	10,7	100	141,3	100	910,7	100	in Betrieb
17:00		2,4	100		0,8	100	1,0	100	2,3	100	0,24	100	19,4	100	0,7	100	0,6	100	106096,6	100	10,8	100	141,6	100	913,7	100	in Betrieb
17:30		4,0	100		2,3	100	1,04	100	3,2	100	0,24	100	21,2	100	0,7	100	0,5	100	104832,5	100	10,7	100	141,2	100	909,7	100	in Betrieb
18:00		2,3	100		0,5	100	0,74	100	3,1	100	0,24	100	23,4	100	0,7	100	0,6	100	105198,9	100	10,5	100	141,5	100	914,1	100	in Betrieb
18:30		2,5	100		0,7	100	0,75	73	3,7	100	0,24	100	25,0	100	0,7	100	0,6	100	105395,4	100	10,3	100	141,6	100	922,1	100	in Betrieb
19:00		5,4	100		1,7	100	0,87	100	5,9	100	0,24	94	24,5	100	0,7	100	0,5	100	105426,5	100	10,7	100	141,3	100	905,1	100	in Betrieb
19:30		2,9	100		0,0	100	0,66	100	3,3	100	0,24	100	34,3	100	0,7	100	0,7	100	104683,5	100	10,5	100	141,5	100	905,1	100	in Betrieb
20:00		2,3	100		0,2	100	0,72	100	2,0	100	0,24	100	27,2	100	0,7	100	0,5	100	105184,4	100	10,8	100	141,2	100	899,7	100	in Betrieb
20:30		4,8	100		1,2	100	0,72	73	2,4	100	0,23	100	24,3	100	0,7	100	0,5	100	105009,7	100	10,9	100	141,2	100	904,3	100	in Betrieb
21:00		3,4	86		1,0	86	0,67	100	2,1	86	0,24	100	28,1	86	0,7	86	0,6	86	105276,6	100	10,7	86	141,4	100	909,9	100	in Betrieb
21:30		2,1	78		1,0	78	0,69	100	1,8	78	0,23	100	35,4	78	0,7	78	0,4	78	104929,5	100	10,7	78	141,3	100	910,5	100	in Betrieb
22:00		2,2	100		1,7	100	0,71	100	2,0	100	0,23	100	32,6	100	0,7	100	0,5	100	105307,7	100	10,9	100	141,3	100	907,4	100	in Betrieb
22:30		2,4	100		1,3	100	0,64	73	1,8	100	0,24	100	28,1	100	0,7	100	0,6	100	104836,5	100	10,7	100	141,4	100	912,8	100	in Betrieb
23:00		3,9	100		1,6	100	0,7	100	2,2	100	0,23	94	25,1	100	0,7	100	0,5	100	105550,8	100	10,7	100	141,2	100	914,1	100	in Betrieb
23:30		4,0	100		1,2	100	0,65	100	3,9	100	0,23	100	18,2	100	0,7	100	0,5	100	105396,3	100	10,9	100	141,2	100	909,1	100	in Betrieb
24:00		2,9	100		0,9	100	0,64	100	2,6	100	0,24	100	24,4	100	0,7	100	0,5	100	104849,3	100	10,8	100	141,3	100	913,9	100	in Betrieb
MIN		2,1			0		0,63		1,6		0,23		14,8		0,7		0		104109,5		10,3		140,5		899,7		
MAX		6			2,3		1,81		5,9		0,24		35,4		0,7		0,7		107565,4		11,2		141,6		922,1		
Grenzwert 1/2 h		200			60				100		30		400		20		60										
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3																									