

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/03/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		0,0	100		0,66	73		2,9	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		112228,5	100		10,9	100		142,3	100		908,6	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,9	100		0,91	100		3,4	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,2	100		111088,8	100		11,1	100		142,0	100		904,0	100	In marcia
01:30		3,9	100		0,6	100		0,77	100		3,2	100		0,23	100		35,2	100		0,7	100		0,3	100		112038,1	100		10,6	100		142,5	100		914,0	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,9	100		1,09	100		3,1	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		112191,5	100		10,6	100		142,2	100		914,2	100	In marcia
02:30		4,4	100		0,9	100		0,81	73		3,0	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		112130,0	100		10,8	100		142,2	100		909,5	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,4	100		0,86	100		2,5	100		0,23	94		23,5	100		0,7	100		0,2	100		111601,6	100		10,9	100		142,5	100		907,5	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,4	100		0,78	100		2,4	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		111384,7	100		10,9	100		141,4	100		906,7	100	In marcia
04:00		4,4	100		0,8	100		0,82	100		2,4	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		110811,3	100		11,0	100		142,1	100		901,9	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,4	100		0,82	73		3,5	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		111314,3	100		10,7	100		142,3	100		910,1	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,4	100		1,37	100		3,0	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		111983,0	100		10,7	100		142,6	100		911,3	100	In marcia
05:30		4,6	100		1,5	100		1,4	100		2,7	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		111965,0	100		10,9	100		142,5	100		907,7	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,8	100		1,33	100		2,8	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		112296,9	100		10,6	100		142,4	100		919,5	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,5	100		0,97	73		2,8	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		112299,1	100		10,8	100		142,5	100		913,5	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,4	100		1,18	100		2,9	100		0,23	94		23,5	100		0,7	100		0,2	100		112162,8	100		10,5	100		142,3	100		917,2	100	In marcia
07:30		4,6	100		0,7	100		1,17	100		3,5	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		112823,4	100		10,8	100		142,4	100		907,9	100	In marcia
08:00		2,7	100		0,2	100		0,84	100		4,5	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		112035,3	100		11,1	100		142,4	100		902,2	100	In marcia
08:30		4,4	100		0,6	100		0,81	73		3,2	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		112371,6	100		11,0	100		141,9	100		906,2	100	In marcia
09:00		4,5	84		0,7	84		0,76	100		3,2	84		0,23	100		21,3	84		0,7	84		0,3	84		111054,0	100		10,8	84		141,8	100		911,9	100	In marcia
09:30		3,7	79		0,1	79		0,71	100		3,1	79		0,23	100		29,9	79		0,7	79		0,4	79		110200,9	100		10,7	79		141,9	100		913,2	100	In marcia
10:00		4,3	100		0,2	100		0,73	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		110152,1	100		10,7	100		142,2	100		916,8	100	In marcia
10:30		3,1	100		0,0	100		0,7	73		3,3	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		109442,9	100		10,6	100		142,1	100		917,8	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,5	100		0,77	100		3,0	100		0,23	95		26,9	100		0,7	100		0,5	100		109999,2	100		10,7	100		142,0	100		920,1	100	In marcia
11:30		4,8	100		0,7	100		0,74	100		3,0	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		109563,4	100		10,6	100		141,8	100		920,3	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,4	100		0,74	100		2,2	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		109244,7	100		10,8	100		141,9	100		918,5	100	In marcia
12:30		2,5	100		0,9	100		0,94	73		3,0	100		0,24	100		34,5	100		0,7	100		0,5	100		110227,2	100		10,6	100		142,3	100		922,3	100	In marcia
13:00		5,3	100		2,3	100		1,26	100		2,5	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		109500,1	100		10,3	100		142,2	100		930,8	100	In marcia
13:30		2,6	100		0,6	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		109636,6	100		10,9	100		141,9	100		915,6	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		0,81	100		2,6	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,3	100		109653,1	100		10,6	100		142,1	100		921,9	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,2	100		0,95	73		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		109744,6	100		10,6	100		142,5	100		920,9	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,1	100		1,07	100		2,3	100		0,24	94		23,7	100		0,7	100		0,4	100		109816,8	100		10,6	100		142,2	100		918,8	100	In marcia
15:30		5,8	100		1,1	100		0,94	100		2,5	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,5	100		109970,8	100		10,5	100		142,2	100		921,0	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,2	100		0,75	100		2,9	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,4	100		110790,2	100		10,9	100		142,4	100		913,6	100	In marcia
16:30		5,6	100		2,1	100		0,83	73		2,5	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		110058,6	100		10,5	100		142,3	100		917,9	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,2	100		0,63	100		2,5	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		110804,0	100		10,7	100		142,1	100		923,2	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,61	100		2,8	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		110840,6	100		10,7	100		142,6	100		920,8	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		0,77	100		2,6	100		0,24	100		36,0	100		0,7	100		0,5	100		111054,1	100		10,5	100		142,8	100		918,8	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		0,96	73		1,9	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		0,4	100		111802,1	100		10,8	100		142,5	100		910,7	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,9	100		1,1	100		1,9	100		0,23	94		21,1	100		0,7	100		0,4	100		112085,2	100		10,9	100		142,2	100		911,2	100	In marcia
19:30		6,1	100		1,3	100		0,76	100		2,3	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		110418,0	100		11,1	100		142,2	100		904,7	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,66	100		1,7	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		111048,3	100		10,8	100		142,4	100		915,8	100	In marcia
20:30		3,3	100		1,2	100		0,83	73		1,8	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		112028,1	100		11,0	100		142,2	100		917,0	100	In marcia
21:00		5,1	86		1,5	86		0,74	100		2,0	86		0,23	100		17,9	86		0,7	86		0,3	86		110187,8	100		11,1	86		142,0	100		911,2	100	In marcia
21:30		5,7	78		0,5	78		0,64	100		2,2	78		0,23	100		26,0	78		0,7	78		0,1	78		110127,8	100		11,1	78		142,0	100		910,8		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,0	100		0,66	73		2,9	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		112228,5	100		10,9	100		142,3	100		908,6	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,9	100		0,91	100		3,4	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,2	100		111088,8	100		11,1	100		142,0	100		904,0	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,6	100		0,77	100		3,2	100		0,23	100		35,2	100		0,7	100		0,3	100		112038,1	100		10,6	100		142,5	100		914,0	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,9	100		1,09	100		3,1	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		112191,5	100		10,6	100		142,2	100		914,2	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		0,9	100		0,81	73		3,0	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		112130,0	100		10,8	100		142,2	100		909,5	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,4	100		0,86	100		2,5	100		0,23	94		23,5	100		0,7	100		0,2	100		111601,6	100		10,9	100		142,5	100		907,5	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,4	100		0,78	100		2,4	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		111384,7	100		10,9	100		141,4	100		906,7	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,8	100		0,82	100		2,4	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		110811,3	100		11,0	100		142,1	100		901,9	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,4	100		0,82	73		3,5	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		111314,3	100		10,7	100		142,3	100		910,1	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,4	100		1,37	100		3,0	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		111983,0	100		10,7	100		142,6	100		911,3	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		1,5	100		1,4	100		2,7	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		111965,0	100		10,9	100		142,5	100		907,7	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,8	100		1,33	100		2,8	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		112296,9	100		10,6	100		142,4	100		919,5	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,5	100		0,97	73		2,8	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		112299,1	100		10,8	100		142,5	100		913,5	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,4	100		1,18	100		2,9	100		0,23	94		23,5	100		0,7	100		0,2	100		112162,8	100		10,5	100		142,3	100		917,2	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,7	100		1,17	100		3,5	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		112823,4	100		10,8	100		142,4	100		907,9	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,2	100		0,84	100		4,5	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		112035,3	100		11,1	100		142,4	100		902,2	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,6	100		0,81	73		3,2	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		112371,6	100		11,0	100		141,9	100		906,2	100		in Betrieb
09:00		4,5	84		0,7	84		0,76	100		3,2	84		0,23	100		21,3	84		0,7	84		0,3	84		111054,0	100		10,8	84		141,8	100		911,9	100		in Betrieb
09:30		3,7	79		0,1	79		0,71	100		3,1	79		0,23	100		29,9	79		0,7	79		0,4	79		110200,9	100		10,7	79		141,9	100		913,2	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		0,2	100		0,73	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		110152,1	100		10,7	100		142,2	100		916,8	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,0	100		0,7	73		3,3	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		109442,9	100		10,6	100		142,1	100		917,8	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,5	100		0,77	100		3,0	100		0,23	95		26,9	100		0,7	100		0,5	100		109999,2	100		10,7	100		142,0	100		920,1	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		0,7	100		0,74	100		3,0	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		109563,4	100		10,6	100		141,8	100		920,3	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,4	100		0,74	100		2,2	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		109244,7	100		10,8	100		141,9	100		918,5	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		0,9	100		0,94	73		3,0	100		0,24	100		34,5	100		0,7	100		0,5	100		110227,2	100		10,6	100		142,3	100		922,3	100		in Betrieb
13:00		5,3	100		2,3	100		1,26	100		2,5	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		109500,1	100		10,3	100		142,2	100		930,8	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		0,6	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		109636,6	100		10,9	100		141,9	100		915,6	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		0,81	100		2,6	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,3	100		109653,1	100		10,6	100		142,1	100		921,9	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,2	100		0,95	73		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		109744,6	100		10,6	100		142,5	100		920,9	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,1	100		1,07	100		2,3	100		0,24	94		23,7	100		0,7	100		0,4	100		109816,8	100		10,6	100		142,2	100		918,8	100		in Betrieb
15:30		5,8	100		1,1	100		0,94	100		2,5	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,5	100		109970,8	100		10,5	100		142,2	100		921,0	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,2	100		0,75	100		2,9	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,4	100		110790,2	100		10,9	100		142,4	100		913,6	100		in Betrieb
16:30		5,6	100		2,1	100		0,83	73		2,5	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		110058,6	100		10,5	100		142,3	100		917,9	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,2	100		0,63	100		2,5	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		110804,0	100		10,7	100		142,1	100		923,2	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,61	100		2,8	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		110840,6	100		10,7	100		142,6	100		920,8	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		0,77	100		2,6	100		0,24	100		36,0	100		0,7	100		0,5	100		111054,1	100		10,5	100		142,8	100		918,8	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,96	73		1,9	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		0,4	100		111802,1	100		10,8	100		142,5	100		910,7	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,9	100		1,1	100		1,9	100		0,23	94		21,1	100		0,7	100		0,4	100		112085,2	100		10,9	100		142,2	100		911,2	100		in Betrieb
19:30		6,1	100		1,3	100		0,76	100		2,3	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		110418,0	100		11,1	100		142,2	100		904,7	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,66	100		1,7	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		111048,3	100		10,8	100		142,4	100		915,8	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,2	100		0,83	73		1,8	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		112028,1	100		11,0	100		142,2	100		917,0	100		in Betrieb
21:00		5,1	86		1,5	86		0,74	100		2,0	86		0,23	100		17,9	86		0,7	86		0,3	86		110187,8	100		11,1	86		142,0	100		911,2	100		in Betrieb
21:30		5,7	78		0,5	78		0,64	100		2,2	78		0,23	100		26,0</																					