

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
00:30		3,3	100		1,8	100		0,7	73		2,7	100		0,23	100		42,2	100		0,7	100		0,1	100		110567,0	100		10,7	100		141,4	100		914,0	100	In marcia	
01:00		3,1	100		0,9	100		0,73	100		3,5	100		0,23	100		31,1	100		0,7	100		0,2	100		110574,4	100		10,6	100		141,6	100		917,0	100	In marcia	
01:30		2,4	100		0,8	100		0,77	100		3,2	100		0,23	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		110067,0	100		10,5	100		141,5	100		917,7	100	In marcia	
02:00		2,3	100		0,9	100		0,8	100		2,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		109931,2	100		10,7	100		141,6	100		913,7	100	In marcia	
02:30		3,7	100		2,0	100		0,76	73		2,6	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		110095,3	100		10,6	100		141,6	100		919,2	100	In marcia	
03:00		3,3	100		1,6	100		0,85	100		3,1	100		0,23	95		20,4	100		0,7	100		0,1	100		110193,2	100		10,7	100		141,5	100		915,8	100	In marcia	
03:30		3,6	100		0,9	100		0,78	100		3,0	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,1	100		110588,4	100		10,7	100		141,5	100		917,3	100	In marcia	
04:00		3,7	100		1,5	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,2	100		110519,7	100		10,6	100		141,7	100		918,5	100	In marcia	
04:30		4,9	100		2,0	100		0,78	73		2,7	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,1	100		110008,0	100		10,4	100		141,2	100		920,2	100	In marcia	
05:00		2,7	100		0,7	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		109790,7	100		10,6	100		141,6	100		912,5	100	In marcia	
05:30		2,5	100		1,2	100		0,76	100		2,8	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,2	100		110513,6	100		10,6	100		141,5	100		916,0	100	In marcia	
06:00		3,7	100		1,8	100		0,81	100		2,6	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		110771,7	100		10,8	100		141,8	100		912,5	100	In marcia	
06:30		3,4	100		1,5	100		0,74	73		3,3	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		111059,5	100		10,4	100		141,7	100		917,0	100	In marcia	
07:00		2,8	100		1,2	100		0,84	100		3,1	100		0,23	94		30,4	100		0,7	100		0,2	100		112546,4	100		10,7	100		141,5	100		916,7	100	In marcia	
07:30		2,8	100		1,2	100		0,92	100		2,5	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		111356,9	100		11,1	100		141,6	100		907,1	100	In marcia	
08:00		4,2	100		1,9	100		0,8	100		2,0	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		111091,6	100		10,8	100		141,4	100		909,8	100	In marcia	
08:30		4,1	100		1,0	100		0,66	73		2,8	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		109608,4	100		10,5	100		141,7	100		920,1	100	In marcia	
09:00		3,2	86		0,8	86		0,67	100		2,6	86		0,23	100		17,6	86		0,7	86		0,2	86		109895,8	100		10,5	86		140,9	100		916,5	100	In marcia	
09:30		2,4	78		1,4	78		0,68	100		1,7	78		0,23	100		25,8	78		0,7	78		0,0	78		107856,8	100		10,5	78		141,1	100		918,6	100	In marcia	
10:00		3,4	100		1,9	100		0,65	100		1,7	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		108125,4	100		10,6	100		141,0	100		917,4	100	In marcia	
10:30		4,6	100		1,4	100		0,64	73		2,4	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		0,1	100		108779,8	100		10,5	100		141,5	100		918,0	100	In marcia	
11:00		2,1	100		0,0	100		0,7	100		2,4	100		0,23	94		33,9	100		0,7	100		0,1	100		108666,1	100		10,5	100		141,4	100		913,6	100	In marcia	
11:30		4,2	100		0,6	100		0,82	100		1,7	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		110603,1	100		11,0	100		141,4	100		911,6	100	In marcia	
12:00		4,9	100		0,7	100		0,8	100		2,3	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		110774,0	100		10,8	100		141,5	100		915,1	100	In marcia	
12:30		2,3	100		0,8	100		0,63	73		2,0	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		110892,4	100		10,7	100		141,7	100		919,1	100	In marcia	
13:00		2,8	100		1,4	100		0,7	100		2,1	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		111451,4	100		11,0	100		141,8	100		913,5	100	In marcia	
13:30		3,0	100		1,6	100		0,75	100		2,1	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,1	100		112524,1	100		10,5	100		142,4	100		921,2	100	In marcia	
14:00		4,4	100		2,3	100		0,72	100		2,1	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		114790,5	100		11,1	100		142,1	100		917,9	100	In marcia	
14:30		2,6	100		0,0	100		0,67	73		2,4	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,0	100		114683,2	100		11,2	100		142,7	100		909,0	100	In marcia	
15:00		3,2	100		0,8	100		0,86	100		1,9	100		0,24	94		23,0	100		0,7	100		0,0	100		112925,3	100		11,2	100		142,0	100		907,1	100	In marcia	
15:30		3,5	100		0,5	100		0,8	100		2,6	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,0	100		112066,0	100		11,2	100		141,9	100		903,8	100	In marcia	
16:00		3,9	100		0,8	100		0,8	100		2,2	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,0	100		110706,3	100		11,2	100		141,8	100		909,8	100	In marcia	
16:30		2,9	100		0,8	100		0,67	73		2,0	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		111780,9	100		10,8	100		141,9	100		911,3	100	In marcia	
17:00		2,8	100		1,1	100		0,7	100		1,5	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,0	100		110485,8	100		10,9	100		141,8	100		912,4	100	In marcia	
17:30		3,8	100		1,4	100		0,7	100		1,8	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		110320,7	100		10,7	100		141,5	100		917,6	100	In marcia	
18:00		2,6	100		1,5	100		0,71	100		1,6	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		108998,0	100		10,6	100		141,6	100		913,7	100	In marcia	
18:30		3,0	100		2,0	100		0,66	73		1,9	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,0	100		108837,4	100		10,8	100		141,5	100		914,8	100	In marcia	
19:00		2,9	100		0,9	100		0,7	100		1,7	100		0,23	94		22,5	100		0,7	100		0,1	100		107844,0	100		10,6	100		141,3	100		917,9	100	In marcia	
19:30		2,9	100		1,7	100		0,69	100		1,6	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		107177,8	100		10,4	100		141,3	100		924,4	100	In marcia	
20:00		7,0	100		1,5	100		0,65	100		2,1	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		108551,6	100		10,2	100		141,4	100		929,1	100	In marcia	
20:30		2,7	100		0,0	100		0,58	73		2,3	100		0,23	100		34,1	100		0,7	100		0,1	100		109597,4	100		10,5	100		141,5	100		922,3	100	In marcia	
21:00		2,1	84		0,0	84		0,6	100		1,7	84		0,23	100		31,8	84		0,7	84		0,1	84		109672,6	100		10,8	84		141,6	100		909,4	100	In marcia	
21:30		2,5	79		1,0	79		0,67	100																													

MVA Bozen

Datum: 29/03/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		Wert
00:30		3,3	100	1,8	100	0,7	73	2,7	100	0,23	100	42,2	100	0,7	100	0,1	100	110567,0	100	10,7	100	141,4	100	914,0	100	in Betrieb	
01:00		3,1	100	0,9	100	0,73	100	3,5	100	0,23	100	31,1	100	0,7	100	0,2	100	110574,4	100	10,6	100	141,6	100	917,0	100	in Betrieb	
01:30		2,4	100	0,8	100	0,77	100	3,2	100	0,23	100	28,8	100	0,7	100	0,2	100	110067,0	100	10,5	100	141,5	100	917,7	100	in Betrieb	
02:00		2,3	100	0,9	100	0,8	100	2,3	100	0,23	100	22,3	100	0,7	100	0,2	100	109931,2	100	10,7	100	141,6	100	913,7	100	in Betrieb	
02:30		3,7	100	2,0	100	0,76	73	2,6	100	0,23	100	19,0	100	0,7	100	0,2	100	110095,3	100	10,6	100	141,6	100	919,2	100	in Betrieb	
03:00		3,3	100	1,6	100	0,85	100	3,1	100	0,23	95	20,4	100	0,7	100	0,1	100	110193,2	100	10,7	100	141,5	100	915,8	100	in Betrieb	
03:30		3,6	100	0,9	100	0,78	100	3,0	100	0,23	100	18,1	100	0,7	100	0,1	100	110588,4	100	10,7	100	141,5	100	917,3	100	in Betrieb	
04:00		3,7	100	1,5	100	0,75	100	2,2	100	0,23	100	17,1	100	0,7	100	0,2	100	110519,7	100	10,6	100	141,7	100	918,5	100	in Betrieb	
04:30		4,9	100	2,0	100	0,78	73	2,7	100	0,23	100	25,2	100	0,7	100	0,1	100	110008,0	100	10,4	100	141,2	100	920,2	100	in Betrieb	
05:00		2,7	100	0,7	100	0,74	100	2,5	100	0,23	100	18,5	100	0,7	100	0,2	100	109790,7	100	10,6	100	141,6	100	912,5	100	in Betrieb	
05:30		2,5	100	1,2	100	0,76	100	2,8	100	0,23	100	17,9	100	0,7	100	0,2	100	110513,6	100	10,6	100	141,5	100	916,0	100	in Betrieb	
06:00		3,7	100	1,8	100	0,81	100	2,6	100	0,23	100	21,2	100	0,7	100	0,3	100	110771,7	100	10,8	100	141,8	100	912,5	100	in Betrieb	
06:30		3,4	100	1,5	100	0,74	73	3,3	100	0,24	100	30,7	100	0,7	100	0,2	100	111059,5	100	10,4	100	141,7	100	917,0	100	in Betrieb	
07:00		2,8	100	1,2	100	0,84	100	3,1	100	0,23	94	30,4	100	0,7	100	0,2	100	112546,4	100	10,7	100	141,5	100	916,7	100	in Betrieb	
07:30		2,8	100	1,2	100	0,92	100	2,5	100	0,23	100	24,0	100	0,7	100	0,1	100	111356,9	100	11,1	100	141,6	100	907,1	100	in Betrieb	
08:00		4,2	100	1,9	100	0,8	100	2,0	100	0,23	100	25,4	100	0,7	100	0,2	100	111091,6	100	10,8	100	141,4	100	909,8	100	in Betrieb	
08:30		4,1	100	1,0	100	0,66	73	2,8	100	0,23	100	21,4	100	0,7	100	0,2	100	109608,4	100	10,5	100	141,7	100	920,1	100	in Betrieb	
09:00		3,2	86	0,8	86	0,67	100	2,6	86	0,23	100	17,6	86	0,7	86	0,2	86	108985,8	100	10,5	86	140,9	100	916,5	100	in Betrieb	
09:30		2,4	78	1,4	78	0,68	100	1,7	78	0,23	100	25,8	78	0,7	78	0,0	78	107856,8	100	10,5	78	141,1	100	918,6	100	in Betrieb	
10:00		3,4	100	1,9	100	0,65	100	1,7	100	0,23	100	29,6	100	0,7	100	0,0	100	108125,4	100	10,6	100	141,0	100	917,4	100	in Betrieb	
10:30		4,6	100	1,4	100	0,64	73	2,4	100	0,23	100	30,2	100	0,7	100	0,1	100	108779,8	100	10,5	100	141,5	100	918,0	100	in Betrieb	
11:00		2,1	100	0,0	100	0,7	100	2,4	100	0,23	94	33,9	100	0,7	100	0,1	100	108666,1	100	10,5	100	141,4	100	913,6	100	in Betrieb	
11:30		4,2	100	0,6	100	0,82	100	1,7	100	0,23	100	23,5	100	0,7	100	0,0	100	110603,1	100	11,0	100	141,4	100	911,6	100	in Betrieb	
12:00		4,9	100	0,7	100	0,8	100	2,3	100	0,23	100	21,6	100	0,7	100	0,0	100	110774,0	100	10,8	100	141,5	100	915,1	100	in Betrieb	
12:30		2,3	100	0,8	100	0,63	73	2,0	100	0,23	100	23,9	100	0,7	100	0,1	100	110892,4	100	10,7	100	141,7	100	919,1	100	in Betrieb	
13:00		2,8	100	1,4	100	0,7	100	2,1	100	0,23	100	24,4	100	0,7	100	0,0	100	111451,4	100	11,0	100	141,8	100	913,5	100	in Betrieb	
13:30		3,0	100	1,6	100	0,75	100	2,1	100	0,24	100	32,5	100	0,7	100	0,1	100	112524,1	100	10,5	100	142,4	100	921,2	100	in Betrieb	
14:00		4,4	100	2,3	100	0,72	100	2,1	100	0,23	100	21,2	100	0,7	100	0,0	100	114790,5	100	11,1	100	142,1	100	917,9	100	in Betrieb	
14:30		2,6	100	0,0	100	0,67	73	2,4	100	0,23	100	24,3	100	0,7	100	0,0	100	114683,2	100	11,2	100	142,7	100	909,0	100	in Betrieb	
15:00		3,2	100	0,8	100	0,86	100	1,9	100	0,24	94	23,0	100	0,7	100	0,0	100	112925,3	100	11,2	100	142,0	100	907,1	100	in Betrieb	
15:30		3,5	100	0,5	100	0,8	100	2,6	100	0,24	100	20,5	100	0,7	100	0,0	100	112066,0	100	11,2	100	141,9	100	903,8	100	in Betrieb	
16:00		3,9	100	0,8	100	0,8	100	2,2	100	0,23	100	17,9	100	0,7	100	0,0	100	110706,3	100	11,2	100	141,8	100	909,8	100	in Betrieb	
16:30		2,9	100	0,8	100	0,67	73	2,0	100	0,23	100	28,4	100	0,7	100	0,0	100	111780,9	100	10,8	100	141,9	100	911,3	100	in Betrieb	
17:00		2,8	100	1,1	100	0,7	100	1,5	100	0,23	100	29,2	100	0,7	100	0,0	100	110485,8	100	10,9	100	141,8	100	912,4	100	in Betrieb	
17:30		3,8	100	1,4	100	0,7	100	1,8	100	0,23	100	23,8	100	0,7	100	0,1	100	110320,7	100	10,7	100	141,5	100	917,6	100	in Betrieb	
18:00		2,6	100	1,5	100	0,71	100	1,6	100	0,23	100	24,9	100	0,7	100	0,0	100	108998,0	100	10,6	100	141,6	100	913,7	100	in Betrieb	
18:30		3,0	100	2,0	100	0,66	73	1,9	100	0,23	100	20,2	100	0,7	100	0,0	100	108837,4	100	10,8	100	141,5	100	914,8	100	in Betrieb	
19:00		2,9	100	0,9	100	0,7	100	1,7	100	0,23	94	22,5	100	0,7	100	0,1	100	107844,0	100	10,6	100	141,3	100	917,9	100	in Betrieb	
19:30		2,9	100	1,7	100	0,69	100	1,6	100	0,23	100	21,0	100	0,7	100	0,1	100	107177,8	100	10,4	100	141,3	100	924,4	100	in Betrieb	
20:00		7,0	100	1,5	100	0,65	100	2,1	100	0,23	100	23,9	100	0,7	100	0,0	100	108551,6	100	10,2	100	141,4	100	929,1	100	in Betrieb	
20:30		2,7	100	0,0	100	0,58	73	2,3	100	0,23	100	34,1	100	0,7	100	0,1	100	109597,4	100	10,5	100	141,5	100	922,3	100	in Betrieb	
21:00		2,1	84	0,0	84	0,6	100	1,7	84	0,23	100	31,8	84	0,7	84	0,1	84	109672,6	100	10,8	84	141,6	100	909,4	100	in Betrieb	
21:30		2,5	79	1,0	79	0,67	100	1,5	79	0,23	100	25,6	79	0,7	79	0,1	79	108286,5	100	10,8	79	141,4	100	912,8	100	in Betrieb	
22:00		2,6	100	0,8	100	0,61	100	1,8	100	0,23	100	24,6	100	0,7	100	0,0	100	107504,6	100	10,3	100	141,4	100	924,8	100	in Betrieb	
22:30		2,8	100	1,4	100	0,73	73	1,9	100	0,23	100	31,4	100	0,7	100	0,1	100	108525,2	100	10,5	100	141,4	100	917,6	100	in Betrieb	
23:00		3,2	100	1,7	100	0,81	100	1,7	100	0,23	95	25,3	100	0,7	100	0,1	100	108788,8	100	10,7	100	141,6	100	913,7	100	in Betrieb	
23:30		2,5	100	1,6	100	0,83	100	2,0	100	0,23	100	30,4	100	0,7	100	0,1	100	109227,9	100	10,5	100	141,7	100	916,9	100	in Betrieb	
24:00		2,4	100	1,7	100	0,88	100	1,6	100	0,23	100	18,4	100	0,7	100	0,1	100	108732,0	100	10,7	100	141,2	100	917,9	100	in Betrieb	
MIN		2,1		0		0,58		1,5		0,23		17,1		0,7		0		107177,8		10,2		140,9		903,8			
MAX		7		2,3		0,92		3,5		0,24		42,2		0,7		0,3		114790,5		11,2		142,7		929,1			
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2											
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%																											