

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/04/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		4,4	100		1,2	100	1,24	73	2,6	100	0,23	100	26,8	100	0,7	100	0,1	100	112702,1	100	10,7	100	141,6	100	916,6	100	In marcia	
01:00		3,7	100		1,2	100	1,25	100	2,1	100	0,23	100	21,1	100	0,7	100	0,2	100	112027,9	100	10,7	100	141,6	100	920,6	100	In marcia	
01:30		3,8	100		1,4	100	1,39	100	2,0	100	0,23	100	21,6	100	0,7	100	0,1	100	112732,4	100	10,5	100	141,5	100	923,5	100	In marcia	
02:00		4,4	100		1,4	100	1,49	100	2,4	100	0,23	100	21,8	100	0,7	100	0,2	100	112294,9	100	10,7	100	141,5	100	919,1	100	In marcia	
02:30		4,6	100		0,8	100	0,87	73	2,2	100	0,23	100	26,4	100	0,7	100	0,1	100	112812,1	100	10,8	100	141,5	100	921,0	100	In marcia	
03:00		2,8	100		0,5	100	0,79	100	2,7	100	0,23	94	24,9	100	0,7	100	0,2	100	111794,1	100	10,6	100	141,3	100	923,2	100	In marcia	
03:30		4,2	100		1,4	100	1,15	100	2,0	100	0,23	100	24,0	100	0,7	100	0,0	100	111898,9	100	10,6	100	141,3	100	922,3	100	In marcia	
04:00		3,2	100		0,8	100	1,07	100	2,4	100	0,23	100	20,5	100	0,7	100	0,2	100	112480,9	100	10,7	100	142,1	100	918,0	100	In marcia	
04:30		4,9	100		1,7	100	1,17	73	3,0	100	0,23	100	22,3	100	0,7	100	0,2	100	112449,9	100	10,6	100	141,8	100	917,8	100	In marcia	
05:00		4,6	100		1,4	100	1,14	100	2,1	100	0,23	100	23,4	100	0,7	100	0,2	100	112664,3	100	10,6	100	141,7	100	920,2	100	In marcia	
05:30		3,5	100		0,8	100	0,91	100	2,0	100	0,23	100	24,1	100	0,7	100	0,3	100	112972,8	100	10,6	100	141,7	100	921,8	100	In marcia	
06:00		2,3	100		0,5	100	1,07	100	2,1	100	0,23	100	23,4	100	0,7	100	0,3	100	112406,1	100	10,7	100	142,0	100	918,6	100	In marcia	
06:30		3,3	100		2,2	100	1,59	73	2,2	100	0,23	100	26,5	100	0,6	100	0,2	100	113293,4	100	10,5	100	141,9	100	925,5	100	In marcia	
07:00		2,4	100		1,0	100	1,46	100	3,3	100	0,23	94	26,5	100	0,7	100	0,2	100	113684,9	100	10,6	100	141,9	100	915,9	100	In marcia	
07:30		2,4	100		1,0	100	1,92	100	3,8	100	0,23	100	25,2	100	0,7	100	0,2	100	114812,6	100	10,7	100	142,3	100	917,6	100	In marcia	
08:00		4,2	100		1,9	100	2,0	100	3,7	100	0,23	100	23,1	100	0,7	100	0,2	100	114443,4	100	10,9	100	141,8	100	908,5	100	In marcia	
08:30		6,1	100		1,6	100	0,98	73	3,0	100	0,23	100	23,2	100	0,7	100	0,2	100	113596,1	100	10,6	100	141,6	100	924,6	100	In marcia	
09:00		3,3	84		0,0	84	0,78	100	2,8	84	0,23	100	19,1	84	0,7	84	0,2	84	115319,6	100	10,8	84	141,4	100	927,3	100	In marcia	
09:30		3,8	79		0,0	79	0,81	100	2,8	79	0,23	100	12,5	79	0,7	79	0,4	79	112008,6	100	10,7	79	141,5	100	920,0	100	In marcia	
10:00		2,6	100		0,0	100	0,8	100	2,5	100	0,23	100	16,8	100	0,7	100	0,2	100	112205,4	100	10,6	100	141,2	100	922,3	100	In marcia	
10:30		2,3	100		0,0	100	1,33	73	2,2	100	0,23	100	32,9	100	0,7	100	0,3	100	110443,1	100	10,5	100	141,2	100	916,4	100	In marcia	
11:00		3,6	100		1,8	100	1,91	100	2,0	100	0,23	95	29,9	100	0,7	100	0,3	100	110452,2	100	10,5	100	141,0	100	913,6	100	In marcia	
11:30		2,5	100		1,5	100	2,1	100	2,0	100	0,23	100	35,4	100	0,7	100	0,4	100	110564,2	100	10,6	100	141,3	100	915,4	100	In marcia	
12:00		2,2	100		1,0	100	3,7	100	2,4	100	0,24	100	36,7	100	0,6	100	0,5	100	109593,9	100	10,4	100	141,5	100	919,4	100	In marcia	
12:30		2,1	100		0,3	100	3,79	73	3,4	100	0,23	100	31,4	100	0,6	100	0,5	100	111598,3	100	10,3	100	141,8	100	927,0	100	In marcia	
13:00		2,1	100		0,3	100	7,96	100	2,5	100	0,23	100	23,7	100	0,6	100	0,4	100	112792,2	100	10,6	100	141,6	100	924,1	100	In marcia	
13:30		2,7	100		1,2	100	10,56	100	2,3	100	0,23	100	18,4	100	0,6	100	0,4	100	112063,3	100	10,5	100	141,9	100	924,2	100	In marcia	
14:00		2,1	100		0,5	100	6,21	100	2,1	100	0,23	100	18,0	100	0,6	100	0,3	100	111649,1	100	10,6	100	141,5	100	919,1	100	In marcia	
14:30		2,2	100		1,6	100	6,83	73	2,1	100	0,23	100	20,5	100	0,6	100	0,3	100	111312,0	100	10,6	100	141,3	100	921,9	100	In marcia	
15:00		2,1	100		1,2	100	4,52	100	2,4	100	0,23	94	22,1	100	0,6	100	0,4	100	110648,2	100	10,7	100	141,5	100	913,2	100	In marcia	
15:30		2,5	100		1,8	100	5,01	100	2,6	100	0,23	100	29,8	100	0,6	100	0,3	100	109962,5	100	10,3	100	141,6	100	922,9	100	In marcia	
16:00		3,0	100		1,3	100	3,11	100	1,8	100	0,23	100	28,4	100	0,7	100	0,4	100	110853,6	100	10,6	100	141,2	100	920,3	100	In marcia	
16:30		3,2	100		1,0	100	2,41	73	2,0	100	0,23	100	25,2	100	0,7	100	0,4	100	110314,2	100	10,5	100	141,2	100	927,1	100	In marcia	
17:00		2,3	100		0,4	100	1,98	100	1,9	100	0,23	100	27,1	100	0,6	100	0,4	100	110676,1	100	10,7	100	141,6	100	919,2	100	In marcia	
17:30		2,1	100		0,3	100	2,08	100	2,0	100	0,23	100	27,4	100	0,6	100	0,4	100	110742,9	100	10,5	100	141,5	100	924,2	100	In marcia	
18:00		2,4	100		1,8	100	2,88	100	1,8	100	0,23	100	23,6	100	0,6	100	0,4	100	110679,9	100	10,5	100	141,3	100	927,0	100	In marcia	
18:30		3,3	100		1,5	100	1,37	73	1,7	100	0,23	100	20,8	100	0,7	100	0,2	100	111337,7	100	10,8	100	141,5	100	920,2	100	In marcia	
19:00		2,4	100		0,8	100	1,33	100	2,1	100	0,23	94	20,8	100	0,6	100	0,4	100	110743,3	100	10,3	100	141,4	100	932,2	100	In marcia	
19:30		2,9	100		1,5	100	1,34	100	1,5	100	0,23	100	20,2	100	0,7	100	0,2	100	111485,8	100	10,7	100	141,3	100	925,1	100	In marcia	
20:00		2,3	100		0,9	100	0,99	100	1,3	100	0,23	100	30,6	100	0,7	100	0,3	100	110828,5	100	10,7	100	141,3	100	923,6	100	In marcia	
20:30		3,6	100		1,8	100	0,99	73	1,1	100	0,23	100	34,1	100	0,7	100	0,3	100	110178,8	100	10,5	100	141,1	100	925,0	100	In marcia	
21:00		4,2	85		1,3	85	0,91	100	1,1	85	0,23	100	25,5	85	0,7	85	0,2	85	109940,3	100	10,8	85	141,0	100	920,7	100	In marcia	
21:30		3,5	78		1,0	78	0,81	100	1,2	78	0,23	100	27,5	78	0,7	78	0,1	78	109849,0	100	10,4	78	141,0	100	925,6	100	In marcia	
22:00		3,9	100		1,0	100	0,72	100	1,2	100	0,23	100	31,1	100	0,7	100	0,2	100	109062,9	100	10,5	100	141,1	100	927,9	100	In marcia	
22:30		3,7	100		1,6	100	0,74	73	1,9	100	0,23	100	26,6	100	0,7	100	0,2	100	109346,5	100	10,5	100	141,0	100	928,1	100	In marcia	
23:00		2,7	100		1,3	100	0,78	100	2,4	100	0,23	94	26,6	100	0,7	100	0,2	100	109075,5	100	10,4	100	141,2	100	928,0	100	In marcia	
23:30		2,2	100		1,1	100	0,79	100	2,8	100	0,23	100	32,3	100	0,6	100	0,2	100	110420,8	100	10,3	100	141,5	100	929,6	100	In marcia	
24:00		2,7	100		1,7	100	0,85	100	2,4	100	0,23	100	26,3	100	0,6	100	0,2	100	111100,6	100	10,5	100	141,1	100	921,6	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,72		1,1		0,23		12,5		0,6		0		108849		10,3		141		908,5			
MAX		6,1			2,2		10,56		3,8		0,24		36,7		0,7		0,5		115319,6		10,9		142,3		932,2			

MVA Bozen

Datum: 06/04/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,4	100		1,2	100		1,24	73		2,6	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		112702,1	100	10,7	100		141,6	100		916,6	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,2	100		1,25	100		2,1	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		112027,9	100	10,7	100		141,6	100		920,6	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		1,4	100		1,39	100		2,0	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,1	100		112732,4	100	10,5	100		141,5	100		923,5	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		1,4	100		1,49	100		2,4	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		112294,9	100	10,7	100		141,5	100		919,1	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,8	100		0,87	73		2,2	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,1	100		112812,1	100	10,8	100		141,5	100		921,0	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,5	100		0,79	100		2,7	100		0,23	94		24,9	100		0,7	100		0,2	100		111794,1	100	10,6	100		141,3	100		923,2	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		1,4	100		1,15	100		2,0	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		111898,9	100	10,6	100		141,3	100		922,3	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,8	100		1,07	100		2,4	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		112480,9	100	10,7	100		142,1	100		918,0	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		1,7	100		1,17	73		3,0	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		112449,9	100	10,6	100		141,8	100		917,8	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		1,4	100		1,14	100		2,1	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		112664,3	100	10,6	100		141,7	100		920,2	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,8	100		0,91	100		2,0	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,3	100		112972,8	100	10,6	100		141,7	100		921,8	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,5	100		1,07	100		2,1	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		112406,1	100	10,7	100		142,0	100		918,6	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		2,2	100		1,59	73		2,2	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		113293,4	100	10,5	100		141,9	100		925,5	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		1,0	100		1,46	100		3,3	100		0,23	94		26,5	100		0,7	100		0,2	100		113684,9	100	10,6	100		141,9	100		915,9	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,0	100		1,92	100		3,8	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		114812,6	100	10,7	100		142,3	100		917,6	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		1,9	100		2,0	100		3,7	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		114443,4	100	10,9	100		141,8	100		908,5	100		in Betrieb
08:30		6,1	100		1,6	100		0,98	73		3,0	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		113596,1	100	10,6	100		141,6	100		924,6	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		0,0	84		0,78	100		2,8	84		0,23	100		19,1	84		0,7	84		0,2	84		115319,6	100	10,8	84		141,4	100		927,3	100		in Betrieb
09:30		3,8	79		0,0	79		0,81	100		2,8	79		0,23	100		12,5	79		0,7	79		0,4	79		112008,6	100	10,7	79		141,5	100		920,0	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,0	100		0,8	100		2,5	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,2	100		112205,4	100	10,6	100		141,2	100		922,3	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,0	100		1,33	73		2,2	100		0,23	100		32,9	100		0,7	100		0,3	100		110443,1	100	10,5	100		141,2	100		916,4	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		1,8	100		1,91	100		2,0	100		0,23	95		29,9	100		0,7	100		0,3	100		110452,2	100	10,5	100		141,0	100		913,6	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,5	100		2,1	100		2,0	100		0,23	100		35,4	100		0,7	100		0,4	100		110564,2	100	10,6	100		141,3	100		915,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,0	100		3,7	100		2,4	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,5	100		109593,9	100	10,4	100		141,5	100		919,4	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,3	100		3,79	73		3,4	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,5	100		111598,3	100	10,3	100		141,8	100		927,0	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,3	100		7,96	100		2,5	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,4	100		112792,2	100	10,6	100		141,6	100		924,1	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,2	100		10,56	100		2,3	100		0,23	100		18,4	100		0,6	100		0,4	100		112063,3	100	10,5	100		141,9	100		924,2	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,5	100		6,21	100		2,1	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		111649,1	100	10,6	100		141,5	100		919,1	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,6	100		6,83	73		2,1	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,3	100		111312,0	100	10,6	100		141,3	100		921,9	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,2	100		4,52	100		2,4	100		0,23	94		22,1	100		0,6	100		0,4	100		110648,2	100	10,7	100		141,5	100		913,2	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,8	100		5,01	100		2,6	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		109962,5	100	10,3	100		141,6	100		922,9	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		1,3	100		3,11	100		1,8	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		110853,6	100	10,6	100		141,2	100		920,3	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,0	100		2,41	73		2,0	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		110314,2	100	10,5	100		141,2	100		927,1	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,4	100		1,98	100		1,9	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,4	100		110676,1	100	10,7	100		141,6	100		919,2	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,3	100		2,08	100		2,0	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		110742,9	100	10,5	100		141,5	100		924,2	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,8	100		2,88	100		1,8	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		110679,9	100	10,5	100		141,3	100		927,0	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		1,5	100		1,37	73		1,7	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		111337,7	100	10,8	100		141,5	100		920,2	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		0,8	100		1,33	100		2,1	100		0,23	94		20,8	100		0,6	100		0,4	100		110743,3	100	10,3	100		141,4	100		932,2	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		1,5	100		1,34	100		1,5	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,2	100		111485,8	100	10,7	100		141,3	100		925,1	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,9	100		0,99	100		1,3	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,3	100		110828,5	100	10,7	100		141,3	100		923,6	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		1,8	100		0,99	73		1,1	100		0,23	100		34,1	100		0,7	100		0,3	100		110178,8	100	10,5	100		141,1	100		925,0	100		in Betrieb
21:00		4,2	85		1,3	85		0,91	100		1,1	85		0,23	100		25,5	85		0,7	85		0,2	85		109940,3	100	10,8	85		141,0	100		920,7	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		1,0	78		0,81	100		1,2	78		0,23	100		27,5	78		0,7	78		0,1	78		108849,0	100	10,4	78		141,0	100		925,6	100		in Betrieb
22:00		3,9	10																																		