

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,6	100		0,7	100		0,71	73		2,7	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,5	100		112942,3	100		10,6	100		141,8	100		918,4	100	In marcia
01:00		2,6	100		0,2	100		0,85	100		2,6	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,5	100		112737,0	100		10,5	100		142,0	100		917,5	100	In marcia
01:30		4,7	100		1,2	100		1,05	100		2,5	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		113379,2	100		10,5	100		142,1	100		922,4	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,2	100		1,05	100		3,4	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		113558,3	100		10,6	100		142,1	100		922,6	100	In marcia
02:30		3,8	100		1,7	100		1,06	73		2,7	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,5	100		114282,6	100		10,5	100		142,2	100		923,7	100	In marcia
03:00		5,2	100		1,4	100		1,04	100		2,5	100		0,23	95		26,3	100		0,7	100		0,4	100		114791,2	100		10,6	100		142,2	100		926,5	100	In marcia
03:30		5,9	100		0,3	100		0,75	100		2,8	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,5	100		114794,6	100		10,8	100		142,3	100		917,8	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		0,61	100		3,6	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		114000,5	100		10,7	100		142,1	100		914,0	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		0,93	73		3,1	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,5	100		113719,5	100		10,5	100		142,2	100		916,6	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,2	100		1,62	100		3,3	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		114580,4	100		10,5	100		142,3	100		919,5	100	In marcia
05:30		2,7	100		2,2	100		2,13	100		2,6	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,4	100		114835,6	100		10,8	100		142,2	100		913,1	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,4	100		1,64	100		2,6	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		114987,1	100		10,4	100		142,6	100		929,7	100	In marcia
06:30		2,3	100		0,2	100		1,23	73		2,4	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		115195,0	100		10,7	100		142,4	100		915,6	100	In marcia
07:00		4,7	100		1,2	100		1,75	100		2,5	100		0,24	94		25,6	100		0,7	100		0,4	100		114734,4	100		10,4	100		142,5	100		929,9	100	In marcia
07:30		3,9	100		0,6	100		1,18	100		2,9	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		115060,4	100		10,8	100		142,3	100		919,5	100	In marcia
08:00		4,6	100		1,7	100		1,21	100		2,9	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		115250,4	100		10,6	100		142,1	100		916,8	100	In marcia
08:30		4,7	100		1,0	100		0,86	73		2,3	100		0,23	100		13,5	100		0,7	100		0,4	100		114303,4	100		11,0	100		141,9	100		913,3	100	In marcia
09:00		3,1	86		0,7	86		0,77	100		1,8	86		0,23	100		15,7	86		0,7	86		0,2	86		115132,1	100		10,9	86		141,3	100		914,2	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		0,7	100		2,5	78		0,24	100		32,0	78		0,7	78		0,3	78		109895,6	100		10,1	78		141,8	100		927,3	100	In marcia
10:00		4,3	100		0,9	100		0,8	100		2,7	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		110839,7	100		10,3	100		141,4	100		928,5	100	In marcia
10:30		4,0	100		0,8	100		0,75	73		2,7	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		111077,8	100		10,6	100		141,6	100		917,1	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,0	100		0,8	100		3,0	100		0,23	94		23,7	100		0,7	100		0,2	100		111077,7	100		10,6	100		141,4	100		915,8	100	In marcia
11:30		4,3	100		1,5	100		0,81	100		2,9	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		110065,3	100		10,4	100		141,9	100		916,6	100	In marcia
12:00		5,1	100		1,5	100		0,81	100		3,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		112023,4	100		10,4	100		141,7	100		924,3	100	In marcia
12:30		3,4	100		0,2	100		0,63	73		3,2	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,2	100		112365,6	100		10,5	100		141,8	100		921,9	100	In marcia
13:00		2,5	100		0,8	100		0,67	100		3,3	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,2	100		111268,8	100		10,4	100		141,5	100		929,1	100	In marcia
13:30		5,5	100		1,7	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		112069,5	100		9,9	100		142,1	100		939,9	100	In marcia
14:00		5,0	100		0,5	100		0,62	100		3,4	100		0,23	100		35,5	100		0,7	100		0,3	100		113798,4	100		10,4	100		142,1	100		930,6	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,0	100		0,64	73		3,2	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		114451,4	100		10,7	100		142,0	100		924,2	100	In marcia
15:00		4,5	100		0,2	100		0,81	100		4,1	100		0,23	94		24,4	100		0,7	100		0,2	100		114261,9	100		10,5	100		142,0	100		925,6	100	In marcia
15:30		4,2	100		0,0	100		0,76	100		3,4	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,1	100		115114,1	100		10,4	100		142,2	100		932,8	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,0	100		0,81	100		2,9	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,1	100		115215,9	100		10,8	100		142,0	100		926,4	100	In marcia
16:30		4,6	100		0,0	100		0,69	73		4,0	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,2	100		115045,4	100		10,7	100		142,4	100		929,2	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		0,67	100		3,5	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		114211,6	100		10,4	100		142,0	100		936,5	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,0	100		0,69	100		3,3	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		114432,5	100		10,6	100		142,0	100		931,2	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,0	100		0,72	100		4,0	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		114404,9	100		10,6	100		142,0	100		928,7	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,0	100		0,72	73		3,3	100		0,23	100		32,8	100		0,7	100		0,2	100		114276,8	100		10,3	100		142,3	100		933,8	100	In marcia
19:00		4,7	100		0,0	100		0,83	100		3,1	100		0,23	94		30,8	100		0,7	100		0,2	100		114926,6	100		10,4	100		142,3	100		933,7	100	In marcia
19:30		4,1	100		0,0	100		0,83	100		4,1	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		113834,2	100		10,3	100		142,3	100		932,9	100	In marcia
20:00		3,5	100		0,0	100		0,74	100		3,6	100		0,23	100		15,5	100		0,7	100		0,2	100		114793,3	100		10,7	100		142,0	100		925,3	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,0	100		0,82	73		3,5	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,2	100		113792,7	100		10,4	100		142,0	100		929,1	100	In marcia
21:00		3,6	86		0,0	86		1,02	100		3,7	86		0,23	100		21,3	86		0,7	86		0,2	86		114372,0	100		10,6	86		142,0	100		927,6	100	In marcia
21:30		4,7	78		0,4	78		1,23	100		4,0	78		0,23	100		32,0	78		0,7	78		0,2	78		114346,4	100		10,6	78		142,4	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,6	100		0,7	100		0,71	73		2,7	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,5	100		112942,3	100	10,6	100		141,8	100		918,4	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		0,2	100		0,85	100		2,6	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,5	100		112737,0	100	10,5	100		142,0	100		917,5	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		1,2	100		1,05	100		2,5	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		113379,2	100	10,5	100		142,1	100		922,4	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,2	100		1,05	100		3,4	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		113558,3	100	10,6	100		142,1	100		922,6	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		1,7	100		1,06	73		2,7	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,5	100		114282,6	100	10,5	100		142,2	100		923,7	100		in Betrieb
03:00		5,2	100		1,4	100		1,04	100		2,5	100		0,23	95		26,3	100		0,7	100		0,4	100		114791,2	100	10,6	100		142,2	100		926,5	100		in Betrieb
03:30		5,9	100		0,3	100		0,75	100		2,8	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,5	100		114794,6	100	10,8	100		142,3	100		917,8	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		0,61	100		3,6	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		114000,5	100	10,7	100		142,1	100		914,0	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		0,93	73		3,1	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,5	100		113719,5	100	10,5	100		142,2	100		916,6	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		1,62	100		3,3	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		114580,4	100	10,5	100		142,3	100		919,5	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		2,2	100		2,13	100		2,6	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,4	100		114835,6	100	10,8	100		142,2	100		913,1	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,4	100		1,64	100		2,6	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		114987,1	100	10,4	100		142,6	100		929,7	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,2	100		1,23	73		2,4	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		115195,0	100	10,7	100		142,4	100		915,6	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		1,2	100		1,75	100		2,5	100		0,24	94		25,6	100		0,7	100		0,4	100		114734,4	100	10,4	100		142,5	100		929,9	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,6	100		1,18	100		2,9	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		115060,4	100	10,8	100		142,3	100		919,5	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,7	100		1,21	100		2,9	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		115250,4	100	10,6	100		142,1	100		916,8	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		1,0	100		0,86	73		2,3	100		0,23	100		13,5	100		0,7	100		0,4	100		114303,4	100	11,0	100		141,9	100		913,3	100		in Betrieb
09:00		3,1	86		0,7	86		0,77	100		1,8	86		0,23	100		15,7	86		0,7	86		0,2	86		115132,1	100	10,9	86		141,3	100		914,2	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		0,7	100		2,5	78		0,24	100		32,0	78		0,7	78		0,3	78		109895,6	100	10,1	78		141,8	100		927,3	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		0,9	100		0,8	100		2,7	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		110839,7	100	10,3	100		141,4	100		928,5	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,8	100		0,75	73		2,7	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		111077,8	100	10,6	100		141,6	100		917,1	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		1,0	100		0,8	100		3,0	100		0,23	94		23,7	100		0,7	100		0,2	100		111077,7	100	10,6	100		141,4	100		915,8	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		1,5	100		0,81	100		2,9	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		110065,3	100	10,4	100		141,9	100		916,6	100		in Betrieb
12:00		5,1	100		1,5	100		0,81	100		3,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		112023,4	100	10,4	100		141,7	100		924,3	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		0,2	100		0,63	73		3,2	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,2	100		112365,6	100	10,5	100		141,8	100		921,9	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,8	100		0,67	100		3,3	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,2	100		111268,8	100	10,4	100		141,5	100		929,1	100		in Betrieb
13:30		5,5	100		1,7	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		112069,5	100	9,9	100		142,1	100		939,9	100		in Betrieb
14:00		5,0	100		0,5	100		0,62	100		3,4	100		0,23	100		35,5	100		0,7	100		0,3	100		113798,4	100	10,4	100		142,1	100		930,6	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,0	100		0,64	73		3,2	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		114451,4	100	10,7	100		142,0	100		924,2	100		in Betrieb
15:00		4,5	100		0,2	100		0,81	100		4,1	100		0,23	94		24,4	100		0,7	100		0,2	100		114261,9	100	10,5	100		142,0	100		925,6	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,0	100		0,76	100		3,4	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,1	100		115114,1	100	10,4	100		142,2	100		932,8	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,0	100		0,81	100		2,9	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,1	100		115215,9	100	10,8	100		142,0	100		926,4	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		0,0	100		0,69	73		4,0	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,2	100		115045,4	100	10,7	100		142,4	100		929,2	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		0,67	100		3,5	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		114211,6	100	10,4	100		142,0	100		936,5	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,0	100		0,69	100		3,3	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		114432,5	100	10,6	100		142,0	100		931,2	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,0	100		0,72	100		4,0	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		114404,9	100	10,6	100		142,0	100		928,7	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,0	100		0,72	73		3,3	100		0,23	100		32,8	100		0,7	100		0,2	100		114276,8	100	10,3	100		142,3	100		933,8	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		0,0	100		0,83	100		3,1	100		0,23	94		30,8	100		0,7	100		0,2	100		114926,6	100	10,4	100		142,3	100		933,7	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,0	100		0,83	100		4,1	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		113834,2	100	10,3	100		142,3	100		932,9	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,0	100		0,74	100		3,6	100		0,23	100		15,5	100		0,7	100		0,2	100		114793,3	100	10,7	100		142,0	100		925,3	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,0	100		0,82	73		3,5	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,2	100		113792,7	100	10,4	100		142,0	100		929,1	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		0,0	86		1,02	100		3,7	86		0,23	100		21,3	86		0,7	86		0,2	86		114372,0	100	10,6	86		142,0	100		927,6	100		in Betrieb
21:30		4,7	78		0,4	78		1,23	100		4,0	78		0,23	100		32,0	78		0,7	78		0,2	78		114346,4	100	10,6	78		142,4	100		926,1	100		in Betrieb
22:00		3,8	10																																		