

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/04/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto			
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.
00:30		3,5	100		0,0	100	0,82	73		2,4	100	0,23	100		25,8	100	0,7	100		0,4	100	113564,8	100	10,3	100	141,9	100	930,6	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100	1,05	100		2,7	100	0,23	100		24,9	100	0,7	100		0,5	100	113628,2	100	10,2	100	141,9	100	933,5	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,0	100	0,9	100		2,2	100	0,23	100		22,0	100	0,7	100		0,4	100	114294,7	100	10,4	100	141,9	100	930,3	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,2	100	1,14	100		3,4	100	0,23	100		29,4	100	0,7	100		0,5	100	115172,5	100	10,1	100	142,0	100	945,9	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,2	100	1,12	73		2,8	100	0,23	100		25,3	100	0,7	100		0,4	100	114184,0	100	10,7	100	141,9	100	924,0	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,1	100	1,13	100		7,9	100	0,23	94		24,5	100	0,7	100		0,4	100	113100,3	100	10,3	100	141,6	100	931,1	100	In marcia
03:30		4,7	100		0,0	100	1,02	100		7,5	100	0,23	100		34,3	100	0,7	100		0,4	100	114064,8	100	10,3	100	142,1	100	933,2	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100	1,24	100		4,6	100	0,23	100		30,7	100	0,7	100		0,5	100	114312,7	100	10,3	100	142,1	100	928,3	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,5	100	1,35	73		3,9	100	0,23	100		30,9	100	0,7	100		0,4	100	115475,8	100	10,2	100	142,2	100	936,6	100	In marcia
05:00		4,2	100		1,0	100	1,83	100		4,8	100	0,23	100		23,8	100	0,7	100		0,4	100	116064,2	100	10,4	100	142,1	100	931,5	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,8	100	1,53	100		3,5	100	0,23	100		22,4	100	0,7	100		0,4	100	115649,8	100	10,6	100	142,1	100	926,0	100	In marcia
06:00		2,5	100		0,1	100	1,34	100		3,1	100	0,23	100		24,6	100	0,7	100		0,4	100	116347,2	100	10,4	100	142,5	100	930,4	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,4	100	2,11	73		6,1	100	0,23	100		18,0	100	0,7	100		0,4	100	118536,6	100	10,7	100	142,7	100	925,8	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,9	100	1,68	100		3,9	100	0,23	94		22,2	100	0,7	100		0,4	100	118993,9	100	10,7	100	142,6	100	926,6	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100	1,16	100		3,9	100	0,23	100		18,6	100	0,7	100		0,4	100	119141,1	100	10,8	100	142,7	100	924,4	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100	1,1	100		4,2	100	0,23	100		22,8	100	0,7	100		0,4	100	119288,5	100	10,7	100	143,5	100	926,2	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100	1,3	73		5,1	100	0,23	100		21,9	100	0,7	100		0,5	100	119069,3	100	10,8	100	143,3	100	923,7	100	In marcia
09:00		8,4	85		0,0	85	0,77	100		4,4	85	0,23	100		24,9	85	0,7	85		0,4	85	119244,6	100	10,7	85	143,2	100	928,5	100	In marcia
09:30		2,6	78		0,0	78	0,51	100		4,1	78	0,23	100		31,4	78	0,7	78		0,4	78	118597,1	100	10,6	78	143,8	100	921,9	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,0	100	0,6	100		3,7	100	0,23	100		27,7	100	0,7	100		0,2	100	118161,6	100	10,7	100	143,3	100	921,3	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,0	100	0,77	73		4,3	100	0,23	100		31,8	100	0,7	100		0,4	100	117784,4	100	10,7	100	143,6	100	917,3	100	In marcia
11:00		4,6	100		1,8	100	1,5	100		3,1	100	0,23	94		30,9	100	0,7	100		0,4	100	119548,0	100	10,6	100	144,0	100	921,7	100	In marcia
11:30		4,5	100		0,7	100	0,94	100		3,3	100	0,23	100		17,2	100	0,7	100		0,3	100	117819,9	100	10,6	100	143,2	100	926,6	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,3	100	1,02	100		3,1	100	0,23	100		23,2	100	0,7	100		0,4	100	116684,1	100	10,3	100	143,6	100	931,4	100	In marcia
12:30		4,5	100		0,8	100	0,93	73		3,1	100	0,23	100		20,2	100	0,7	100		0,3	100	117163,0	100	10,7	100	143,3	100	927,5	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,5	100	0,87	100		3,1	100	0,23	100		22,8	100	0,7	100		0,2	100	115919,3	100	10,4	100	142,8	100	930,8	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,2	100	0,79	100		2,6	100	0,23	100		20,0	100	0,7	100		0,3	100	115062,9	100	10,3	100	142,9	100	934,0	100	In marcia
14:00		4,1	100		0,5	100	0,8	100		2,7	100	0,23	100		21,4	100	0,7	100		0,3	100	114651,6	100	10,2	100	142,8	100	933,4	100	In marcia
14:30		4,8	100		0,4	100	0,75	73		2,4	100	0,23	100		18,2	100	0,7	100		0,3	100	114721,9	100	10,4	100	142,0	100	930,9	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,0	100	0,67	100		3,1	100	0,23	95		27,3	100	0,7	100		0,3	100	113472,1	100	10,4	100	142,3	100	930,3	100	In marcia
15:30		4,3	100		0,2	100	0,79	100		2,9	100	0,23	100		31,7	100	0,7	100		0,2	100	114005,0	100	10,3	100	142,0	100	936,6	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,1	100	0,76	100		2,4	100	0,23	100		35,6	100	0,7	100		0,3	100	114026,3	100	10,4	100	142,3	100	933,0	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,6	100	0,79	73		2,4	100	0,23	100		35,8	100	0,7	100		0,3	100	114062,6	100	10,3	100	142,5	100	935,1	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,1	100	0,83	100		2,7	100	0,23	100		22,1	100	0,7	100		0,4	100	114632,9	100	10,4	100	142,4	100	938,4	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,1	100	0,87	100		2,7	100	0,23	100		20,9	100	0,7	100		0,3	100	114701,5	100	10,4	100	142,7	100	937,0	100	In marcia
18:00		5,1	100		0,0	100	0,88	100		2,5	100	0,23	100		19,0	100	0,7	100		0,3	100	113800,1	100	10,2	100	142,1	100	940,4	100	In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100	0,71	73		2,5	100	0,23	100		17,9	100	0,7	100		0,2	100	113527,1	100	10,4	100	141,9	100	939,5	100	In marcia
19:00		2,8	100		0,3	100	1,21	100		2,7	100	0,23	94		27,8	100	0,6	100		0,4	100	113506,9	100	10,0	100	142,5	100	942,0	100	In marcia
19:30		5,8	100		1,8	100	1,65	100		2,9	100	0,23	100		22,4	100	0,7	100		0,3	100	114082,7	100	10,1	100	142,1	100	940,4	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100	0,93	100		3,3	100	0,23	100		24,3	100	0,7	100		0,2	100	114710,3	100	10,3	100	141,9	100	936,4	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,0	100	0,83	73		2,8	100	0,23	100		31,4	100	0,7	100		0,4	100	114817,5	100	10,4	100	142,5	100	931,7	100	In marcia
21:00		3,5	85		0,3	85	1,39	100		2,2	85	0,23	100		32,9	85	0,7	85		0,4	85	115656,0	100	10,2	85	143,1	100	939,2	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,4	78	2,92	100		2,9	78	0,24	100		37,9	78	0,6	78		0,2	78	116116,6	100	10,0	78	144,3	100	936,7	100	In marcia
22:00		2,4	100		1,9	100	5,92	100		2,9	100	0,24	100		27,3	100	0,6	100		0,0	100	118377,9	100	10,6	100	143,8	100	928,9	100	In marcia
22:30		3,9	100		1,6	100	3,2	73		2,8	100	0,24	100		26,7	100	0,7	100		0,1	100	119095,1	100	10,6	100	144,1	100	928,6	100	In marcia
23:00		7,3	100		0,3	100	1,58	100		2,8	100	0,23	94		10,8	100	0,7	100		0,0	100	119830,2	100	11,0	100	143,4	100	920,8	100	In marcia
23:30		2,1	100		0,0	100	0,55	100		3,2	100	0,23	100		14,5	100	0,7	100		0,1	100	119127,0	100	10,9	100	143,9	100	925,1	100	In marcia
24:00		2,1	100		0,0	100	0,59	100		2,8	100	0,23	100		26,6	100	0,7	100		0,1	100	117844,7	100	10,8	100	143,7	10			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,5	100		0,0	100		0,82	73		2,4	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		113564,8	100	10,3	100		141,9	100		930,6	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,0	100		1,05	100		2,7	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,5	100		113628,2	100	10,2	100		141,9	100		933,5	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,0	100		0,9	100		2,2	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		114294,7	100	10,4	100		141,9	100		930,3	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,2	100		1,14	100		3,4	100		0,23	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		115172,5	100	10,1	100		142,0	100		945,9	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,2	100		1,12	73		2,8	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		114184,0	100	10,7	100		141,9	100		924,0	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,1	100		1,13	100		7,9	100		0,23	94		24,5	100		0,7	100		0,4	100		113100,3	100	10,3	100		141,6	100		931,1	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		0,0	100		1,02	100		7,5	100		0,23	100		34,3	100		0,7	100		0,4	100		114064,8	100	10,3	100		142,1	100		933,2	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		1,24	100		4,6	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		114312,7	100	10,3	100		142,1	100		928,3	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,5	100		1,35	73		3,9	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		115475,8	100	10,2	100		142,2	100		936,6	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		1,0	100		1,83	100		4,8	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		116064,2	100	10,4	100		142,1	100		931,5	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,8	100		1,53	100		3,5	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,4	100		115649,8	100	10,6	100		142,1	100		926,0	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,1	100		1,34	100		3,1	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		116347,2	100	10,4	100		142,5	100		930,4	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,4	100		2,11	73		6,1	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		118536,6	100	10,7	100		142,7	100		925,8	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,9	100		1,68	100		3,9	100		0,23	94		22,2	100		0,7	100		0,4	100		118993,9	100	10,7	100		142,6	100		926,6	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		1,16	100		3,9	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,4	100		119141,1	100	10,8	100		142,7	100		924,4	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		1,1	100		4,2	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		119288,5	100	10,7	100		143,5	100		926,2	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		1,3	73		5,1	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,5	100		119069,3	100	10,8	100		143,3	100		923,7	100		in Betrieb
09:00		8,4	85		0,0	85		0,77	100		4,4	85		0,23	100		24,9	85		0,7	85		0,4	85		119244,6	100	10,7	85		143,2	100		928,5	100		in Betrieb
09:30		2,6	78		0,0	78		0,51	100		4,1	78		0,23	100		31,4	78		0,7	78		0,4	78		118597,1	100	10,6	78		143,8	100		921,9	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,0	100		0,6	100		3,7	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		118161,6	100	10,7	100		143,3	100		921,3	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,0	100		0,77	73		4,3	100		0,23	100		31,8	100		0,7	100		0,4	100		117784,4	100	10,7	100		143,6	100		917,3	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		1,8	100		1,5	100		3,1	100		0,23	94		30,9	100		0,7	100		0,4	100		119548,0	100	10,6	100		144,0	100		921,7	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		0,7	100		0,94	100		3,3	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,3	100		117819,9	100	10,6	100		143,2	100		926,6	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,3	100		1,02	100		3,1	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,4	100		116684,1	100	10,3	100		143,6	100		931,4	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		0,8	100		0,93	73		3,1	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		117163,0	100	10,7	100		143,3	100		927,5	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,5	100		0,87	100		3,1	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,2	100		115919,3	100	10,4	100		142,8	100		930,8	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,2	100		0,79	100		2,6	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		115062,9	100	10,3	100		142,9	100		934,0	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,5	100		0,8	100		2,7	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		114651,6	100	10,2	100		142,8	100		933,4	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		0,4	100		0,75	73		2,4	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		114721,9	100	10,4	100		142,0	100		930,9	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		0,0	100		0,67	100		3,1	100		0,23	95		27,3	100		0,7	100		0,3	100		113472,1	100	10,4	100		142,3	100		930,3	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		0,2	100		0,79	100		2,9	100		0,23	100		31,7	100		0,7	100		0,2	100		114005,0	100	10,3	100		142,0	100		936,6	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,1	100		0,76	100		2,4	100		0,23	100		35,6	100		0,7	100		0,3	100		114026,3	100	10,4	100		142,3	100		933,0	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		0,6	100		0,79	73		2,4	100		0,23	100		35,8	100		0,7	100		0,3	100		114062,6	100	10,3	100		142,5	100		935,1	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,1	100		0,83	100		2,7	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		114632,9	100	10,4	100		142,4	100		938,4	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,1	100		0,87	100		2,7	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		114701,5	100	10,4	100		142,7	100		937,0	100		in Betrieb
18:00		5,1	100		0,0	100		0,88	100		2,5	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		113800,1	100	10,2	100		142,1	100		940,4	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		0,71	73		2,5	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,2	100		113527,1	100	10,4	100		141,9	100		939,5	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,3	100		1,21	100		2,7	100		0,23	94		27,8	100		0,6	100		0,4	100		113506,9	100	10,0	100		142,5	100		942,0	100		in Betrieb
19:30		5,8	100		1,8	100		1,65	100		2,9	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		114082,7	100	10,1	100		142,1	100		940,4	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,0	100		0,93	100		3,3	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		114710,3	100	10,3	100		141,9	100		936,4	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,0	100		0,83	73		2,8	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		114817,5	100	10,4	100		142,5	100		931,7	100		in Betrieb
21:00		3,5	85		0,3	85		1,39	100		2,2	85		0,23	100		32,9	85		0,7	85		0,4	85		115656,0	100	10,2	85		143,1	100		939,2	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,4	78		2,92	100		2,9	78		0,24	100		37,9	78		0,6	78		0,2	78		116116,6	100	10,0	78		144,3	100		936,7	100		in Betrieb
22:00		2,4	1																																		