

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,3	100		0,4	100	1,03	73	2,8	100	0,24	100	20,9	100	0,7	100	0,2	100	116928,1	100	10,6	100	143,3	100	928,3	100	In marcia	
01:00		2,2	100		0,3	100	1,23	100	2,7	100	0,24	100	28,3	100	0,6	100	0,2	100	117078,7	100	10,5	100	143,5	100	936,2	100	In marcia	
01:30		8,2	100		2,0	100	1,48	100	3,3	100	0,24	100	19,8	100	0,7	100	0,1	100	117586,0	100	10,5	100	143,1	100	934,4	100	In marcia	
02:00		2,1	100		0,0	100	0,77	100	3,7	100	0,24	100	24,7	100	0,7	100	0,2	100	118113,3	100	10,5	100	143,7	100	931,5	100	In marcia	
02:30		2,2	100		0,0	100	1,14	73	2,8	100	0,24	100	28,9	100	0,6	100	0,2	100	118988,4	100	10,5	100	144,6	100	930,7	100	In marcia	
03:00		4,8	100		1,6	100	1,88	100	3,0	100	0,24	95	26,5	100	0,7	100	0,3	100	120487,8	100	10,7	100	144,4	100	929,0	100	In marcia	
03:30		3,1	100		0,5	100	1,28	100	3,4	100	0,24	100	25,1	100	0,7	100	0,3	100	121001,1	100	10,6	100	145,1	100	934,0	100	In marcia	
04:00		8,2	100		2,2	100	1,58	100	3,4	100	0,24	100	16,1	100	0,7	100	0,2	100	119414,2	100	11,1	100	144,5	100	916,1	100	In marcia	
04:30		9,3	100		1,0	100	0,86	73	3,5	100	0,23	100	14,1	100	0,7	100	0,1	100	119359,1	100	10,8	100	143,4	100	923,4	100	In marcia	
05:00		2,3	100		0,0	100	0,72	100	3,5	100	0,24	100	25,3	100	0,7	100	0,2	100	118167,2	100	10,6	100	143,6	100	927,0	100	In marcia	
05:30		2,2	100		0,0	100	0,77	100	3,8	100	0,24	100	37,9	100	0,7	100	0,4	100	118789,9	100	10,6	100	144,3	100	932,3	100	In marcia	
06:00		3,3	100		0,8	100	1,06	100	3,1	100	0,24	100	34,3	100	0,6	100	0,2	100	119841,5	100	10,7	100	144,6	100	933,2	100	In marcia	
06:30		5,3	100		2,1	100	0,75	73	3,2	100	0,24	100	23,3	100	0,6	100	0,2	100	118638,2	100	10,5	100	144,2	100	933,5	100	In marcia	
07:00		4,9	100		1,5	100	0,87	100	2,7	100	0,24	94	20,0	100	0,6	100	0,2	100	118748,9	100	10,7	100	143,9	100	934,8	100	In marcia	
07:30		4,5	100		2,0	100	0,87	100	4,1	100	0,24	100	24,0	100	0,7	100	0,3	100	118772,4	100	10,5	100	144,1	100	935,3	100	In marcia	
08:00		2,2	100		1,2	100	0,86	100	5,2	100	0,24	100	23,8	100	0,7	100	0,2	100	119033,8	100	10,5	100	144,3	100	929,5	100	In marcia	
08:30		2,5	100		1,1	100	1,0	73	4,3	100	0,24	100	16,8	100	0,7	100	0,2	100	118955,0	100	10,6	100	143,9	100	931,2	100	In marcia	
09:00		2,4	85		1,3	85	1,19	100	3,0	85	0,24	100	24,3	85	0,7	85	0,3	85	119944,8	100	10,4	85	144,9	100	936,4	100	In marcia	
09:30		2,3	79		2,1	79	1,22	100	3,1	79	0,24	100	31,0	79	0,7	79	0,5	79	120569,2	100	10,4	79	144,8	100	932,7	100	In marcia	
10:00		2,7	100		1,5	100	1,15	100	4,0	100	0,24	100	29,5	100	0,7	100	0,5	100	119897,9	100	10,6	100	144,9	100	919,3	100	In marcia	
10:30		2,2	100		1,1	100	0,99	73	3,8	100	0,24	100	34,1	100	0,6	100	0,6	100	118925,9	100	10,2	100	145,1	100	932,5	100	In marcia	
11:00		2,2	100		1,9	100	0,95	100	3,1	100	0,24	94	22,4	100	0,6	100	0,6	100	120137,6	100	10,6	100	145,0	100	925,8	100	In marcia	
11:30		2,2	100		1,0	100	0,85	100	4,5	100	0,24	100	21,7	100	0,6	100	0,7	100	119127,7	100	10,2	100	144,9	100	933,8	100	In marcia	
12:00		2,4	100		1,3	100	0,91	100	3,5	100	0,24	100	22,1	100	0,6	100	0,6	100	119355,6	100	10,2	100	145,0	100	933,6	100	In marcia	
12:30		2,6	100		1,7	100	0,76	73	3,4	100	0,24	100	14,4	100	0,6	100	0,6	100	118943,0	100	10,5	100	144,7	100	925,3	100	In marcia	
13:00		2,3	100		1,3	100	0,81	100	3,1	100	0,24	100	20,9	100	0,6	100	0,5	100	119859,5	100	10,6	100	144,7	100	941,6	100	In marcia	
13:30		2,2	100		1,0	100	0,81	100	2,6	100	0,24	100	25,6	100	0,6	100	0,6	100	118547,3	100	10,7	100	144,5	100	925,3	100	In marcia	
14:00		2,2	100		1,1	100	0,93	100	3,3	100	0,24	100	25,6	100	0,6	100	0,6	100	117968,6	100	10,4	100	144,1	100	926,3	100	In marcia	
14:30		2,2	100		1,9	100	0,81	73	2,5	100	0,24	100	27,8	100	0,6	100	0,6	100	117505,4	100	10,5	100	143,5	100	928,8	100	In marcia	
15:00		2,2	100		1,4	100	0,85	100	2,4	100	0,24	94	29,3	100	0,7	100	0,5	100	117269,8	100	10,5	100	143,5	100	931,9	100	In marcia	
15:30		2,2	100		1,4	100	0,91	100	2,7	100	0,24	100	32,1	100	0,7	100	0,5	100	117197,2	100	10,4	100	143,3	100	931,9	100	In marcia	
16:00		2,2	100		1,2	100	1,0	100	3,4	100	0,24	100	28,6	100	0,7	100	0,6	100	117068,8	100	10,3	100	143,8	100	929,9	100	In marcia	
16:30		2,3	100		1,7	100	1,07	73	2,5	100	0,24	100	28,6	100	0,6	100	0,7	100	117677,9	100	10,2	100	144,7	100	935,2	100	In marcia	
17:00		3,6	100		1,9	100	1,09	100	3,4	100	0,24	100	19,9	100	0,7	100	0,5	100	118732,2	100	10,6	100	144,3	100	927,8	100	In marcia	
17:30		2,2	100		0,0	100	0,92	100	3,1	100	0,24	100	22,4	100	0,7	100	0,5	100	118069,5	100	10,4	100	144,2	100	932,9	100	In marcia	
18:00		2,7	100		1,5	100	1,31	100	2,2	100	0,24	100	21,4	100	0,6	100	0,6	100	117857,1	100	10,4	100	144,3	100	935,0	100	In marcia	
18:30		3,3	100		2,1	100	0,93	73	2,0	100	0,24	100	25,5	100	0,7	100	0,6	100	118251,1	100	10,4	100	144,6	100	935,3	100	In marcia	
19:00		4,2	100		1,4	100	0,98	100	2,6	100	0,24	94	22,7	100	0,7	100	0,5	100	118389,3	100	10,4	100	144,2	100	934,7	100	In marcia	
19:30		3,4	100		1,0	100	0,86	100	2,4	100	0,24	100	22,4	100	0,7	100	0,6	100	118702,1	100	10,6	100	144,3	100	931,6	100	In marcia	
20:00		2,8	100		0,8	100	0,91	100	2,5	100	0,24	100	27,7	100	0,7	100	0,4	100	118065,7	100	10,8	100	143,5	100	924,1	100	In marcia	
20:30		5,4	100		2,0	100	0,85	73	2,9	100	0,24	100	27,1	100	0,7	100	0,6	100	115040,2	100	10,3	100	143,2	100	930,2	100	In marcia	
21:00		6,3	86		1,5	86	0,79	100	2,4	86	0,24	100	28,5	86	0,7	86	0,6	86	114164,8	100	9,9	86	142,7	100	940,7	100	In marcia	
21:30		3,7	78		1,1	78	0,81	100	2,9	78	0,24	100	25,3	78	0,7	78	0,0	78	114164,7	100	10,3	78	142,6	100	934,4	100	In marcia	
22:00		4,1	100		1,9	100	0,79	100	2,1	100	0,24	100	32,1	100	0,7	100	0,1	100	113857,9	100	10,2	100	142,8	100	934,9	100	In marcia	
22:30		2,6	100		1,0	100	0,72	73	3,4	100	0,24	100	30,1	100	0,7	100	0,1	100	115347,0	100	9,9	100	143,3	100	943,6	100	In marcia	
23:00		3,2	100		2,0	100	0,77	100	2,7	100	0,24	95	20,7	100	0,7	100	0,1	100	117287,7	100	10,3	100	143,3	100	939,8	100	In marcia	
23:30		2,7	100		0,9	100	0,69	100	2,3	100	0,24	100	21,9	100	0,7	100	0,2	100	116611,6	100	10,6	100	143,3	100	924,9	100	In marcia	
24:00		2,4	100		0,9	100	0,74	100	2,6	100	0,24	100	29,6	100	0,7	100	0,1	100	116612,9	100	10,2	100	143,6	100	941,1	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,69		2		0,23		14,1		0,6		0		113857,9		9,9		142,6		916,1			
MAX		9,3			2,2		1,88		5,2		0,24		37,9		0,7		0,7		121001,1		11,1		145,1		943,6			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0																										

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		3,3	100		0,4	100		1,03	73		2,8	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		10,6	100		143,3	100		928,3	100	in Betrieb
01:00		2,2	100		0,3	100		1,23	100		2,7	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		10,5	100		143,5	100		936,2	100	in Betrieb
01:30		8,2	100		2,0	100		1,48	100		3,3	100		0,24	100		19,8	100		0,1	100		10,5	100		143,1	100		934,4	100	in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,77	100		3,7	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		10,5	100		143,7	100		931,5	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		1,14	73		2,8	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		10,5	100		144,6	100		930,7	100	in Betrieb
03:00		4,8	100		1,6	100		1,88	100		3,0	100		0,24	95		26,5	100		0,7	100		10,7	100		144,4	100		929,0	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		0,5	100		1,28	100		3,4	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		10,6	100		145,1	100		934,0	100	in Betrieb
04:00		8,2	100		2,2	100		1,58	100		3,4	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		11,1	100		144,5	100		916,1	100	in Betrieb
04:30		9,3	100		1,0	100		0,86	73		3,5	100		0,23	100		14,1	100		0,7	100		10,8	100		143,4	100		923,4	100	in Betrieb
05:00		2,3	100		0,0	100		0,72	100		3,5	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		10,6	100		143,6	100		927,0	100	in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		0,77	100		3,8	100		0,24	100		37,9	100		0,7	100		10,6	100		144,3	100		932,3	100	in Betrieb
06:00		3,3	100		0,8	100		1,06	100		3,1	100		0,24	100		34,3	100		0,6	100		10,7	100		144,6	100		933,2	100	in Betrieb
06:30		5,3	100		2,1	100		0,75	73		3,2	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		10,5	100		144,2	100		933,5	100	in Betrieb
07:00		4,9	100		1,5	100		0,87	100		2,7	100		0,24	94		20,0	100		0,2	100		10,7	100		143,9	100		934,8	100	in Betrieb
07:30		4,5	100		2,0	100		0,87	100		4,1	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		10,5	100		144,1	100		935,3	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		1,2	100		0,86	100		5,2	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		10,5	100		144,3	100		929,5	100	in Betrieb
08:30		2,5	100		1,1	100		1,0	73		4,3	100		0,24	100		16,8	100		0,7	100		10,6	100		143,9	100		931,2	100	in Betrieb
09:00		2,4	85		1,3	85		1,19	100		3,0	85		0,24	100		24,3	85		0,7	85		10,4	85		144,9	100		936,4	100	in Betrieb
09:30		2,3	79		2,1	79		1,22	100		3,1	79		0,24	100		31,0	79		0,7	79		10,4	79		144,8	100		932,7	100	in Betrieb
10:00		2,7	100		1,5	100		1,15	100		4,0	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		10,6	100		144,9	100		919,3	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		1,1	100		0,99	73		3,8	100		0,24	100		34,1	100		0,6	100		10,2	100		145,1	100		932,5	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		1,9	100		0,95	100		3,1	100		0,24	94		22,4	100		0,6	100		10,6	100		145,0	100		925,8	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		1,0	100		0,85	100		4,5	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		10,2	100		144,9	100		933,8	100	in Betrieb
12:00		2,4	100		1,3	100		0,91	100		3,5	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		10,2	100		145,0	100		933,6	100	in Betrieb
12:30		2,6	100		1,7	100		0,76	73		3,4	100		0,24	100		14,4	100		0,6	100		10,5	100		144,7	100		925,3	100	in Betrieb
13:00		2,3	100		1,3	100		0,81	100		3,1	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		10,6	100		144,7	100		941,6	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		1,0	100		0,81	100		2,6	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		10,7	100		144,5	100		925,3	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		1,1	100		0,93	100		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		10,4	100		144,1	100		926,3	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		1,9	100		0,81	73		2,5	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		10,5	100		143,5	100		928,8	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		1,4	100		0,85	100		2,4	100		0,24	94		29,3	100		0,7	100		10,5	100		143,5	100		931,9	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		1,4	100		0,91	100		2,7	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		10,4	100		143,3	100		931,9	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		1,2	100		1,0	100		3,4	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		10,3	100		143,8	100		929,9	100	in Betrieb
16:30		2,3	100		1,7	100		1,07	73		2,5	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		10,2	100		144,7	100		935,2	100	in Betrieb
17:00		3,6	100		1,9	100		1,09	100		3,4	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		10,6	100		144,3	100		927,8	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,92	100		3,1	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		10,4	100		144,2	100		932,9	100	in Betrieb
18:00		2,7	100		1,5	100		1,31	100		2,2	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		10,4	100		144,3	100		935,0	100	in Betrieb
18:30		3,3	100		2,1	100		0,93	73		2,0	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		10,4	100		144,6	100		935,3	100	in Betrieb
19:00		4,2	100		1,4	100		0,98	100		2,6	100		0,24	94		22,7	100		0,7	100		10,4	100		144,2	100		934,7	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		1,0	100		0,86	100		2,4	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		10,6	100		144,3	100		931,6	100	in Betrieb
20:00		2,8	100		0,8	100		0,91	100		2,5	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		10,8	100		143,5	100		924,1	100	in Betrieb
20:30		5,4	100		2,0	100		0,85	73		2,9	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		10,3	100		143,2	100		930,2	100	in Betrieb
21:00		6,3	86		1,5	86		0,79	100		2,4	86		0,24	100		28,5	86		0,7	86		9,9	86		142,7	100		940,7	100	in Betrieb
21:30		3,7	78		1,1	78		0,81	100		2,9	78		0,24	100		25,3	78		0,7	78		10,3	78		142,6	100		934,4	100	in Betrieb
22:00		4,1	100		1,9	100		0,79	100		2,1	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		10,2	100		142,8	100		934,9	100	in Betrieb
22:30		2,6	100		1,0	100		0,72	73		3,4	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		9,9	100		143,3	100		943,6	100	in Betrieb
23:00		3,2	100		2,0	100		0,77	100		2,7	100		0,24	95		20,7	100		0,7	100		10,3	100		143,3	100		939,8	100	in Betrieb
23:30		2,7	100		0,9	100		0,69	100		2,3	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		10,6	100		143,3	100		924,9	100	in Betrieb
24:00		2,4	100		0,9	100		0,74	100		2,6	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		10,2	100		143,6	100		941,1	100	in Betrieb
MIN		2,1			0			0,69			2			0,23			14,1			0,6		0			9,9			142,6		916,1	
MAX		9,3			2,2			1,88			5,2			0,24			37,9			0,7		0,7			11,1			145,1		943,6	
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20		60									
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2		0,4/0,2									
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00																													