

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 13/04/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		2,4	100		2,3	100	0,79	73	3,7	100	0,24	100	22,2	100	0,7	100	0,1	100	116910,3	100	10,4	100	143,4	100	934,5	100	In marcia	
01:00		2,5	100		1,4	100	0,86	100	2,6	100	0,24	100	18,5	100	0,7	100	0,1	100	117252,6	100	10,2	100	143,4	100	937,6	100	In marcia	
01:30		2,2	100		1,3	100	0,91	100	2,8	100	0,24	100	20,6	100	0,7	100	0,1	100	118087,1	100	10,4	100	143,8	100	934,8	100	In marcia	
02:00		2,5	100		2,0	100	0,93	100	2,5	100	0,24	100	25,2	100	0,7	100	0,2	100	118390,3	100	10,6	100	146,1	100	926,9	100	In marcia	
02:30		2,2	100		0,8	100	0,72	73	2,1	100	0,24	100	29,3	100	0,7	100	0,1	100	117555,3	100	10,4	100	144,9	100	931,7	100	In marcia	
03:00		3,2	100		1,9	100	0,85	100	2,3	100	0,24	94	24,9	100	0,7	100	0,1	100	117890,1	100	10,4	100	144,8	100	932,9	100	In marcia	
03:30		2,6	100		1,0	100	0,73	100	3,9	100	0,25	100	29,8	100	0,7	100	0,1	100	117581,7	100	10,2	100	145,5	100	936,2	100	In marcia	
04:00		2,9	100		1,7	100	0,87	100	2,8	100	0,24	100	21,0	100	0,7	100	0,1	100	117689,9	100	10,5	100	145,5	100	931,2	100	In marcia	
04:30		3,2	100		1,7	100	0,7	73	2,8	100	0,24	100	23,7	100	0,7	100	0,1	100	117113,3	100	10,4	100	144,8	100	934,0	100	In marcia	
05:00		2,2	100		0,7	100	0,71	100	2,1	100	0,24	100	23,8	100	0,6	100	0,1	100	116777,5	100	10,4	100	144,6	100	932,9	100	In marcia	
05:30		3,3	100		2,0	100	0,82	100	2,3	100	0,24	100	25,1	100	0,6	100	0,3	100	116732,4	100	10,2	100	145,0	100	936,0	100	In marcia	
06:00		4,4	100		1,6	100	0,71	100	2,5	100	0,24	100	21,2	100	0,7	100	0,0	100	117772,7	100	10,3	100	143,9	100	934,1	100	In marcia	
06:30		2,1	100		0,0	100	0,75	73	2,5	100	0,24	100	22,2	100	0,7	100	0,1	100	117022,8	100	10,4	100	142,1	100	928,6	100	In marcia	
07:00		3,0	100		2,0	100	1,04	100	3,0	100	0,24	94	26,5	100	0,7	100	0,0	100	116845,2	100	10,4	100	143,1	100	933,1	100	In marcia	
07:30		3,0	100		1,6	100	0,85	100	2,8	100	0,24	100	32,4	100	0,7	100	0,0	100	117307,0	100	10,4	100	143,1	100	934,2	100	In marcia	
08:00		3,0	100		1,0	100	0,95	100	2,7	100	0,24	100	32,1	100	0,7	100	0,0	100	116892,5	100	10,4	100	143,0	100	935,9	100	In marcia	
08:30		3,6	100		1,7	100	0,74	73	2,8	100	0,24	100	27,3	100	0,7	100	0,1	100	116378,1	100	10,4	100	143,2	100	935,5	100	In marcia	
09:00		3,3	85		1,4	85	0,87	100	2,0	85	0,24	100	21,0	85	0,7	85	0,1	85	118475,2	100	10,5	85	144,1	100	925,8	100	In marcia	
09:30		3,1	78		1,6	78	0,9	100	2,9	78	0,24	100	15,0	78	0,7	78	0,4	78	117339,9	100	10,6	78	143,2	100	933,0	100	In marcia	
10:00		2,6	100		1,5	100	0,9	100	3,1	100	0,24	100	18,4	100	0,7	100	0,5	100	116877,6	100	10,4	100	143,5	100	931,6	100	In marcia	
10:30		2,2	100		1,9	100	0,88	73	2,5	100	0,24	100	16,4	100	0,6	100	0,4	100	118346,4	100	10,5	100	143,4	100	940,5	100	In marcia	
11:00		2,2	100		1,2	100	0,89	100	3,2	100	0,25	94	29,3	100	0,6	100	0,5	100	119303,2	100	10,2	100	144,7	100	936,9	100	In marcia	
11:30		2,4	100		1,7	100	0,95	100	2,7	100	0,24	100	23,3	100	0,7	100	0,5	100	119271,9	100	10,6	100	144,0	100	924,2	100	In marcia	
12:00		2,2	100		0,9	100	0,93	100	4,1	100	0,24	100	30,7	100	0,6	100	0,5	100	118150,0	100	10,5	100	143,6	100	926,1	100	In marcia	
12:30		2,1	100		1,5	100	0,86	73	2,4	100	0,24	100	25,8	100	0,6	100	0,4	100	118539,0	100	10,4	100	143,3	100	931,7	100	In marcia	
13:00		2,2	100		1,5	100	0,91	100	2,6	100	0,24	100	29,1	100	0,6	100	0,4	100	117884,7	100	10,5	100	143,6	100	927,3	100	In marcia	
13:30		2,2	100		0,9	100	0,89	100	2,4	100	0,24	100	31,5	100	0,6	100	0,5	100	118717,4	100	10,4	100	144,2	100	930,7	100	In marcia	
14:00		2,4	100		1,8	100	1,0	100	2,5	100	0,24	100	25,8	100	0,6	100	0,4	100	119580,0	100	10,7	100	143,9	100	926,8	100	In marcia	
14:30		2,6	100		0,9	100	0,94	73	2,6	100	0,24	100	29,9	100	0,7	100	0,4	100	118775,8	100	10,5	100	143,8	100	928,2	100	In marcia	
15:00		2,5	100		1,2	100	1,13	100	2,9	100	0,24	94	21,2	100	0,6	100	0,4	100	118189,6	100	10,5	100	143,4	100	930,2	100	In marcia	
15:30		2,7	100		2,2	100	0,99	100	2,4	100	0,24	100	16,1	100	0,6	100	0,6	100	117355,1	100	10,4	100	143,3	100	927,7	100	In marcia	
16:00		2,5	100		0,9	100	0,83	100	2,6	100	0,24	100	17,0	100	0,6	100	0,4	100	117293,9	100	10,5	100	143,1	100	923,9	100	In marcia	
16:30		2,2	100		0,0	100	0,77	73	3,3	100	0,24	100	21,5	100	0,6	100	0,6	100	116765,8	100	10,2	100	143,2	100	928,0	100	In marcia	
17:00		2,3	100		1,1	100	0,94	100	2,8	100	0,24	100	25,6	100	0,6	100	0,6	100	117352,7	100	10,1	100	143,7	100	932,3	100	In marcia	
17:30		2,4	100		1,4	100	0,86	100	2,9	100	0,24	100	31,0	100	0,6	100	0,4	100	118556,1	100	10,6	100	143,6	100	921,2	100	In marcia	
18:00		2,6	100		1,7	100	0,83	100	3,0	100	0,24	100	25,1	100	0,6	100	0,5	100	117491,7	100	10,5	100	143,5	100	921,9	100	In marcia	
18:30		2,8	100		1,2	100	0,77	73	3,4	100	0,24	100	23,9	100	0,6	100	0,4	100	117093,0	100	10,3	100	143,2	100	931,2	100	In marcia	
19:00		4,0	100		1,9	100	0,86	100	2,4	100	0,24	94	25,1	100	0,6	100	0,5	100	116353,9	100	10,3	100	143,1	100	932,3	100	In marcia	
19:30		2,4	100		0,8	100	0,79	100	2,5	100	0,24	100	33,5	100	0,7	100	0,5	100	117070,7	100	10,5	100	143,1	100	931,1	100	In marcia	
20:00		3,8	100		1,3	100	0,88	100	2,0	100	0,24	100	31,7	100	0,6	100	0,3	100	116622,6	100	10,4	100	143,3	100	933,0	100	In marcia	
20:30		5,4	100		2,1	100	0,71	73	2,0	100	0,24	100	16,0	100	0,7	100	0,5	100	116636,2	100	10,3	100	142,8	100	937,5	100	In marcia	
21:00		2,8	85		1,2	85	0,81	100	2,0	85	0,24	100	19,2	85	0,7	85	0,4	85	115922,1	100	10,5	85	142,6	100	933,2	100	In marcia	
21:30		5,6	78		1,5	78	0,9	100	1,8	78	0,24	100	21,1	78	0,7	78	0,1	78	115655,6	100	10,4	78	142,7	100	932,9	100	In marcia	
22:00		3,7	100		1,1	100	0,71	100	2,0	100	0,24	100	29,6	100	0,7	100	0,1	100	115379,4	100	10,3	100	143,0	100	932,3	100	In marcia	
22:30		2,9	100		1,7	100	0,78	73	2,2	100	0,24	100	27,7	100	0,7	100	0,2	100	115685,7	100	10,3	100	143,0	100	931,1	100	In marcia	
23:00		3,2	100		1,9	100	1,04	100	2,2	100	0,24	94	24,6	100	0,6	100	0,2	100	115629,3	100	10,2	100	142,7	100	931,4	100	In marcia	
23:30		3,4	100		1,1	100	0,79	100	2,6	100	0,24	100	25,8	100	0,7	100	0,0	100	115870,7	100	10,3	100	142,8	100	930,0	100	In marcia	
24:00		2,9	100		1,7	100	0,74	100	2,8	100	0,24	100	25,9	100	0,7	100	0,1	100	116617,8	100	10,3	100	143,1	100	929,3	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,1			0		0,7		1,8		0,24		15		0,6		0		115379,4		10,1		142,1		921,2			
<b>MAX</b>		5,6			2,3		1,13		4,1		0,25		33,5		0,7		0,6		119580		10,7		146,1		940,5			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		2,3	100		0,79	73		3,7	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		116910,3	100		10,4	100		143,4	100		934,5	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,4	100		0,86	100		2,6	100		0,24	100		18,5	100		0,7	100		0,1	100		117252,6	100		10,2	100		143,4	100		937,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,3	100		0,91	100		2,8	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		118087,1	100		10,4	100		143,8	100		934,8	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		2,0	100		0,93	100		2,5	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		118390,3	100		10,6	100		146,1	100		926,9	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,8	100		0,72	73		2,1	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		117555,3	100		10,4	100		144,9	100		931,7	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,9	100		0,85	100		2,3	100		0,24	94		24,9	100		0,7	100		0,1	100		117890,1	100		10,4	100		144,8	100		932,9	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,0	100		0,73	100		3,9	100		0,25	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		117581,7	100		10,2	100		145,5	100		936,2	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,7	100		0,87	100		2,8	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		117689,9	100		10,5	100		145,5	100		931,2	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,7	100		0,7	73		2,8	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		117113,3	100		10,4	100		144,8	100		934,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,7	100		0,71	100		2,1	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		116777,5	100		10,4	100		144,6	100		932,9	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		2,0	100		0,82	100		2,3	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		116732,4	100		10,2	100		145,0	100		936,0	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		1,6	100		0,71	100		2,5	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		116772,7	100		10,3	100		143,9	100		934,1	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		0,75	73		2,5	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		117022,8	100		10,4	100		142,1	100		928,6	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		2,0	100		1,04	100		3,0	100		0,24	94		26,5	100		0,7	100		0,0	100		116845,2	100		10,4	100		143,1	100		933,1	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,6	100		0,85	100		2,8	100		0,24	100		32,4	100		0,7	100		0,0	100		117307,0	100		10,4	100		143,1	100		934,2	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,0	100		0,95	100		2,7	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		116892,5	100		10,4	100		143,0	100		935,9	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,7	100		0,74	73		2,8	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		116378,1	100		10,4	100		143,2	100		935,5	100		in Betrieb
09:00		3,3	85		1,4	85		0,87	100		2,0	85		0,24	100		21,0	85		0,7	85		0,1	85		118475,2	100		10,5	85		144,1	100		925,8	100		in Betrieb
09:30		3,1	78		1,6	78		0,9	100		2,9	78		0,24	100		15,0	78		0,7	78		0,4	78		117339,9	100		10,6	78		143,2	100		933,0	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,5	100		0,9	100		3,1	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,5	100		116877,6	100		10,4	100		143,5	100		931,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,9	100		0,88	73		2,5	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,4	100		118346,4	100		10,5	100		143,4	100		940,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,2	100		0,89	100		3,2	100		0,25	94		29,3	100		0,6	100		0,5	100		119303,2	100		10,2	100		144,7	100		936,9	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,7	100		0,95	100		2,7	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		119271,9	100		10,6	100		144,0	100		924,2	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,9	100		0,93	100		4,1	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,5	100		118150,0	100		10,5	100		143,6	100		926,1	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,5	100		0,86	73		2,4	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		118539,0	100		10,4	100		143,3	100		931,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		0,91	100		2,6	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		117884,7	100		10,5	100		143,6	100		927,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,9	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,5	100		118717,4	100		10,4	100		144,2	100		930,7	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,8	100		1,0	100		2,5	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		119580,0	100		10,7	100		143,9	100		926,8	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,9	100		0,94	73		2,6	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		118775,8	100		10,5	100		143,8	100		928,2	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,2	100		1,13	100		2,9	100		0,24	94		21,2	100		0,6	100		0,4	100		118189,6	100		10,2	100		143,4	100		930,2	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		2,2	100		0,99	100		2,4	100		0,24	100		16,1	100		0,6	100		0,6	100		117355,1	100		10,4	100		143,3	100		927,7	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		0,9	100		0,83	100		2,6	100		0,24	100		17,0	100		0,6	100		0,4	100		117293,9	100		10,5	100		143,1	100		923,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,77	73		3,3	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,6	100		116765,8	100		10,2	100		143,2	100		928,0	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,1	100		0,94	100		2,8	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,6	100		117352,7	100		10,1	100		143,7	100		932,3	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,4	100		0,86	100		2,9	100		0,24	100		31,0	100		0,6	100		0,4	100		118556,1	100		10,6	100		143,6	100		921,2	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,7	100		0,83	100		3,0	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,5	100		117491,7	100		10,5	100		143,5	100		921,9	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,2	100		0,77	73		3,4	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,4	100		117093,0	100		10,3	100		143,2	100		931,2	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		1,9	100		0,86	100		2,4	100		0,24	94		25,1	100		0,6	100		0,5	100		116353,9	100		10,3	100		143,1	100		932,3	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,8	100		0,79	100		2,5	100		0,24	100		33,5	100		0,7	100		0,5	100		117070,7	100		10,5	100		143,1	100		931,1	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		1,3	100		0,88	100		2,0	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,3	100		116622,6	100		10,4	100		143,3	100		933,0	100		in Betrieb
20:30		5,4	100		2,1	100		0,71	73		2,0	100		0,24	100		16,0	100		0,7	100		0,5	100		116636,2	100		10,3	100		142,8	100		937,5	100		in Betrieb
21:00		2,8	85		1,2	85		0,81	100		2,0	85		0,24	100		19,2	85		0,7	85		0,4	85		115922,1	100		10,5	85		142,6	100		933,2	100		in Betrieb
21:30		5,6	78		1,5	78		0,9	100		1,8	78		0,24	100		21,1	78																				