

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/04/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		0,6	100		0,67	100		1,8	100		0,24	100		30,8	100		0,9	100		0,5	100		109342,8	100		10,5	100		143,1	100		940,4	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,9	100		0,7	100		2,1	100		0,24	100		31,5	100		0,9	100		0,4	100		109188,6	100		10,3	100		142,6	100		944,7	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,9	100		0,7	100		2,3	100		0,24	100		22,5	100		0,9	100		0,4	100		108710,4	100		10,3	100		142,9	100		945,1	100	In marcia
02:00		2,3	100		0,8	100		0,69	73		1,8	100		0,24	100		25,8	100		0,9	100		0,5	100		109208,0	100		10,4	100		142,9	100		940,6	100	In marcia
02:30		2,4	100		1,1	100		0,82	100		2,0	100		0,24	100		27,2	100		1,0	100		0,5	100		109425,8	100		10,3	100		143,2	100		940,9	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,3	100		0,81	100		2,1	100		0,24	94		24,6	100		0,9	100		0,5	100		111474,5	100		10,5	100		143,3	100		937,5	100	In marcia
03:30		5,8	100		0,8	100		0,77	100		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,9	100		0,4	100		111220,5	100		10,4	100		143,2	100		934,7	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,1	100		0,67	73		2,6	100		0,24	100		26,3	100		1,0	100		0,5	100		111841,7	100		10,3	100		143,5	100		934,4	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,5	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		25,2	100		0,9	100		0,5	100		112814,8	100		10,3	100		143,5	100		935,9	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,7	100		0,75	100		2,0	100		0,24	100		22,0	100		0,9	100		0,4	100		113386,7	100		10,7	100		143,4	100		930,1	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,9	100		0,77	100		2,5	100		0,24	100		20,8	100		0,9	100		0,4	100		112870,7	100		10,6	100		143,5	100		932,2	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,9	100		0,73	73		2,4	100		0,24	100		20,7	100		0,9	100		0,3	100		112324,0	100		10,6	100		143,1	100		932,1	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,6	100		0,72	100		2,4	100		0,24	100		17,6	100		0,9	100		0,4	100		111650,8	100		10,6	100		143,0	100		935,4	100	In marcia
07:00		4,2	100		0,3	100		0,71	100		2,4	100		0,24	94		18,0	100		0,9	100		0,5	100		110405,4	100		10,4	100		143,0	100		940,2	100	In marcia
07:30		2,6	100		0,3	100		0,75	100		3,4	100		0,24	100		22,1	100		1,0	100		0,6	100		110651,4	100		10,2	100		143,7	100		941,5	100	In marcia
08:00		2,8	100		0,6	100		0,75	73		3,1	100		0,24	100		35,2	100		1,0	100		0,5	100		110880,9	100		10,0	100		143,3	100		941,4	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,9	100		0,86	100		2,8	100		0,24	100		29,2	100		1,0	100		0,5	100		112076,8	100		10,3	100		143,1	100		935,3	100	In marcia
09:00		2,8	85		1,3	85		0,88	100		2,6	85		0,24	100		36,3	85		1,0	85		0,4	85		112841,6	100		10,6	85		143,4	100		923,4	100	In marcia
09:30		2,3	79		1,1	79		0,91	100		2,1	79		0,24	100		31,7	79		1,0	79		0,5	79		113526,6	100		10,6	79		143,6	100		923,7	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,0	100		0,8	73		1,9	100		0,24	100		24,8	100		1,0	100		0,5	100		113593,2	100		10,4	100		143,4	100		927,9	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,9	100		0,71	100		1,8	100		0,24	100		20,9	100		0,9	100		0,4	100		113299,1	100		10,7	100		143,2	100		927,2	100	In marcia
11:00		2,9	100		0,7	100		0,6	100		1,9	100		0,24	94		19,8	100		0,9	100		0,4	100		113099,9	100		10,6	100		143,1	100		929,1	100	In marcia
11:30		3,2	100		0,6	100		0,61	100		1,6	100		0,24	100		21,0	100		1,0	100		0,5	100		112911,0	100		10,3	100		143,4	100		936,7	100	In marcia
12:00		5,3	100		1,2	100		0,69	73		2,0	100		0,23	100		27,7	100		0,9	100		0,2	100		113102,4	100		10,7	100		143,1	100		929,1	100	In marcia
12:30		4,2	100		0,7	100		0,69	100		2,9	100		0,23	100		19,2	100		0,9	100		0,3	100		111322,3	100		10,5	100		142,7	100		934,7	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,3	100		0,71	100		1,5	100		0,24	100		28,9	100		0,9	100		0,3	100		110066,9	100		10,4	100		143,1	100		940,3	100	In marcia
13:30		2,7	100		0,6	100		0,75	100		1,7	100		0,24	100		21,6	100		0,9	100		0,3	100		110207,2	100		10,2	100		143,1	100		938,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,3	100		0,71	73		1,7	100		0,24	100		25,3	100		0,9	100		0,3	100		110942,2	100		10,6	100		143,0	100		930,3	100	In marcia
14:30		3,5	100		1,6	100		0,69	100		1,6	100		0,23	100		28,7	100		0,9	100		0,2	100		110675,4	100		10,5	100		142,7	100		935,5	100	In marcia
15:00		6,9	100		0,5	100		0,6	100		3,3	100		0,23	94		18,0	100		0,9	100		0,3	100		109293,3	100		11,0	100		142,2	100		917,8	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,6	100		0,23	100		22,1	100		0,9	100		0,3	100		107485,4	100		10,3	100		142,6	100		937,4	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,0	100		0,74	73		1,6	100		0,23	100		18,3	100		0,9	100		0,3	100		107152,4	100		10,3	100		142,4	100		941,0	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,0	100		0,76	100		1,8	100		0,24	100		27,9	100		1,0	100		0,5	100		106129,9	100		9,8	100		143,0	100		950,8	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,3	100		1,22	100		2,1	100		0,24	100		28,9	100		0,9	100		0,4	100		108116,8	100		10,1	100		142,8	100		944,6	100	In marcia
17:30		3,3	100		1,7	100		1,65	100		1,5	100		0,23	100		24,1	100		0,9	100		0,3	100		108856,7	100		10,4	100		142,5	100		941,2	100	In marcia
18:00		5,2	100		1,3	100		0,91	73		1,4	100		0,23	100		27,3	100		0,9	100		0,3	100		107955,9	100		10,3	100		142,5	100		942,7	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,2	100		0,77	100		1,4	100		0,23	100		23,9	100		0,9	100		0,3	100		107184,2	100		10,2	100		142,6	100		943,5	100	In marcia
19:00		4,5	100		0,0	100		0,76	100		1,7	100		0,24	94		22,5	100		0,9	100		0,4	100		106505,5	100		9,8	100		142,8	100		949,6	100	In marcia
19:30		6,7	100		0,0	100		0,71	100		2,4	100		0,24	100		26,8	100		0,9	100		0,4	100		107540,3	100		9,8	100		143,6	100		946,3	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,0	100		0,67	73		3,2	100		0,24	100		28,4	100		0,9	100		0,3	100		108911,3	100		10,2	100		141,6	100		937,5	100	In marcia
20:30		2,8	100		0,0	100		0,66	100		3,0	100		0,23	100		18,0	100		0,9	100		0,3	100		109611,8	100		10,5	100		142,7	100		934,5	100	In marcia
21:00		2,6	84		0,0	84		0,69	100		2,6	84		0,23	100		18,5	84		0,9	84		0,3	84		108828,3	100		10,4	84		143,9	100		934,7	100	In marcia
21:30		2,6	79		0,3	79		0,77	100		2,1	79		0,23	100		19,2	79		0,9	79		0,2	79		109000,8	100		10,6	79		141,1	100		936,5	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		0,6	100		0,67	100		1,8	100		0,24	100		30,8	100		0,9	100		0,5	100		109342,8	100	10,5	100		143,1	100		940,4	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,9	100		0,7	100		2,1	100		0,24	100		31,5	100		0,9	100		0,4	100		109188,6	100	10,3	100		142,6	100		944,7	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,9	100		0,7	100		2,3	100		0,24	100		22,5	100		0,9	100		0,4	100		108710,4	100	10,3	100		142,9	100		945,1	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,8	100		0,69	73		1,8	100		0,24	100		25,8	100		0,9	100		0,5	100		109208,0	100	10,4	100		142,9	100		940,6	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,1	100		0,82	100		2,0	100		0,24	100		27,2	100		1,0	100		0,5	100		109425,8	100	10,3	100		143,2	100		940,9	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,3	100		0,81	100		2,1	100		0,24	94		24,6	100		0,9	100		0,5	100		111474,5	100	10,5	100		143,3	100		937,5	100		in Betrieb
03:30		5,8	100		0,8	100		0,77	100		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,9	100		0,4	100		111220,5	100	10,4	100		143,2	100		934,7	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,1	100		0,67	73		2,6	100		0,24	100		26,3	100		1,0	100		0,5	100		111841,7	100	10,3	100		143,5	100		934,4	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,5	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		25,2	100		0,9	100		0,5	100		112814,8	100	10,3	100		143,5	100		935,9	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,7	100		0,75	100		2,0	100		0,24	100		22,0	100		0,9	100		0,4	100		113386,7	100	10,7	100		143,4	100		930,1	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,9	100		0,77	100		2,5	100		0,24	100		20,8	100		0,9	100		0,4	100		112870,7	100	10,6	100		143,5	100		932,2	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,9	100		0,73	73		2,4	100		0,24	100		20,7	100		0,9	100		0,3	100		112324,0	100	10,6	100		143,1	100		932,1	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,6	100		0,72	100		2,4	100		0,24	100		17,6	100		0,9	100		0,4	100		111650,8	100	10,6	100		143,0	100		935,4	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		0,3	100		0,71	100		2,4	100		0,24	94		18,0	100		0,9	100		0,5	100		110405,4	100	10,4	100		143,0	100		940,2	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,3	100		0,75	100		3,4	100		0,24	100		22,1	100		1,0	100		0,6	100		110651,4	100	10,2	100		143,7	100		941,5	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,6	100		0,75	73		3,1	100		0,24	100		35,2	100		1,0	100		0,5	100		110880,9	100	10,0	100		143,3	100		941,4	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,9	100		0,86	100		2,8	100		0,24	100		29,2	100		1,0	100		0,5	100		112076,8	100	10,3	100		143,1	100		935,3	100		in Betrieb
09:00		2,8	85		1,3	85		0,88	100		2,6	85		0,24	100		36,3	85		1,0	85		0,4	85		112841,6	100	10,6	85		143,4	100		923,4	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		1,1	79		0,91	100		2,1	79		0,24	100		31,7	79		1,0	79		0,5	79		113526,6	100	10,6	79		143,6	100		923,7	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,0	100		0,8	73		1,9	100		0,24	100		24,8	100		1,0	100		0,5	100		113593,2	100	10,4	100		143,4	100		927,9	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,9	100		0,71	100		1,8	100		0,24	100		20,9	100		0,9	100		0,4	100		113299,1	100	10,7	100		143,2	100		927,2	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,7	100		0,6	100		1,9	100		0,24	94		19,8	100		0,9	100		0,4	100		113099,9	100	10,6	100		143,1	100		929,1	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,6	100		0,61	100		1,6	100		0,24	100		21,0	100		1,0	100		0,5	100		112911,0	100	10,3	100		143,4	100		936,7	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		1,2	100		0,69	73		2,0	100		0,23	100		27,7	100		0,9	100		0,2	100		113102,4	100	10,7	100		143,1	100		929,1	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		0,7	100		0,69	100		2,9	100		0,23	100		19,2	100		0,9	100		0,3	100		111322,3	100	10,5	100		142,7	100		934,7	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,3	100		0,71	100		1,5	100		0,24	100		28,9	100		0,9	100		0,3	100		110066,9	100	10,4	100		143,1	100		940,3	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,6	100		0,75	100		1,7	100		0,24	100		21,6	100		0,9	100		0,3	100		110207,2	100	10,2	100		143,1	100		938,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,3	100		0,71	73		1,7	100		0,24	100		25,3	100		0,9	100		0,3	100		110942,2	100	10,6	100		143,0	100		930,3	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		1,6	100		0,69	100		1,6	100		0,23	100		28,7	100		0,9	100		0,2	100		110675,4	100	10,5	100		142,7	100		935,5	100		in Betrieb
15:00		6,9	100		0,5	100		0,6	100		3,3	100		0,23	94		18,0	100		0,9	100		0,3	100		109293,3	100	11,0	100		142,2	100		917,8	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,6	100		0,23	100		22,1	100		0,9	100		0,3	100		107485,4	100	10,3	100		142,6	100		937,4	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,0	100		0,74	73		1,6	100		0,23	100		18,3	100		0,9	100		0,3	100		107152,4	100	10,3	100		142,4	100		941,0	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,0	100		0,76	100		1,8	100		0,24	100		27,9	100		1,0	100		0,5	100		106129,9	100	9,8	100		143,0	100		950,8	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,3	100		1,22	100		2,1	100		0,24	100		28,9	100		0,9	100		0,4	100		108116,8	100	10,1	100		142,8	100		944,6	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,7	100		1,65	100		1,5	100		0,23	100		24,1	100		0,9	100		0,3	100		108856,7	100	10,4	100		142,5	100		941,2	100		in Betrieb
18:00		5,2	100		1,3	100		0,91	73		1,4	100		0,23	100		27,3	100		0,9	100		0,3	100		107955,9	100	10,3	100		142,5	100		942,7	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,2	100		0,77	100		1,4	100		0,23	100		23,9	100		0,9	100		0,3	100		107184,2	100	10,2	100		142,6	100		943,5	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		0,0	100		0,76	100		1,7	100		0,24	94		22,5	100		0,9	100		0,4	100		106505,5	100	9,8	100		142,8	100		949,6	100		in Betrieb
19:30		6,7	100		0,0	100		0,71	100		2,4	100		0,24	100		26,8	100		0,9	100		0,4	100		107540,3	100	9,8	100		143,6	100		946,3	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,0	100		0,67	73		3,2	100		0,24	100		28,4	100		0,9	100		0,3	100		108911,3	100	10,2	100		141,6	100		937,5	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		0,0	100		0,66	100		3,0	100		0,23	100		18,0	100		0,9	100		0,3	100		109611,8	100	10,5	100		142,7	100		934,5	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		0,0	84		0,69	100		2,6	84		0,23	100		18,5	84		0,9	84		0,3	84		108828,3	100	10,4	84		143,9	100		934,7	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		0,3	79		0,77	100		2,1	79		0,23	100		19,2	79		0,9	79		0,2	79		109000,8	100	10,6	79		141,1	100		936,5	100		in Betrieb
22:00		3,9	100																																		