

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/04/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,3	100		0,0	100		0,88	100		1,9	100		0,25	100		28,0	100		0,9	100		0,5	100		112694,9	100		10,6	100		161,7	100		926,6	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,0	100		0,73	100		2,4	100		0,25	100		24,3	100		0,9	100		0,4	100		113079,1	100		10,8	100		159,3	100		916,0	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,0	100		0,84	100		4,0	100		0,25	100		25,8	100		1,0	100		0,4	100		112617,7	100		10,4	100		158,7	100		926,9	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,0	100		0,98	73		3,2	100		0,25	100		26,0	100		0,9	100		0,4	100		113843,8	100		10,7	100		158,6	100		921,5	100	In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		1,04	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		0,9	100		0,4	100		114655,9	100		10,6	100		159,1	100		921,2	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,0	100		1,04	100		3,1	100		0,25	94		23,8	100		0,9	100		0,3	100		114370,3	100		10,8	100		159,1	100		910,8	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,88	100		2,4	100		0,24	100		22,9	100		0,9	100		0,3	100		113953,0	100		10,9	100		158,7	100		918,2	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,0	100		0,88	73		1,9	100		0,25	100		26,3	100		1,0	100		0,5	100		113471,0	100		10,5	100		159,1	100		922,8	100	In marcia
04:30		4,6	100		0,0	100		0,83	100		2,4	100		0,25	100		22,9	100		0,9	100		0,4	100		113851,7	100		10,8	100		158,3	100		914,0	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,0	100		0,94	100		2,2	100		0,25	100		23,9	100		0,9	100		0,4	100		112895,1	100		10,4	100		158,0	100		926,0	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,0	100		0,84	100		2,5	100		0,25	100		21,5	100		0,9	100		0,4	100		113407,3	100		10,9	100		157,8	100		912,3	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,1	100		1,3	73		1,7	100		0,25	100		26,3	100		0,9	100		0,4	100		112342,9	100		10,7	100		158,4	100		918,5	100	In marcia
06:30		6,3	100		0,0	100		1,03	100		2,0	100		0,24	100		20,0	100		0,9	100		0,4	100		112870,9	100		10,8	100		158,0	100		915,7	100	In marcia
07:00		3,7	100		0,0	100		0,81	100		2,6	100		0,25	94		22,3	100		0,9	100		0,4	100		112573,8	100		10,5	100		159,3	100		923,9	100	In marcia
07:30		2,6	100		0,0	100		0,8	100		2,4	100		0,25	100		16,7	100		0,9	100		0,4	100		112800,1	100		10,8	100		162,8	100		917,2	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,0	100		0,95	73		2,0	100		0,25	100		26,6	100		0,9	100		0,6	100		111843,7	100		10,5	100		164,0	100		922,7	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,0	100		1,39	100		1,8	100		0,25	100		30,2	100		0,9	100		0,6	100		111927,1	100		10,5	100		164,3	100		926,5	100	In marcia
09:00		5,1	85		0,4	85		1,63	100		1,8	85		0,25	100		24,3	85		0,9	85		0,5	85		112090,9	100		10,6	85		164,7	100		920,7	100	In marcia
09:30		4,8	78		0,0	78		1,33	100		2,6	78		0,25	100		33,9	78		1,0	78		0,3	78		111559,7	100		10,4	78		164,3	100		925,1	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,0	100		1,31	73		2,1	100		0,25	100		31,1	100		0,9	100		0,1	100		112812,8	100		10,7	100		163,7	100		917,0	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,0	100		1,51	100		2,3	100		0,25	100		29,0	100		0,9	100		0,3	100		112064,6	100		10,5	100		163,4	100		921,9	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		1,72	100		2,1	100		0,25	94		27,4	100		0,9	100		0,2	100		112095,9	100		10,6	100		163,5	100		917,3	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		1,73	100		1,9	100		0,25	100		21,9	100		1,0	100		0,3	100		111879,4	100		10,4	100		164,5	100		921,7	100	In marcia
12:00		5,5	100		0,0	100		1,83	73		2,4	100		0,25	100		19,3	100		0,9	100		0,3	100		112436,6	100		10,7	100		164,8	100		913,2	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,0	100		1,33	100		2,2	100		0,25	100		20,1	100		0,9	100		0,2	100		111807,5	100		10,4	100		164,5	100		923,7	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,0	100		1,33	100		2,4	100		0,25	100		18,7	100		0,9	100		0,2	100		111831,3	100		10,7	100		163,6	100		919,0	100	In marcia
13:30		4,4	100		0,0	100		1,21	100		2,8	100		0,25	100		25,9	100		0,9	100		0,2	100		112001,6	100		10,6	100		162,9	100		923,3	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,0	100		0,83	73		2,6	100		0,25	100		23,9	100		0,9	100		0,2	100		111802,6	100		10,6	100		162,8	100		923,7	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,0	100		1,0	100		2,8	100		0,25	100		28,0	100		0,9	100		0,1	100		112141,4	100		10,8	100		162,3	100		918,9	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,0	100		0,78	100		2,6	100		0,25	94		26,1	100		0,9	100		0,1	100		111426,9	100		10,6	100		160,2	100		920,8	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,0	100		1,24	100		1,9	100		0,24	100		27,2	100		0,9	100		0,1	100		111699,9	100		10,7	100		157,7	100		917,7	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,0	100		0,91	73		2,1	100		0,25	100		32,7	100		0,9	100		0,1	100		110276,2	100		10,4	100		157,1	100		919,3	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,0	100		1,02	100		2,2	100		0,25	100		24,6	100		0,9	100		0,1	100		110760,1	100		10,4	100		157,0	100		924,3	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,0	100		0,97	100		2,1	100		0,25	100		26,6	100		0,9	100		0,1	100		111461,2	100		10,5	100		157,3	100		921,9	100	In marcia
17:30		3,9	100		0,0	100		1,1	100		1,7	100		0,25	100		30,1	100		0,9	100		0,1	100		110966,8	100		10,5	100		158,1	100		918,2	100	In marcia
18:00		6,0	100		0,0	100		0,77	73		2,3	100		0,25	100		23,4	100		0,9	100		0,1	100		111936,3	100		10,4	100		158,3	100		921,4	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,0	100		0,76	100		2,4	100		0,25	100		22,3	100		0,9	100		0,1	100		112253,4	100		10,6	100		158,3	100		919,2	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,0	100		0,87	100		2,5	100		0,25	94		23,2	100		0,9	100		0,2	100		111788,3	100		10,3	100		159,1	100		923,5	100	In marcia
19:30		4,4	100		0,0	100		1,12	100		2,3	100		0,25	100		23,4	100		0,9	100		0,2	100		112538,3	100		10,5	100		160,1	100		918,7	100	In marcia
20:00		4,8	100		0,0	100		0,8	73		3,1	100		0,25	100		15,9	100		0,9	100		0,2	100		111991,4	100		10,6	100		159,3	100		919,6	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,0	100		0,74	100		3,4	100		0,24	100		15,7	100		0,9	100		0,0	100		111770,3	100		10,6	100		158,2	100		921,5	100	In marcia
21:00		4,5	86		0,0	86		0,84	100		4,8	86		0,25	100		19,3	86		0,9	86		0,1	86		110852,5	100		10,4	86		157,8	100		924,0	100	In marcia
21:30		4,3	78		0,0	78		0,91	100		3,6	78		0,25	100		52,3	78		0,9	78		0,5	78		111192,7	100		10,1	78		158,8					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,3	100		0,0	100		0,88	100		1,9	100		0,25	100		28,0	100		0,9	100		0,5	100		112694,9	100		10,6	100		161,7	100		926,6	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,0	100		0,73	100		2,4	100		0,25	100		24,3	100		0,9	100		0,4	100		113079,1	100		10,8	100		159,3	100		916,0	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,0	100		0,84	100		4,0	100		0,25	100		25,8	100		1,0	100		0,4	100		112617,7	100		10,4	100		158,7	100		926,9	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		0,0	100		0,98	73		3,2	100		0,25	100		26,0	100		0,9	100		0,4	100		113843,8	100		10,7	100		158,6	100		921,5	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		1,04	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		0,9	100		0,4	100		114655,9	100		10,6	100		159,1	100		921,2	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,0	100		1,04	100		3,1	100		0,25	94		23,8	100		0,9	100		0,3	100		114370,3	100		10,8	100		159,1	100		910,8	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		0,88	100		2,4	100		0,24	100		22,9	100		0,9	100		0,3	100		113953,0	100		10,9	100		158,7	100		918,2	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,0	100		0,88	73		1,9	100		0,25	100		26,3	100		1,0	100		0,5	100		113471,0	100		10,5	100		159,1	100		922,8	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,0	100		0,83	100		2,4	100		0,25	100		22,9	100		0,9	100		0,4	100		113851,7	100		10,8	100		158,3	100		914,0	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,0	100		0,94	100		2,2	100		0,25	100		23,9	100		0,9	100		0,4	100		112895,1	100		10,4	100		158,0	100		926,0	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		0,0	100		0,84	100		2,5	100		0,25	100		21,5	100		0,9	100		0,4	100		113407,3	100		10,9	100		157,8	100		912,3	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,1	100		1,3	73		1,7	100		0,25	100		26,3	100		0,9	100		0,4	100		112342,9	100		10,7	100		158,4	100		918,5	100		in Betrieb
06:30		6,3	100		0,0	100		1,03	100		2,0	100		0,24	100		20,0	100		0,9	100		0,4	100		112870,9	100		10,8	100		158,0	100		915,7	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		0,0	100		0,81	100		2,6	100		0,25	94		22,3	100		0,9	100		0,4	100		112573,8	100		10,5	100		159,3	100		923,9	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,0	100		0,8	100		2,4	100		0,25	100		16,7	100		0,9	100		0,4	100		112800,1	100		10,8	100		162,8	100		917,2	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		0,95	73		2,0	100		0,25	100		26,6	100		0,9	100		0,6	100		111843,7	100		10,5	100		164,0	100		922,7	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,0	100		1,39	100		1,8	100		0,25	100		30,2	100		0,9	100		0,6	100		111927,1	100		10,5	100		164,3	100		926,5	100		in Betrieb
09:00		5,1	85		0,4	85		1,63	100		1,8	85		0,25	100		24,3	85		0,9	85		0,5	85		112090,9	100		10,6	85		164,7	100		920,7	100		in Betrieb
09:30		4,8	78		0,0	78		1,33	100		2,6	78		0,25	100		33,9	78		1,0	78		0,3	78		111559,7	100		10,4	78		164,3	100		925,1	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,0	100		1,31	73		2,1	100		0,25	100		31,1	100		0,9	100		0,1	100		112812,8	100		10,7	100		163,7	100		917,0	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		1,51	100		2,3	100		0,25	100		29,0	100		0,9	100		0,3	100		112064,6	100		10,5	100		163,4	100		921,9	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,0	100		1,72	100		2,1	100		0,25	94		27,4	100		0,9	100		0,2	100		112095,9	100		10,6	100		163,5	100		917,3	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,0	100		1,73	100		1,9	100		0,25	100		21,9	100		1,0	100		0,3	100		111879,4	100		10,4	100		164,5	100		921,7	100		in Betrieb
12:00		5,5	100		0,0	100		1,83	73		2,4	100		0,25	100		19,3	100		0,9	100		0,3	100		112436,6	100		10,7	100		164,8	100		913,2	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,0	100		1,33	100		2,2	100		0,25	100		20,1	100		0,9	100		0,2	100		111807,5	100		10,4	100		164,5	100		923,7	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,0	100		1,33	100		2,4	100		0,25	100		18,7	100		0,9	100		0,2	100		111831,3	100		10,7	100		163,6	100		919,0	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		0,0	100		1,21	100		2,8	100		0,25	100		25,9	100		0,9	100		0,2	100		112001,6	100		10,6	100		162,9	100		923,3	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100		0,83	73		2,6	100		0,25	100		23,9	100		0,9	100		0,2	100		111802,6	100		10,6	100		162,8	100		923,7	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		0,0	100		1,0	100		2,8	100		0,25	100		28,0	100		0,9	100		0,1	100		112141,4	100		10,8	100		162,3	100		918,9	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,0	100		0,78	100		2,6	100		0,25	94		26,1	100		0,9	100		0,1	100		111426,9	100		10,6	100		160,2	100		920,8	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,0	100		1,24	100		1,9	100		0,24	100		27,2	100		0,9	100		0,1	100		111699,9	100		10,7	100		157,7	100		917,7	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,0	100		0,91	73		2,1	100		0,25	100		32,7	100		0,9	100		0,1	100		110276,2	100		10,4	100		157,1	100		919,3	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,0	100		1,02	100		2,2	100		0,25	100		24,6	100		0,9	100		0,1	100		110760,1	100		10,4	100		157,0	100		924,3	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,0	100		0,97	100		2,1	100		0,25	100		26,6	100		0,9	100		0,1	100		111461,2	100		10,5	100		157,3	100		921,9	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,0	100		1,1	100		1,7	100		0,25	100		30,1	100		0,9	100		0,1	100		110966,8	100		10,5	100		158,1	100		918,2	100		in Betrieb
18:00		6,0	100		0,0	100		0,77	73		2,3	100		0,25	100		23,4	100		0,9	100		0,1	100		111936,3	100		10,4	100		158,3	100		921,4	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		0,76	100		2,4	100		0,25	100		22,3	100		0,9	100		0,1	100		112253,4	100		10,6	100		158,3	100		919,2	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,0	100		0,87	100		2,5	100		0,25	94		23,2	100		0,9	100		0,2	100		111788,3	100		10,3	100		159,1	100		923,5	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		0,0	100		1,12	100		2,3	100		0,25	100		23,4	100		0,9	100		0,2	100		112538,3	100		10,5	100		160,1	100		918,7	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		0,0	100		0,8	73		3,1	100		0,25	100		15,9	100		0,9	100		0,2	100		111991,4	100		10,6	100		159,3	100		919,6	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		0,74	100		3,4	100		0,24	100		15,7	100		0,9	100		0,0	100		111770,3	100		10,6	100		158,2	100		921,5	100		in Betrieb
21:00		4,5	86		0,0	86		0,84	100		4,8	86		0,25	100		19,3	86		0,9	86		0,1	86		110852,5	100		10,4	86		157,8	100		924,0	100		in Betrieb
21:30		4,3	78		0,0	78		0,91	100		3,6	78		0,25	100		52,3																					