

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,6	100		1,0	100		0,66	100		1,5	100		0,25	100		21,5	100		0,8	100		0,5	100		108940,6	100	10,4	100		166,0	100		918,9	100		In marcia
01:00		4,3	100		1,3	100		0,64	100		1,7	100		0,25	100		22,7	100		0,8	100		0,6	100		108205,9	100	10,3	100		166,5	100		920,3	100		In marcia
01:30		3,9	100		1,5	100		0,67	100		1,5	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,4	100		108478,8	100	10,6	100		166,2	100		912,7	100		In marcia
02:00		4,2	100		1,4	100		0,67	73		1,8	100		0,25	100		30,2	100		0,8	100		0,5	100		108549,9	100	10,3	100		166,2	100		922,0	100		In marcia
02:30		3,1	100		1,0	100		0,73	100		2,0	100		0,25	100		30,7	100		0,8	100		0,5	100		107801,4	100	10,6	100		166,1	100		912,6	100		In marcia
03:00		4,5	100		1,2	100		0,78	100		2,0	100		0,25	94		34,8	100		0,8	100		0,5	100		108186,9	100	10,4	100		166,6	100		918,2	100		In marcia
03:30		4,9	100		1,3	100		0,77	100		2,0	100		0,25	100		37,8	100		0,8	100		0,6	100		108628,4	100	10,5	100		167,2	100		916,1	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,8	100		0,71	73		2,0	100		0,25	100		31,3	100		0,8	100		0,6	100		108893,6	100	10,2	100		167,9	100		920,4	100		In marcia
04:30		4,3	100		1,2	100		0,78	100		1,8	100		0,25	100		19,9	100		0,8	100		0,6	100		110338,9	100	10,4	100		168,2	100		923,2	100		In marcia
05:00		3,4	100		0,8	100		0,75	100		1,7	100		0,25	100		20,1	100		0,8	100		0,5	100		110027,2	100	10,9	100		167,6	100		909,1	100		In marcia
05:30		2,8	100		0,3	100		0,74	100		1,9	100		0,25	100		19,6	100		0,8	100		0,5	100		109007,5	100	10,8	100		166,9	100		905,5	100		In marcia
06:00		4,6	100		1,1	100		0,77	73		1,8	100		0,25	100		19,5	100		0,8	100		0,6	100		108371,1	100	11,0	100		166,2	100		897,5	100		In marcia
06:30		5,8	100		0,8	100		0,73	100		2,4	100		0,24	100		17,2	100		0,8	100		0,5	100		104744,1	100	10,2	100		164,0	100		896,9	100		In marcia
07:00		2,4	100		0,0	100		0,69	100		1,7	100		0,24	95		16,9	100		0,8	100		0,4	100		104688,4	100	10,6	100		162,9	100		901,1	100		In marcia
07:30		2,7	100		0,2	100		0,73	100		2,1	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,5	100		104787,6	100	10,8	100		163,1	100		890,6	100		In marcia
08:00		3,9	100		1,4	100		0,74	73		2,5	100		0,25	100		30,7	100		0,8	100		0,5	100		104566,5	100	10,4	100		166,7	100		902,3	100		In marcia
08:30		4,8	100		1,3	100		0,73	100		3,3	100		0,25	100		29,3	100		0,8	100		0,5	100		104686,1	100	10,5	100		166,8	100		902,1	100		In marcia
09:00		7,2	84		0,4	84		0,71	100		2,3	84		0,25	100		27,3	84		0,8	84		0,6	84		104973,4	100	10,4	84		167,3	100		903,4	100		In marcia
09:30		2,6	79		0,0	79		0,7	100		2,7	79		0,25	100		25,1	79		0,4	79		0,4	79		104230,5	100	10,4	79		170,2	100		901,2	100		In marcia
10:00		2,3	100		0,3	100		0,7	73		2,8	100		0,26	100		37,3	100		0,8	100		0,4	100		105412,4	100	10,2	100		176,3	100		907,4	100		In marcia
10:30		4,5	100		0,9	100		0,81	100		2,5	100		0,25	100		33,7	100		0,8	100		0,5	100		110736,5	100	10,2	100		177,6	100		912,5	100		In marcia
11:00		5,4	100		0,1	100		0,71	100		3,2	100		0,25	94		29,3	100		0,8	100		0,5	100		113375,4	100	10,6	100		177,4	100		906,3	100		In marcia
11:30		2,3	100		0,0	100		0,81	100		2,1	100		0,26	100		31,6	100		0,8	100		0,4	100		115001,5	100	10,3	100		175,7	100		914,9	100		In marcia
12:00		3,1	100		1,0	100		0,88	73		3,2	100		0,25	100		23,4	100		0,8	100		0,5	100		116538,1	100	10,9	100		174,5	100		902,8	100		In marcia
12:30		4,3	100		1,4	100		0,73	100		2,5	100		0,25	100		20,9	100		0,8	100		0,3	100		115882,2	100	10,8	100		173,9	100		905,2	100		In marcia
13:00		6,1	100		1,0	100		0,72	100		5,0	100		0,25	100		16,9	100		0,8	100		0,3	100		115497,2	100	11,0	100		173,4	100		897,9	100		In marcia
13:30		4,4	100		0,0	100		0,65	100		4,8	100		0,25	100		13,6	100		0,8	100		0,3	100		114547,6	100	10,7	100		172,3	100		903,0	100		In marcia
14:00		2,3	100		0,0	100		0,65	73		3,4	100		0,25	100		19,2	100		0,8	100		0,4	100		113941,5	100	10,6	100		170,7	100		905,2	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		1,01	100		2,8	100		0,25	100		21,1	100		0,8	100		0,5	100		113785,1	100	10,6	100		170,1	100		910,8	100		In marcia
15:00		3,3	100		1,8	100		1,76	100		1,9	100		0,25	94		21,2	100		0,8	100		0,2	100		113918,6	100	10,7	100		169,8	100		909,9	100		In marcia
15:30		4,5	100		1,7	100		1,25	100		1,9	100		0,25	100		24,2	100		0,8	100		0,3	100		114075,7	100	10,8	100		170,0	100		905,5	100		In marcia
16:00		3,5	100		0,1	100		0,8	73		2,3	100		0,25	100		29,7	100		0,8	100		0,3	100		112322,1	100	10,6	100		171,0	100		906,4	100		In marcia
16:30		4,1	100		0,2	100		0,83	100		2,5	100		0,25	100		20,0	100		0,8	100		0,4	100		112345,1	100	10,6	100		174,2	100		908,1	100		In marcia
17:00		3,9	100		0,4	100		0,83	100		2,2	100		0,25	100		24,7	100		0,8	100		0,2	100		111144,5	100	10,7	100		171,8	100		904,3	100		In marcia
17:30		6,6	100		0,2	100		0,74	100		3,2	100		0,25	100		20,4	100		0,8	100		0,3	100		110051,8	100	10,4	100		170,7	100		917,2	100		In marcia
18:00		2,3	100		0,0	100		0,59	73		3,1	100		0,24	100		13,9	100		0,8	100		0,2	100		110328,1	100	10,6	100		169,4	100		913,3	100		In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		0,65	100		2,6	100		0,23	100		21,2	100		0,8	100		0,3	100		110473,7	100	10,6	100		168,8	100		915,5	100		In marcia
19:00		3,6	100		0,0	100		0,77	100		2,2	100		0,22	94		34,3	100		0,8	100		0,3	100		110437,0	100	10,7	100		169,8	100		910,1	100		In marcia
19:30		3,9	100		0,3	100		1,08	100		2,4	100		0,22	100		28,1	100		0,8	100		0,3	100		109719,7	100	10,4	100		170,5	100		914,1	100		In marcia
20:00		4,2	100		0,4	100		1,61	73		2,0	100		0,22	100		23,1	100		0,8	100		0,3	100		110043,1	100	10,6	100		170,0	100		913,8	100		In marcia
20:30		5,2	100		0,2	100		1,46	100		2,3	100		0,22	100		32,9	100		0,8	100		0,3	100		110076,3	100	10,5	100		169,4	100		916,2	100		In marcia
21:00		3,2	84		0,0	84		1,17	100		2,8	84		0,23	100		30,7	84		0,8	84		0,5	84		110912,9	100	10,6	84		170,5	100		906,7	100		In marcia
21:30		4,7	79		0,1	79		1,23	100		2,3	79		0,23	100		27,9	79		0,8	79		0,5	79		110805,8	100	10,1	79		171,2	100		922,0	100		In marcia
22:00		3,																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,6	100		1,0	100		0,66	100		1,5	100		0,25	100		21,5	100		0,8	100		0,5	100		108940,6	100	10,4	100		166,0	100		918,9	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		1,3	100		0,64	100		1,7	100		0,25	100		22,7	100		0,8	100		0,6	100		108205,9	100	10,3	100		166,5	100		920,3	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		1,5	100		0,67	100		1,5	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,4	100		108478,8	100	10,6	100		166,2	100		912,7	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		1,4	100		0,67	73		1,8	100		0,25	100		30,2	100		0,8	100		0,5	100		108549,9	100	10,3	100		166,2	100		922,0	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,0	100		0,73	100		2,0	100		0,25	100		30,7	100		0,8	100		0,5	100		107801,4	100	10,6	100		166,1	100		912,6	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		1,2	100		0,78	100		2,0	100		0,25	94		34,8	100		0,8	100		0,5	100		108186,9	100	10,4	100		166,6	100		918,2	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		1,3	100		0,77	100		2,0	100		0,25	100		37,8	100		0,8	100		0,6	100		108628,4	100	10,5	100		167,2	100		916,1	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,8	100		0,71	73		2,0	100		0,25	100		31,3	100		0,8	100		0,6	100		108893,6	100	10,2	100		167,9	100		920,4	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		1,2	100		0,78	100		1,8	100		0,25	100		19,9	100		0,8	100		0,6	100		110338,9	100	10,4	100		168,2	100		923,2	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,8	100		0,75	100		1,7	100		0,25	100		20,1	100		0,8	100		0,5	100		110027,2	100	10,9	100		167,6	100		909,1	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,3	100		0,74	100		1,9	100		0,25	100		19,6	100		0,8	100		0,5	100		109007,5	100	10,8	100		166,9	100		905,5	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		1,1	100		0,77	73		1,8	100		0,25	100		19,5	100		0,8	100		0,6	100		106371,1	100	11,0	100		166,2	100		897,5	100		in Betrieb
06:30		5,8	100		0,8	100		0,73	100		2,4	100		0,24	100		17,2	100		0,8	100		0,5	100		104744,1	100	10,8	100		164,0	100		896,9	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		0,0	100		0,69	100		1,7	100		0,24	95		16,9	100		0,8	100		0,4	100		104688,4	100	10,6	100		162,9	100		901,1	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		0,2	100		0,73	100		2,1	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,5	100		104787,6	100	10,8	100		163,1	100		890,6	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,4	100		0,74	73		2,5	100		0,25	100		30,7	100		0,8	100		0,5	100		104566,5	100	10,4	100		166,7	100		902,3	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		1,3	100		0,73	100		3,3	100		0,25	100		29,3	100		0,8	100		0,5	100		104686,1	100	10,5	100		166,8	100		902,1	100		in Betrieb
09:00		7,2	84		0,4	84		0,71	100		2,3	84		0,25	100		27,3	84		0,8	84		0,6	84		104973,4	100	10,4	84		167,3	100		903,4	100		in Betrieb
09:30		2,6	79		0,0	79		0,7	100		2,7	79		0,25	100		25,1	79		0,8	79		0,4	79		104230,5	100	10,4	79		170,2	100		901,2	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,3	100		0,7	73		2,8	100		0,26	100		37,3	100		0,8	100		0,4	100		105412,4	100	10,2	100		176,3	100		907,4	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		0,9	100		0,81	100		2,5	100		0,25	100		33,7	100		0,8	100		0,5	100		110736,5	100	10,2	100		177,6	100		912,5	100		in Betrieb
11:00		5,4	100		0,1	100		0,71	100		3,2	100		0,25	94		29,3	100		0,8	100		0,5	100		113375,4	100	10,6	100		177,4	100		906,3	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,0	100		0,81	100		2,1	100		0,26	100		31,6	100		0,8	100		0,4	100		115001,5	100	10,3	100		175,7	100		914,9	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,0	100		0,88	73		3,2	100		0,25	100		23,4	100		0,8	100		0,5	100		116538,1	100	10,9	100		174,5	100		902,8	100		in Betrieb
12:30		4,3	100		1,4	100		0,73	100		2,5	100		0,25	100		20,9	100		0,8	100		0,3	100		115882,2	100	10,8	100		173,9	100		905,2	100		in Betrieb
13:00		6,1	100		1,0	100		0,72	100		5,0	100		0,25	100		16,9	100		0,8	100		0,3	100		115497,2	100	11,0	100		173,4	100		897,9	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		0,0	100		0,65	100		4,8	100		0,25	100		13,6	100		0,8	100		0,3	100		114547,6	100	10,7	100		172,3	100		903,0	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,0	100		0,65	73		3,4	100		0,25	100		19,2	100		0,8	100		0,4	100		113941,5	100	10,6	100		170,7	100		905,2	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		1,01	100		2,8	100		0,25	100		21,1	100		0,8	100		0,5	100		113785,1	100	10,6	100		170,1	100		910,8	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,8	100		1,76	100		1,9	100		0,25	94		21,2	100		0,8	100		0,2	100		113918,6	100	10,7	100		169,8	100		909,9	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		1,7	100		1,25	100		1,9	100		0,25	100		24,2	100		0,8	100		0,3	100		114075,7	100	10,8	100		170,0	100		905,5	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,1	100		0,8	73		2,3	100		0,25	100		29,7	100		0,8	100		0,3	100		112322,1	100	10,6	100		171,0	100		906,4	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,2	100		0,83	100		2,5	100		0,25	100		20,0	100		0,8	100		0,4	100		112345,1	100	10,6	100		174,2	100		908,1	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,4	100		0,83	100		2,2	100		0,25	100		24,7	100		0,8	100		0,2	100		111144,5	100	10,7	100		171,8	100		904,3	100		in Betrieb
17:30		6,6	100		0,2	100		0,74	100		3,2	100		0,25	100		20,4	100		0,8	100		0,3	100		110051,8	100	10,4	100		170,7	100		917,2	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,0	100		0,59	73		3,1	100		0,24	100		13,9	100		0,8	100		0,2	100		110328,1	100	10,6	100		169,4	100		913,3	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,65	100		2,6	100		0,23	100		21,2	100		0,8	100		0,3	100		110473,7	100	10,6	100		168,8	100		915,5	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		0,0	100		0,77	100		2,2	100		0,22	94		34,3	100		0,8	100		0,3	100		110437,0	100	10,7	100		169,8	100		910,1	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		0,3	100		1,08	100		2,4	100		0,22	100		28,1	100		0,8	100		0,3	100		109719,7	100	10,4	100		170,5	100		914,1	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,4	100		1,61	73		2,0	100		0,22	100		23,1	100		0,8	100		0,3	100		110043,1	100	10,6	100		170,0	100		913,8	100		in Betrieb
20:30		5,2	100		0,2	100		1,46	100		2,3	100		0,22	100		32,9	100		0,8	100		0,3	100		110076,3	100	10,5	100		169,4	100		916,2	100		in Betrieb
21:00		3,2	84		0,0	84		1,17	100		2,8	84		0,23	100		30,7	84		0,8	84		0,5	84		110912,9	100	10,6	84		170,5	100		906,7	100		in Betrieb
21:30		4,7	79		0,1	79		1,23	100		2,3	79		0,23	100		27,9	79		0,8	79		0,5	79		110805,8	100	10,1	79		171,2	100		922,0	100		in Betrieb
22:00		3,8																																			