

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 06/05/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,1	100		0,6	100		0,78	100		1,8	100		0,25	100		28,6	100		0,8	100		0,7	100		109018,4	100		10,3	100		169,8	100		918,1	100		In marcia
01:00		3,7	100		0,5	100		0,8	100		1,9	100		0,24	100		24,7	100		0,8	100		0,7	100		109996,8	100		10,5	100		170,5	100		918,7	100		In marcia
01:30		4,6	100		1,1	100		0,86	100		1,7	100		0,23	100		18,7	100		0,8	100		0,7	100		110189,4	100		10,5	100		169,8	100		918,3	100		In marcia
02:00		4,4	100		0,5	100		0,62	73		2,1	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,7	100		110628,6	100		10,3	100		169,7	100		919,2	100		In marcia
02:30		2,5	100		0,1	100		0,75	100		1,8	100		0,25	100		27,5	100		0,8	100		0,7	100		111446,4	100		10,6	100		170,2	100		912,9	100		In marcia
03:00		6,2	100		0,5	100		0,9	100		1,7	100		0,23	94		17,5	100		0,8	100		0,6	100		112056,2	100		10,7	100		170,0	100		916,2	100		In marcia
03:30		4,4	100		0,2	100		0,8	100		2,1	100		0,24	100		24,1	100		0,8	100		0,6	100		112081,2	100		10,3	100		171,0	100		921,1	100		In marcia
04:00		3,5	100		0,1	100		0,7	73		2,0	100		0,24	100		18,6	100		0,8	100		0,6	100		112136,4	100		10,9	100		170,6	100		908,0	100		In marcia
04:30		4,3	100		0,0	100		0,76	100		2,4	100		0,25	100		18,5	100		0,8	100		0,6	100		111508,6	100		10,6	100		170,0	100		913,8	100		In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		0,78	100		2,1	100		0,25	100		28,3	100		0,8	100		0,7	100		111080,3	100		10,4	100		170,3	100		921,1	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,2	100		1,0	100		1,9	100		0,25	100		27,9	100		0,8	100		0,6	100		111378,9	100		10,6	100		170,5	100		917,1	100		In marcia
06:00		4,6	100		0,3	100		0,86	73		1,5	100		0,25	100		33,2	100		0,8	100		0,7	100		110012,4	100		10,6	100		170,7	100		909,0	100		In marcia
06:30		6,8	100		0,6	100		0,89	100		2,2	100		0,25	100		24,4	100		0,8	100		0,6	100		110305,2	100		10,4	100		170,4	100		920,6	100		In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100		0,77	100		2,3	100		0,25	94		15,9	100		0,8	100		0,6	100		110566,3	100		10,7	100		169,8	100		912,7	100		In marcia
07:30		2,3	100		0,0	100		0,76	100		2,3	100		0,25	100		16,6	100		0,8	100		0,6	100		110003,8	100		10,4	100		169,3	100		923,1	100		In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,67	73		1,6	100		0,25	100		26,9	100		0,8	100		0,6	100		109478,4	100		10,6	100		168,6	100		919,2	100		In marcia
08:30		3,6	100		0,1	100		1,04	100		1,6	100		0,25	100		22,9	100		0,8	100		0,7	100		108904,6	100		10,4	100		168,6	100		923,5	100		In marcia
09:00		3,3	84		0,7	84		0,8	100		1,7	84		0,25	100		29,7	84		0,8	84		0,5	84		110312,3	100		10,4	84		169,4	100		921,5	100		In marcia
09:30		6,8	79		0,1	79		0,88	100		1,7	79		0,25	100		32,2	79		0,8	79		0,0	79		110075,1	100		10,5	79		170,2	100		925,3	100		In marcia
10:00		4,8	100		0,0	100		0,7	73		1,8	100		0,25	100		33,2	100		0,8	100		0,1	100		109609,4	100		10,8	100		169,1	100		913,3	100		In marcia
10:30		4,4	100		0,0	100		0,79	100		2,4	100		0,25	100		29,0	100		0,8	100		0,1	100		108776,4	100		10,5	100		168,3	100		918,1	100		In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		0,8	100		2,0	100		0,25	94		25,5	100		0,8	100		0,1	100		108102,2	100		10,4	100		167,6	100		921,1	100		In marcia
11:30		3,1	100		0,0	100		0,81	100		2,1	100		0,25	100		23,0	100		0,8	100		0,1	100		108702,8	100		10,3	100		167,9	100		924,1	100		In marcia
12:00		4,8	100		0,0	100		0,87	73		2,0	100		0,25	100		27,9	100		0,8	100		0,2	100		109216,2	100		10,6	100		169,4	100		917,8	100		In marcia
12:30		5,9	100		0,0	100		0,99	100		3,1	100		0,25	100		27,6	100		0,8	100		0,0	100		109201,2	100		10,5	100		169,2	100		921,8	100		In marcia
13:00		2,5	100		0,0	100		0,81	100		2,1	100		0,25	100		19,7	100		0,8	100		0,2	100		108947,6	100		10,5	100		168,7	100		920,7	100		In marcia
13:30		3,6	100		0,0	100		0,85	100		2,2	100		0,25	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		108012,7	100		10,2	100		169,0	100		925,6	100		In marcia
14:00		3,4	100		0,0	100		0,8	73		2,2	100		0,25	100		17,1	100		0,8	100		0,1	100		108790,6	100		10,5	100		168,4	100		919,5	100		In marcia
14:30		3,8	100		0,0	100		0,93	100		1,8	100		0,25	100		22,4	100		0,8	100		0,1	100		108299,5	100		10,3	100		168,6	100		924,2	100		In marcia
15:00		4,7	100		0,0	100		0,91	100		2,3	100		0,25	94		25,6	100		0,8	100		0,1	100		108168,6	100		10,5	100		168,7	100		917,5	100		In marcia
15:30		4,4	100		0,0	100		0,85	100		2,6	100		0,25	100		27,5	100		0,8	100		0,0	100		107884,6	100		10,5	100		168,4	100		921,4	100		In marcia
16:00		4,8	100		0,0	100		0,78	73		2,8	100		0,25	100		21,8	100		0,8	100		0,1	100		107184,6	100		10,3	100		168,7	100		924,9	100		In marcia
16:30		2,9	100		0,0	100		0,81	100		2,2	100		0,25	100		20,8	100		0,8	100		0,1	100		108150,6	100		10,4	100		168,5	100		922,9	100		In marcia
17:00		3,3	100		0,0	100		0,89	100		1,9	100		0,25	100		34,7	100		0,8	100		0,1	100		108524,1	100		10,4	100		169,6	100		919,7	100		In marcia
17:30		4,5	100		0,0	100		1,12	100		2,2	100		0,23	100		27,3	100		0,8	100		0,1	100		108112,8	100		10,5	100		169,7	100		923,3	100		In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,82	73		2,2	100		0,22	100		32,2	100		0,8	100		0,0	100		108094,9	100		10,4	100		169,6	100		925,9	100		In marcia
18:30		3,0	100		0,0	100		0,86	100		1,8	100		0,21	100		37,3	100		0,8	100		0,1	100		108230,6	100		10,3	100		169,7	100		925,5	100		In marcia
19:00		5,0	100		0,0	100		1,13	100		1,5	100		0,21	95		31,4	100		0,8	100		0,0	100		109257,6	100		10,6	100		170,4	100		917,8	100		In marcia
19:30		4,5	100		0,0	100		0,89	100		2,3	100		0,21	100		17,8	100		0,8	100		0,0	100		109592,1	100		10,6	100		170,2	100		915,7	100		In marcia
20:00		2,6	100		0,0	100		0,79	73		1,8	100		0,23	100		21,9	100		0,8	100		0,2	100		108754,5	100		10,4	100		170,2	100		918,0	100		In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		1,12	100		1,5	100		0,25	100		17,9	100		0,7	100		0,2	100		108220,6	100		10,4	100		170,0	100		917,5	100		In marcia
21:00		3,9	84		0,0	84		1,24	100		1,7	84		0,25	100		20,9	84		0,7	84		0,2	84		108994,2	100		10,4	84		170,1	100		915,7	100		In marcia
21:30		3,9	79		0,1	79		1,36	100		1,8	79		0,25	100		25,8																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,1	100		0,6	100		0,78	100		1,8	100		0,25	100		28,6	100		0,8	100		0,7	100		109018,4	100	10,3	100		169,8	100		918,1	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,5	100		0,8	100		1,9	100		0,24	100		24,7	100		0,8	100		0,7	100		109996,8	100	10,5	100		170,5	100		918,7	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		1,1	100		0,86	100		1,7	100		0,23	100		18,7	100		0,8	100		0,7	100		110189,4	100	10,5	100		169,8	100		918,3	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,5	100		0,62	73		2,1	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,7	100		110628,6	100	10,3	100		169,7	100		919,2	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,1	100		0,75	100		1,8	100		0,25	100		27,5	100		0,8	100		0,7	100		111446,4	100	10,6	100		170,2	100		912,9	100		in Betrieb
03:00		6,2	100		0,5	100		0,9	100		1,7	100		0,23	94		17,5	100		0,8	100		0,6	100		112056,2	100	10,7	100		170,0	100		916,2	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,2	100		0,8	100		2,1	100		0,24	100		24,1	100		0,8	100		0,6	100		112081,2	100	10,3	100		171,0	100		921,1	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,1	100		0,7	73		2,0	100		0,24	100		18,6	100		0,8	100		0,6	100		112136,4	100	10,9	100		170,6	100		908,0	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,0	100		0,76	100		2,4	100		0,25	100		18,5	100		0,8	100		0,6	100		111508,6	100	10,6	100		170,0	100		913,8	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		0,78	100		2,1	100		0,25	100		28,3	100		0,8	100		0,7	100		111080,3	100	10,4	100		170,3	100		921,1	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,2	100		1,0	100		1,9	100		0,25	100		27,9	100		0,8	100		0,6	100		111378,9	100	10,6	100		170,5	100		917,1	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		0,3	100		0,86	73		1,5	100		0,25	100		33,2	100		0,8	100		0,7	100		110012,4	100	10,6	100		170,7	100		909,0	100		in Betrieb
06:30		6,8	100		0,6	100		0,89	100		2,2	100		0,25	100		24,4	100		0,8	100		0,6	100		110305,2	100	10,4	100		170,4	100		920,6	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		0,77	100		2,3	100		0,25	94		15,9	100		0,8	100		0,6	100		110566,3	100	10,7	100		169,8	100		912,7	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		0,0	100		0,76	100		2,3	100		0,25	100		16,6	100		0,8	100		0,6	100		110003,8	100	10,4	100		169,3	100		923,1	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,67	73		1,6	100		0,25	100		26,9	100		0,8	100		0,6	100		109478,4	100	10,6	100		168,6	100		919,2	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,1	100		1,04	100		1,6	100		0,25	100		22,9	100		0,8	100		0,7	100		108904,6	100	10,4	100		168,6	100		923,5	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		0,7	84		0,8	100		1,7	84		0,25	100		29,7	84		0,8	84		0,5	84		110312,3	100	10,4	84		169,4	100		921,5	100		in Betrieb
09:30		6,8	79		0,1	79		0,88	100		1,7	79		0,25	100		32,2	79		0,8	79		0,0	79		110075,1	100	10,5	79		170,2	100		925,3	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,0	100		0,7	73		1,8	100		0,25	100		33,2	100		0,8	100		0,1	100		109609,4	100	10,8	100		169,1	100		913,3	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		0,0	100		0,79	100		2,4	100		0,25	100		29,0	100		0,8	100		0,1	100		108776,4	100	10,5	100		168,3	100		918,1	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,0	100		0,8	100		2,0	100		0,25	94		25,5	100		0,8	100		0,1	100		108102,2	100	10,4	100		167,6	100		921,1	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,0	100		0,81	100		2,1	100		0,25	100		23,0	100		0,8	100		0,1	100		108702,8	100	10,3	100		167,9	100		924,1	100		in Betrieb
12:00		4,8	100		0,0	100		0,87	73		2,0	100		0,25	100		27,9	100		0,8	100		0,2	100		109216,2	100	10,6	100		169,4	100		917,8	100		in Betrieb
12:30		5,9	100		0,0	100		0,99	100		3,1	100		0,25	100		27,6	100		0,8	100		0,0	100		109201,2	100	10,5	100		169,2	100		921,8	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,0	100		0,81	100		2,1	100		0,25	100		19,7	100		0,8	100		0,2	100		108947,6	100	10,5	100		168,7	100		920,7	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,0	100		0,85	100		2,2	100		0,25	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		108012,7	100	10,2	100		169,0	100		925,6	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100		0,8	73		2,2	100		0,25	100		17,1	100		0,8	100		0,1	100		108790,6	100	10,5	100		168,4	100		919,5	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		0,0	100		0,93	100		1,8	100		0,25	100		22,4	100		0,8	100		0,1	100		108299,5	100	10,3	100		168,6	100		924,2	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		0,0	100		0,91	100		2,3	100		0,25	94		25,6	100		0,8	100		0,1	100		108168,6	100	10,5	100		168,7	100		917,5	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,0	100		0,85	100		2,6	100		0,25	100		27,5	100		0,8	100		0,0	100		107884,6	100	10,5	100		168,4	100		921,4	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		0,0	100		0,78	73		2,8	100		0,25	100		21,8	100		0,8	100		0,1	100		107184,6	100	10,3	100		168,7	100		924,9	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,0	100		0,81	100		2,2	100		0,25	100		20,8	100		0,8	100		0,1	100		108150,6	100	10,4	100		168,5	100		922,9	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,0	100		0,89	100		1,9	100		0,25	100		34,7	100		0,8	100		0,1	100		108524,1	100	10,4	100		169,6	100		919,7	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		0,0	100		1,12	100		2,2	100		0,23	100		27,3	100		0,8	100		0,1	100		108112,8	100	10,5	100		169,7	100		923,3	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,82	73		2,2	100		0,22	100		32,2	100		0,8	100		0,0	100		108094,9	100	10,4	100		169,6	100		925,9	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		0,86	100		1,8	100		0,21	100		37,3	100		0,8	100		0,1	100		108230,6	100	10,3	100		169,7	100		925,5	100		in Betrieb
19:00		5,0	100		0,0	100		1,13	100		1,5	100		0,21	95		31,4	100		0,8	100		0,0	100		109257,6	100	10,6	100		170,4	100		917,8	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		0,0	100		0,89	100		2,3	100		0,21	100		17,8	100		0,8	100		0,0	100		109592,1	100	10,6	100		170,2	100		915,7	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,0	100		0,79	73		1,8	100		0,23	100		21,9	100		0,8	100		0,2	100		108754,5	100	10,4	100		170,2	100		918,0	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		1,12	100		1,5	100		0,25	100		17,9	100		0,7	100		0,2	100		108220,6	100	10,4	100		170,0	100		917,5	100		in Betrieb
21:00		3,9	84		0,0	84		1,24	100		1,7	84		0,25	100		20,9	84		0,7	84		0,2	84		108994,2	100	10,4	84		170,1	100		915,7	100		in Betrieb
21:30		3,9	79		0,1	79		1,36	100		1,8	79		0,25	100		25,8	79		0,8	79		0,6	79		108777,0	100	10,4	79		170,8	100		922,9	100		in Betrieb
22:00		4,4	100																																		