

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato											
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %									
00:30		3,5	100		0,2	100		1,11	100		2,3	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		112067,2	100		10,6	100		145,7	100		909,8	100		In marcia
01:00		4,2	100		0,4	100		1,09	100		1,9	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		112618,3	100		10,5	100		145,3	100		916,7	100		In marcia
01:30		4,2	100		0,9	100		1,11	100		1,9	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		113904,8	100		10,5	100		145,0	100		916,3	100		In marcia
02:00		3,3	100		0,2	100		0,79	73		1,9	100		0,23	100		14,0	100		0,7	100		0,1	100		113711,3	100		11,0	100		144,1	100		903,2	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,1	100		0,85	100		1,6	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		112051,9	100		10,7	100		143,4	100		910,2	100		In marcia
03:00		4,3	100		0,5	100		0,86	100		1,9	100		0,24	94		30,7	100		0,7	100		0,1	100		112151,2	100		10,4	100		143,7	100		917,0	100		In marcia
03:30		3,3	100		0,3	100		0,8	100		1,4	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,1	100		111741,5	100		10,5	100		143,9	100		909,4	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,5	100		0,77	73		1,6	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		112415,2	100		10,6	100		143,2	100		909,7	100		In marcia
04:30		4,5	100		0,6	100		0,8	100		1,6	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		112368,5	100		10,6	100		143,2	100		909,8	100		In marcia
05:00		5,8	100		0,4	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		112454,3	100		10,4	100		143,1	100		909,5	100		In marcia
05:30		2,8	100		0,0	100		0,71	100		1,7	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		112507,2	100		10,6	100		144,5	100		901,9	100		In marcia
06:00		4,7	100		0,5	100		0,76	73		1,9	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		113094,8	100		10,7	100		144,9	100		904,7	100		In marcia
06:30		5,0	100		0,2	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		13,0	100		0,8	100		0,1	100		113298,6	100		10,7	100		144,9	100		904,9	100		In marcia
07:00		2,9	100		0,0	100		0,75	100		2,1	100		0,23	94		16,6	100		0,7	100		0,1	100		113356,7	100		10,8	100		146,6	100		905,5	100		In marcia
07:30		3,9	100		0,1	100		0,84	100		2,0	100		0,24	100		15,4	100		0,7	100		0,0	100		111666,4	100		10,6	100		147,7	100		908,5	100		In marcia
08:00		4,0	100		0,0	100		0,62	73		3,1	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		111692,1	100		10,4	100		147,9	100		909,7	100		In marcia
08:30		4,7	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,25	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		111894,2	100		10,0	100		149,9	100		923,3	100		In marcia
09:00		4,3	86		0,0	86		0,6	100		2,7	86		0,24	100		24,4	86		0,7	86		0,1	86		113450,9	100		10,5	86		150,0	100		918,5	100		In marcia
09:30		2,6	78		0,0	78		0,6	100		3,3	78		0,24	100		26,4	78		0,8	78		0,1	78		113096,1	100		10,6	78		148,5	100		913,7	100		In marcia
10:00		2,4	100		0,0	100		0,78	73		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		113038,3	100		10,7	100		146,9	100		903,9	100		In marcia
10:30		3,3	100		0,4	100		1,0	100		5,1	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		112653,7	100		10,5	100		147,2	100		912,2	100		In marcia
11:00		2,5	100		0,7	100		1,21	100		3,0	100		0,24	95		32,8	100		0,7	100		0,1	100		112371,8	100		10,8	100		148,1	100		899,0	100		In marcia
11:30		4,5	100		1,3	100		1,42	100		1,7	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		111828,0	100		10,2	100		148,1	100		918,0	100		In marcia
12:00		4,3	100		1,4	100		1,12	73		2,2	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		113238,1	100		10,3	100		148,2	100		920,5	100		In marcia
12:30		2,4	100		1,1	100		1,17	100		2,7	100		0,25	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		113231,9	100		10,8	100		149,0	100		896,3	100		In marcia
13:00		2,5	100		2,4	100		1,54	100		3,0	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		112965,4	100		10,2	100		150,3	100		911,9	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,6	100		1,4	100		3,0	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,1	100		114082,1	100		10,7	100		150,6	100		906,7	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,1	100		1,34	73		2,0	100		0,25	100		20,6	100		0,7	100		0,2	100		114411,4	100		10,5	100		151,2	100		910,5	100		In marcia
14:30		3,7	100		0,9	100		1,55	100		2,2	100		0,24	100		17,2	100		0,7	100		0,2	100		114389,2	100		10,3	100		152,4	100		917,4	100		In marcia
15:00		4,8	100		0,6	100		1,09	100		2,8	100		0,24	94		15,5	100		0,8	100		0,1	100		114526,2	100		11,0	100		151,3	100		903,5	100		In marcia
15:30		3,0	100		0,0	100		0,76	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,8	100		0,1	100		112826,0	100		10,6	100		150,5	100		910,3	100		In marcia
16:00		4,3	100		0,0	100		0,74	73		2,8	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,1	100		112775,1	100		10,6	100		150,7	100		912,2	100		In marcia
16:30		3,4	100		0,2	100		0,97	100		2,6	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		112034,9	100		10,5	100		151,4	100		910,5	100		In marcia
17:00		4,1	100		0,4	100		0,9	100		2,4	100		0,24	100		38,6	100		0,8	100		0,1	100		113205,2	100		10,7	100		152,4	100		907,3	100		In marcia
17:30		4,1	100		0,2	100		0,92	100		2,4	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,1	100		113969,5	100		10,8	100		152,4	100		909,8	100		In marcia
18:00		3,5	100		0,3	100		0,87	73		2,3	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,1	100		113827,6	100		10,8	100		151,9	100		910,4	100		In marcia
18:30		3,4	100		0,4	100		0,99	100		2,0	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		112753,7	100		10,7	100		151,4	100		910,2	100		In marcia
19:00		5,0	100		0,7	100		1,16	100		1,8	100		0,24	94		19,1	100		0,7	100		0,1	100		111863,9	100		10,6	100		150,5	100		913,3	100		In marcia
19:30		3,6	100		0,2	100		0,95	100		1,8	100		0,24	100		17,5	100		0,7	100		0,1	100		112743,2	100		10,7	100		150,1	100		911,9	100		In marcia
20:00		5,7	100		0,8	100		0,96	73		2,0	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		112902,6	100		10,5	100		150,6	100		917,4	100		In marcia
20:30		4,2	100		0,0	100		1,02	100		3,0	100		0,24	100		16,0	100		0,8	100		0,1	100		112581,5	100		10,6	100		150,6	100		908,2	100		In marcia
21:00		3,1	86		0,0	86		0,89	100		3,0	86		0,24	100		17,5	86		0,8	86		0,0	86		112489,7	100		10,7	86		150,1	100		910,5	100		In marcia
21:30		4,7	78		0,0	78		1,02	100		2,6	78		0,24	100		2																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		3,5	100		0,2	100		1,11	100		2,3	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		112067,2	100		10,6	100		145,7	100		909,8	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,4	100		1,09	100		1,9	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		112618,3	100		10,5	100		145,3	100		916,7	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,9	100		1,11	100		1,9	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		113904,8	100		10,5	100		145,0	100		916,3	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,2	100		0,79	73		1,9	100		0,23	100		14,0	100		0,7	100		0,1	100		113711,3	100		11,0	100		144,1	100		903,2	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,1	100		0,85	100		1,6	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		112051,9	100		10,7	100		143,4	100		910,2	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,5	100		0,86	100		1,9	100		0,24	94		30,7	100		0,7	100		0,1	100		112151,2	100		10,4	100		143,7	100		917,0	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,3	100		0,8	100		1,4	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,1	100		111741,5	100		10,5	100		143,9	100		909,4	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,5	100		0,77	73		1,6	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		112415,2	100		10,6	100		143,2	100		909,7	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		0,6	100		0,8	100		1,6	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		112368,5	100		10,6	100		143,2	100		909,8	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		0,4	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		112454,3	100		10,4	100		143,1	100		909,5	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,0	100		0,71	100		1,7	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		112507,2	100		10,6	100		144,5	100		901,9	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,5	100		0,76	73		1,9	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		113094,8	100		10,7	100		144,9	100		904,7	100		in Betrieb
06:30		5,0	100		0,2	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		13,0	100		0,8	100		0,1	100		113298,6	100		10,7	100		144,9	100		904,9	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		0,0	100		0,75	100		2,1	100		0,23	94		16,6	100		0,7	100		0,1	100		113356,7	100		10,8	100		146,6	100		905,5	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,1	100		0,84	100		2,0	100		0,24	100		15,4	100		0,7	100		0,0	100		111666,4	100		10,6	100		147,7	100		908,5	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		0,0	100		0,62	73		3,1	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		111692,1	100		10,4	100		147,9	100		909,7	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,25	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		111894,2	100		10,0	100		149,9	100		923,3	100		in Betrieb
09:00		4,3	86		0,0	86		0,6	100		2,7	86		0,24	100		24,4	86		0,7	86		0,1	86		113450,9	100		10,5	86		150,0	100		918,5	100		in Betrieb
09:30		2,6	78		0,0	78		0,6	100		3,3	78		0,24	100		26,4	78		0,8	78		0,1	78		113096,1	100		10,6	78		148,5	100		913,7	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,0	100		0,78	73		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		113038,3	100		10,7	100		146,9	100		903,9	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,4	100		1,0	100		5,1	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		112653,7	100		10,5	100		147,2	100		912,2	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,7	100		1,21	100		3,0	100		0,24	95		32,8	100		0,7	100		0,1	100		112371,8	100		10,8	100		148,1	100		899,0	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		1,3	100		1,42	100		1,7	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		111828,0	100		10,2	100		148,1	100		918,0	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		1,4	100		1,12	73		2,2	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		113238,1	100		10,3	100		148,2	100		920,5	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,1	100		1,17	100		2,7	100		0,25	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		113231,9	100		10,8	100		149,0	100		896,3	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		2,4	100		1,54	100		3,0	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		112965,4	100		10,2	100		150,3	100		911,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,6	100		1,4	100		3,0	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,1	100		114082,1	100		10,7	100		150,6	100		906,7	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,1	100		1,34	73		2,0	100		0,25	100		20,6	100		0,7	100		0,2	100		114411,4	100		10,5	100		151,2	100		910,5	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		0,9	100		1,55	100		2,2	100		0,24	100		17,2	100		0,7	100		0,2	100		114389,2	100		10,3	100		152,4	100		917,4	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		0,6	100		1,09	100		2,8	100		0,24	94		15,5	100		0,8	100		0,1	100		114526,2	100		11,0	100		151,3	100		903,5	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,0	100		0,76	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,8	100		0,1	100		112826,0	100		10,6	100		150,5	100		910,3	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,0	100		0,74	73		2,8	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,1	100		112775,1	100		10,6	100		150,7	100		912,2	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,2	100		0,97	100		2,6	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		112034,9	100		10,5	100		151,4	100		910,5	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,4	100		0,9	100		2,4	100		0,24	100		38,6	100		0,8	100		0,1	100		113205,2	100		10,7	100		152,4	100		907,3	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,2	100		0,92	100		2,4	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,1	100		113969,5	100		10,8	100		152,4	100		909,8	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,3	100		0,87	73		2,3	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,1	100		113827,6	100		10,8	100		151,9	100		910,4	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,4	100		0,99	100		2,0	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		112753,7	100		10,7	100		151,4	100		910,2	100		in Betrieb
19:00		5,0	100		0,7	100		1,16	100		1,8	100		0,24	94		19,1	100		0,7	100		0,1	100		111863,9	100		10,6	100		150,5	100		913,3	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		0,2	100		0,95	100		1,8	100		0,24	100		17,5	100		0,7	100		0,1	100		112743,2	100		10,7	100		150,1	100		911,9	100		in Betrieb
20:00		5,7	100		0,8	100		0,96	73		2,0	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		112902,6	100		10,5	100		150,6	100		917,4	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,0	100		1,02	100		3,0	100		0,24	100		16,0	100		0,8	100		0,1	100		112581,5	100		10,6	100		150,6	100		908,2	100		in Betrieb
21:00		3,1	86		0,0	86		0,89	100		3,0	86		0,24	100		17,5	86		0,8	86		0,0	86		112489,7	100		10,7	86		150,1	100		910,5	100		in Betrieb
21:30		4,7	78		0,0	78		1,02	100		2,6	78		0,24	100		24,1	78		0,8	78		0,															