

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,0	100		0,0	100		2,83	100		4,6	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		112095,2	100	10,5	100		151,3	100		921,5	100		In marcia
01:00		3,7	100		0,0	100		2,68	100		3,7	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		113113,1	100	10,7	100		151,4	100		920,5	100		In marcia
01:30		4,7	100		0,0	100		3,67	100		3,8	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		113232,8	100	10,7	100		151,8	100		918,0	100		In marcia
02:00		4,6	100		0,0	100		2,91	73		3,1	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		113862,6	100	10,7	100		153,0	100		917,5	100		In marcia
02:30		2,9	100		0,0	100		2,98	100		2,8	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		115196,9	100	10,9	100		152,2	100		913,6	100		In marcia
03:00		4,3	100		0,2	100		4,3	100		2,5	100		0,24	94		26,7	100		0,7	100		0,0	100		114373,3	100	10,9	100		153,7	100		917,0	100		In marcia
03:30		3,2	100		0,0	100		2,86	100		2,5	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		113500,2	100	10,9	100		153,2	100		918,7	100		In marcia
04:00		2,4	100		0,0	100		3,55	73		2,1	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		112013,8	100	10,6	100		152,6	100		925,0	100		In marcia
04:30		3,9	100		0,0	100		5,53	100		2,1	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		112447,3	100	10,6	100		152,2	100		921,6	100		In marcia
05:00		6,5	100		0,4	100		5,99	100		2,1	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		112748,8	100	10,5	100		152,3	100		923,8	100		In marcia
05:30		3,2	100		0,0	100		3,21	100		2,3	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,2	100		113183,2	100	10,7	100		152,6	100		915,3	100		In marcia
06:00		2,4	100		0,0	100		4,16	73		1,9	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,1	100		113404,2	100	10,8	100		153,2	100		917,8	100		In marcia
06:30		4,3	100		0,5	100		6,44	100		1,9	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		112416,2	100	10,4	100		154,4	100		921,9	100		In marcia
07:00		5,2	100		1,0	100		6,24	100		1,8	100		0,24	94		28,7	100		0,7	100		0,0	100		113802,2	100	10,7	100		154,8	100		915,6	100		In marcia
07:30		4,0	100		0,7	100		5,69	100		2,1	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		113504,7	100	10,7	100		155,0	100		914,2	100		In marcia
08:00		4,8	100		0,8	100		3,24	73		2,4	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,1	100		113529,7	100	10,8	100		154,6	100		913,7	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,2	100		2,78	100		2,2	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		112606,8	100	10,7	100		153,6	100		917,9	100		In marcia
09:00		2,6	85		0,0	85		2,03	100		1,8	85		0,24	100		16,4	85		0,7	85		0,1	85		112097,2	100	10,9	85		152,6	100		916,8	100		In marcia
09:30		4,6	78		1,3	78		3,7	100		2,6	78		0,25	100		28,5	78		0,7	78		0,5	78		111766,0	100	10,3	78		152,9	100		930,8	100		In marcia
10:00		5,2	100		0,6	100		1,86	73		3,0	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		112717,6	100	10,6	100		152,4	100		924,0	100		In marcia
10:30		2,9	100		0,0	100		1,97	100		3,0	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		113088,6	100	10,6	100		152,3	100		922,0	100		In marcia
11:00		4,1	100		0,6	100		3,06	100		2,7	100		0,24	94		32,9	100		0,7	100		0,3	100		113501,4	100	10,7	100		152,1	100		918,0	100		In marcia
11:30		4,1	100		0,2	100		2,34	100		3,4	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		113096,7	100	10,7	100		151,4	100		917,2	100		In marcia
12:00		3,9	100		0,2	100		2,72	73		4,8	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		113379,0	100	10,5	100		151,7	100		923,9	100		In marcia
12:30		4,7	100		0,2	100		2,37	100		5,7	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		113643,1	100	10,7	100		151,4	100		922,4	100		In marcia
13:00		3,6	100		0,0	100		2,07	100		7,1	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		111912,2	100	10,6	100		150,3	100		921,9	100		In marcia
13:30		3,9	100		0,0	100		2,16	100		5,6	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		111181,6	100	10,4	100		149,9	100		926,9	100		In marcia
14:00		4,9	100		0,2	100		2,65	73		3,0	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		111149,3	100	10,5	100		150,3	100		923,8	100		In marcia
14:30		4,1	100		0,1	100		2,06	100		2,7	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		111024,6	100	10,6	100		149,2	100		917,7	100		In marcia
15:00		3,8	100		0,0	100		1,93	100		2,5	100		0,24	94		26,6	100		0,7	100		0,3	100		110937,8	100	10,4	100		148,8	100		922,4	100		In marcia
15:30		3,9	100		0,2	100		2,12	100		4,4	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		111075,0	100	10,8	100		148,3	100		919,8	100		In marcia
16:00		2,6	100		0,0	100		1,54	73		5,9	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		109753,2	100	10,4	100		148,2	100		926,7	100		In marcia
16:30		5,3	100		0,0	100		2,64	100		3,5	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		109850,0	100	10,2	100		149,1	100		937,5	100		In marcia
17:00		3,9	100		0,0	100		2,45	100		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		110356,8	100	10,6	100		149,5	100		922,9	100		In marcia
17:30		3,0	100		0,1	100		2,83	100		2,2	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,4	100		109476,5	100	10,3	100		149,7	100		928,2	100		In marcia
18:00		2,9	100		0,0	100		3,28	73		2,2	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		110092,2	100	10,4	100		150,1	100		923,9	100		In marcia
18:30		4,6	100		0,5	100		4,12	100		2,5	100		0,24	100		34,4	100		0,7	100		0,3	100		110466,3	100	10,4	100		151,1	100		927,1	100		In marcia
19:00		4,6	100		0,5	100		3,31	100		2,5	100		0,24	95		27,7	100		0,7	100		0,4	100		111112,8	100	10,4	100		151,7	100		926,0	100		In marcia
19:30		4,2	100		0,2	100		2,81	100		2,8	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,5	100		111545,4	100	10,0	100		152,1	100		937,9	100		In marcia
20:00		2,9	100		0,0	100		2,98	73		2,4	100		0,24	100		18,6	100		0,7	100		0,4	100		112215,6	100	10,3	100		152,5	100		927,0	100		In marcia
20:30		3,9	100		0,3	100		4,4	100		2,1	100		0,24	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		112290,8	100	10,5	100		153,1	100		916,1	100		In marcia
21:00		5,1	86		0,5	86		4,34	100		2,0	86		0,25	100		17,3	86		0,7	86		0,6	86		112031,2	100	10,5	86		154,2	100		915,1	100		In marcia
21:30		3,5	78		0,0	78		2,49	100		2,8	78		0,24	100		19,3	78		0,7	78		0,4	78		112880,6	100	10,6	78		154,6	100		918,4	100		In marcia
22:00		5,																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		0,0	100		2,83	100		4,6	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		112095,2	100		10,5	100		151,3	100		921,5	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,0	100		2,68	100		3,7	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		113113,1	100		10,7	100		151,4	100		920,5	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		0,0	100		3,67	100		3,8	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		113232,8	100		10,7	100		151,8	100		918,0	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		0,0	100		2,91	73		3,1	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		113862,6	100		10,7	100		153,0	100		917,5	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		0,0	100		2,98	100		2,8	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		115196,9	100		10,9	100		153,2	100		913,6	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,2	100		4,3	100		2,5	100		0,24	94		26,7	100		0,7	100		0,0	100		114373,3	100		10,9	100		153,7	100		917,0	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,0	100		2,86	100		2,5	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		113500,2	100		10,9	100		153,2	100		918,7	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,0	100		3,55	73		2,1	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		112013,8	100		10,6	100		152,6	100		925,0	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,0	100		5,53	100		2,1	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		112447,3	100		10,6	100		152,2	100		921,6	100		in Betrieb
05:00		6,5	100		0,4	100		5,99	100		2,1	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		112748,8	100		10,5	100		152,3	100		923,8	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,0	100		3,21	100		2,3	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,2	100		113183,2	100		10,7	100		152,6	100		915,3	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,0	100		4,16	73		1,9	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,1	100		113404,2	100		10,8	100		153,2	100		917,8	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,5	100		6,44	100		1,9	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		112416,2	100		10,4	100		154,4	100		921,9	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		1,0	100		6,24	100		1,8	100		0,24	94		28,7	100		0,7	100		0,0	100		113802,2	100		10,7	100		154,8	100		915,6	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		0,7	100		5,69	100		2,1	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		113504,7	100		10,7	100		155,0	100		914,2	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,8	100		3,24	73		2,4	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,1	100		113529,7	100		10,8	100		154,6	100		913,7	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,2	100		2,78	100		2,2	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		112606,8	100		10,7	100		153,6	100		917,9	100		in Betrieb
09:00		2,6	85		0,0	85		2,03	100		1,8	85		0,24	100		16,4	85		0,7	85		0,1	85		112097,2	100		10,9	85		152,6	100		916,8	100		in Betrieb
09:30		4,6	78		1,3	78		3,7	100		2,6	78		0,25	100		28,5	78		0,7	78		0,5	78		111766,0	100		10,3	78		152,9	100		930,8	100		in Betrieb
10:00		5,2	100		0,6	100		1,86	73		3,0	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		112717,6	100		10,6	100		152,4	100		924,0	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,0	100		1,97	100		3,0	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		113088,6	100		10,6	100		152,3	100		922,0	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		0,6	100		3,06	100		2,7	100		0,24	94		32,9	100		0,7	100		0,3	100		113501,4	100		10,7	100		152,1	100		918,0	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		0,2	100		2,34	100		3,4	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		113096,7	100		10,7	100		151,4	100		917,2	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		0,2	100		2,72	73		4,8	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		113379,0	100		10,5	100		151,7	100		923,9	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		0,2	100		2,37	100		5,7	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		113643,1	100		10,7	100		151,4	100		922,4	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		0,0	100		2,07	100		7,1	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		111912,2	100		10,6	100		150,3	100		921,9	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,0	100		2,16	100		5,6	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		111181,6	100		10,4	100		149,9	100		926,9	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		0,2	100		2,65	73		3,0	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		111149,3	100		10,5	100		150,3	100		923,8	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		0,1	100		2,06	100		2,7	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		111024,6	100		10,6	100		149,2	100		917,7	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,0	100		1,93	100		2,5	100		0,24	94		26,6	100		0,7	100		0,3	100		110937,8	100		10,4	100		148,8	100		922,4	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,2	100		2,12	100		4,4	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		111075,0	100		10,8	100		148,3	100		919,8	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		1,54	73		5,9	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		109753,2	100		10,4	100		148,2	100		926,7	100		in Betrieb
16:30		5,3	100		0,0	100		2,64	100		3,5	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		109850,0	100		10,2	100		149,1	100		937,5	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		2,45	100		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		110356,8	100		10,6	100		149,5	100		922,9	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,1	100		2,83	100		2,2	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,4	100		109476,5	100		10,3	100		149,7	100		928,2	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,0	100		3,28	73		2,2	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		110092,2	100		10,4	100		150,1	100		923,9	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		0,5	100		4,12	100		2,5	100		0,24	100		34,4	100		0,7	100		0,3	100		110466,3	100		10,4	100		151,1	100		927,1	100		in Betrieb
19:00		4,6	100		0,5	100		3,31	100		2,5	100		0,24	95		27,7	100		0,7	100		0,4	100		111112,8	100		10,4	100		151,7	100		926,0	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,2	100		2,81	100		2,8	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,5	100		111545,4	100		10,0	100		152,1	100		937,9	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,0	100		2,98	73		2,4	100		0,24	100		18,6	100		0,7	100		0,4	100		112215,6	100		10,3	100		152,5	100		927,0	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,3	100		4,4	100		2,1	100		0,24	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		112290,8	100		10,5	100		153,1	100		916,1	100		in Betrieb
21:00		5,1	86		0,5	86		4,34	100		2,0	86		0,25	100		17,3	86		0,7	86		0,6	86		112031,2	100		10,5	86		154,2	100		915,1	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		0,0	78		2,49	100		2,8	78		0,24	100		19,3																					