

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,5	100		0,0	100		3,67	100		5,3	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		111275,9	100		10,5	100		153,9	100		919,0	100		In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		3,46	100		4,9	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		110552,1	100		10,4	100		153,7	100		917,9	100		In marcia
01:30		3,9	100		0,0	100		3,84	100		4,7	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		111074,0	100		10,4	100		153,9	100		914,0	100		In marcia
02:00		3,9	100		0,0	100		4,11	73		3,6	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		112097,1	100		10,6	100		153,5	100		911,1	100		In marcia
02:30		4,7	100		0,0	100		5,0	100		4,2	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		113861,3	100		10,4	100		154,3	100		919,3	100		In marcia
03:00		4,1	100		0,0	100		3,9	100		5,1	100		0,24	94		22,3	100		0,7	100		0,3	100		114025,8	100		10,7	100		154,7	100		908,3	100		In marcia
03:30		3,9	100		0,0	100		3,57	100		4,5	100		0,25	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		113475,5	100		10,5	100		155,3	100		911,3	100		In marcia
04:00		2,9	100		0,0	100		3,71	73		4,7	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		114207,2	100		10,6	100		154,6	100		906,4	100		In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		4,26	100		5,2	100		0,25	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		113904,9	100		10,7	100		154,5	100		904,3	100		In marcia
05:00		5,8	100		0,0	100		6,95	100		4,9	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		113711,9	100		10,5	100		155,4	100		908,5	100		In marcia
05:30		4,8	100		0,0	100		4,0	100		5,5	100		0,25	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		113659,4	100		10,6	100		155,9	100		909,3	100		In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		3,06	73		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		114195,5	100		10,7	100		155,7	100		907,8	100		In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		3,0	100		3,5	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		114051,0	100		10,5	100		155,6	100		908,7	100		In marcia
07:00		3,0	100		0,0	100		3,57	100		3,3	100		0,24	94		20,3	100		0,7	100		0,3	100		113970,5	100		10,7	100		155,5	100		910,1	100		In marcia
07:30		4,4	100		0,0	100		4,12	100		2,7	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		114813,3	100		10,6	100		155,4	100		908,0	100		In marcia
08:00		4,2	100		0,1	100		4,11	73		5,0	100		0,24	100		17,4	100		0,7	100		0,2	100		115100,5	100		10,9	100		155,1	100		901,5	100		In marcia
08:30		6,0	100		0,1	100		3,71	100		6,7	100		0,24	100		15,2	100		0,7	100		0,2	100		112135,3	100		11,1	100		153,0	100		905,2	100		In marcia
09:00		2,3	86		0,0	86		1,85	100		2,6	86		0,24	100		26,1	86		0,7	86		0,2	86		110629,4	100		10,4	86		151,8	100		919,8	100		In marcia
09:30		2,2	78		0,4	78		3,8	100		1,8	78		0,24	100		29,6	78		0,7	78		0,5	78		111204,1	100		10,6	78		151,9	100		919,1	100		In marcia
10:00		2,5	100		0,8	100		5,77	73		1,9	100		0,24	100		38,6	100		0,7	100		0,5	100		111395,6	100		10,5	100		152,4	100		911,7	100		In marcia
10:30		4,3	100		2,5	100		8,81	100		1,7	100		0,25	100		44,5	100		0,7	100		0,4	100		111700,8	100		10,6	100		153,1	100		905,8	100		In marcia
11:00		6,5	100		1,9	100		4,42	100		1,9	100		0,24	94		27,2	100		0,7	100		0,4	100		112150,1	100		10,8	100		152,1	100		914,4	100		In marcia
11:30		2,3	100		0,0	100		1,74	100		2,2	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		112078,9	100		10,5	100		151,7	100		917,6	100		In marcia
12:00		3,1	100		0,3	100		3,22	73		2,2	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,5	100		112969,0	100		10,6	100		153,3	100		912,7	100		In marcia
12:30		3,2	100		0,9	100		2,95	100		2,1	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,5	100		114482,9	100		10,6	100		154,5	100		913,1	100		In marcia
13:00		3,9	100		0,9	100		2,11	100		3,1	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,5	100		113708,3	100		10,8	100		154,3	100		905,2	100		In marcia
13:30		3,2	100		1,0	100		2,02	100		2,1	100		0,25	100		22,0	100		0,7	100		0,6	100		113132,2	100		10,6	100		153,9	100		908,4	100		In marcia
14:00		4,6	100		1,8	100		3,07	73		2,2	100		0,25	100		26,7	100		0,7	100		0,7	100		113877,8	100		10,4	100		154,9	100		912,1	100		In marcia
14:30		3,8	100		1,7	100		3,43	100		2,1	100		0,25	100		18,6	100		0,7	100		0,7	100		114953,2	100		10,7	100		155,8	100		901,7	100		In marcia
15:00		4,3	100		1,2	100		2,77	100		2,9	100		0,24	94		16,3	100		0,7	100		0,6	100		114546,6	100		10,9	100		154,8	100		901,1	100		In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		1,62	100		2,2	100		0,24	100		16,2	100		0,7	100		0,6	100		114397,3	100		10,8	100		153,9	100		903,9	100		In marcia
16:00		2,6	100		0,6	100		2,77	73		2,0	100		0,25	100		18,2	100		0,7	100		0,7	100		113383,7	100		10,5	100		154,8	100		908,6	100		In marcia
16:30		3,2	100		1,3	100		2,49	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,6	100		115005,9	100		10,8	100		154,6	100		906,4	100		In marcia
17:00		4,2	100		1,2	100		1,74	100		2,0	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,5	100		113808,7	100		11,0	100		154,5	100		901,4	100		In marcia
17:30		3,9	100		0,5	100		1,36	100		1,4	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		113020,4	100		10,8	100		154,1	100		909,8	100		In marcia
18:00		2,5	100		0,3	100		1,36	73		1,5	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		111240,7	100		10,6	100		153,7	100		908,6	100		In marcia
18:30		2,6	100		0,7	100		2,04	100		1,6	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		111118,3	100		10,4	100		153,8	100		917,1	100		In marcia
19:00		2,6	100		0,9	100		2,5	100		1,7	100		0,24	94		26,7	100		0,7	100		0,5	100		111232,3	100		10,5	100		153,8	100		912,2	100		In marcia
19:30		4,0	100		1,7	100		3,19	100		1,7	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		112222,2	100		10,3	100		154,1	100		919,7	100		In marcia
20:00		5,0	100		1,8	100		2,34	73		2,3	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,5	100		113581,6	100		10,7	100		154,4	100		905,2	100		In marcia
20:30		3,5	100		1,3	100		1,84	100		2,1	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		114201,7	100		10,6	100		154,6	100		905,8	100		In marcia
21:00		6,4	85		0,6	85		1,52	100		2,0	85		0,24	100		28,1	85		0,7	85		0,4	85		113583,5	100		10,8	85		154,2	100		904,1	100		In marcia
21:30		4,3	79		0,1	79		1,33	100		2,4	79		0,24	100		19,8	7																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,5	100		0,0	100		3,67	100		5,3	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		111275,9	100	10,5	100		153,9	100		919,0	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		3,46	100		4,9	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		110552,1	100	10,4	100		153,7	100		917,9	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,0	100		3,84	100		4,7	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		111074,0	100	10,4	100		153,9	100		914,0	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,0	100		4,11	73		3,6	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		112097,1	100	10,6	100		153,5	100		911,1	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,0	100		5,0	100		4,2	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		113861,3	100	10,4	100		154,3	100		919,3	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,0	100		3,9	100		5,1	100		0,24	94		22,3	100		0,7	100		0,3	100		114025,8	100	10,7	100		154,7	100		908,3	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		3,57	100		4,5	100		0,25	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		113475,5	100	10,5	100		155,3	100		911,3	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,0	100		3,71	73		4,7	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		114207,2	100	10,6	100		154,6	100		906,4	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		4,26	100		5,2	100		0,25	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		113904,9	100	10,7	100		154,5	100		904,3	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		0,0	100		6,95	100		4,9	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		113711,9	100	10,5	100		155,4	100		908,5	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		0,0	100		4,0	100		5,5	100		0,25	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		113659,4	100	10,6	100		155,9	100		909,3	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		3,06	73		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		114195,5	100	10,7	100		155,7	100		907,8	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,0	100		3,0	100		3,5	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		114051,0	100	10,5	100		155,6	100		908,7	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,0	100		3,57	100		3,3	100		0,24	94		20,3	100		0,7	100		0,3	100		113970,5	100	10,7	100		155,5	100		910,1	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,0	100		4,12	100		2,7	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		114813,3	100	10,6	100		155,4	100		908,0	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,1	100		4,11	73		5,0	100		0,24	100		17,4	100		0,7	100		0,2	100		115100,5	100	10,9	100		155,1	100		901,5	100		in Betrieb
08:30		6,0	100		0,1	100		3,71	100		6,7	100		0,24	100		15,2	100		0,7	100		0,2	100		112135,3	100	11,1	100		153,0	100		905,2	100		in Betrieb
09:00		2,3	86		0,0	86		1,85	100		2,6	86		0,24	100		26,1	86		0,7	86		0,2	86		110629,4	100	10,4	86		151,8	100		919,8	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,4	78		3,8	100		1,8	78		0,24	100		29,6	78		0,7	78		0,5	78		111204,1	100	10,6	78		151,9	100		919,1	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,8	100		5,77	73		1,9	100		0,24	100		38,6	100		0,7	100		0,5	100		111395,6	100	10,5	100		152,4	100		911,7	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		2,5	100		8,81	100		1,7	100		0,25	100		44,5	100		0,7	100		0,4	100		111700,8	100	10,6	100		153,1	100		905,8	100		in Betrieb
11:00		6,5	100		1,9	100		4,42	100		1,9	100		0,24	94		27,2	100		0,7	100		0,4	100		112150,1	100	10,8	100		152,1	100		914,4	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,0	100		1,74	100		2,2	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		112078,9	100	10,5	100		151,7	100		917,6	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,3	100		3,22	73		2,2	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,5	100		112969,0	100	10,6	100		153,3	100		912,7	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,9	100		2,95	100		2,1	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,5	100		114482,9	100	10,6	100		154,5	100		913,1	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,9	100		2,11	100		3,1	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,5	100		113708,3	100	10,8	100		154,3	100		905,2	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,0	100		2,02	100		2,1	100		0,25	100		22,0	100		0,7	100		0,6	100		113132,2	100	10,6	100		153,9	100		908,4	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		1,8	100		3,07	73		2,2	100		0,25	100		26,7	100		0,7	100		0,7	100		113877,8	100	10,4	100		154,9	100		912,1	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		1,7	100		3,43	100		2,1	100		0,25	100		18,6	100		0,7	100		0,7	100		114953,2	100	10,7	100		155,8	100		901,7	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		1,2	100		2,77	100		2,9	100		0,24	94		16,3	100		0,7	100		0,6	100		114546,6	100	10,9	100		154,8	100		901,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		1,62	100		2,2	100		0,24	100		16,2	100		0,7	100		0,6	100		114397,3	100	10,8	100		153,9	100		903,9	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,6	100		2,77	73		2,0	100		0,25	100		18,2	100		0,7	100		0,7	100		113383,7	100	10,5	100		154,8	100		908,6	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,3	100		2,49	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,6	100		115005,9	100	10,8	100		154,6	100		906,4	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		1,2	100		1,74	100		2,0	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,5	100		113808,7	100	11,0	100		154,5	100		901,4	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,5	100		1,36	100		1,4	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		113020,4	100	10,8	100		154,1	100		909,8	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		0,3	100		1,36	73		1,5	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		111240,7	100	10,6	100		153,7	100		908,6	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,7	100		2,04	100		1,6	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		111118,3	100	10,4	100		153,8	100		917,1	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,9	100		2,5	100		1,7	100		0,24	94		26,7	100		0,7	100		0,5	100		111232,3	100	10,5	100		153,8	100		912,2	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		1,7	100		3,19	100		1,7	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		112222,2	100	10,3	100		154,1	100		919,7	100		in Betrieb
20:00		5,0	100		1,8	100		2,34	73		2,3	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,5	100		113581,6	100	10,7	100		154,4	100		905,2	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,3	100		1,84	100		2,1	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		114201,7	100	10,6	100		154,6	100		905,8	100		in Betrieb
21:00		6,4	85		0,6	85		1,52	100		2,0	85		0,24	100		28,1	85		0,7	85		0,4	85		113583,5	100	10,8	85		154,2	100		904,1	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		0,1	79		1,33	100		2,4	79		0,24	100		19,8	79		0,7	79		0,4	79		112534,5	100	11,0	79		153,4	100		898,7	100		in Betrieb
22:00		4,2	10																																		