

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 25/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		
00:30		2,3	100		0,0	100	2,82	100	1,7	100	0,24	100	37,5	100	0,7	100	0,4	100	113378,1	100	10,4	100	153,0	100	918,8	100	In marcia	
01:00		2,8	100		0,1	100	4,72	100	1,7	100	0,24	100	35,9	100	0,7	100	0,4	100	113482,9	100	10,7	100	153,1	100	905,6	100	In marcia	
01:30		2,4	100		0,1	100	4,99	100	2,0	100	0,24	100	32,2	100	0,7	100	0,4	100	112711,7	100	10,6	100	152,9	100	907,1	100	In marcia	
02:00		2,7	100		0,3	100	5,68	73	3,2	100	0,24	100	26,8	100	0,7	100	0,5	100	113250,8	100	10,4	100	153,3	100	909,6	100	In marcia	
02:30		4,1	100		0,9	100	7,32	100	2,2	100	0,24	100	20,4	100	0,7	100	0,3	100	114419,1	100	10,7	100	153,3	100	911,0	100	In marcia	
03:00		3,0	100		0,6	100	4,71	100	2,6	100	0,24	94	16,5	100	0,7	100	0,6	100	114448,9	100	10,8	100	153,2	100	901,9	100	In marcia	
03:30		4,0	100		0,9	100	4,9	100	2,7	100	0,25	100	25,8	100	0,7	100	0,6	100	113325,5	100	10,4	100	154,1	100	913,5	100	In marcia	
04:00		3,6	100		1,3	100	3,79	73	2,7	100	0,24	100	24,6	100	0,7	100	0,3	100	114918,1	100	10,6	100	154,6	100	908,1	100	In marcia	
04:30		2,9	100		0,6	100	3,08	100	2,9	100	0,24	100	17,0	100	0,7	100	0,5	100	115296,7	100	10,7	100	155,2	100	899,5	100	In marcia	
05:00		2,8	100		0,6	100	3,62	100	2,7	100	0,24	100	20,7	100	0,7	100	0,4	100	115495,3	100	10,7	100	154,7	100	902,0	100	In marcia	
05:30		4,1	100		1,2	100	4,24	100	2,8	100	0,25	100	25,0	100	0,7	100	0,6	100	116612,3	100	10,6	100	155,0	100	906,8	100	In marcia	
06:00		4,0	100		1,2	100	3,01	73	2,6	100	0,24	100	27,0	100	0,7	100	0,4	100	116917,3	100	11,0	100	156,0	100	890,3	100	In marcia	
06:30		3,6	100		1,2	100	2,48	100	3,6	100	0,25	100	25,1	100	0,7	100	0,5	100	116631,3	100	10,7	100	156,9	100	898,5	100	In marcia	
07:00		3,5	100		1,1	100	2,43	100	3,6	100	0,25	95	23,1	100	0,7	100	0,6	100	116632,1	100	10,9	100	157,2	100	893,3	100	In marcia	
07:30		3,5	100		1,1	100	2,13	100	2,9	100	0,25	100	25,7	100	0,7	100	0,5	100	115843,9	100	10,7	100	156,8	100	896,8	100	In marcia	
08:00		3,9	100		1,0	100	1,69	73	3,0	100	0,25	100	26,4	100	0,7	100	0,5	100	115436,2	100	10,6	100	156,8	100	906,7	100	In marcia	
08:30		4,2	100		0,6	100	1,84	100	3,3	100	0,25	100	30,7	100	0,7	100	0,5	100	115336,0	100	10,7	100	156,8	100	905,1	100	In marcia	
09:00		6,7	86		1,2	86	1,8	100	2,6	86	0,24	100	21,7	86	0,7	86	0,6	86	114593,7	100	10,7	86	156,0	100	904,8	100	In marcia	
09:30		2,5	78		0,2	78	1,11	100	4,5	78	0,25	100	24,3	78	0,7	78	0,2	78	114666,0	100	10,6	78	155,7	100	909,4	100	In marcia	
10:00		5,3	100		0,6	100	1,42	73	3,4	100	0,24	100	23,0	100	0,7	100	0,2	100	115671,7	100	10,7	100	155,8	100	914,8	100	In marcia	
10:30		5,3	100		0,1	100	1,05	100	4,2	100	0,24	100	14,8	100	0,7	100	0,2	100	113137,7	100	11,1	100	154,5	100	895,6	100	In marcia	
11:00		3,5	100		0,0	100	0,99	100	5,1	100	0,24	95	16,1	100	0,7	100	0,2	100	112126,0	100	10,7	100	151,9	100	911,8	100	In marcia	
11:30		3,9	100		0,0	100	1,1	100	3,4	100	0,24	100	21,1	100	0,7	100	0,3	100	111745,3	100	10,3	100	151,7	100	916,1	100	In marcia	
12:00		2,1	100		0,0	100	1,1	73	2,3	100	0,24	100	28,3	100	0,7	100	0,2	100	112566,6	100	10,7	100	151,1	100	912,4	100	In marcia	
12:30		2,4	100		0,1	100	2,71	100	1,9	100	0,24	100	39,0	100	0,7	100	0,1	100	111606,2	100	10,8	100	150,3	100	911,3	100	In marcia	
13:00		2,6	100		1,0	100	4,47	100	2,5	100	0,24	100	41,5	100	0,7	100	0,2	100	110570,7	100	10,4	100	150,3	100	913,6	100	In marcia	
13:30		3,6	100		1,4	100	5,01	100	2,2	100	0,24	100	26,7	100	0,7	100	0,2	100	110456,1	100	10,5	100	150,2	100	921,4	100	In marcia	
14:00		5,0	100		1,6	100	3,54	73	1,8	100	0,24	100	23,3	100	0,7	100	0,2	100	109733,7	100	10,7	100	149,3	100	914,2	100	In marcia	
14:30		4,4	100		0,7	100	2,58	100	1,8	100	0,24	100	30,7	100	0,7	100	0,2	100	109367,7	100	10,3	100	149,5	100	920,9	100	In marcia	
15:00		3,4	100		1,3	100	3,45	100	2,5	100	0,24	94	24,5	100	0,7	100	0,2	100	111273,0	100	10,4	100	147,9	100	923,4	100	In marcia	
15:30		2,9	100		1,3	100	3,46	100	2,3	100	0,24	100	28,1	100	0,7	100	0,3	100	112205,8	100	10,4	100	146,7	100	914,1	100	In marcia	
16:00		3,7	100		1,6	100	3,37	73	2,0	100	0,24	100	24,9	100	0,7	100	0,1	100	113053,7	100	10,8	100	146,2	100	908,3	100	In marcia	
16:30		2,6	100		1,1	100	2,92	100	2,1	100	0,24	100	21,9	100	0,7	100	0,1	100	112544,6	100	10,5	100	145,4	100	911,2	100	In marcia	
17:00		3,1	100		1,8	100	3,57	100	2,7	100	0,24	100	23,5	100	0,7	100	0,2	100	112662,7	100	10,4	100	146,1	100	911,8	100	In marcia	
17:30		2,8	100		1,9	100	3,21	100	3,5	100	0,24	100	19,4	100	0,7	100	0,3	100	112262,0	100	10,6	100	147,2	100	908,4	100	In marcia	
18:00		4,5	100		1,4	100	2,02	73	2,8	100	0,24	100	20,1	100	0,7	100	0,3	100	112689,1	100	10,3	100	146,5	100	917,6	100	In marcia	
18:30		2,4	100		0,3	100	1,56	100	2,4	100	0,23	100	21,5	100	0,7	100	0,2	100	112579,1	100	10,8	100	145,3	100	905,8	100	In marcia	
19:00		2,4	100		0,5	100	1,79	100	2,4	100	0,23	94	20,3	100	0,7	100	0,3	100	111929,7	100	10,4	100	145,4	100	905,9	100	In marcia	
19:30		3,0	100		1,3	100	2,3	100	2,2	100	0,23	100	23,5	100	0,7	100	0,2	100	113334,3	100	10,7	100	145,9	100	904,6	100	In marcia	
20:00		3,3	100		1,1	100	1,96	73	2,2	100	0,24	100	31,5	100	0,7	100	0,2	100	112817,7	100	10,6	100	146,9	100	907,3	100	In marcia	
20:30		4,5	100		1,6	100	1,87	100	2,2	100	0,24	100	23,5	100	0,7	100	0,2	100	112908,9	100	10,7	100	146,3	100	908,0	100	In marcia	
21:00		3,5	84		0,8	84	1,43	100	2,6	84	0,24	100	25,6	84	0,7	84	0,2	84	112517,0	100	10,8	84	146,1	100	903,8	100	In marcia	
21:30		5,3	79		1,2	79	1,46	100	2,2	79	0,24	100	30,4	79	0,7	79	0,3	79	112353,4	100	10,7	79	145,7	100	915,3	100	In marcia	
22:00		4,9	100		2,3	100	1,24	73	1,7	100	0,24	100	27,4	100	0,7	100	0,3	100	111716,3	100	10,4	100	145,6	100	918,7	100	In marcia	
22:30		2,1	100		0,0	100	0,7	100	3,1	100	0,23	100	23,5	100	0,7	100	0,1	100	112252,2	100	10,9	100	144,5	100	909,7	100	In marcia	
23:00		3,2	100		0,6	100	1,17	100	1,9	100	0,23	94	26,5	100	0,7	100	0,2	100	111077,7	100	10,6	100	143,7	100	912,5	100	In marcia	
23:30		3,2	100		0,7	100	1,01	100	2,0	100	0,24	100	26,0	100	0,7	100	0,3	100	110599,6	100	10,5	100	143,9	100	915,5	100	In marcia	
24:00		4,0	100		0,9	100	1,13	73	2,2	100	0,24	100	29,0	100	0,7	100	0,3	100	110809,3	100	10,5	100	144,7	100	915,8	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,1			0		0,7		1,7		0,23		14,8		0,7		0,1		109367,7		10,3		143,7		890,3			
<b>MAX</b>		6,7			2,3		7,32		5,1		0,25		41,5		0,7		0,6		116917,3		11,1		157,2		92			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		0,0	100		2,82	100		1,7	100		0,24	100		37,5	100		0,7	100		0,4	100		113378,1	100	10,4	100		153,0	100		918,8	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,1	100		4,72	100		1,7	100		0,24	100		35,9	100		0,7	100		0,4	100		113482,9	100	10,7	100		153,1	100		905,6	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,1	100		4,99	100		2,0	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,4	100		112711,7	100	10,6	100		152,9	100		907,1	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,3	100		5,68	73		3,2	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		113250,8	100	10,4	100		153,3	100		909,6	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,9	100		7,32	100		2,2	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		114419,1	100	10,7	100		153,3	100		911,0	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,6	100		4,71	100		2,6	100		0,24	94		16,5	100		0,7	100		0,6	100		114448,9	100	10,8	100		153,2	100		901,9	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		0,9	100		4,9	100		2,7	100		0,25	100		25,8	100		0,7	100		0,6	100		113325,5	100	10,4	100		154,1	100		913,5	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		1,3	100		3,79	73		2,7	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		114918,1	100	10,6	100		154,6	100		908,1	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,6	100		3,08	100		2,9	100		0,24	100		17,0	100		0,7	100		0,5	100		115296,7	100	10,7	100		155,2	100		899,5	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,6	100		3,62	100		2,7	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,4	100		115495,3	100	10,7	100		154,7	100		902,0	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		1,2	100		4,24	100		2,8	100		0,25	100		25,0	100		0,7	100		0,6	100		116612,3	100	10,6	100		155,0	100		906,8	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,2	100		3,01	73		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		115917,3	100	11,0	100		156,0	100		890,3	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,2	100		2,48	100		3,6	100		0,25	100		25,1	100		0,7	100		0,5	100		116631,3	100	10,7	100		156,9	100		898,5	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,1	100		2,43	100		3,6	100		0,25	95		23,1	100		0,7	100		0,6	100		116632,1	100	10,9	100		157,2	100		893,3	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,1	100		2,13	100		2,9	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		115843,9	100	10,7	100		156,8	100		896,8	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,0	100		1,69	73		3,0	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,5	100		115436,2	100	10,6	100		156,8	100		906,7	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		0,6	100		1,84	100		3,3	100		0,25	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		115336,0	100	10,7	100		156,8	100		905,1	100		in Betrieb
09:00		6,7	86		1,2	86		1,8	100		2,6	86		0,24	100		21,7	86		0,7	86		0,6	86		114593,7	100	10,7	86		156,0	100		904,8	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		0,2	78		1,11	100		4,5	78		0,25	100		24,3	78		0,7	78		0,2	78		114666,0	100	10,6	78		155,7	100		909,4	100		in Betrieb
10:00		5,3	100		0,6	100		1,42	73		3,4	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		115671,7	100	10,7	100		155,8	100		914,8	100		in Betrieb
10:30		5,3	100		0,1	100		1,05	100		4,2	100		0,24	100		14,8	100		0,7	100		0,2	100		113137,7	100	11,1	100		154,5	100		895,6	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		0,99	100		5,1	100		0,24	95		16,1	100		0,7	100		0,2	100		112126,0	100	10,7	100		151,9	100		911,8	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		0,0	100		1,1	100		3,4	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		111745,3	100	10,3	100		151,7	100		916,1	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		1,1	73		2,3	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		112566,6	100	10,7	100		151,1	100		912,4	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,1	100		2,71	100		1,9	100		0,24	100		39,0	100		0,7	100		0,1	100		111606,2	100	10,8	100		150,3	100		911,3	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,0	100		4,47	100		2,5	100		0,24	100		41,5	100		0,7	100		0,2	100		110570,7	100	10,4	100		150,3	100		913,6	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,4	100		5,01	100		2,2	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		110456,1	100	10,5	100		150,2	100		921,4	100		in Betrieb
14:00		5,0	100		1,6	100		3,54	73		1,8	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,2	100		109733,7	100	10,7	100		149,3	100		914,2	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,7	100		2,58	100		1,8	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		109367,7	100	10,3	100		149,5	100		920,9	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		1,3	100		3,45	100		2,5	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,2	100		111273,0	100	10,4	100		147,9	100		923,4	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,3	100		3,46	100		2,3	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		112205,8	100	10,4	100		146,7	100		914,1	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,6	100		3,37	73		2,0	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		113053,7	100	10,8	100		146,2	100		908,3	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,1	100		2,92	100		2,1	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,1	100		112544,6	100	10,5	100		145,4	100		911,2	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,8	100		3,57	100		2,7	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		112662,7	100	10,4	100		146,1	100		911,8	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,9	100		3,21	100		3,5	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		112262,0	100	10,6	100		147,2	100		908,4	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		1,4	100		2,02	73		2,8	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		112689,1	100	10,3	100		146,5	100		917,6	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,3	100		1,56	100		2,4	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		112579,1	100	10,8	100		145,3	100		905,8	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		0,5	100		1,79	100		2,4	100		0,23	94		20,3	100		0,7	100		0,3	100		111929,7	100	10,4	100		145,4	100		905,9	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,3	100		2,3	100		2,2	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		113334,3	100	10,7	100		145,9	100		904,6	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		1,1	100		1,96	73		2,2	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		112817,7	100	10,6	100		146,9	100		907,3	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		1,6	100		1,87	100		2,2	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		112908,9	100	10,7	100		146,3	100		908,0	100		in Betrieb
21:00		3,5	84		0,8	84		1,43	100		2,6	84		0,24	100		25,6	84		0,7	84		0,2	84		112517,0	100	10,8	84		146,1	100		903,8	100		in Betrieb
21:30		5,3	79		1,2	79		1,46	100		2,2	79		0,24	100		30,4	79		0,7	79		0,3	79		112353,4	100	10,7	79		145,7	100		915,3	100		in Betrieb
22:00		4,9	1																																		