

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		0,0	100		2,5	100		2,9	100		0,21	100		36,3	100		0,7	100		0,7	100		109764,5	100		10,0	100		145,3	100		931,5	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100		3,36	100		2,6	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,7	100		110541,5	100		10,2	100		146,2	100		924,2	100	In marcia
01:30		4,5	100		0,2	100		4,89	100		2,6	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,7	100		111573,3	100		10,4	100		146,2	100		915,4	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,1	100		4,37	73		2,8	100		0,21	100		22,8	100		0,7	100		0,7	100		111866,1	100		10,2	100		147,0	100		920,6	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,2	100		5,39	100		2,7	100		0,21	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		113290,6	100		10,3	100		147,3	100		919,0	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,2	100		4,88	100		2,5	100		0,21	94		18,8	100		0,7	100		0,7	100		114466,7	100		10,7	100		147,6	100		910,2	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,4	100		5,43	100		2,5	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,7	100		112523,1	100		10,5	100		148,2	100		911,5	100	In marcia
04:00		4,0	100		0,1	100		3,61	73		2,8	100		0,21	100		18,2	100		0,7	100		0,7	100		113651,9	100		10,3	100		148,1	100		922,8	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,1	100		3,58	100		2,5	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,6	100		114241,6	100		10,6	100		148,1	100		916,4	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,2	100		3,31	100		2,9	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,7	100		114195,2	100		10,7	100		147,7	100		912,8	100	In marcia
05:30		4,7	100		0,2	100		2,76	100		3,8	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,6	100		114109,3	100		10,5	100		148,0	100		915,8	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,0	100		1,9	73		2,8	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,8	100		113551,8	100		10,3	100		148,4	100		923,5	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,0	100		1,92	100		3,4	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,6	100		114246,7	100		10,7	100		147,6	100		913,0	100	In marcia
07:00		4,3	100		0,0	100		1,49	100		3,1	100		0,24	94		20,9	100		0,7	100		0,6	100		112510,1	100		10,5	100		146,8	100		916,3	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,0	100		1,13	100		4,0	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,5	100		113077,5	100		10,4	100		146,5	100		921,7	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,0	100		1,13	73		2,7	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,6	100		112540,2	100		10,6	100		146,6	100		915,1	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,0	100		1,33	100		3,0	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		111748,6	100		10,4	100		146,1	100		919,2	100	In marcia
09:00		4,6	86		0,0	86		1,16	100		3,2	86		0,24	100		23,7	86		0,7	86		0,6	86		112118,9	100		10,4	86		146,4	100		921,2	100	In marcia
09:30		2,4	78		0,0	78		1,09	100		2,5	78		0,24	100		27,1	78		0,7	78		0,3	78		112385,9	100		10,7	78		146,6	100		924,0	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,3	100		1,49	73		2,4	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,2	100		112787,5	100		10,6	100		146,9	100		921,1	100	In marcia
10:30		3,8	100		1,9	100		2,13	100		2,5	100		0,24	100		34,0	100		0,7	100		0,1	100		113431,6	100		10,8	100		146,9	100		918,6	100	In marcia
11:00		3,7	100		1,3	100		1,74	100		2,8	100		0,24	94		30,6	100		0,7	100		0,1	100		113187,3	100		10,7	100		146,8	100		922,5	100	In marcia
11:30		2,4	100		1,3	100		1,7	100		2,7	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		113506,3	100		10,7	100		147,0	100		917,7	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,6	100		1,7	73		3,7	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		112966,5	100		10,5	100		147,6	100		923,8	100	In marcia
12:30		4,0	100		1,7	100		1,67	100		2,8	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		113384,1	100		10,6	100		147,0	100		916,0	100	In marcia
13:00		3,1	100		0,8	100		1,59	100		3,5	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,4	100		113491,4	100		10,6	100		147,6	100		920,0	100	In marcia
13:30		4,6	100		1,4	100		1,72	100		2,9	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,2	100		114541,5	100		10,7	100		147,8	100		916,5	100	In marcia
14:00		4,5	100		0,6	100		1,11	73		2,7	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,5	100		113988,2	100		10,6	100		148,5	100		923,7	100	In marcia
14:30		3,7	100		0,3	100		1,24	100		2,4	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		112905,8	100		10,8	100		147,6	100		916,9	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,8	100		1,26	100		2,3	100		0,23	94		19,3	100		0,7	100		0,3	100		112339,2	100		10,7	100		146,9	100		921,8	100	In marcia
15:30		5,4	100		0,3	100		0,94	100		2,6	100		0,22	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		111562,4	100		10,7	100		145,9	100		926,3	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,0	100		2,14	73		4,4	100		0,21	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		110882,8	100		10,8	100		145,0	100		923,0	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,4	100		5,08	100		3,0	100		0,21	100		38,3	100		0,7	100		0,2	100		111360,5	100		10,5	100		144,9	100		927,1	100	In marcia
17:00		4,6	100		2,0	100		6,03	100		3,4	100		0,2	100		35,1	100		0,7	100		0,2	100		112532,0	100		10,6	100		145,6	100		927,6	100	In marcia
17:30		2,3	100		0,0	100		3,06	100		3,3	100		0,2	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		112239,5	100		10,7	100		146,0	100		924,0	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,1	100		3,31	73		3,8	100		0,2	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		111754,4	100		10,7	100		146,2	100		922,4	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		3,96	100		2,6	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		111138,8	100		10,7	100		146,2	100		919,6	100	In marcia
19:00		3,7	100		0,1	100		5,13	100		2,8	100		0,21	95		24,4	100		0,7	100		0,2	100		110884,9	100		10,6	100		145,5	100		927,2	100	In marcia
19:30		4,2	100		0,6	100		5,73	100		2,2	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		110742,2	100		10,5	100		146,1	100		930,4	100	In marcia
20:00		4,2	100		0,7	100		5,85	73		2,5	100		0,22	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		111678,8	100		10,5	100		146,1	100		928,7	100	In marcia
20:30		4,4	100		0,5	100		4,94	100		2,4	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		112670,6	100		10,8	100		146,2	100		921,7	100	In marcia
21:00		4,5	86		0,1	86		3,55	100		2,8	86		0,23	100		22,4	86		0,7	86		0,1	86		112214,7	100		11,0	86		146,2	100		918,0	100	In marcia
21:30		4,0	78		0,1	78		3,35	100		2,9	78		0,24	100		30,4	78		0,7	78		0,3	78		110693,1	100		10,3	78		146,1	100		929,6		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		0,0	100		2,5	100		2,9	100		0,21	100		36,3	100		0,7	100		0,7	100		109764,5	100		10,0	100		145,3	100		931,5	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,0	100		3,36	100		2,6	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,7	100		110541,5	100		10,2	100		146,2	100		924,2	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		0,2	100		4,89	100		2,6	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,7	100		111573,3	100		10,4	100		146,2	100		915,4	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		0,1	100		4,37	73		2,8	100		0,21	100		22,8	100		0,7	100		0,7	100		111866,1	100		10,2	100		147,0	100		920,6	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,2	100		5,39	100		2,7	100		0,21	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		113290,6	100		10,3	100		147,3	100		919,0	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,2	100		4,88	100		2,5	100		0,21	94		18,8	100		0,7	100		0,7	100		114466,7	100		10,7	100		147,6	100		910,2	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		0,4	100		5,43	100		2,5	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,7	100		112523,1	100		10,5	100		148,2	100		911,5	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,1	100		3,61	73		2,8	100		0,21	100		18,2	100		0,7	100		0,7	100		113651,9	100		10,3	100		148,1	100		922,8	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,1	100		3,58	100		2,5	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,6	100		114241,6	100		10,6	100		148,1	100		916,4	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,2	100		3,31	100		2,9	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,7	100		114195,2	100		10,7	100		147,7	100		912,8	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		0,2	100		2,76	100		3,8	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,6	100		114109,3	100		10,5	100		148,0	100		915,8	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		1,9	73		2,8	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,8	100		113551,8	100		10,3	100		148,4	100		923,5	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,0	100		1,92	100		3,4	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,6	100		114246,7	100		10,7	100		147,6	100		913,0	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		0,0	100		1,49	100		3,1	100		0,24	94		20,9	100		0,7	100		0,6	100		112510,1	100		10,5	100		146,8	100		916,3	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,0	100		1,13	100		4,0	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,5	100		113077,5	100		10,4	100		146,5	100		921,7	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,0	100		1,13	73		2,7	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,6	100		112540,2	100		10,6	100		146,6	100		915,1	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,0	100		1,33	100		3,0	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		111748,6	100		10,4	100		146,1	100		919,2	100		in Betrieb
09:00		4,6	86		0,0	86		1,16	100		3,2	86		0,24	100		23,7	86		0,7	86		0,6	86		112118,9	100		10,4	86		146,4	100		921,2	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,0	78		1,09	100		2,5	78		0,24	100		27,1	78		0,7	78		0,3	78		112385,9	100		10,7	78		146,6	100		924,0	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,3	100		1,49	73		2,4	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,2	100		112787,5	100		10,6	100		146,9	100		921,1	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		1,9	100		2,13	100		2,5	100		0,24	100		34,0	100		0,7	100		0,1	100		113431,6	100		10,8	100		146,9	100		918,6	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,3	100		1,74	100		2,8	100		0,24	94		30,6	100		0,7	100		0,1	100		113187,3	100		10,7	100		146,8	100		922,5	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,3	100		1,7	100		2,7	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		113506,3	100		10,7	100		147,0	100		917,7	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,6	100		1,7	73		3,7	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		112966,5	100		10,5	100		147,6	100		923,8	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		1,7	100		1,67	100		2,8	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		113384,1	100		10,6	100		147,0	100		916,0	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		0,8	100		1,59	100		3,5	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,4	100		113491,4	100		10,6	100		147,6	100		920,0	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		1,4	100		1,72	100		2,9	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,2	100		114541,5	100		10,7	100		147,8	100		916,5	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		0,6	100		1,11	73		2,7	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,5	100		113988,2	100		10,6	100		148,5	100		923,7	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		0,3	100		1,24	100		2,4	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		112905,8	100		10,8	100		147,6	100		916,9	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,8	100		1,26	100		2,3	100		0,23	94		19,3	100		0,7	100		0,3	100		112339,2	100		10,7	100		146,9	100		921,8	100		in Betrieb
15:30		5,4	100		0,3	100		0,94	100		2,6	100		0,22	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		111562,4	100		10,7	100		145,9	100		926,3	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,0	100		2,14	73		4,4	100		0,21	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		110882,8	100		10,8	100		145,0	100		923,0	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,4	100		5,08	100		3,0	100		0,21	100		38,3	100		0,7	100		0,2	100		111360,5	100		10,5	100		144,9	100		927,1	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		2,0	100		6,03	100		3,4	100		0,2	100		35,1	100		0,7	100		0,2	100		112532,0	100		10,6	100		145,6	100		927,6	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		3,06	100		3,3	100		0,2	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		112239,5	100		10,7	100		146,0	100		924,0	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,1	100		3,31	73		3,8	100		0,2	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		111754,4	100		10,7	100		146,2	100		922,4	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		3,96	100		2,6	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		111138,8	100		10,7	100		146,2	100		919,6	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		0,1	100		5,13	100		2,8	100		0,21	95		24,4	100		0,7	100		0,2	100		110884,9	100		10,6	100		145,5	100		927,2	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,6	100		5,73	100		2,2	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		110742,2	100		10,5	100		146,1	100		930,4	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,7	100		5,85	73		2,5	100		0,22	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		111678,8	100		10,5	100		146,1	100		928,7	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,5	100		4,94	100		2,4	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		112670,6	100		10,8	100		146,2	100		921,7	100		in Betrieb
21:00		4,5	86		0,1	86		3,55	100		2,8	86		0,23	100		22,4	86		0,7	86		0,1	86		112214,7	100		11,0	86		146,2	100		918,0	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		0,1	78		3,35	100		2,9	78		0,24	100		30,4	78</																				