

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note
00:30		4,0	100		0,0	100		2,72	100		2,3	100		0,2	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		112251,1	100		10,7	100		145,9	100		920,8	100		In marcia
01:00		6,1	100		0,0	100		3,15	100		3,4	100		0,2	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		111198,5	100		10,2	100		146,2	100		931,4	100		In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100		2,52	100		4,1	100		0,2	100		15,0	100		0,7	100		0,1	100		112170,9	100		10,7	100		144,7	100		921,7	100		In marcia
02:00		2,6	100		0,0	100		2,45	73		3,1	100		0,21	100		36,6	100		0,7	100		0,0	100		111745,2	100		10,3	100		145,3	100		922,4	100		In marcia
02:30		4,7	100		0,0	100		3,79	100		3,2	100		0,21	100		34,1	100		0,7	100		0,1	100		113372,6	100		10,6	100		146,0	100		911,0	100		In marcia
03:00		4,5	100		0,0	100		3,91	100		3,2	100		0,2	94		28,2	100		0,7	100		0,0	100		113551,3	100		10,8	100		146,2	100		918,1	100		In marcia
03:30		4,3	100		0,0	100		3,55	100		2,8	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		113228,5	100		10,7	100		146,2	100		913,9	100		In marcia
04:00		3,4	100		0,0	100		2,84	73		3,1	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		114056,4	100		10,5	100		146,3	100		925,0	100		In marcia
04:30		4,7	100		0,0	100		3,22	100		3,5	100		0,2	100		18,0	100		0,7	100		0,0	100		114251,3	100		10,9	100		145,8	100		915,4	100		In marcia
05:00		3,0	100		0,0	100		2,28	100		3,1	100		0,2	100		14,7	100		0,7	100		0,0	100		113857,1	100		10,7	100		145,6	100		916,8	100		In marcia
05:30		5,0	100		0,0	100		3,11	100		3,2	100		0,21	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		113853,0	100		10,2	100		146,5	100		930,6	100		In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		3,04	73		3,9	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		114913,1	100		10,6	100		146,9	100		922,9	100		In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		4,12	100		3,2	100		0,22	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		114887,1	100		10,8	100		146,7	100		918,4	100		In marcia
07:00		3,0	100		0,0	100		4,36	100		2,4	100		0,22	94		23,4	100		0,7	100		0,0	100		114196,0	100		10,9	100		145,7	100		911,7	100		In marcia
07:30		4,2	100		0,0	100		5,66	100		3,1	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		112905,3	100		10,9	100		144,7	100		914,2	100		In marcia
08:00		5,2	100		0,0	100		6,74	73		3,3	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		111496,6	100		10,6	100		143,0	100		919,8	100		In marcia
08:30		2,3	100		0,0	100		7,01	100		2,8	100		0,24	100		35,9	100		0,7	100		0,1	100		110578,4	100		10,2	100		143,7	100		928,0	100		In marcia
09:00		2,8	86		0,1	86		11,84	100		2,7	86		0,24	100		36,7	86		0,7	86		0,0	86		111319,7	100		10,5	86		144,9	100		918,2	100		In marcia
09:30		4,6	78		0,5	78		11,41	100		2,9	78		0,24	100		29,7	78		0,7	78		0,1	78		113348,8	100		10,6	78		146,0	100		917,6	100		In marcia
10:00		3,6	100		1,2	100		9,15	73		2,7	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,1	100		114891,8	100		10,7	100		147,3	100		914,5	100		In marcia
10:30		3,3	100		0,7	100		5,21	100		2,8	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		115026,9	100		10,7	100		147,8	100		912,6	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,0	100		6,26	100		2,4	100		0,24	94		19,3	100		0,7	100		0,1	100		114969,5	100		10,7	100		148,4	100		917,7	100		In marcia
11:30		3,2	100		1,9	100		5,82	100		2,6	100		0,24	100		18,6	100		0,7	100		0,1	100		114707,6	100		10,6	100		149,0	100		918,6	100		In marcia
12:00		2,7	100		1,6	100		4,44	73		2,5	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,1	100		115096,9	100		10,7	100		149,3	100		912,8	100		In marcia
12:30		2,8	100		1,7	100		4,97	100		2,4	100		0,25	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		115637,7	100		10,3	100		150,1	100		917,0	100		In marcia
13:00		3,2	100		1,6	100		4,38	100		2,6	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,2	100		115433,4	100		11,0	100		148,9	100		903,7	100		In marcia
13:30		5,3	100		2,5	100		3,11	100		4,8	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,1	100		115531,9	100		10,7	100		147,5	100		916,2	100		In marcia
14:00		2,5	100		0,0	100		1,61	73		4,9	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		114056,5	100		10,8	100		146,8	100		909,3	100		In marcia
14:30		2,4	100		0,0	100		1,67	100		3,2	100		0,24	100		14,2	100		0,7	100		0,2	100		113983,3	100		10,7	100		146,1	100		915,9	100		In marcia
15:00		2,3	100		0,0	100		2,0	100		3,0	100		0,23	95		13,2	100		0,7	100		0,2	100		113771,1	100		10,8	100		145,8	100		913,6	100		In marcia
15:30		3,0	100		0,3	100		3,47	100		2,1	100		0,22	100		18,4	100		0,7	100		0,1	100		113195,5	100		10,7	100		145,5	100		914,9	100		In marcia
16:00		3,0	100		1,3	100		4,04	73		2,2	100		0,22	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		113321,6	100		10,4	100		145,6	100		923,4	100		In marcia
16:30		6,1	100		1,4	100		3,28	100		2,2	100		0,21	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		114517,0	100		10,9	100		145,0	100		919,3	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		2,54	100		2,1	100		0,21	100		33,4	100		0,7	100		0,0	100		113578,8	100		10,7	100		144,2	100		917,4	100		In marcia
17:30		3,3	100		0,2	100		3,06	100		3,2	100		0,21	100		38,2	100		0,7	100		0,1	100		113698,0	100		10,7	100		143,6	100		914,0	100		In marcia
18:00		5,4	100		0,2	100		2,2	73		3,5	100		0,2	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		112750,5	100		11,0	100		143,0	100		908,0	100		In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100		2,08	100		3,0	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,1	100		111620,3	100		10,8	100		143,1	100		915,0	100		In marcia
19:00		4,6	100		0,0	100		2,3	100		2,7	100		0,21	95		25,5	100		0,7	100		0,1	100		110254,6	100		10,3	100		143,2	100		926,5	100		In marcia
19:30		3,2	100		0,0	100		2,05	100		2,1	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		111102,7	100		10,6	100		143,3	100		922,2	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100		1,78	73		1,8	100		0,22	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		110999,6	100		10,4	100		143,1	100		926,2	100		In marcia
20:30		4,7	100		0,2	100		1,91	100		2,3	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		111508,0	100		10,4	100		143,3	100		924,3	100		In marcia
21:00		3,8	85		0,0	85		1,67	100		1,9	85		0,23	100		24,7	85		0,7	85		0,0	85		112143,3	100		10,6	85		143,4	100		919,2	100		In marcia
21:30		5,7	78		0,5	78		1,92																														

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %								
00:30		4,0	100		0,0	100		2,72	100		2,3	100		0,2	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		112251,1	100		10,7	100		145,9	100		920,8	100		in Betrieb
01:00		6,1	100		0,0	100		3,15	100		3,4	100		0,2	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		111198,5	100		10,2	100		146,2	100		931,4	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		2,52	100		4,1	100		0,2	100		15,0	100		0,7	100		0,1	100		112170,9	100		10,7	100		144,7	100		921,7	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		0,0	100		2,45	73		3,1	100		0,21	100		36,6	100		0,7	100		0,0	100		111745,2	100		10,3	100		145,3	100		922,4	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,0	100		3,79	100		3,2	100		0,21	100		34,1	100		0,7	100		0,1	100		113372,6	100		10,6	100		146,0	100		911,0	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,0	100		3,91	100		3,2	100		0,2	94		28,2	100		0,7	100		0,0	100		113551,3	100		10,8	100		146,2	100		918,1	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,0	100		3,55	100		2,8	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		113228,5	100		10,7	100		146,2	100		913,9	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		2,84	73		3,1	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		114056,4	100		10,5	100		146,3	100		925,0	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,0	100		3,22	100		3,5	100		0,2	100		18,0	100		0,7	100		0,0	100		114251,3	100		10,9	100		145,8	100		915,4	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,0	100		2,28	100		3,1	100		0,2	100		14,7	100		0,7	100		0,0	100		113857,1	100		10,7	100		145,6	100		916,8	100		in Betrieb
05:30		5,0	100		0,0	100		3,11	100		3,2	100		0,21	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		113853,0	100		10,2	100		146,5	100		930,6	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		3,04	73		3,9	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		114913,1	100		10,6	100		146,9	100		922,9	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		4,12	100		3,2	100		0,22	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		114887,1	100		10,8	100		146,7	100		918,4	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,0	100		4,36	100		2,4	100		0,22	94		23,4	100		0,7	100		0,0	100		114196,0	100		10,9	100		145,7	100		911,7	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		0,0	100		5,66	100		3,1	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		112905,3	100		10,9	100		144,7	100		914,2	100		in Betrieb
08:00		5,2	100		0,0	100		6,74	73		3,3	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		111496,6	100		10,6	100		143,0	100		919,8	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,0	100		7,01	100		2,8	100		0,24	100		35,9	100		0,7	100		0,1	100		110578,4	100		10,2	100		143,7	100		928,0	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		0,1	86		11,84	100		2,7	86		0,24	100		36,7	86		0,7	86		0,0	86		111319,7	100		10,5	86		144,9	100		918,2	100		in Betrieb
09:30		4,6	78		0,5	78		11,41	100		2,9	78		0,24	100		29,7	78		0,7	78		0,1	78		113348,8	100		10,6	78		146,0	100		917,6	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,2	100		9,15	73		2,7	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,1	100		114891,8	100		10,7	100		147,3	100		914,5	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,7	100		5,21	100		2,8	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		115026,9	100		10,7	100		147,8	100		912,6	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,0	100		6,26	100		2,4	100		0,24	94		19,3	100		0,7	100		0,1	100		114969,5	100		10,7	100		148,4	100		917,7	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,9	100		5,82	100		2,6	100		0,24	100		18,6	100		0,7	100		0,1	100		114707,6	100		10,6	100		149,0	100		918,6	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,6	100		4,44	73		2,5	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,1	100		115096,9	100		10,7	100		149,3	100		912,8	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,7	100		4,97	100		2,4	100		0,25	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		115637,7	100		10,3	100		150,1	100		917,0	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		1,6	100		4,38	100		2,6	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,2	100		115433,4	100		11,0	100		148,9	100		903,7	100		in Betrieb
13:30		5,3	100		2,5	100		3,11	100		4,8	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,1	100		115531,9	100		10,7	100		147,5	100		916,2	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,0	100		1,61	73		4,9	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		114056,5	100		10,8	100		146,8	100		909,3	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,0	100		1,67	100		3,2	100		0,24	100		14,2	100		0,7	100		0,2	100		113983,3	100		10,7	100		146,1	100		915,9	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,0	100		2,0	100		3,0	100		0,23	95		13,2	100		0,7	100		0,2	100		113771,1	100		10,8	100		145,8	100		913,6	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,3	100		3,47	100		2,1	100		0,22	100		18,4	100		0,7	100		0,1	100		113195,5	100		10,7	100		145,5	100		914,9	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		1,3	100		4,04	73		2,2	100		0,22	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		113321,6	100		10,4	100		145,6	100		923,4	100		in Betrieb
16:30		6,1	100		1,4	100		3,28	100		2,2	100		0,21	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		114517,0	100		10,9	100		145,0	100		919,3	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		2,54	100		2,1	100		0,21	100		33,4	100		0,7	100		0,0	100		113578,8	100		10,7	100		144,2	100		917,4	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,2	100		3,06	100		3,2	100		0,21	100		38,2	100		0,7	100		0,1	100		113698,0	100		10,7	100		143,6	100		914,0	100		in Betrieb
18:00		5,4	100		0,2	100		2,2	73		3,5	100		0,2	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		112750,5	100		11,0	100		143,0	100		908,0	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		2,08	100		3,0	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,1	100		111620,3	100		10,8	100		143,1	100		915,0	100		in Betrieb
19:00		4,6	100		0,0	100		2,3	100		2,7	100		0,21	95		25,5	100		0,7	100		0,1	100		110254,6	100		10,3	100		143,2	100		926,5	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,0	100		2,05	100		2,1	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		111102,7	100		10,6	100		143,3	100		922,2	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		1,78	73		1,8	100		0,22	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		110999,6	100		10,4	100		143,1	100		926,2	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,2	100		1,91	100		2,3	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		111508,0	100		10,4	100		143,3	100		924,3	100		in Betrieb
21:00		3,8	85		0,0	85		1,67	100		1,9	85		0,23	100		24,7	85		0,7	85		0,0	85		112143,3	100		10,6	85		143,4	100		919,2	100		in Betrieb
21:30		5,7	78		0,5	78		1,92	100		2,7	78		0,24	100		24,0</																					