

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/06/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		0,0	100		1,07	100		3,1	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,5	100		111184,7	100		10,4	100		143,2	100		922,1	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,0	100		1,14	100		3,8	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		111840,1	100		10,4	100		143,4	100		923,7	100	In marcia
01:30		4,9	100		0,0	100		1,27	100		3,1	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,5	100		112836,5	100		10,5	100		143,4	100		922,3	100	In marcia
02:00		3,0	100		0,0	100		1,06	73		2,8	100		0,24	100		39,0	100		0,7	100		0,4	100		113231,5	100		10,6	100		144,0	100		921,7	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,0	100		1,36	100		3,2	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		113766,9	100		10,4	100		144,3	100		923,6	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,8	100		1,82	100		3,2	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,6	100		114341,0	100		10,6	100		146,7	100		923,8	100	In marcia
03:30		4,8	100		0,8	100		1,73	100		3,0	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		114562,4	100		10,9	100		150,4	100		916,2	100	In marcia
04:00		4,0	100		0,6	100		1,57	73		3,1	100		0,25	100		20,6	100		0,7	100		0,7	100		114882,6	100		10,5	100		153,6	100		923,3	100	In marcia
04:30		4,4	100		1,1	100		1,9	100		2,7	100		0,24	100		16,6	100		0,7	100		0,7	100		114996,3	100		10,6	100		154,2	100		919,5	100	In marcia
05:00		4,7	100		0,7	100		1,57	100		3,1	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,8	100		115768,9	100		10,8	100		154,2	100		916,8	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,1	100		1,53	100		2,4	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,6	100		115335,3	100		10,8	100		153,6	100		917,4	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,2	100		1,35	73		2,5	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,7	100		115157,2	100		10,7	100		153,6	100		919,3	100	In marcia
06:30		4,6	100		0,4	100		1,63	100		2,3	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,6	100		114302,8	100		10,8	100		153,6	100		919,9	100	In marcia
07:00		4,4	100		0,5	100		1,31	100		3,1	100		0,24	94		25,1	100		0,7	100		0,5	100		113099,0	100		10,7	100		151,9	100		920,2	100	In marcia
07:30		2,9	100		0,0	100		0,95	100		3,1	100		0,24	100		33,5	100		0,7	100		0,4	100		112694,4	100		10,5	100		151,2	100		922,9	100	In marcia
08:00		4,8	100		1,1	100		1,39	73		2,2	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		112529,0	100		10,5	100		150,9	100		930,0	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,3	100		1,0	100		1,8	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,3	100		112318,5	100		10,3	100		150,2	100		921,4	100	In marcia
09:00		0,4	100		0,1	100		1,06	100		1,3	100		0,24	100		20,4	100		0,4	100		0,4	100		111937,1	100		10,2	100		150,2	100		923,4	100	In marcia
09:30		3,2	100		2,1	100		1,5	100		1,9	100		0,24	100		22,0	100		0,4	100		0,3	100		110556,0	100		9,9	100		147,8	100		927,3	100	In marcia
10:00		3,5	100		1,5	100		1,2	73		1,6	100		0,24	100		26,1	100		0,4	100		0,4	100		111301,1	100		9,9	100		146,7	100		927,2	100	In marcia
10:30		2,5	100		1,0	100		1,27	100		2,1	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,4	100		113356,0	100		10,1	100		146,5	100		923,1	100	In marcia
11:00		1,7	100		2,0	100		1,39	100		2,7	100		0,24	94		24,4	100		0,4	100		0,3	100		113954,5	100		10,2	100		146,3	100		913,8	100	In marcia
11:30		0,6	100		1,2	100		1,25	100		1,5	100		0,24	100		15,2	100		0,4	100		0,2	100		113902,3	100		10,3	100		147,7	100		914,7	100	In marcia
12:00		0,4	100		0,8	100		1,16	73		1,4	100		0,24	100		14,2	100		0,4	100		0,3	100		113493,9	100		10,5	100		144,3	100		914,2	100	In marcia
12:30		3,9	100		2,1	100		1,37	100		1,6	100		0,23	100		16,8	100		0,3	100		0,2	100		111973,4	100		10,2	100		143,3	100		925,9	100	In marcia
13:00		0,4	100		0,2	100		0,91	100		1,7	100		0,23	100		26,0	100		0,4	100		0,1	100		112123,3	100		10,5	100		143,1	100		921,5	100	In marcia
13:30		0,3	100		0,2	100		1,19	100		1,4	100		0,24	100		47,0	100		0,4	100		0,2	100		110565,7	100		9,9	100		143,6	100		926,8	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,5	100		1,48	73		1,3	100		0,24	100		42,8	100		0,4	100		0,2	100		110658,6	100		10,0	100		146,2	100		929,0	100	In marcia
14:30		5,0	100		1,8	100		1,18	100		1,9	100		0,24	100		35,6	100		0,4	100		0,2	100		109997,4	100		10,3	100		148,7	100		917,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,0	100		0,87	100		1,9	100		0,24	94		28,6	100		0,4	100		0,3	100		110356,7	100		10,1	100		150,8	100		921,7	100	In marcia
15:30		0,1	100		0,5	100		1,11	100		1,3	100		0,23	100		23,0	100		0,4	100		0,2	100		111081,8	100		10,2	100		152,4	100		921,1	100	In marcia
16:00		0,1	100		0,7	100		1,23	73		1,5	100		0,21	100		19,3	100		0,4	100		0,3	100		111376,0	100		10,1	100		153,9	100		924,4	100	In marcia
16:30		3,9	100		2,6	100		1,57	100		1,7	100		0,21	100		18,7	100		0,4	100		0,4	100		111512,7	100		10,3	100		154,0	100		913,3	100	In marcia
17:00		0,6	100		0,0	100		0,74	100		1,7	100		0,21	100		16,1	100		0,4	100		0,4	100		111056,8	100		10,1	100		153,8	100		921,1	100	In marcia
17:30		0,9	100		0,4	100		1,13	100		1,4	100		0,21	100		20,4	100		0,4	100		0,3	100		111140,7	100		10,2	100		153,1	100		922,5	100	In marcia
18:00		2,5	100		2,0	100		1,38	73		1,0	100		0,2	100		17,9	100		0,4	100		0,2	100		111014,5	100		10,3	100		149,6	100		922,2	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,7	100		1,42	100		1,3	100		0,2	100		28,7	100		0,4	100		0,2	100		111221,4	100		10,3	100		147,5	100		918,2	100	In marcia
19:00		5,6	86		1,5	86		1,27	100		2,4	86		0,2	94		32,1	86		0,4	86		0,2	86		111207,0	100		10,2	86		146,4	100		920,3	100	In marcia
19:30		3,1	78		0,2	78		1,09	100		2,3	78		0,2	100		36,9	78		0,4	78		0,4	78		110991,7	100		10,4	78		145,7	100		914,4	100	In marcia
20:00		1,5	100		0,4	100		1,03	73		1,7	100		0,2	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		112327,2	100		10,3	100		145,5	100		921,2	100	In marcia
20:30		3,7	100		1,2	100		1,25	100		2,0	100		0,2	100		26,4	100		0,4	100		0,4	100		111461,2	100		10,5	100		145,3	100		913,7	100	In marcia
21:00		5,0	100		2,0	100		1,25	100		1,7	100		0,2	100		29,4	100		0,4	100		0,3	100		111272,6	100		10,2	100		145,6	100		918,9	100	In marcia
21:30		4,0	100		0,9	100		0,96	100		2,4	100		0,2	100		25,6	100		0,4	100		0,3	100		111240,0	100		10,2	100		145,4	100		922,		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		0,0	100		1,07	100		3,1	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,5	100		111184,7	100		10,4	100		143,2	100		922,1	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,0	100		1,14	100		3,8	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		111840,1	100		10,4	100		143,4	100		923,7	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,0	100		1,27	100		3,1	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,5	100		112836,5	100		10,5	100		143,4	100		922,3	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		1,06	73		2,8	100		0,24	100		39,0	100		0,7	100		0,4	100		113231,5	100		10,6	100		144,0	100		921,7	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,0	100		1,36	100		3,2	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		113766,9	100		10,4	100		144,3	100		923,6	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,8	100		1,82	100		3,2	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,6	100		114341,0	100		10,6	100		146,7	100		923,8	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		0,8	100		1,73	100		3,0	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		114562,4	100		10,9	100		150,4	100		916,2	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,6	100		1,57	73		3,1	100		0,25	100		20,6	100		0,7	100		0,7	100		114882,6	100		10,5	100		153,6	100		923,3	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		1,1	100		1,9	100		2,7	100		0,24	100		16,6	100		0,7	100		0,7	100		114996,3	100		10,6	100		154,2	100		919,5	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		0,7	100		1,57	100		3,1	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,8	100		115768,9	100		10,8	100		154,2	100		916,8	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,1	100		1,53	100		2,4	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,6	100		115335,3	100		10,8	100		153,6	100		917,4	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,2	100		1,35	73		2,5	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,7	100		115157,2	100		10,7	100		153,6	100		919,3	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,4	100		1,63	100		2,3	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,6	100		114302,8	100		10,8	100		153,6	100		919,9	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,5	100		1,31	100		3,1	100		0,24	94		25,1	100		0,7	100		0,5	100		113099,0	100		10,7	100		151,9	100		920,2	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		0,0	100		0,95	100		3,1	100		0,24	100		33,5	100		0,7	100		0,4	100		112694,4	100		10,5	100		151,2	100		922,9	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		1,1	100		1,39	73		2,2	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		112529,0	100		10,5	100		150,9	100		930,0	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,3	100		1,0	100		1,8	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,3	100		112318,5	100		10,3	100		150,2	100		921,4	100		in Betrieb
09:00		0,4	100		0,1	100		1,06	100		1,3	100		0,24	100		20,4	100		0,4	100		0,4	100		111937,1	100		10,2	100		150,2	100		923,4	100		in Betrieb
09:30		3,2	100		2,1	100		1,5	100		1,9	100		0,24	100		22,0	100		0,4	100		0,3	100		110556,0	100		9,9	100		147,8	100		927,3	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		1,5	100		1,2	73		1,6	100		0,24	100		26,1	100		0,4	100		0,4	100		111301,1	100		9,9	100		146,7	100		927,2	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		1,0	100		1,27	100		2,1	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,4	100		113356,0	100		10,1	100		146,5	100		923,1	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		2,0	100		1,39	100		2,7	100		0,24	94		24,4	100		0,4	100		0,3	100		113954,5	100		10,2	100		146,3	100		913,8	100		in Betrieb
11:30		0,6	100		1,2	100		1,25	100		1,5	100		0,24	100		15,2	100		0,4	100		0,2	100		113902,3	100		10,3	100		145,7	100		914,7	100		in Betrieb
12:00		0,4	100		0,8	100		1,16	73		1,4	100		0,24	100		14,2	100		0,4	100		0,3	100		113493,9	100		10,5	100		144,3	100		914,2	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		2,1	100		1,37	100		1,6	100		0,23	100		16,8	100		0,3	100		0,2	100		111973,4	100		10,2	100		143,3	100		925,9	100		in Betrieb
13:00		0,4	100		0,2	100		0,91	100		1,7	100		0,23	100		26,0	100		0,4	100		0,1	100		112123,3	100		10,5	100		143,1	100		921,5	100		in Betrieb
13:30		0,3	100		0,2	100		1,19	100		1,4	100		0,24	100		47,0	100		0,4	100		0,2	100		110565,7	100		9,9	100		143,6	100		926,8	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,5	100		1,48	73		1,3	100		0,24	100		42,8	100		0,4	100		0,2	100		110658,6	100		10,0	100		146,2	100		929,0	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		1,8	100		1,18	100		1,9	100		0,24	100		35,6	100		0,4	100		0,2	100		109997,4	100		10,3	100		148,7	100		917,4	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,0	100		0,87	100		1,9	100		0,24	94		28,6	100		0,4	100		0,3	100		110356,7	100		10,1	100		150,8	100		921,7	100		in Betrieb
15:30		0,1	100		0,5	100		1,11	100		1,3	100		0,23	100		23,0	100		0,4	100		0,2	100		111081,8	100		10,2	100		152,4	100		921,1	100		in Betrieb
16:00		0,1	100		0,7	100		1,23	73		1,5	100		0,21	100		19,3	100		0,4	100		0,3	100		111376,0	100		10,1	100		153,9	100		924,4	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		2,6	100		1,57	100		1,7	100		0,21	100		18,7	100		0,4	100		0,4	100		111512,7	100		10,3	100		154,0	100		913,3	100		in Betrieb
17:00		0,6	100		0,0	100		0,74	100		1,7	100		0,21	100		16,1	100		0,4	100		0,4	100		111056,8	100		10,1	100		153,8	100		921,1	100		in Betrieb
17:30		0,9	100		0,4	100		1,13	100		1,4	100		0,21	100		20,4	100		0,4	100		0,3	100		111140,7	100		10,2	100		153,1	100		922,5	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		2,0	100		1,38	73		1,0	100		0,2	100		17,9	100		0,4	100		0,2	100		111014,5	100		10,3	100		149,6	100		922,2	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,7	100		1,42	100		1,3	100		0,2	100		28,7	100		0,4	100		0,2	100		111221,4	100		10,3	100		147,5	100		918,2	100		in Betrieb
19:00		5,6	86		1,5	86		1,27	100		2,4	86		0,2	94		32,1	86		0,4	86		0,1	86		111207,0	100		10,2	86		146,4	100		920,3	100		in Betrieb
19:30		3,1	78		0,2	78		1,09	100		2,3	78		0,2	100		36,9	78		0,4	78		0,4	78		110991,7	100		10,4	78		145,7	100		914,4	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		0,4	100		1,03	73		1,7	100		0,2	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		112327,2	100		10,3	100		145,5	100		921,2	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		1,2	100		1,25	100		2,0	100		0,2	100		26,4	100		0,4	100		0,4	100		111461,2	100		10,5	100		145,3	100		913,7	100		in Betrieb
21:00		5,0	100		2,0	100		1,25	100		1,7	100		0,2	100		29,4	100		0,4	100		0,3	100		111272,6	100		10,2	100		145,6	100		918,9	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		0,9	100		0,96	100		2,4	100		0,2	100		25,6																					