

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/06/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
00:30		5,2	100		0,0	100		3,64	100		2,3	100		0,2	100		25,8	100		0,4	100		0,3	100		110773,7	100		10,2	100		143,1	100		922,0	100		In marcia
01:00		2,9	100		0,0	100		3,34	100		1,9	100		0,2	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		111386,8	100		10,3	100		143,2	100		923,8	100		In marcia
01:30		4,3	100		0,1	100		5,34	100		1,5	100		0,2	100		30,4	100		0,4	100		0,4	100		111439,0	100		10,3	100		143,1	100		922,1	100		In marcia
02:00		3,0	100		0,2	100		5,44	73		1,3	100		0,2	100		38,2	100		0,4	100		0,3	100		111594,8	100		10,4	100		144,3	100		924,5	100		In marcia
02:30		4,1	100		0,1	100		7,61	100		1,2	100		0,2	100		38,2	100		0,4	100		0,4	100		111023,3	100		10,2	100		147,6	100		929,6	100		In marcia
03:00		4,9	100		0,5	100		9,68	100		1,4	100		0,21	94		36,9	100		0,4	100		0,4	100		111667,3	100		10,3	100		150,7	100		925,6	100		In marcia
03:30		3,9	100		0,1	100		5,94	100		2,1	100		0,21	100		15,3	100		0,4	100		0,5	100		112093,5	100		10,3	100		152,5	100		925,8	100		In marcia
04:00		3,1	100		0,0	100		3,86	73		1,9	100		0,21	100		14,3	100		0,4	100		0,5	100		112223,2	100		10,4	100		153,7	100		919,6	100		In marcia
04:30		5,6	100		0,2	100		5,05	100		1,6	100		0,21	100		12,8	100		0,4	100		0,5	100		111637,5	100		10,4	100		153,7	100		920,5	100		In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		3,38	100		2,0	100		0,21	100		17,8	100		0,4	100		0,5	100		112127,7	100		10,4	100		154,2	100		920,1	100		In marcia
05:30		5,8	100		0,2	100		3,52	100		2,7	100		0,21	100		18,0	100		0,4	100		0,5	100		112357,2	100		10,5	100		154,1	100		922,4	100		In marcia
06:00		3,0	100		0,0	100		2,11	73		2,3	100		0,21	100		26,9	100		0,4	100		0,4	100		112224,7	100		10,3	100		151,7	100		923,9	100		In marcia
06:30		5,3	100		0,0	100		2,35	100		2,1	100		0,21	100		22,6	100		0,4	100		0,4	100		112321,4	100		10,5	100		148,6	100		919,9	100		In marcia
07:00		6,2	84		0,0	84		2,33	100		3,2	84		0,21	95		12,8	84		0,3	84		0,3	84		114032,0	100		10,7	84		146,1	100		916,0	100		In marcia
07:30		1,2	80		0,0	80		2,15	100		2,7	80		0,22	100		20,2	80		0,4	80		0,4	80		111379,0	100		10,5	80		145,2	100		919,1	100		In marcia
08:00		4,5	100		0,0	100		2,65	73		2,9	100		0,22	100		24,5	100		0,4	100		0,4	100		110831,4	100		10,4	100		144,2	100		915,4	100		In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		2,86	100		3,3	100		0,23	100		38,3	100		0,4	100		0,5	100		110515,3	100		10,1	100		144,5	100		927,2	100		In marcia
09:00		1,4	100		0,0	100		3,92	100		2,4	100		0,24	100		54,4	100		0,4	100		0,4	100		111474,8	100		10,2	100		145,9	100		925,3	100		In marcia
09:30		2,3	100		0,3	100		11,29	100		2,7	100		0,24	100		42,7	100		0,4	100		0,4	100		112768,4	100		10,1	100		147,1	100		921,4	100		In marcia
10:00		4,6	100		0,6	100		9,18	73		2,5	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,5	100		113575,9	100		10,4	100		147,3	100		916,7	100		In marcia
10:30		3,7	100		0,2	100		9,64	100		3,2	100		0,23	100		12,4	100		0,4	100		0,4	100		114552,7	100		10,5	100		146,9	100		922,7	100		In marcia
11:00		3,0	100		0,3	100		8,9	100		2,4	100		0,23	94		14,4	100		0,4	100		0,5	100		114022,0	100		10,4	100		147,0	100		924,5	100		In marcia
11:30		3,4	100		0,8	100		10,89	100		2,4	100		0,23	100		12,4	100		0,4	100		0,5	100		114519,6	100		10,6	100		147,4	100		920,1	100		In marcia
12:00		5,3	100		0,3	100		4,99	73		2,0	100		0,23	100		9,0	100		0,4	100		0,4	100		113101,6	100		10,4	100		146,3	100		929,4	100		In marcia
12:30		3,4	100		0,0	100		4,58	100		1,6	100		0,22	100		12,8	100		0,3	100		0,3	100		113031,0	100		10,7	100		144,2	100		930,4	100		In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		3,97	100		1,6	100		0,23	100		21,5	100		0,4	100		0,5	100		111468,6	100		10,6	100		143,3	100		926,5	100		In marcia
13:30		4,0	100		0,4	100		6,42	100		1,6	100		0,23	100		42,4	100		0,4	100		0,4	100		109437,2	100		10,1	100		143,0	100		923,0	100		In marcia
14:00		6,9	100		0,4	100		4,22	73		1,8	100		0,23	100		33,9	100		0,4	100		0,4	100		110555,3	100		10,1	100		143,5	100		933,0	100		In marcia
14:30		1,0	100		0,0	100		2,7	100		2,4	100		0,23	100		46,3	100		0,4	100		0,3	100		111744,5	100		10,3	100		144,0	100		920,2	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,5	100		4,44	100		1,8	100		0,23	94		36,2	100		0,4	100		0,3	100		112555,1	100		10,5	100		144,4	100		915,7	100		In marcia
15:30		7,8	100		0,7	100		2,87	100		2,9	100		0,23	100		20,7	100		0,4	100		0,4	100		112985,0	100		10,4	100		144,7	100		919,4	100		In marcia
16:00		1,8	100		0,0	100		1,72	73		2,2	100		0,23	100		15,0	100		0,4	100		0,4	100		112475,3	100		10,6	100		144,8	100		914,5	100		In marcia
16:30		4,2	100		0,0	100		2,2	100		2,2	100		0,22	100		17,0	100		0,4	100		0,4	100		112239,5	100		10,3	100		144,8	100		923,6	100		In marcia
17:00		3,7	100		0,1	100		2,35	100		1,5	100		0,22	100		13,7	100		0,4	100		0,4	100		111856,6	100		10,6	100		144,3	100		916,9	100		In marcia
17:30		3,2	100		0,3	100		3,1	100		1,6	100		0,21	100		24,6	100		0,4	100		0,5	100		111277,3	100		10,3	100		145,3	100		927,3	100		In marcia
18:00		6,1	100		0,7	100		2,58	73		2,2	100		0,21	100		22,7	100		0,4	100		0,4	100		111544,1	100		10,3	100		144,7	100		926,5	100		In marcia
18:30		3,4	100		0,0	100		2,07	100		2,1	100		0,21	100		23,6	100		0,4	100		0,5	100		111590,7	100		10,5	100		145,1	100		922,7	100		In marcia
19:00		6,9	84		0,0	84		1,94	100		3,2	84		0,2	94		26,5	84		0,4	84		0,3	84		111952,2	100		10,2	84		145,4	100		927,2	100		In marcia
19:30		0,4	79		0,0	79		1,4	100		2,7	79		0,2	100		37,1	79		0,4	79		0,4	79		112302,0	100		10,2	79		146,2	100		930,7	100		In marcia
20:00		3,2	100		0,3	100		2,18	73		1,8	100		0,2	100		35,2	100		0,4	100		0,4	100		112541,0	100		10,3	100		146,4	100		926,2	100		In marcia
20:30		4,8	100		0,8	100		2,88	100		2,4	100		0,2	100		19,9	100		0,3	100		0,3	100		112318,7	100		10,9	100		145,5	100		915,1	100		In marcia
21:00		4,3	100		0,2	100		1,84	100		1,9	100		0,2	100		22,3	100		0,3	100		0,5	100		112043,9	100		10,8	100		144,5	100		908,1	100		In marcia
21:30		4,5	100		0,1	100		1,81	100																													

Report Halbständiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	
00:30		5,2	100		0,0	100		3,64	100		2,3	100		0,2	100		25,8	100		0,4	100		0,3	100		110773,7	100		10,2	100		143,1	100		922,0	100	in Betrieb
01:00		2,9	100		0,0	100		3,34	100		1,9	100		0,2	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		111386,8	100		10,3	100		143,2	100		923,8	100	in Betrieb
01:30		4,3	100		0,1	100		5,34	100		1,5	100		0,2	100		30,4	100		0,4	100		0,4	100		111439,0	100		10,3	100		143,1	100		922,1	100	in Betrieb
02:00		3,0	100		0,2	100		5,44	73		1,3	100		0,2	100		38,2	100		0,4	100		0,3	100		111594,8	100		10,4	100		144,3	100		924,5	100	in Betrieb
02:30		4,1	100		0,1	100		7,61	100		1,2	100		0,2	100		38,2	100		0,4	100		0,4	100		111023,3	100		10,2	100		147,6	100		929,6	100	in Betrieb
03:00		4,9	100		0,5	100		9,68	100		1,4	100		0,21	94		36,9	100		0,4	100		0,4	100		111667,3	100		10,3	100		150,7	100		925,6	100	in Betrieb
03:30		3,9	100		0,1	100		5,94	100		2,1	100		0,21	100		15,3	100		0,4	100		0,5	100		112093,5	100		10,3	100		152,5	100		925,8	100	in Betrieb
04:00		3,1	100		0,0	100		3,86	73		1,9	100		0,21	100		14,3	100		0,4	100		0,5	100		112223,2	100		10,4	100		153,7	100		919,6	100	in Betrieb
04:30		5,6	100		0,2	100		5,05	100		1,6	100		0,21	100		12,8	100		0,4	100		0,5	100		111637,5	100		10,4	100		153,7	100		920,5	100	in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		3,38	100		2,0	100		0,21	100		17,8	100		0,4	100		0,5	100		112127,7	100		10,4	100		154,2	100		920,1	100	in Betrieb
05:30		5,8	100		0,2	100		3,52	100		2,7	100		0,21	100		18,0	100		0,4	100		0,5	100		112357,2	100		10,5	100		154,1	100		922,4	100	in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		2,11	73		2,3	100		0,21	100		26,9	100		0,4	100		0,4	100		112224,7	100		10,3	100		151,7	100		923,9	100	in Betrieb
06:30		5,3	100		0,0	100		2,35	100		2,1	100		0,21	100		22,6	100		0,4	100		0,4	100		112321,4	100		10,5	100		146,8	100		919,9	100	in Betrieb
07:00		6,2	84		0,0	84		2,33	100		3,2	84		0,21	95		12,8	84		0,3	84		0,3	84		114032,0	100		10,7	84		146,1	100		916,0	100	in Betrieb
07:30		1,2	80		0,0	80		2,15	100		2,7	80		0,22	100		20,2	80		0,4	80		0,4	80		111379,0	100		10,5	80		145,2	100		919,1	100	in Betrieb
08:00		4,5	100		0,0	100		2,65	73		2,9	100		0,22	100		24,5	100		0,4	100		0,4	100		110831,4	100		10,4	100		144,2	100		915,4	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		2,86	100		3,3	100		0,23	100		38,3	100		0,4	100		0,5	100		110515,3	100		10,1	100		144,5	100		927,2	100	in Betrieb
09:00		1,4	100		0,0	100		3,92	100		2,4	100		0,24	100		54,4	100		0,4	100		0,4	100		111474,8	100		10,2	100		145,9	100		925,3	100	in Betrieb
09:30		2,3	100		0,3	100		11,29	100		2,7	100		0,24	100		42,7	100		0,4	100		0,4	100		112768,4	100		10,1	100		147,1	100		921,4	100	in Betrieb
10:00		4,6	100		0,6	100		9,18	73		2,5	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,5	100		113575,9	100		10,4	100		147,3	100		916,7	100	in Betrieb
10:30		3,7	100		0,2	100		9,64	100		3,2	100		0,23	100		12,4	100		0,4	100		0,4	100		114552,7	100		10,5	100		146,9	100		922,7	100	in Betrieb
11:00		3,0	100		0,3	100		8,9	100		2,4	100		0,23	94		14,4	100		0,4	100		0,5	100		114022,0	100		10,4	100		147,0	100		924,5	100	in Betrieb
11:30		3,4	100		0,8	100		10,89	100		2,4	100		0,23	100		12,4	100		0,4	100		0,5	100		114519,6	100		10,6	100		147,4	100		920,1	100	in Betrieb
12:00		5,3	100		0,3	100		4,99	73		2,0	100		0,23	100		9,0	100		0,4	100		0,4	100		113101,6	100		10,4	100		146,3	100		929,4	100	in Betrieb
12:30		3,4	100		0,0	100		4,58	100		1,6	100		0,22	100		12,8	100		0,3	100		0,3	100		113031,0	100		10,7	100		144,2	100		930,4	100	in Betrieb
13:00		1,8	100		0,0	100		3,97	100		1,6	100		0,23	100		21,5	100		0,4	100		0,5	100		111468,6	100		10,6	100		143,3	100		926,5	100	in Betrieb
13:30		4,0	100		0,4	100		6,42	100		1,6	100		0,23	100		42,4	100		0,4	100		0,4	100		109437,2	100		10,1	100		143,0	100		923,0	100	in Betrieb
14:00		6,9	100		0,4	100		4,22	73		1,8	100		0,23	100		33,9	100		0,4	100		0,4	100		110555,3	100		10,1	100		143,5	100		933,0	100	in Betrieb
14:30		1,0	100		0,0	100		2,7	100		2,4	100		0,23	100		46,3	100		0,4	100		0,3	100		111744,5	100		10,3	100		144,0	100		920,2	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,5	100		4,44	100		1,8	100		0,23	94		36,2	100		0,4	100		0,3	100		112555,1	100		10,5	100		144,4	100		915,7	100	in Betrieb
15:30		7,8	100		0,7	100		2,87	100		2,9	100		0,23	100		20,7	100		0,4	100		0,4	100		112985,0	100		10,4	100		144,7	100		919,4	100	in Betrieb
16:00		1,8	100		0,0	100		1,72	73		2,2	100		0,23	100		15,0	100		0,4	100		0,4	100		112475,3	100		10,6	100		144,8	100		914,5	100	in Betrieb
16:30		4,2	100		0,0	100		2,2	100		2,2	100		0,22	100		17,0	100		0,4	100		0,4	100		112239,5	100		10,3	100		144,8	100		923,6	100	in Betrieb
17:00		3,7	100		0,1	100		2,35	100		1,5	100		0,22	100		13,7	100		0,4	100		0,4	100		111856,6	100		10,6	100		144,3	100		916,9	100	in Betrieb
17:30		3,2	100		0,3	100		3,1	100		1,6	100		0,21	100		24,6	100		0,4	100		0,5	100		111277,3	100		10,3	100		145,3	100		927,3	100	in Betrieb
18:00		6,1	100		0,7	100		2,58	73		2,2	100		0,21	100		22,7	100		0,4	100		0,4	100		111544,1	100		10,3	100		144,7	100		926,5	100	in Betrieb
18:30		3,4	100		0,0	100		2,07	100		2,1	100		0,21	100		23,6	100		0,4	100		0,5	100		111590,7	100		10,5	100		145,1	100		922,7	100	in Betrieb
19:00		6,9	84		0,0	84		1,94	100		3,2	84		0,2	94		26,5	84		0,4	84		0,3	84		111952,2	100		10,2	84		145,4	100		927,2	100	in Betrieb
19:30		0,4	79		0,0	79		1,4	100		2,7	79		0,2	100		37,1	79		0,4	79		0,4	79		112302,0	100		10,2	79		146,2	100		930,7	100	in Betrieb
20:00		3,2	100		0,3	100		2,18	73		1,8	100		0,2	100		35,2	100		0,4	100		0,4	100		112541,0	100		10,3	100		146,4	100		926,2	100	in Betrieb
20:30		4,8	100		0,8	100		2,88	100		2,4	100		0,2	100		19,9	100		0,3	100		0,3	100		112318,7	100		10,9	100		145,5	100		915,1	100	in Betrieb
21:00		4,3	100		0,2	100		1,84	100		1,9	100		0,2	100		22,3	100		0,3	100		0,5	100		112043,9	100		10,8	100		144,5	100		908,1	100	in Betrieb
21:30		4,5	100		0,1	100		1,81	100		1,7	100		0,21	100		31,0	100		0,4	100		0,5	100		110405,9	100		10,4	100		144,8	100		920,9	100	in Betrieb