

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/06/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,5	100		0,5	100		2,49	100		1,5	100		0,21	100		26,0	100		0,4	100		0,4	100		112519,5	100		10,4	100		146,2	100		923,0	100	In marcia
01:00		4,6	100		0,6	100		2,19	100		1,9	100		0,21	100		22,8	100		0,4	100		0,5	100		112852,5	100		10,3	100		146,3	100		921,4	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,1	100		1,91	100		2,2	100		0,2	100		26,2	100		0,4	100		0,4	100		113509,1	100		10,6	100		146,4	100		915,7	100	In marcia
02:00		5,7	100		0,6	100		3,42	73		1,6	100		0,21	100		24,9	100		0,4	100		0,4	100		113072,7	100		10,6	100		149,3	100		914,8	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,1	100		2,54	100		2,1	100		0,21	100		21,2	100		0,4	100		0,5	100		112920,6	100		10,6	100		151,0	100		918,8	100	In marcia
03:00		2,9	100		0,0	100		2,03	100		2,2	100		0,21	95		20,0	100		0,4	100		0,5	100		111483,8	100		10,4	100		152,3	100		924,0	100	In marcia
03:30		5,6	100		0,6	100		2,31	100		1,5	100		0,21	100		24,7	100		0,4	100		0,5	100		111343,7	100		10,3	100		153,0	100		926,8	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,0	100		1,29	73		1,8	100		0,22	100		19,7	100		0,4	100		0,5	100		111792,4	100		10,4	100		152,8	100		927,0	100	In marcia
04:30		4,6	100		0,1	100		1,57	100		2,1	100		0,23	100		24,9	100		0,4	100		0,6	100		111624,0	100		10,5	100		153,2	100		922,6	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,1	100		1,44	100		2,2	100		0,23	100		26,7	100		0,4	100		0,5	100		111197,1	100		10,5	100		153,1	100		923,3	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,1	100		1,39	100		2,2	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		111338,7	100		10,4	100		152,1	100		925,7	100	In marcia
06:00		5,5	100		0,1	100		1,22	73		2,5	100		0,23	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		110329,7	100		10,4	100		148,3	100		926,5	100	In marcia
06:30		2,7	100		0,0	100		1,28	100		2,2	100		0,23	100		27,2	100		0,4	100		0,5	100		110012,2	100		10,2	100		146,3	100		928,5	100	In marcia
07:00		3,6	86		0,3	86		1,66	100		1,9	86		0,23	94		31,1	86		0,3	86		0,4	86		110790,3	100		10,6	86		144,2	100		919,9	100	In marcia
07:30		4,3	78		0,3	78		1,71	100		1,8	78		0,23	100		32,3	78		0,4	78		0,3	78		110043,2	100		10,3	78		143,1	100		924,4	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,5	100		1,58	73		1,7	100		0,23	100		32,8	100		0,4	100		0,2	100		110004,8	100		10,3	100		142,9	100		921,5	100	In marcia
08:30		3,6	100		0,9	100		2,58	100		1,7	100		0,23	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		109671,9	100		10,2	100		142,9	100		926,1	100	In marcia
09:00		4,9	100		0,6	100		2,25	100		1,7	100		0,23	100		22,0	100		0,4	100		0,2	100		109956,1	100		10,3	100		142,9	100		924,1	100	In marcia
09:30		4,0	100		0,1	100		2,15	100		1,8	100		0,24	100		31,4	100		0,4	100		0,2	100		110674,3	100		10,2	100		143,4	100		927,7	100	In marcia
10:00		5,1	100		0,3	100		1,7	73		2,0	100		0,23	100		19,2	100		0,4	100		0,3	100		111286,9	100		10,3	100		143,1	100		928,5	100	In marcia
10:30		3,8	100		0,0	100		1,49	100		1,8	100		0,24	100		17,3	100		0,4	100		0,3	100		111627,9	100		10,3	100		143,2	100		923,3	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,0	100		1,4	100		4,0	100		0,23	94		11,7	100		0,4	100		0,3	100		111538,9	100		10,4	100		143,1	100		924,2	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		1,36	100		2,7	100		0,23	100		16,0	100		0,4	100		0,3	100		111712,9	100		10,3	100		143,0	100		923,1	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,0	100		1,23	73		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,4	100		0,3	100		111535,6	100		10,1	100		143,5	100		932,6	100	In marcia
12:30		4,2	100		0,4	100		1,68	100		2,4	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		112548,2	100		10,7	100		143,1	100		920,9	100	In marcia
13:00		4,4	100		0,7	100		1,99	100		2,2	100		0,23	100		37,3	100		0,3	100		0,3	100		111831,3	100		10,5	100		143,0	100		922,1	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,2	100		1,62	100		1,8	100		0,23	100		30,2	100		0,4	100		0,3	100		111306,1	100		10,5	100		143,0	100		920,9	100	In marcia
14:00		4,9	100		0,6	100		2,22	73		2,1	100		0,24	100		33,7	100		0,4	100		0,4	100		110637,3	100		10,2	100		143,2	100		924,7	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,4	100		2,31	100		1,8	100		0,24	100		24,3	100		0,4	100		0,3	100		111092,2	100		10,3	100		143,3	100		924,4	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,6	100		2,78	100		1,6	100		0,24	94		20,4	100		0,4	100		0,3	100		111862,9	100		10,4	100		143,3	100		917,7	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,4	100		2,79	100		1,5	100		0,24	100		21,4	100		0,4	100		0,2	100		112443,8	100		10,4	100		143,5	100		917,9	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,3	100		4,59	73		1,4	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		116543,6	100		10,3	100		146,2	100		916,3	100	In marcia
16:30		4,8	100		1,9	100		5,39	100		1,4	100		0,24	100		19,0	100		0,4	100		0,3	100		116070,8	100		10,5	100		147,5	100		920,1	100	In marcia
17:00		4,0	100		1,1	100		5,53	100		1,3	100		0,24	100		24,4	100		0,4	100		0,4	100		118116,6	100		10,9	100		148,8	100		906,2	100	In marcia
17:30		5,7	100		0,8	100		4,48	100		1,8	100		0,24	100		20,5	100		0,4	100		0,3	100		114775,8	100		10,5	100		148,7	100		921,7	100	In marcia
18:00		2,6	100		0,1	100		2,99	73		1,3	100		0,23	100		18,2	100		0,4	100		0,4	100		115300,5	100		10,6	100		147,5	100		910,5	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,4	100		3,2	100		1,3	100		0,23	100		18,0	100		0,4	100		0,3	100		114659,6	100		10,8	100		146,6	100		916,1	100	In marcia
19:00		5,0	85		0,8	85		3,27	100		1,6	85		0,23	94		26,4	85		0,4	85		0,3	85		115007,9	100		10,8	85		146,9	100		911,6	100	In marcia
19:30		5,8	79		0,7	79		2,97	100		1,9	79		0,23	100		30,4	79		0,4	79		0,3	79		114675,5	100		10,6	79		147,2	100		925,9	100	In marcia
20:00		4,5	100		0,5	100		2,42	73		2,1	100		0,23	100		22,8	100		0,3	100		0,3	100		113075,7	100		10,7	100		145,5	100		918,6	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,3	100		1,83	100		1,9	100		0,23	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		112111,5	100		10,6	100		143,6	100		925,5	100	In marcia
21:00		3,8	100		1,1	100		2,28	100		1,8	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		110460,4	100		10,6	100		142,9	100		919,4	100	In marcia
21:30		5,2	100		1,4	100		2,49	100		1,7	100		0,24	100		41,9	100		0,4	100		0,3	100		109476,9	100		9,9	100		143,4					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,5	100		0,5	100		2,49	100		1,5	100		0,21	100		26,0	100		0,4	100		0,4	100		112519,5	100		10,4	100		146,2	100		923,0	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		0,6	100		2,19	100		1,9	100		0,21	100		22,8	100		0,4	100		0,5	100		112852,5	100		10,3	100		146,3	100		921,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,1	100		1,91	100		2,2	100		0,2	100		26,2	100		0,4	100		0,4	100		113509,1	100		10,6	100		146,4	100		915,7	100		in Betrieb
02:00		5,7	100		0,6	100		3,42	73		1,6	100		0,21	100		24,9	100		0,4	100		0,4	100		113072,7	100		10,6	100		149,3	100		914,8	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,1	100		2,54	100		2,1	100		0,21	100		21,2	100		0,4	100		0,5	100		112920,6	100		10,6	100		151,0	100		918,8	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		0,0	100		2,03	100		2,2	100		0,21	95		20,0	100		0,4	100		0,5	100		111483,8	100		10,4	100		152,3	100		924,0	100		in Betrieb
03:30		5,6	100		0,6	100		2,31	100		1,5	100		0,21	100		24,7	100		0,4	100		0,5	100		111343,7	100		10,3	100		153,0	100		926,8	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,0	100		1,29	73		1,8	100		0,22	100		19,7	100		0,4	100		0,5	100		111792,4	100		10,4	100		152,8	100		927,0	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,1	100		1,57	100		2,1	100		0,23	100		24,9	100		0,4	100		0,6	100		111624,0	100		10,5	100		153,2	100		922,6	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,1	100		1,44	100		2,2	100		0,23	100		26,7	100		0,4	100		0,5	100		111197,1	100		10,5	100		153,1	100		923,3	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,1	100		1,39	100		2,2	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		111338,7	100		10,4	100		152,1	100		925,7	100		in Betrieb
06:00		5,5	100		0,1	100		1,22	73		2,5	100		0,23	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		110329,7	100		10,4	100		148,3	100		926,5	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,0	100		1,28	100		2,2	100		0,23	100		27,2	100		0,4	100		0,5	100		110012,2	100		10,2	100		146,3	100		928,5	100		in Betrieb
07:00		3,6	86		0,3	86		1,66	100		1,9	86		0,23	94		31,1	86		0,3	86		0,4	86		110790,3	100		10,6	86		144,2	100		919,9	100		in Betrieb
07:30		4,3	78		0,3	78		1,71	100		1,8	78		0,23	100		32,3	78		0,4	78		0,3	78		110043,2	100		10,3	78		143,1	100		924,4	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,5	100		1,58	73		1,7	100		0,23	100		32,8	100		0,4	100		0,2	100		110004,8	100		10,3	100		142,9	100		921,5	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,9	100		2,58	100		1,7	100		0,23	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		109671,9	100		10,2	100		142,9	100		926,1	100		in Betrieb
09:00		4,9	100		0,6	100		2,25	100		1,7	100		0,23	100		22,0	100		0,4	100		0,2	100		109956,1	100		10,3	100		142,9	100		924,1	100		in Betrieb
09:30		4,0	100		0,1	100		2,15	100		1,8	100		0,24	100		31,4	100		0,4	100		0,2	100		110674,3	100		10,2	100		143,4	100		927,7	100		in Betrieb
10:00		5,1	100		0,3	100		1,7	73		2,0	100		0,23	100		19,2	100		0,4	100		0,3	100		111286,9	100		10,3	100		143,1	100		928,5	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,0	100		1,49	100		1,8	100		0,24	100		17,3	100		0,4	100		0,3	100		111627,9	100		10,3	100		143,2	100		923,3	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,0	100		1,4	100		4,0	100		0,23	94		11,7	100		0,4	100		0,3	100		111538,9	100		10,4	100		143,1	100		924,2	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,0	100		1,36	100		2,7	100		0,23	100		16,0	100		0,4	100		0,3	100		111712,9	100		10,3	100		143,0	100		923,1	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,0	100		1,23	73		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,4	100		0,3	100		111535,6	100		10,1	100		143,5	100		932,6	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		0,4	100		1,68	100		2,4	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		112548,2	100		10,7	100		143,1	100		920,9	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		0,7	100		1,99	100		2,2	100		0,23	100		37,3	100		0,3	100		0,3	100		111831,3	100		10,5	100		143,0	100		922,1	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,2	100		1,62	100		1,8	100		0,23	100		30,2	100		0,4	100		0,3	100		111306,1	100		10,5	100		143,0	100		920,9	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		0,6	100		2,22	73		2,1	100		0,24	100		33,7	100		0,4	100		0,4	100		110637,3	100		10,2	100		143,2	100		924,7	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,4	100		2,31	100		1,8	100		0,24	100		24,3	100		0,4	100		0,3	100		111092,2	100		10,3	100		143,3	100		924,4	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,6	100		2,78	100		1,6	100		0,24	94		20,4	100		0,4	100		0,3	100		111862,9	100		10,4	100		143,3	100		917,7	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		0,4	100		2,79	100		1,5	100		0,24	100		21,4	100		0,4	100		0,2	100		112443,8	100		10,4	100		143,5	100		917,9	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,3	100		4,59	73		1,4	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		116543,6	100		10,3	100		146,2	100		916,3	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		1,9	100		5,39	100		1,4	100		0,24	100		19,0	100		0,4	100		0,3	100		116070,8	100		10,5	100		147,5	100		920,1	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		1,1	100		5,53	100		1,3	100		0,24	100		24,4	100		0,4	100		0,4	100		118116,6	100		10,9	100		148,8	100		906,2	100		in Betrieb
17:30		5,7	100		0,8	100		4,48	100		1,8	100		0,24	100		20,5	100		0,4	100		0,3	100		114775,8	100		10,5	100		148,7	100		921,7	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		0,1	100		2,99	73		1,3	100		0,23	100		18,2	100		0,4	100		0,4	100		115300,5	100		10,6	100		147,5	100		910,5	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,4	100		3,2	100		1,3	100		0,23	100		18,0	100		0,4	100		0,3	100		114659,6	100		10,8	100		146,6	100		916,1	100		in Betrieb
19:00		5,0	85		0,8	85		3,27	100		1,6	85		0,23	94		26,4	85		0,4	85		0,3	85		115007,9	100		10,8	85		146,9	100		911,6	100		in Betrieb
19:30		5,8	79		0,7	79		2,97	100		1,9	79		0,23	100		30,4	79		0,4	79		0,3	79		114675,5	100		10,6	79		147,2	100		925,9	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		0,5	100		2,42	73		2,1	100		0,23	100		22,8	100		0,3	100		0,3	100		113075,7	100		10,7	100		145,5	100		918,6	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,3	100		1,83	100		1,9	100		0,23	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		112111,5	100		10,6	100		143,6	100		925,5	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		1,1	100		2,28	100		1,8	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		110460,4	100		10,6	100		142,9	100		919,4	100		in Betrieb
21:30		5,2	100		1,4	100		2,49	100		1,7	100		0,24	100		41,9	100</																				