

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/06/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,0	100		1,2	100		12,62	100		2,4	100		0,21	100		32,7	100		0,4	100		0,2	100		112311,6	100		10,2	100		146,0	100		914,7	100		In marcia
01:00		3,5	100		0,7	100		11,07	73		4,4	100		0,21	100		33,1	100		0,4	100		0,2	100		114216,0	100		10,1	100		147,1	100		917,0	100		In marcia
01:30		3,3	100		1,0	100		12,07	100		2,9	100		0,21	100		13,9	100		0,4	100		0,3	100		114410,0	100		10,6	100		147,4	100		907,3	100		In marcia
02:00		3,3	100		1,0	100		8,3	100		2,8	100		0,2	99		12,6	100		0,4	100		0,2	100		113606,5	100		10,5	100		146,5	100		911,8	100		In marcia
02:30		4,9	100		1,3	100		6,49	100		2,6	100		0,21	100		14,1	100		0,4	100		0,4	100		113092,7	100		10,2	100		146,1	100		909,5	100		In marcia
03:00		2,3	100		0,9	100		4,09	73		2,3	100		0,21	94		18,8	100		0,4	100		0,3	100		114240,9	100		10,5	100		146,5	100		910,0	100		In marcia
03:30		5,9	100		1,2	100		4,72	100		3,0	100		0,21	100		28,6	100		0,4	100		0,2	100		114450,3	100		10,2	100		147,3	100		916,9	100		In marcia
04:00		5,1	100		0,5	100		2,66	100		2,9	100		0,21	100		28,9	100		0,4	100		0,3	100		114394,5	100		10,5	100		147,0	100		905,6	100		In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		1,43	100		3,3	100		0,2	100		17,6	100		0,4	100		0,1	100		114206,9	100		10,5	100		146,2	100		914,9	100		In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		1,43	73		2,6	100		0,2	100		17,9	100		0,4	100		0,3	100		113594,4	100		10,6	100		145,6	100		907,6	100		In marcia
05:30		5,7	100		0,2	100		1,59	100		3,0	100		0,2	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		113172,8	100		10,3	100		146,0	100		915,2	100		In marcia
06:00		1,9	100		0,0	100		1,03	100		3,2	100		0,2	100		32,1	100		0,4	100		0,3	100		113060,4	100		10,4	100		146,3	100		909,8	100		In marcia
06:30		3,5	100		0,6	100		1,39	100		2,6	100		0,2	100		32,3	100		0,4	100		0,2	100		113273,8	100		10,4	100		145,9	100		910,3	100		In marcia
07:00		3,3	85		0,6	85		1,51	73		3,5	85		0,2	94		22,9	85		0,4	85		0,2	85		112638,6	100		10,5	85		145,4	100		907,2	100		In marcia
07:30		6,0	79		1,7	79		1,95	100		2,0	79		0,2	100		31,8	79		0,4	79		0,3	79		113094,1	100		10,3	79		145,5	100		911,7	100		In marcia
08:00		3,5	100		0,8	100		1,6	100		1,5	100		0,2	100		22,5	100		0,4	100		0,5	100		112023,8	100		10,4	100		144,9	100		912,2	100		In marcia
08:30		3,1	100		1,1	100		1,92	100		1,4	100		0,2	100		21,4	100		0,4	100		0,5	100		112183,0	100		10,4	100		144,8	100		916,5	100		In marcia
09:00		5,3	100		1,9	100		1,95	73		1,2	100		0,21	100		17,9	100		0,4	100		0,5	100		112186,0	100		10,3	100		144,9	100		917,1	100		In marcia
09:30		4,8	100		0,8	100		1,8	100		1,3	100		0,2	100		23,3	100		0,4	100		0,4	100		112291,2	100		10,4	100		144,9	100		910,4	100		In marcia
10:00		2,7	100		0,3	100		1,38	100		1,7	100		0,2	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		112548,1	100		10,4	100		144,4	100		910,5	100		In marcia
10:30		4,9	100		0,7	100		1,35	100		1,7	100		0,2	100		27,8	100		0,4	100		0,4	100		112530,9	100		10,4	100		144,0	100		910,2	100		In marcia
11:00		4,4	100		0,2	100		0,83	73		2,6	100		0,2	94		25,5	100		0,4	100		0,5	100		112596,0	100		10,5	100		143,5	100		907,3	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,3	100		1,0	100		1,7	100		0,21	100		30,2	100		0,4	100		0,5	100		111764,0	100		10,1	100		144,2	100		923,7	100		In marcia
12:00		4,3	100		1,4	100		1,17	100		1,8	100		0,2	100		24,1	100		0,4	100		0,4	100		113099,0	100		10,4	100		143,9	100		918,7	100		In marcia
12:30		2,0	100		0,7	100		1,08	100		2,0	100		0,21	100		26,7	100		0,4	100		0,5	100		112152,7	100		10,2	100		144,2	100		917,7	100		In marcia
13:00		2,9	100		1,9	100		1,34	73		2,1	100		0,2	100		26,1	100		0,4	100		0,4	100		111419,5	100		10,3	100		144,4	100		917,9	100		In marcia
13:30		4,1	100		1,2	100		1,17	100		2,0	100		0,21	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		111673,1	100		10,3	100		144,1	100		919,0	100		In marcia
14:00		4,3	100		1,0	100		0,98	100		1,7	100		0,2	100		29,1	100		0,4	100		0,4	100		111925,9	100		10,2	100		144,6	100		912,3	100		In marcia
14:30		4,4	100		0,6	100		0,69	100		1,9	100		0,2	100		22,2	100		0,4	100		0,4	100		112436,8	100		10,6	100		144,0	100		907,0	100		In marcia
15:00		3,9	100		0,4	100		0,69	73		2,0	100		0,2	94		20,6	100		0,4	100		0,5	100		112396,9	100		10,5	100		143,8	100		911,2	100		In marcia
15:30		2,7	100		0,4	100		0,68	100		2,1	100		0,21	100		24,3	100		0,4	100		0,5	100		111607,8	100		10,4	100		144,2	100		909,3	100		In marcia
16:00		4,9	100		1,7	100		0,95	100		2,5	100		0,21	100		29,3	100		0,4	100		0,5	100		112244,2	100		9,8	100		144,5	100		924,3	100		In marcia
16:30		2,5	100		1,1	100		0,72	100		2,1	100		0,2	100		20,1	100		0,4	100		0,4	100		112620,6	100		10,6	100		144,5	100		912,5	100		In marcia
17:00		3,2	100		1,1	100		1,01	73		2,2	100		0,21	100		23,9	100		0,4	100		0,4	100		112065,4	100		10,4	100		145,2	100		909,4	100		In marcia
17:30		9,0	100		0,6	100		1,0	100		2,2	100		0,2	100		20,7	100		0,4	100		0,5	100		113064,9	100		10,5	100		145,3	100		911,5	100		In marcia
18:00		0,0	100		0,0	100		1,01	100		2,2	100		0,2	100		23,0	100		0,4	100		0,5	100		111934,7	100		10,2	100		145,1	100		920,2	100		In marcia
18:30		0,0	100		0,0	100		2,63	100		1,9	100		0,2	100		23,9	100		0,4	100		0,5	100		112939,3	100		10,7	100		145,4	100		905,9	100		In marcia
19:00		0,0	85		0,0	85		2,22	73		2,2	85		0,21	94		33,3	85		0,4	85		0,4	85		112688,1	100		10,3	85		146,4	100		915,6	100		In marcia
19:30		0,0	79		0,0	79		2,1	100		2,6	79		0,21	100		20,4	79		0,4	79		0,4	79		113421,0	100		10,4	79		146,6	100		919,3	100		In marcia
20:00		0,0	100		0,0	100		2,76	100		3,1	100		0,21	100		30,9	100		0,4	100		0,5	100		113162,2	100		10,2	100		147,2	100		916,5	100		In marcia
20:30		1,4	100		0,8	100		3,86	100		2,8	100		0,2	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		114428,1	100		10,5	100		147,2	100		906,1	100		In marcia
21:00		3,5	100		1,7	100		2,09	73		2,2	100		0,2	100		22,5	100		0,4	100		0,4	100		113737,3	100		10,6	100		147,0	100		911,3	100		In marcia
21:30		5,3	100		1,7	100		1,17	100		2,7	100		0,2	100		22,0	100		0,4	100																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		1,2	100		12,62	100		2,4	100		0,21	100		32,7	100		0,4	100		0,2	100		112311,6	100	10,2	100		146,0	100		914,7	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,7	100		11,07	73		4,4	100		0,21	100		33,1	100		0,4	100		0,2	100		114216,0	100	10,1	100		147,1	100		917,0	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,0	100		12,07	100		2,9	100		0,21	100		13,9	100		0,4	100		0,3	100		114410,0	100	10,6	100		147,4	100		907,3	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,0	100		8,3	100		2,8	100		0,2	99		12,6	100		0,4	100		0,2	100		113606,5	100	10,5	100		146,5	100		911,8	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		1,3	100		6,49	100		2,6	100		0,21	100		14,1	100		0,4	100		0,4	100		113092,7	100	10,2	100		146,1	100		909,5	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,9	100		4,09	73		2,3	100		0,21	94		18,8	100		0,4	100		0,3	100		114240,9	100	10,5	100		146,5	100		910,0	100		in Betrieb
03:30		5,9	100		1,2	100		4,72	100		3,0	100		0,21	100		28,6	100		0,4	100		0,2	100		114450,3	100	10,2	100		147,3	100		916,9	100		in Betrieb
04:00		5,1	100		0,5	100		2,66	100		2,9	100		0,21	100		28,9	100		0,4	100		0,3	100		114394,5	100	10,5	100		147,0	100		905,6	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		1,43	100		3,3	100		0,2	100		17,6	100		0,4	100		0,1	100		114206,9	100	10,5	100		146,2	100		914,9	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		1,43	73		2,6	100		0,2	100		17,9	100		0,4	100		0,3	100		113594,4	100	10,6	100		145,6	100		907,6	100		in Betrieb
05:30		5,7	100		0,2	100		1,59	100		3,0	100		0,2	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		113172,8	100	10,3	100		146,0	100		915,2	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		0,0	100		1,03	100		3,2	100		0,2	100		32,1	100		0,4	100		0,3	100		113060,4	100	10,4	100		146,3	100		909,8	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,6	100		1,39	100		2,6	100		0,2	100		32,3	100		0,4	100		0,2	100		113273,8	100	10,4	100		145,9	100		910,3	100		in Betrieb
07:00		3,3	85		0,6	85		1,51	73		3,5	85		0,2	94		22,9	85		0,4	85		0,2	85		112638,6	100	10,5	85		145,4	100		907,2	100		in Betrieb
07:30		6,0	79		1,7	79		1,95	100		2,0	79		0,2	100		31,8	79		0,4	79		0,3	79		113094,1	100	10,3	79		145,5	100		911,7	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,8	100		1,6	100		1,5	100		0,2	100		22,5	100		0,4	100		0,5	100		112023,8	100	10,4	100		144,9	100		912,2	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,1	100		1,92	100		1,4	100		0,2	100		21,4	100		0,4	100		0,5	100		112183,0	100	10,4	100		144,8	100		916,5	100		in Betrieb
09:00		5,3	100		1,9	100		1,95	73		1,2	100		0,21	100		17,9	100		0,4	100		0,5	100		112186,0	100	10,3	100		144,9	100		917,1	100		in Betrieb
09:30		4,8	100		0,8	100		1,8	100		1,3	100		0,2	100		23,3	100		0,4	100		0,4	100		112291,2	100	10,4	100		144,9	100		910,4	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,3	100		1,38	100		1,7	100		0,2	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		112548,1	100	10,4	100		144,4	100		910,5	100		in Betrieb
10:30		4,9	100		0,7	100		1,35	100		1,7	100		0,2	100		27,8	100		0,4	100		0,4	100		112530,9	100	10,4	100		144,0	100		910,2	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,2	100		0,83	73		2,6	100		0,2	94		25,5	100		0,4	100		0,5	100		112596,0	100	10,5	100		143,5	100		907,3	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,3	100		1,0	100		1,7	100		0,21	100		30,2	100		0,4	100		0,5	100		111764,0	100	10,1	100		144,2	100		923,7	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		1,4	100		1,17	100		1,8	100		0,2	100		24,1	100		0,4	100		0,4	100		113099,0	100	10,4	100		143,9	100		918,7	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		0,7	100		1,08	100		2,0	100		0,21	100		26,7	100		0,4	100		0,5	100		112152,7	100	10,2	100		144,2	100		917,7	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,9	100		1,34	73		2,1	100		0,2	100		26,1	100		0,4	100		0,4	100		111419,5	100	10,3	100		144,4	100		917,9	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		1,2	100		1,17	100		2,0	100		0,21	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		111673,1	100	10,3	100		144,1	100		919,0	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,0	100		0,98	100		1,7	100		0,2	100		29,1	100		0,4	100		0,4	100		111925,9	100	10,2	100		144,6	100		912,3	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,6	100		0,69	100		1,9	100		0,2	100		22,2	100		0,4	100		0,4	100		112436,8	100	10,6	100		144,0	100		907,0	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		0,4	100		0,69	73		2,0	100		0,2	94		20,6	100		0,4	100		0,5	100		112396,9	100	10,5	100		143,8	100		911,2	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,4	100		0,68	100		2,1	100		0,21	100		24,3	100		0,4	100		0,5	100		111607,8	100	10,4	100		144,2	100		909,3	100		in Betrieb
16:00		4,9	100		1,7	100		0,95	100		2,5	100		0,21	100		29,3	100		0,4	100		0,5	100		112244,2	100	9,8	100		144,5	100		924,3	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,1	100		0,72	100		2,2	100		0,2	100		20,1	100		0,4	100		0,4	100		112620,6	100	10,6	100		144,5	100		912,5	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,1	100		1,01	73		2,1	100		0,21	100		23,9	100		0,4	100		0,4	100		112065,4	100	10,4	100		145,2	100		909,4	100		in Betrieb
17:30		9,0	100		0,6	100		1,0	100		2,2	100		0,2	100		20,7	100		0,4	100		0,5	100		113064,9	100	10,5	100		145,3	100		911,5	100		in Betrieb
18:00		0,0	100		0,0	100		1,01	100		2,2	100		0,2	100		23,0	100		0,4	100		0,5	100		111934,7	100	10,2	100		145,1	100		920,2	100		in Betrieb
18:30		0,0	100		0,0	100		2,63	100		1,9	100		0,2	100		23,9	100		0,4	100		0,5	100		112939,3	100	10,7	100		145,4	100		905,9	100		in Betrieb
19:00		0,0	85		0,0	85		2,22	73		2,2	85		0,21	94		33,3	85		0,4	85		0,4	85		112688,1	100	10,3	85		146,4	100		915,6	100		in Betrieb
19:30		0,0	79		0,0	79		2,1	100		2,6	79		0,21	100		20,4	79		0,4	79		0,4	79		113421,0	100	10,4	79		146,6	100		919,3	100		in Betrieb
20:00		0,0	100		0,0	100		2,76	100		3,1	100		0,21	100		30,9	100		0,4	100		0,5	100		113162,2	100	10,2	100		147,2	100		916,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		0,8	100		3,86	100		2,8	100		0,2	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		114428,1	100	10,5	100		147,2	100		906,1	100		in Betrieb
21:00		3,5	100		1,7	100		2,09	73		2,2	100		0,2	100		22,5	100		0,4	100		0,4	100		113737,3	100	10,6	100		147,0	100		911,3	100		in Betrieb
21:30		5,3	100		1,7	100		1,17	100		2,7	100		0,2	100		22,0	100		0,4	100		0,4	100		113996,9	100	10,4	100		146,5	100		914,5	100		in Betrieb
22:00		1,7	100		0,7	100																															