

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/06/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,6	100		1,6	100		1,54	100		2,2	100		0,2	100		25,0	100		0,4	100		0,6	100		111172,0	100		10,4	100		143,4	100		921,8	100		In marcia
01:00		5,2	100		1,5	100		1,43	73		2,4	100		0,2	100		29,7	100		0,4	100		0,6	100		111777,8	100		10,3	100		143,5	100		923,7	100		In marcia
01:30		2,0	100		0,7	100		1,07	100		2,4	100		0,2	100		23,7	100		0,4	100		0,6	100		111666,1	100		10,5	100		143,4	100		918,6	100		In marcia
02:00		1,8	100		0,9	100		1,13	100		2,1	100		0,2	100		26,7	100		0,4	100		0,6	100		111377,8	100		10,3	100		143,8	100		922,2	100		In marcia
02:30		2,1	100		1,1	100		1,15	100		2,1	100		0,2	100		23,7	100		0,4	100		0,7	100		111471,8	100		10,4	100		143,5	100		923,9	100		In marcia
03:00		1,6	100		0,8	100		1,38	73		1,9	100		0,2	94		27,8	100		0,4	100		0,6	100		112443,0	100		10,2	100		144,1	100		921,2	100		In marcia
03:30		3,4	100		1,5	100		1,79	100		1,9	100		0,21	100		28,5	100		0,4	100		0,6	100		112888,7	100		10,3	100		144,8	100		924,0	100		In marcia
04:00		3,0	100		0,5	100		1,69	100		2,0	100		0,2	100		15,5	100		0,4	100		0,6	100		113311,5	100		10,6	100		144,1	100		913,8	100		In marcia
04:30		2,1	100		0,1	100		1,24	100		2,0	100		0,2	100		19,1	100		0,4	100		0,6	100		112886,4	100		10,3	100		143,8	100		919,9	100		In marcia
05:00		3,4	100		0,7	100		1,42	73		1,9	100		0,2	100		27,7	100		0,4	100		0,7	100		112544,5	100		10,5	100		143,7	100		915,6	100		In marcia
05:30		4,8	100		1,3	100		1,62	100		2,0	100		0,2	100		35,8	100		0,4	100		0,7	100		112672,5	100		10,2	100		144,0	100		922,2	100		In marcia
06:00		2,8	100		1,3	100		1,65	100		1,9	100		0,2	100		29,0	100		0,4	100		0,6	100		112924,3	100		10,3	100		144,0	100		920,8	100		In marcia
06:30		4,0	100		1,9	100		2,06	100		2,4	100		0,2	100		19,5	100		0,4	100		0,6	100		112878,1	100		10,5	100		143,6	100		917,6	100		In marcia
07:00		1,5	85		0,3	85		1,6	73		2,2	85		0,2	94		20,6	85		0,4	85		0,5	85		112727,7	100		10,5	85		143,7	100		916,2	100		In marcia
07:30		1,6	79		0,4	79		2,47	100		1,7	79		0,21	100		23,8	79		0,4	79		0,5	79		112938,8	100		10,3	79		144,6	100		915,4	100		In marcia
08:00		6,9	100		1,0	100		3,43	100		2,8	100		0,21	100		17,4	100		0,4	100		0,5	100		114164,1	100		10,5	100		144,9	100		914,4	100		In marcia
08:30		4,2	100		0,5	100		1,94	100		4,4	100		0,21	100		16,2	100		0,4	100		0,5	100		114106,1	100		10,4	100		145,2	100		918,8	100		In marcia
09:00		3,2	100		0,6	100		1,28	73		2,4	100		0,21	100		19,3	100		0,4	100		0,5	100		113632,7	100		10,5	100		144,7	100		916,5	100		In marcia
09:30		0,5	100		0,0	100		1,85	100		3,4	100		0,22	100		28,1	100		0,4	100		0,5	100		113354,0	100		10,3	100		145,0	100		916,1	100		In marcia
10:00		0,9	100		0,4	100		5,01	100		3,6	100		0,22	100		33,7	100		0,4	100		0,5	100		114253,3	100		10,5	100		146,0	100		917,3	100		In marcia
10:30		1,5	100		1,3	100		6,95	100		2,9	100		0,22	100		31,7	100		0,4	100		0,5	100		114907,8	100		10,7	100		146,1	100		906,8	100		In marcia
11:00		3,1	100		1,7	100		6,94	73		2,6	100		0,21	95		23,9	100		0,4	100		0,4	100		113209,5	100		10,6	100		145,1	100		914,0	100		In marcia
11:30		6,6	100		1,5	100		4,35	100		2,7	100		0,21	100		18,9	100		0,4	100		0,4	100		116287,0	100		11,1	100		144,5	100		912,5	100		In marcia
12:00		0,1	100		0,1	100		3,4	100		2,0	100		0,21	100		29,1	100		0,4	100		0,5	100		111695,2	100		10,5	100		144,7	100		917,7	100		In marcia
12:30		0,7	100		1,0	100		8,38	100		1,8	100		0,22	100		30,1	100		0,4	100		0,5	100		111121,0	100		10,1	100		144,1	100		921,4	100		In marcia
13:00		3,2	100		2,4	100		8,74	73		2,4	100		0,22	100		26,8	100		0,4	100		0,4	100		112965,6	100		10,4	100		144,2	100		925,7	100		In marcia
13:30		3,0	100		1,7	100		5,3	100		2,1	100		0,21	100		21,3	100		0,4	100		0,5	100		112541,6	100		10,6	100		143,9	100		919,4	100		In marcia
14:00		2,4	100		0,7	100		4,28	100		2,8	100		0,21	100		19,4	100		0,4	100		0,4	100		112637,9	100		10,3	100		143,7	100		926,6	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,6	100		4,33	100		2,5	100		0,21	100		25,9	100		0,4	100		0,5	100		112185,6	100		10,4	100		143,9	100		920,7	100		In marcia
15:00		2,3	100		1,7	100		3,62	73		3,2	100		0,2	94		21,7	100		0,4	100		0,5	100		112853,2	100		10,8	100		143,5	100		908,5	100		In marcia
15:30		0,5	100		0,0	100		3,57	100		2,2	100		0,21	100		34,9	100		0,4	100		0,5	100		111816,0	100		10,1	100		144,7	100		920,7	100		In marcia
16:00		5,2	100		1,8	100		6,81	100		3,2	100		0,2	100		24,1	100		0,4	100		0,5	100		113871,2	100		10,5	100		145,9	100		912,9	100		In marcia
16:30		4,4	100		0,7	100		2,22	100		2,7	100		0,2	100		22,4	100		0,4	100		0,4	100		113929,1	100		10,6	100		146,3	100		910,1	100		In marcia
17:00		7,4	100		1,2	100		1,64	73		3,0	100		0,2	100		16,9	100		0,3	100		0,4	100		114099,6	100		10,7	100		146,3	100		914,3	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,0	100		0,86	100		3,5	100		0,2	100		18,0	100		0,3	100		0,4	100		112287,6	100		10,5	100		145,4	100		915,4	100		In marcia
18:00		1,0	100		0,0	100		0,63	100		4,8	100		0,2	100		11,3	100		0,3	100		0,4	100		112309,2	100		10,6	100		144,7	100		920,2	100		In marcia
18:30		0,0	100		0,0	100		0,98	100		1,9	100		0,2	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		109527,0	100		10,4	100		143,4	100		923,4	100		In marcia
19:00		0,8	84		0,0	84		3,76	73		1,6	84		0,2	94		45,5	84		0,4	84		0,4	84		109141,4	100		10,0	84		143,7	100		929,8	100		In marcia
19:30		3,6	80		0,8	80		8,77	100		1,6	80		0,21	100		50,0	80		0,4	80		0,4	80		110745,6	100		10,0	80		144,0	100		927,1	100		In marcia
20:00		7,7	100		1,0	100		8,0	100		1,9	100		0,2	100		38,3	100		0,4	100		0,4	100		112573,2	100		10,4	100		143,8	100		916,6	100		In marcia
20:30		3,6	100		0,3	100		4,63	100		2,2	100		0,2	100		21,5	100		0,4	100		0,4	100		111292,0	100		10,6	100		143,2	100		910,3	100		In marcia
21:00		3,3	100		0,3	100		4,02	73		2,3	100		0,2	100		12,9	100		0,4	100		0,4	100		110627,1	100		10,4	100		143,3	100		916,2	100		In marcia
21:30		2,9	100		0,3	100		4,04	100		2,5	100		0,2	100		17,6	100		0,4	100																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		4,6	100		1,6	100		1,54	100		2,2	100		0,4	100		0,6	100		111172,0	100		10,4	100		143,4	100		921,8	100	in Betrieb				
01:00		5,2	100		1,5	100		1,43	73		2,4	100		0,2	100		29,7	100		0,4	100		0,6	100		111777,8	100		10,3	100	143,5	100	923,7	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		0,7	100		1,07	100		2,4	100		0,2	100		23,7	100		0,4	100		0,6	100		111666,1	100		10,5	100	143,4	100	918,6	100	in Betrieb
02:00		1,8	100		0,9	100		1,13	100		2,1	100		0,2	100		26,7	100		0,4	100		0,6	100		111377,8	100		10,3	100	143,8	100	922,2	100	in Betrieb
02:30		2,1	100		1,1	100		1,15	100		2,1	100		0,2	100		23,7	100		0,4	100		0,7	100		111471,8	100		10,4	100	143,5	100	923,9	100	in Betrieb
03:00		1,6	100		0,8	100		1,38	73		1,9	100		0,2	94		27,8	100		0,4	100		0,6	100		112443,0	100		10,2	100	144,1	100	921,2	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		1,5	100		1,79	100		1,9	100		0,21	100		28,5	100		0,4	100		0,6	100		112888,7	100		10,3	100	144,8	100	924,0	100	in Betrieb
04:00		3,0	100		0,5	100		1,69	100		2,0	100		0,2	100		15,5	100		0,4	100		0,6	100		113311,5	100		10,6	100	144,1	100	913,8	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		0,1	100		1,24	100		2,0	100		0,2	100		19,1	100		0,4	100		0,6	100		112886,4	100		10,3	100	143,8	100	919,9	100	in Betrieb
05:00		3,4	100		0,7	100		1,42	73		1,9	100		0,2	100		27,7	100		0,4	100		0,7	100		112544,5	100		10,5	100	143,7	100	915,6	100	in Betrieb
05:30		4,8	100		1,3	100		1,62	100		2,0	100		0,2	100		35,8	100		0,4	100		0,7	100		112672,5	100		10,2	100	144,0	100	922,2	100	in Betrieb
06:00		2,8	100		1,3	100		1,65	100		1,9	100		0,2	100		29,0	100		0,4	100		0,6	100		112924,3	100		10,3	100	144,0	100	920,8	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		1,9	100		2,06	100		2,4	100		0,2	100		19,5	100		0,4	100		0,6	100		112878,1	100		10,5	100	143,6	100	917,6	100	in Betrieb
07:00		1,5	85		0,3	85		1,6	73		2,2	85		0,2	94		20,6	85		0,4	85		0,5	85		112727,7	100		10,5	85	143,7	100	916,2	100	in Betrieb
07:30		1,6	79		0,4	79		2,47	100		1,7	79		0,21	100		23,8	79		0,4	79		0,5	79		112938,8	100		10,3	79	144,6	100	915,4	100	in Betrieb
08:00		6,9	100		1,0	100		3,43	100		2,8	100		0,21	100		17,4	100		0,4	100		0,5	100		114164,1	100		10,5	100	144,9	100	914,4	100	in Betrieb
08:30		4,2	100		0,5	100		1,94	100		4,4	100		0,21	100		16,2	100		0,4	100		0,5	100		114106,1	100		10,4	100	145,2	100	918,8	100	in Betrieb
09:00		3,2	100		0,6	100		1,28	73		2,4	100		0,21	100		19,3	100		0,4	100		0,5	100		113632,7	100		10,5	100	144,7	100	916,5	100	in Betrieb
09:30		0,5	100		0,0	100		1,85	100		3,4	100		0,22	100		28,1	100		0,4	100		0,5	100		113354,0	100		10,3	100	145,0	100	916,1	100	in Betrieb
10:00		0,9	100		0,4	100		5,01	100		3,6	100		0,22	100		33,7	100		0,4	100		0,5	100		114253,3	100		10,5	100	146,0	100	917,3	100	in Betrieb
10:30		1,5	100		1,3	100		6,95	100		2,9	100		0,22	100		31,7	100		0,4	100		0,5	100		114907,8	100		10,7	100	146,1	100	906,8	100	in Betrieb
11:00		3,1	100		1,7	100		6,94	73		2,6	100		0,21	95		23,9	100		0,4	100		0,4	100		113209,5	100		10,6	100	145,1	100	914,0	100	in Betrieb
11:30		6,6	100		1,5	100		4,35	100		2,7	100		0,21	100		18,9	100		0,4	100		0,4	100		116287,0	100		11,1	100	144,5	100	912,5	100	in Betrieb
12:00		0,1	100		0,1	100		3,4	100		2,0	100		0,21	100		29,1	100		0,4	100		0,5	100		111695,2	100		10,5	100	144,7	100	917,7	100	in Betrieb
12:30		0,7	100		1,0	100		8,38	100		1,8	100		0,22	100		30,1	100		0,4	100		0,5	100		111121,0	100		10,1	100	144,1	100	921,4	100	in Betrieb
13:00		3,2	100		2,4	100		8,74	73		2,4	100		0,22	100		26,8	100		0,4	100		0,4	100		112965,6	100		10,4	100	144,2	100	925,7	100	in Betrieb
13:30		3,0	100		1,7	100		5,3	100		2,1	100		0,21	100		21,3	100		0,4	100		0,5	100		112541,6	100		10,6	100	143,9	100	919,4	100	in Betrieb
14:00		2,4	100		0,7	100		4,28	100		2,8	100		0,21	100		19,4	100		0,4	100		0,4	100		112637,9	100		10,3	100	143,7	100	926,6	100	in Betrieb
14:30		2,3	100		1,6	100		4,33	100		2,5	100		0,21	100		25,9	100		0,4	100		0,5	100		112185,6	100		10,4	100	143,9	100	920,7	100	in Betrieb
15:00		2,3	100		1,7	100		3,62	73		3,2	100		0,2	94		21,7	100		0,4	100		0,5	100		112853,2	100		10,8	100	143,5	100	908,5	100	in Betrieb
15:30		0,5	100		0,0	100		3,57	100		2,2	100		0,21	100		34,9	100		0,4	100		0,5	100		111816,0	100		10,1	100	144,7	100	920,7	100	in Betrieb
16:00		5,2	100		1,8	100		6,81	100		3,2	100		0,2	100		24,1	100		0,4	100		0,5	100		113871,2	100		10,5	100	145,9	100	912,9	100	in Betrieb
16:30		4,4	100		0,7	100		2,22	100		2,7	100		0,2	100		22,4	100		0,4	100		0,4	100		113929,1	100		10,6	100	146,3	100	910,1	100	in Betrieb
17:00		7,4	100		1,2	100		1,64	73		3,0	100		0,2	100		16,9	100		0,3	100		0,4	100		114099,6	100		10,7	100	146,3	100	914,3	100	in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		0,86	100		3,5	100		0,2	100		18,0	100		0,3	100		0,4	100		112287,6	100		10,5	100	145,4	100	915,4	100	in Betrieb
18:00		1,0	100		0,0	100		0,63	100		4,8	100		0,2	100		11,3	100		0,3	100		0,4	100		112309,2	100		10,6	100	144,7	100	920,2	100	in Betrieb
18:30		0,0	100		0,0	100		0,98	100		1,9	100		0,2	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		109527,0	100		10,4	100	143,4	100	923,4	100	in Betrieb
19:00		0,8	84		0,0	84		3,76	73		1,6	84		0,2	94		45,5	84		0,4	84		0,4	84		109141,4	100		10,0	84	143,7	100	929,8	100	in Betrieb
19:30		3,6	80		0,8	80		8,77	100		1,6	80		0,21	100		50,0	80		0,4	80		0,4	80		110745,6	100		10,0	80	144,0	100	927,1	100	in Betrieb
20:00		7,7	100		1,0	100		8,0	100		1,9	100		0,2	100		38,3	100		0,4	100		0,4	100		112573,2	100		10,4	100	143,8	100	916,6	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		0,3	100		4,63	100		2,2	100		0,2	100		21,5	100		0,4	100		0,4	100		111292,0	100		10,6	100	143,2	100	910,3	100	in Betrieb
21:00		3,3	100		0,3	100		4,02	73		2,3	100		0,2	100		12,9	100		0,4	100		0,4	100		110627,1	100		10,4	100	143,3	100	916,2	100	in Betrieb
21:30		2,9	100		0,3	100		4,04	100		2,5	100		0,2	100		17,6	100		0,4	100		0,5	100		110708,6	100		10,0	100	144,1	100	926,6	100	in Betrieb
22:00		4,5	100		0,8	100		4,82	100		2,5	100		0,21	100		21,1	100		0,4	100		0,5	100		112508,3	100		10,0	100	146,2	100	929,7	100	in Betrieb
22:30		6,1	100		2,1	100		4,02	100		2,1	100		0,2	100		17,9	100		0,4	100		0,												