

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		0,6	100		1,62	100		2,4	100		0,2	100		13,6	100		0,7	100		0,3	100		111296,2	100		11,0	100		151,1	100		908,3	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,8	100		1,71	73		1,9	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		109595,8	100		10,8	100		150,1	100		913,4	100	In marcia
01:30		5,2	100		1,2	100		2,34	100		3,0	100		0,2	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		110104,6	100		10,6	100		149,7	100		921,6	100	In marcia
02:00		3,4	100		0,3	100		1,69	100		2,8	100		0,21	100		31,5	100		0,7	100		0,5	100		109827,7	100		10,5	100		149,8	100		920,0	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,4	100		1,93	100		2,6	100		0,21	100		33,4	100		0,7	100		0,4	100		110682,4	100		10,4	100		150,7	100		923,1	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,7	100		1,66	73		2,2	100		0,2	94		30,3	100		0,7	100		0,4	100		111077,2	100		10,8	100		150,5	100		914,3	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,8	100		2,13	100		2,4	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		110573,9	100		10,5	100		150,5	100		919,8	100	In marcia
04:00		4,8	100		1,2	100		2,6	100		2,8	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		111150,0	100		10,2	100		151,5	100		931,2	100	In marcia
04:30		5,1	100		1,1	100		2,18	100		2,5	100		0,21	100		19,0	100		0,7	100		0,4	100		112684,4	100		10,7	100		151,6	100		917,7	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,2	100		1,56	73		2,2	100		0,2	100		19,1	100		0,7	100		0,3	100		112434,9	100		11,0	100		151,4	100		906,1	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,6	100		1,89	100		2,5	100		0,2	100		20,2	100		0,7	100		0,4	100		111901,3	100		10,7	100		151,3	100		916,6	100	In marcia
06:00		4,4	100		0,3	100		1,61	100		2,2	100		0,21	100		21,6	100		0,7	100		0,5	100		110587,8	100		10,6	100		151,2	100		916,7	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,2	100		1,33	100		2,7	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		111151,4	100		10,5	100		150,8	100		922,5	100	In marcia
07:00		2,7	100		0,0	100		1,14	73		2,4	100		0,2	94		21,8	100		0,7	100		0,3	100		110843,9	100		10,8	100		150,8	100		911,6	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,9	100		1,66	100		2,7	100		0,21	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		110224,1	100		10,6	100		150,5	100		918,8	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,7	100		1,63	100		2,6	100		0,21	100		35,1	100		0,7	100		0,4	100		111014,8	100		10,4	100		150,8	100		922,6	100	In marcia
08:30		4,2	100		1,5	100		2,4	100		2,7	100		0,21	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		111703,9	100		10,7	100		151,6	100		914,1	100	In marcia
09:00		8,4	85		1,4	85		1,93	73		2,5	85		0,21	100		34,4	85		0,7	85		0,3	85		111764,1	100		10,6	85		152,7	100		916,3	100	In marcia
09:30		3,0	78		0,0	78		1,18	100		2,5	78		0,2	100		22,6	78		0,7	78		0,5	78		112648,7	100		10,8	78		152,7	100		915,6	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,5	100		1,79	100		1,7	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		110863,0	100		10,8	100		151,9	100		914,8	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		3,0	100		2,0	100		0,2	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		111274,7	100		10,6	100		151,5	100		917,5	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,4	100		5,62	73		2,1	100		0,21	94		26,4	100		0,6	100		0,5	100		111052,4	100		10,6	100		151,9	100		917,3	100	In marcia
11:30		3,7	100		1,2	100		7,41	100		2,0	100		0,2	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		109747,6	100		10,8	100		151,3	100		914,9	100	In marcia
12:00		4,3	100		1,5	100		5,01	100		1,7	100		0,21	100		32,3	100		0,6	100		0,6	100		109947,3	100		10,2	100		151,7	100		929,6	100	In marcia
12:30		4,4	100		1,5	100		3,36	100		1,7	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,5	100		110683,5	100		10,6	100		151,3	100		923,8	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		2,05	73		1,7	100		0,21	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		110181,2	100		10,6	100		151,5	100		912,7	100	In marcia
13:30		3,2	100		1,1	100		4,22	100		2,0	100		0,21	100		26,1	100		0,6	100		0,5	100		110614,2	100		10,4	100		152,4	100		921,2	100	In marcia
14:00		4,1	100		1,0	100		2,99	100		3,2	100		0,21	100		26,6	100		0,6	100		0,5	100		111287,9	100		10,6	100		152,7	100		912,4	100	In marcia
14:30		5,0	100		0,9	100		2,32	100		3,4	100		0,2	100		17,4	100		0,7	100		0,4	100		112209,9	100		10,8	100		152,6	100		914,9	100	In marcia
15:00		4,8	100		0,4	100		1,58	73		2,0	100		0,2	94		14,5	100		0,7	100		0,4	100		111338,2	100		10,7	100		152,0	100		914,9	100	In marcia
15:30		4,1	100		0,5	100		1,39	100		2,0	100		0,2	100		18,5	100		0,7	100		0,5	100		110417,5	100		10,7	100		150,3	100		918,0	100	In marcia
16:00		2,6	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,21	100		34,7	100		0,7	100		0,5	100		109882,6	100		10,3	100		150,7	100		924,8	100	In marcia
16:30		3,5	100		0,6	100		1,45	100		1,8	100		0,21	100		32,7	100		0,6	100		0,4	100		110819,8	100		10,6	100		151,8	100		920,8	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,8	100		1,28	73		1,8	100		0,2	100		23,2	100		0,7	100		0,3	100		111608,8	100		10,8	100		151,5	100		918,1	100	In marcia
17:30		4,5	100		1,5	100		1,38	100		1,6	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		110632,5	100		10,7	100		151,1	100		918,1	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,8	100		0,89	100		1,7	100		0,2	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		110268,5	100		10,6	100		150,3	100		922,8	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,6	100		1,05	100		1,5	100		0,2	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		109542,5	100		10,6	100		150,0	100		922,7	100	In marcia
19:00		4,0	100		0,7	100		1,05	73		1,5	100		0,2	95		24,0	100		0,6	100		0,3	100		109223,0	100		10,3	100		149,9	100		931,7	100	In marcia
19:30		3,6	100		0,9	100		1,47	100		1,7	100		0,2	100		27,9	100		0,6	100		0,4	100		109329,2	100		10,5	100		150,4	100		921,7	100	In marcia
20:00		5,0	100		2,0	100		1,44	100		2,1	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		109164,9	100		10,6	100		149,7	100		921,0	100	In marcia
20:30		3,3	100		0,4	100		1,02	100		3,0	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,4	100		109065,7	100		10,3	100		149,5	100		923,6	100	In marcia
21:00		3,3	84		0,4	84		0,98	73		2,4	84		0,2	100		25,1	84		0,7	84		0,4	84		110252,6	100		10,6	84		149,6	100		920,5	100	In marcia
21:30		3,0	79		0,5	79		1,5	100		1,7	79		0,2	100		28,0	79		0,7	79		0,4	79		109731,4	100		10,7	79		149,9	100		915,3	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,7	100		0,6	100		1,62	100		2,4	100		0,2	100		13,6	100		0,7	100		0,3	100		111296,2	100	11,0	100		151,1	100		908,3	100	in Betrieb
01:00		3,5	100		0,8	100		1,71	73		1,9	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		109595,8	100	10,8	100		150,1	100		913,4	100	in Betrieb
01:30		5,2	100		1,2	100		2,34	100		3,0	100		0,2	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		110104,6	100	10,6	100		149,7	100		921,6	100	in Betrieb
02:00		3,4	100		0,3	100		1,69	100		2,8	100		0,21	100		31,5	100		0,7	100		0,5	100		109827,7	100	10,5	100		149,8	100		920,0	100	in Betrieb
02:30		3,7	100		0,4	100		1,93	100		2,6	100		0,21	100		33,4	100		0,7	100		0,4	100		110682,4	100	10,4	100		150,7	100		923,1	100	in Betrieb
03:00		3,6	100		0,7	100		1,66	73		2,2	100		0,2	94		30,3	100		0,7	100		0,4	100		111077,2	100	10,8	100		150,5	100		914,3	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		0,8	100		2,13	100		2,4	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		110573,9	100	10,5	100		150,5	100		919,8	100	in Betrieb
04:00		4,8	100		1,2	100		2,6	100		2,8	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		111150,0	100	10,2	100		151,5	100		931,2	100	in Betrieb
04:30		5,1	100		1,1	100		2,18	100		2,5	100		0,21	100		19,0	100		0,7	100		0,4	100		112684,4	100	10,7	100		151,6	100		917,7	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		0,2	100		1,56	73		2,2	100		0,2	100		19,1	100		0,7	100		0,3	100		112434,9	100	11,0	100		151,4	100		906,1	100	in Betrieb
05:30		4,4	100		0,6	100		1,89	100		2,5	100		0,2	100		20,2	100		0,7	100		0,4	100		111901,3	100	10,7	100		151,3	100		916,6	100	in Betrieb
06:00		4,4	100		0,3	100		1,61	100		2,2	100		0,21	100		21,6	100		0,7	100		0,5	100		110587,8	100	10,6	100		151,2	100		916,7	100	in Betrieb
06:30		3,9	100		0,2	100		1,33	100		2,7	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		111151,4	100	10,5	100		150,8	100		922,5	100	in Betrieb
07:00		2,7	100		0,0	100		1,14	73		2,4	100		0,2	94		21,8	100		0,7	100		0,3	100		110843,9	100	10,8	100		150,8	100		911,6	100	in Betrieb
07:30		3,7	100		0,9	100		1,66	100		2,7	100		0,21	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		110224,1	100	10,6	100		150,5	100		918,8	100	in Betrieb
08:00		3,0	100		0,7	100		1,63	100		2,6	100		0,21	100		35,1	100		0,7	100		0,4	100		111014,8	100	10,4	100		150,8	100		922,6	100	in Betrieb
08:30		4,2	100		1,5	100		2,4	100		2,7	100		0,21	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		111703,9	100	10,7	100		151,6	100		914,1	100	in Betrieb
09:00		8,4	85		1,4	85		1,93	73		2,5	85		0,21	100		34,4	85		0,7	85		0,3	85		111764,1	100	10,6	85		152,7	100		916,3	100	in Betrieb
09:30		3,0	78		0,0	78		1,18	100		2,5	78		0,2	100		22,6	78		0,7	78		0,5	78		112648,7	100	10,8	78		152,7	100		915,6	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,5	100		1,79	100		1,7	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		110863,0	100	10,8	100		151,9	100		914,8	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		3,0	100		2,0	100		0,2	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		111274,7	100	10,6	100		151,5	100		917,5	100	in Betrieb
11:00		2,3	100		0,4	100		5,62	73		2,1	100		0,21	94		26,4	100		0,6	100		0,5	100		111052,4	100	10,6	100		151,9	100		917,3	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		1,2	100		7,41	100		2,0	100		0,2	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		109747,6	100	10,8	100		151,3	100		914,9	100	in Betrieb
12:00		4,3	100		1,5	100		5,01	100		1,7	100		0,21	100		32,3	100		0,6	100		0,6	100		109947,3	100	10,2	100		151,7	100		929,6	100	in Betrieb
12:30		4,4	100		1,5	100		3,36	100		1,7	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,5	100		110683,5	100	10,6	100		151,3	100		923,8	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		2,05	73		1,7	100		0,21	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		110181,2	100	10,6	100		151,5	100		912,7	100	in Betrieb
13:30		3,2	100		1,1	100		4,22	100		2,0	100		0,21	100		26,1	100		0,6	100		0,5	100		110614,2	100	10,4	100		152,4	100		921,2	100	in Betrieb
14:00		4,1	100		1,0	100		2,99	100		3,2	100		0,21	100		26,6	100		0,6	100		0,5	100		111287,9	100	10,6	100		152,7	100		912,4	100	in Betrieb
14:30		5,0	100		0,9	100		2,32	100		3,4	100		0,2	100		17,4	100		0,7	100		0,4	100		112209,9	100	10,8	100		152,6	100		914,9	100	in Betrieb
15:00		4,8	100		0,4	100		1,58	73		2,0	100		0,2	94		14,5	100		0,7	100		0,4	100		111338,2	100	10,7	100		152,0	100		914,9	100	in Betrieb
15:30		4,1	100		0,5	100		1,39	100		2,0	100		0,2	100		18,5	100		0,7	100		0,5	100		110417,5	100	10,7	100		150,3	100		918,0	100	in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,21	100		34,7	100		0,7	100		0,5	100		109882,6	100	10,3	100		150,7	100		924,8	100	in Betrieb
16:30		3,5	100		0,6	100		1,45	100		1,8	100		0,21	100		32,7	100		0,6	100		0,4	100		110819,8	100	10,6	100		151,8	100		920,8	100	in Betrieb
17:00		3,6	100		0,8	100		1,28	73		1,8	100		0,2	100		23,2	100		0,7	100		0,3	100		111608,8	100	10,8	100		151,5	100		918,1	100	in Betrieb
17:30		4,5	100		1,5	100		1,38	100		1,6	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		110632,5	100	10,7	100		151,1	100		918,1	100	in Betrieb
18:00		4,2	100		0,8	100		0,89	100		1,7	100		0,2	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		110268,5	100	10,6	100		150,3	100		922,8	100	in Betrieb
18:30		3,5	100		0,6	100		1,05	100		1,5	100		0,2	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		109542,5	100	10,6	100		150,0	100		922,7	100	in Betrieb
19:00		4,0	100		0,7	100		1,05	73		1,5	100		0,2	95		24,0	100		0,6	100		0,3	100		109223,0	100	10,3	100		149,9	100		931,7	100	in Betrieb
19:30		3,6	100		0,9	100		1,47	100		1,7	100		0,2	100		27,9	100		0,6	100		0,4	100		109329,2	100	10,5	100		150,4	100		921,7	100	in Betrieb
20:00		5,0	100		2,0	100		1,44	100		2,1	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		109164,9	100	10,6	100		149,7	100		921,0	100	in Betrieb
20:30		3,3	100		0,4	100		1,02	100		3,0	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,4	100		109065,7	100	10,3	100		149,5	100		923,6	100	in Betrieb
21:00		3,3	84		0,4	84		0,98	73		2,4	84		0,2	100		25,1	84		0,7	84		0,4	84		110252,6	100	10,6	84		149,6	100		920,5	100	in Betrieb
21:30		3,0	79		0,5	79		1,5	100		1,7	79		0,2	100		28,0	79		0,7	79		0,4	79		109731,4	100	10,7	79		149,9	100		915,3	100	in Betrieb
22:00		4,5	100		1,1	100		2,2	100		2,2	100		0,21	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		110250,0	100	10,4	100		1					