

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/06/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		0,2	100		1,15	100		4,0	100		0,2	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		108955,0	100		10,4	100		142,9	100		923,6	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,1	100		1,34	73		3,8	100		0,2	100		32,2	100		0,7	100		0,0	100		109781,0	100		10,4	100		143,0	100		923,0	100	In marcia
01:30		4,2	100		0,2	100		1,88	100		3,5	100		0,2	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		109677,7	100		10,1	100		143,4	100		931,6	100	In marcia
02:00		4,0	100		0,4	100		1,86	100		4,0	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		111203,4	100		10,6	100		143,4	100		911,6	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		1,57	100		3,4	100		0,2	100		23,2	100		0,7	100		0,0	100		111354,6	100		10,5	100		143,3	100		915,1	100	In marcia
03:00		4,2	100		0,0	100		1,39	73		4,0	100		0,2	94		18,2	100		0,7	100		0,0	100		111036,7	100		10,5	100		143,2	100		920,4	100	In marcia
03:30		4,7	100		0,2	100		1,48	100		5,0	100		0,2	100		15,2	100		0,7	100		0,0	100		111474,5	100		10,6	100		143,0	100		918,6	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,1	100		1,28	100		3,2	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,0	100		110638,1	100		10,7	100		143,4	100		915,6	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,1	100		1,61	100		4,6	100		0,2	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		110319,6	100		10,4	100		142,9	100		923,7	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,6	100		1,67	73		2,7	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		111032,4	100		10,6	100		143,1	100		918,0	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,3	100		1,76	100		3,6	100		0,2	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		111077,0	100		10,7	100		143,3	100		917,1	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,7	100		2,73	100		3,6	100		0,2	100		33,3	100		0,7	100		0,0	100		110814,7	100		10,3	100		143,8	100		921,9	100	In marcia
06:30		5,1	100		0,5	100		4,27	100		2,9	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		110862,5	100		10,7	100		144,5	100		913,8	100	In marcia
07:00		4,3	100		0,0	100		2,72	73		4,1	100		0,2	94		21,0	100		0,7	100		0,0	100		111414,5	100		10,6	100		144,6	100		919,2	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,0	100		1,57	100		3,9	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		110718,1	100		10,7	100		144,4	100		911,8	100	In marcia
08:00		5,3	100		0,2	100		1,29	100		4,0	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,0	100		110327,2	100		10,6	100		144,1	100		921,5	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,75	100		3,8	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		108624,4	100		10,2	100		144,6	100		927,8	100	In marcia
09:00		3,6	84		0,6	84		1,18	73		4,3	84		0,2	100		25,2	84		0,7	84		0,1	84		110117,0	100		10,4	84		144,8	100		919,6	100	In marcia
09:30		4,0	79		0,2	79		1,28	100		2,7	79		0,2	100		33,3	79		0,7	79		0,4	79		109927,1	100		10,3	79		145,8	100		928,8	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,5	100		1,11	100		2,4	100		0,2	100		35,1	100		0,7	100		0,4	100		110892,5	100		10,5	100		146,0	100		929,8	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,4	100		1,02	100		2,3	100		0,2	100		29,0	100		0,7	100		0,3	100		111128,6	100		10,7	100		146,8	100		920,7	100	In marcia
11:00		8,1	100		0,1	100		0,97	73		3,2	100		0,2	94		21,0	100		0,7	100		0,5	100		110521,7	100		10,6	100		147,5	100		919,8	100	In marcia
11:30		3,2	100		0,0	100		0,9	100		4,3	100		0,2	100		18,7	100		0,7	100		0,4	100		110984,8	100		10,4	100		147,9	100		923,0	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		0,99	100		2,8	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		111979,1	100		10,3	100		148,7	100		933,9	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		1,85	100		2,6	100		0,21	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		113032,4	100		10,6	100		149,9	100		920,6	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,2	100		3,45	73		2,0	100		0,2	100		28,8	100		0,7	100		0,3	100		112935,9	100		10,9	100		149,7	100		911,9	100	In marcia
13:30		3,3	100		1,1	100		5,57	100		2,2	100		0,2	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		112173,9	100		10,8	100		149,1	100		909,4	100	In marcia
14:00		5,5	100		1,5	100		5,78	100		1,9	100		0,21	100		29,6	100		0,7	100		0,5	100		112316,0	100		10,5	100		150,0	100		926,5	100	In marcia
14:30		4,0	100		1,4	100		6,06	100		2,5	100		0,21	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		113382,2	100		10,5	100		151,0	100		923,0	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,1	100		4,15	73		2,2	100		0,2	95		23,3	100		0,6	100		0,3	100		113440,5	100		10,7	100		150,8	100		917,5	100	In marcia
15:30		5,7	100		0,8	100		4,16	100		4,9	100		0,21	100		18,7	100		0,6	100		0,5	100		113138,1	100		10,6	100		151,1	100		917,5	100	In marcia
16:00		5,4	100		0,0	100		2,06	100		7,3	100		0,2	100		16,9	100		0,7	100		0,5	100		112463,3	100		10,7	100		150,4	100		917,6	100	In marcia
16:30		5,2	100		0,0	100		1,51	100		4,3	100		0,2	100		15,1	100		0,7	100		0,5	100		111316,2	100		10,7	100		149,1	100		915,7	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,0	100		0,82	73		5,5	100		0,2	100		12,0	100		0,7	100		0,4	100		111512,0	100		10,6	100		148,2	100		921,1	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,0	100		0,75	100		5,1	100		0,2	100		10,5	100		0,7	100		0,3	100		111086,9	100		10,6	100		147,6	100		927,9	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,2	100		18,5	100		0,7	100		0,4	100		110030,2	100		10,7	100		146,7	100		920,7	100	In marcia
18:30		4,4	100		0,0	100		0,9	100		2,7	100		0,2	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		110301,2	100		10,7	100		145,9	100		921,9	100	In marcia
19:00		3,0	100		0,0	100		0,97	73		2,3	100		0,2	94		40,4	100		0,7	100		0,3	100		109360,9	100		10,8	100		146,0	100		918,6	100	In marcia
19:30		3,2	100		0,0	100		1,21	100		2,9	100		0,2	100		38,3	100		0,7	100		0,2	100		108239,4	100		10,6	100		145,3	100		922,4	100	In marcia
20:00		6,2	100		0,2	100		1,32	100		5,0	100		0,2	100		32,3	100		0,7	100		0,3	100		110266,3	100		10,8	100		144,8	100		919,4	100	In marcia
20:30		5,8	100		0,0	100		0,74	100		8,1	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		110845,2	100		10,4	100		146,2	100		925,0	100	In marcia
21:00		3,1	86		0,0	86		0,82	73		4,5	86		0,2	100		22,8	86		0,7	86		0,3	86		111177,6	100		10,7	86		147,0	100		915,1	100	In marcia
21:30		3,4	78		0,0	78		1,21	100		3,1	78		0,2	100		24,1	78		0,7	78		0,4	78		110663,9	100		10,5	78		147,5	100		918,2	100	In marcia
22:00		3																																			

MVA Bozen

Datum: 28/06/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		0,2	100		1,15	100		4,0	100		0,2	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		108955,0	100	10,4	100		142,9	100		923,6	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,1	100		1,34	73		3,8	100		0,2	100		32,2	100		0,7	100		0,0	100		109781,0	100	10,4	100		143,0	100		923,0	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,2	100		1,88	100		3,5	100		0,2	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		109677,7	100	10,1	100		143,4	100		931,6	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		0,4	100		1,86	100		4,0	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		111203,4	100	10,6	100		143,4	100		911,6	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		1,57	100		3,4	100		0,2	100		23,2	100		0,7	100		0,0	100		111354,6	100	10,5	100		143,3	100		915,1	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,0	100		1,39	73		4,0	100		0,2	94		18,2	100		0,7	100		0,0	100		111036,7	100	10,5	100		143,2	100		920,4	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		0,2	100		1,48	100		5,0	100		0,2	100		15,2	100		0,7	100		0,0	100		111474,5	100	10,6	100		143,0	100		918,6	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,1	100		1,28	100		3,2	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,0	100		110638,1	100	10,7	100		143,4	100		915,6	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,1	100		1,61	100		4,6	100		0,2	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		110319,6	100	10,4	100		142,9	100		923,7	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,6	100		1,67	73		2,7	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		111032,4	100	10,6	100		143,1	100		918,0	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,3	100		1,76	100		3,6	100		0,2	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		111077,0	100	10,7	100		143,3	100		917,1	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,7	100		2,73	100		3,6	100		0,2	100		33,3	100		0,7	100		0,0	100		110814,7	100	10,3	100		143,8	100		921,9	100		in Betrieb
06:30		5,1	100		0,5	100		4,27	100		2,9	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		110862,5	100	10,7	100		144,5	100		913,8	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		0,0	100		2,72	73		4,1	100		0,2	94		21,0	100		0,7	100		0,0	100		111414,5	100	10,6	100		144,6	100		919,2	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,0	100		1,57	100		3,9	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		110718,1	100	10,7	100		144,4	100		911,8	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		0,2	100		1,29	100		4,0	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,0	100		110327,2	100	10,6	100		144,1	100		921,5	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,75	100		3,8	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		108624,4	100	10,2	100		144,6	100		927,8	100		in Betrieb
09:00		3,6	84		0,6	84		1,18	73		4,3	84		0,2	100		25,2	84		0,7	84		0,1	84		110117,0	100	10,4	84		144,8	100		919,6	100		in Betrieb
09:30		4,0	79		0,2	79		1,28	100		2,7	79		0,2	100		33,3	79		0,7	79		0,4	79		109927,1	100	10,3	79		145,8	100		928,8	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,5	100		1,11	100		2,4	100		0,2	100		35,1	100		0,7	100		0,4	100		110892,5	100	10,5	100		146,0	100		929,8	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,4	100		1,02	100		2,3	100		0,2	100		29,0	100		0,7	100		0,3	100		111128,6	100	10,7	100		146,8	100		920,7	100		in Betrieb
11:00		8,1	100		0,1	100		0,97	73		3,2	100		0,2	94		21,0	100		0,7	100		0,5	100		110521,7	100	10,6	100		147,5	100		919,8	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,0	100		0,9	100		4,3	100		0,2	100		18,7	100		0,7	100		0,4	100		110984,8	100	10,4	100		147,9	100		923,0	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,99	100		2,8	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		111979,1	100	10,3	100		148,7	100		933,9	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		1,85	100		2,6	100		0,21	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		113032,4	100	10,6	100		149,9	100		920,6	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,2	100		3,45	73		2,0	100		0,2	100		28,8	100		0,7	100		0,3	100		112935,9	100	10,9	100		149,7	100		911,9	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		1,1	100		5,57	100		2,2	100		0,2	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		112173,9	100	10,8	100		149,1	100		909,4	100		in Betrieb
14:00		5,5	100		1,5	100		5,78	100		1,9	100		0,21	100		29,6	100		0,7	100		0,5	100		112316,0	100	10,5	100		150,0	100		926,5	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		1,4	100		6,06	100		2,5	100		0,21	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		113382,2	100	10,5	100		151,0	100		923,0	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,1	100		4,15	73		2,2	100		0,2	95		23,3	100		0,6	100		0,3	100		113440,5	100	10,7	100		150,8	100		917,5	100		in Betrieb
15:30		5,7	100		0,8	100		4,16	100		4,9	100		0,21	100		18,7	100		0,6	100		0,5	100		113138,1	100	10,6	100		151,1	100		917,5	100		in Betrieb
16:00		5,4	100		0,0	100		2,06	100		7,3	100		0,2	100		16,9	100		0,7	100		0,5	100		112463,3	100	10,7	100		150,4	100		917,6	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		0,0	100		1,51	100		4,3	100		0,2	100		15,1	100		0,7	100		0,5	100		113136,2	100	10,7	100		149,1	100		915,7	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,0	100		0,82	73		5,5	100		0,2	100		12,0	100		0,7	100		0,4	100		111512,0	100	10,6	100		148,2	100		921,1	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		0,0	100		0,75	100		5,1	100		0,2	100		10,5	100		0,7	100		0,3	100		111086,9	100	10,6	100		147,6	100		927,9	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,2	100		18,5	100		0,7	100		0,4	100		110030,2	100	10,7	100		146,7	100		920,7	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		0,0	100		0,9	100		2,7	100		0,2	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		110301,2	100	10,7	100		145,9	100		921,9	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		0,0	100		0,97	73		2,3	100		0,2	94		40,4	100		0,7	100		0,3	100		109360,9	100	10,8	100		146,0	100		918,6	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,0	100		1,21	100		2,9	100		0,2	100		38,3	100		0,7	100		0,2	100		108239,4	100	10,6	100		145,3	100		922,4	100		in Betrieb
20:00		6,2	100		0,2	100		1,32	100		5,0	100		0,2	100		32,3	100		0,7	100		0,3	100		110266,3	100	10,8	100		144,8	100		919,4	100		in Betrieb
20:30		5,8	100		0,0	100		0,74	100		8,1	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		110845,2	100	10,4	100		146,2	100		925,0	100		in Betrieb
21:00		3,1	86		0,0	86		0,82	73		4,5	86		0,2	100		22,8	86		0,7	86		0,3	86		111177,6	100	10,7	86		147,0	100		915,1	100		in Betrieb
21:30		3,4	78		0,0	78		1,21	100		3,1	78		0,2	100		24,1	78		0,7	78		0,4	78		110663,9	100	10,5	78		147,5	100		918,2	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		0,0	100		1,48																													