

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/07/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,8	100		0,6	100	0,92	100	1,8	100	0,2	100	21,3	100	0,6	100	0,4	100	112630,4	100	10,5	100	143,2	100	937,1	100	In marcia	
01:00		5,2	100		1,2	100	0,97	73	1,7	100	0,2	100	29,4	100	0,6	100	0,3	100	111474,4	100	10,4	100	143,4	100	931,8	100	In marcia	
01:30		3,1	100		0,6	100	1,11	100	1,8	100	0,2	100	34,6	100	0,6	100	0,4	100	112067,9	100	10,2	100	143,5	100	934,1	100	In marcia	
02:00		3,3	100		1,1	100	1,98	100	1,9	100	0,2	100	34,0	100	0,6	100	0,4	100	112396,1	100	10,4	100	143,5	100	932,8	100	In marcia	
02:30		4,2	100		1,2	100	2,17	100	1,3	100	0,2	100	29,7	100	0,6	100	0,2	100	113173,9	100	10,5	100	143,5	100	927,6	100	In marcia	
03:00		3,7	100		1,2	100	1,75	73	1,8	100	0,2	94	28,7	100	0,6	100	0,3	100	113582,0	100	10,3	100	143,6	100	937,9	100	In marcia	
03:30		4,6	100		1,5	100	1,9	100	2,0	100	0,2	100	23,2	100	0,6	100	0,2	100	114663,8	100	10,7	100	143,8	100	932,1	100	In marcia	
04:00		5,3	100		1,6	100	1,51	100	2,2	100	0,2	100	22,8	100	0,7	100	0,3	100	114471,3	100	10,6	100	143,4	100	932,7	100	In marcia	
04:30		2,3	100		0,2	100	0,98	100	2,0	100	0,2	100	21,7	100	0,6	100	0,3	100	113680,7	100	10,4	100	143,6	100	934,0	100	In marcia	
05:00		2,7	100		0,7	100	1,19	73	1,4	100	0,2	100	20,7	100	0,6	100	0,3	100	114376,4	100	10,5	100	143,7	100	934,9	100	In marcia	
05:30		4,6	100		2,0	100	1,51	100	1,4	100	0,2	100	21,8	100	0,6	100	0,3	100	115442,0	100	10,9	100	143,5	100	925,3	100	In marcia	
06:00		6,5	100		2,1	100	1,05	100	2,2	100	0,2	100	20,8	100	0,7	100	0,3	100	114418,2	100	10,6	100	143,5	100	930,2	100	In marcia	
06:30		3,1	100		0,9	100	0,68	100	2,5	100	0,2	100	22,2	100	0,7	100	0,3	100	113716,1	100	10,5	100	143,3	100	927,5	100	In marcia	
07:00		2,1	100		0,0	100	0,64	73	2,2	100	0,2	94	24,7	100	0,7	100	0,3	100	113135,4	100	10,4	100	143,2	100	932,6	100	In marcia	
07:30		2,2	100		0,0	100	0,81	100	1,8	100	0,2	100	39,8	100	0,6	100	0,4	100	112840,8	100	10,3	100	143,9	100	929,4	100	In marcia	
08:00		2,8	100		1,4	100	1,2	100	1,9	100	0,2	100	29,1	100	0,6	100	0,3	100	114401,5	100	10,4	100	143,4	100	932,9	100	In marcia	
08:30		3,4	100		1,4	100	1,13	100	2,5	100	0,2	100	24,4	100	0,7	100	0,4	100	114433,7	100	10,4	100	147,8	100	929,4	100	In marcia	
09:00		3,1	84		1,3	84	1,19	73	2,1	84	0,21	100	22,5	84	0,7	84	0,4	84	115158,7	100	10,4	84	155,7	100	932,3	100	In marcia	
09:30		2,7	79		1,9	79	2,71	100	2,0	79	0,21	100	23,8	79	0,6	79	1,0	79	115258,4	100	10,5	79	163,4	100	926,7	100	In marcia	
10:00		3,6	100		1,9	100	2,69	100	2,1	100	0,21	100	19,9	100	0,7	100	1,3	100	115170,7	100	10,5	100	168,0	100	932,7	100	In marcia	
10:30		2,2	100		0,7	100	3,54	100	2,0	100	0,22	100	32,5	100	0,6	100	1,5	100	115054,9	100	10,2	100	171,5	100	935,8	100	In marcia	
11:00		2,4	100		2,0	100	4,62	73	2,1	100	0,22	94	28,7	100	0,6	100	1,6	100	115640,9	100	10,4	100	173,9	100	930,9	100	In marcia	
11:30		2,7	100		1,0	100	3,7	100	1,9	100	0,22	100	25,8	100	0,6	100	1,6	100	114302,2	100	10,3	100	175,0	100	927,5	100	In marcia	
12:00		2,8	100		1,1	100	3,81	100	2,4	100	0,22	100	18,3	100	0,6	100	1,4	100	112974,5	100	10,2	100	175,0	100	930,2	100	In marcia	
12:30		2,5	100		1,9	100	3,11	100	1,8	100	0,22	100	17,5	100	0,6	100	1,3	100	112984,0	100	10,5	100	173,9	100	923,5	100	In marcia	
13:00		2,2	100		1,3	100	2,1	73	2,5	100	0,22	100	17,7	100	0,6	100	1,2	100	112359,2	100	10,3	100	173,8	100	928,5	100	In marcia	
13:30		2,3	100		1,3	100	2,67	100	2,5	100	0,22	100	28,4	100	0,6	100	1,3	100	112652,3	100	10,3	100	174,6	100	927,7	100	In marcia	
14:00		2,7	100		3,1	100	3,38	100	2,6	100	0,22	100	32,8	100	0,6	100	1,2	100	114188,3	100	10,3	100	175,5	100	925,3	100	In marcia	
14:30		2,3	100		0,3	100	1,4	100	5,9	100	0,22	100	26,3	100	0,7	100	1,2	100	114362,1	100	10,2	100	175,2	100	928,7	100	In marcia	
15:00		2,2	100		0,0	100	0,88	73	5,0	100	0,22	95	23,6	100	0,7	100	1,1	100	114782,1	100	10,4	100	175,1	100	926,8	100	In marcia	
15:30		2,2	100		0,0	100	0,99	100	3,2	100	0,22	100	20,3	100	0,7	100	1,1	100	113599,2	100	10,2	100	174,8	100	935,7	100	In marcia	
16:00		2,2	100		0,0	100	1,16	100	3,6	100	0,22	100	19,5	100	0,7	100	1,0	100	113949,4	100	10,4	100	174,5	100	931,4	100	In marcia	
16:30		2,2	100		0,0	100	1,41	100	2,1	100	0,22	100	35,3	100	0,6	100	1,2	100	114727,8	100	10,1	100	175,8	100	930,6	100	In marcia	
17:00		2,8	100		0,2	100	2,26	73	2,5	100	0,22	100	20,5	100	0,6	100	1,0	100	114682,8	100	10,4	100	175,7	100	926,4	100	In marcia	
17:30		7,0	100		0,1	100	1,49	100	4,4	100	0,21	100	10,5	100	0,7	100	0,7	100	113227,5	100	10,7	100	172,9	100	924,6	100	In marcia	
18:00		3,0	100		0,0	100	0,71	100	4,4	100	0,21	100	11,1	100	0,7	100	0,7	100	111255,0	100	10,5	100	168,8	100	933,4	100	In marcia	
18:30		2,6	100		0,0	100	0,62	100	8,3	100	0,21	100	28,0	100	0,7	100	0,8	100	111061,9	100	10,1	100	166,7	100	937,5	100	In marcia	
19:00		5,2	100		0,0	100	0,84	73	10,4	100	0,21	94	35,8	100	0,6	100	0,8	100	111845,2	100	10,1	100	166,8	100	946,8	100	In marcia	
19:30		3,8	100		0,0	100	1,18	100	5,5	100	0,22	100	47,7	100	0,7	100	0,7	100	114330,6	100	10,1	100	167,2	100	937,1	100	In marcia	
20:00		2,4	100		0,0	100	1,77	100	3,5	100	0,22	100	42,0	100	0,6	100	0,8	100	115411,8	100	10,4	100	167,9	100	931,6	100	In marcia	
20:30		4,8	100		1,0	100	3,32	100	4,2	100	0,22	100	27,2	100	0,6	100	0,8	100	115580,4	100	10,4	100	167,7	100	929,0	100	In marcia	
21:00		6,0	85		0,6	85	1,77	73	6,8	85	0,21	100	14,0	85	0,7	85	0,5	85	115618,8	100	10,2	85	166,4	100	936,1	100	In marcia	
21:30		2,7	79		0,0	79	1,28	100	5,3	79	0,21	100	10,3	79	0,7	79	0,3	79	113909,1	100	10,8	79	165,1	100	926,4	100	In marcia	
22:00		2,9	100		0,0	100	1,24	100	4,6	100	0,21	100	15,3	100	0,7	100	0,5	100	112597,3	100	9,9	100	164,9	100	944,7	100	In marcia	
22:30		6,0	100		0,3	100	1,33	100	5,6	100	0,21	100	8,0	100	0,7	100	0,3	100	113290,0	100	10,5	100	163,5	100	929,8	100	In marcia	
23:00		3,7	100		0,0	100	0,72	73	6,4	100	0,21	94	13,0	100	0,7	100	0,4	100	112260,6	100	10,2	100	163,0	100	937,8	100	In marcia	
23:30		2,4	100		0,0	100	0,93	100	4,2	100	0,21	100	28,6	100	0,7	100	0,5	100	112034,3	100	10,0	100	163,7	100	938,6	100	In marcia	
24:00		3,6	100		0,1	100	1,14	100	6,5	100	0,22	100	42,5	100	0,7	100	0,4	100	112605,8	100	10,2	100	164,6	100	936,0	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,62		1,3		0,20		8		0,6		0,2		111061,9		9,9		143,2		923,5			
MAX		7			3,1		4,62		10,4		0,22		47,7		0,7		1,6		115640,9		10,9		175,8		946,8			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,6	100		0,92	100		1,8	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,4	100		112630,4	100	10,5	100		143,2	100		937,1	100		in Betrieb
01:00		5,2	100		1,2	100		0,97	73		1,7	100		0,2	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		111474,4	100	10,4	100		143,4	100		931,8	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,6	100		1,11	100		1,8	100		0,2	100		34,6	100		0,6	100		0,4	100		112067,9	100	10,2	100		143,5	100		934,1	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,1	100		1,98	100		1,9	100		0,2	100		34,0	100		0,6	100		0,4	100		112396,1	100	10,4	100		143,5	100		932,8	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		1,2	100		2,17	100		1,3	100		0,2	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		113173,9	100	10,5	100		143,5	100		927,6	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,2	100		1,75	73		1,8	100		0,2	94		28,7	100		0,6	100		0,3	100		113582,0	100	10,3	100		143,6	100		937,9	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,5	100		1,9	100		2,0	100		0,2	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		114663,8	100	10,7	100		143,8	100		932,1	100		in Betrieb
04:00		5,3	100		1,6	100		1,51	100		2,2	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		114471,3	100	10,6	100		143,4	100		932,7	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,2	100		0,98	100		2,0	100		0,2	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		113680,7	100	10,4	100		143,6	100		934,0	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,7	100		1,19	73		1,4	100		0,2	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		114376,4	100	10,5	100		143,7	100		934,9	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		2,0	100		1,51	100		1,4	100		0,2	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		115442,0	100	10,9	100		143,5	100		925,3	100		in Betrieb
06:00		6,5	100		2,1	100		1,05	100		2,2	100		0,2	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		114418,2	100	10,6	100		143,5	100		930,2	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,9	100		0,68	100		2,5	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		113716,1	100	10,5	100		143,3	100		927,5	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		0,64	73		2,2	100		0,2	94		24,7	100		0,7	100		0,3	100		113135,4	100	10,4	100		143,2	100		932,6	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		0,81	100		1,8	100		0,2	100		39,8	100		0,6	100		0,4	100		112840,8	100	10,3	100		143,9	100		929,4	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,4	100		1,2	100		1,9	100		0,2	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		114401,5	100	10,4	100		143,4	100		932,9	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,4	100		1,13	100		2,5	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		114433,7	100	10,4	100		147,8	100		929,4	100		in Betrieb
09:00		3,1	84		1,3	84		1,19	73		2,1	84		0,21	100		22,5	84		0,7	84		0,4	84		115158,7	100	10,4	84		155,7	100		932,3	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		1,9	79		2,71	100		2,0	79		0,21	100		23,8	79		0,6	79		1,0	79		115258,4	100	10,5	79		163,4	100		926,7	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,9	100		2,69	100		2,1	100		0,21	100		19,9	100		0,7	100		1,3	100		115170,7	100	10,5	100		168,0	100		932,7	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,7	100		3,54	100		2,0	100		0,22	100		32,5	100		0,6	100		1,5	100		115054,9	100	10,2	100		171,5	100		935,8	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		2,0	100		4,62	73		2,1	100		0,22	94		28,7	100		0,6	100		1,6	100		115640,9	100	10,4	100		173,9	100		930,9	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,0	100		3,7	100		1,9	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		1,6	100		114302,2	100	10,3	100		175,0	100		927,5	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,1	100		3,81	100		2,4	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		1,4	100		112974,5	100	10,2	100		175,0	100		930,2	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		1,9	100		3,11	100		1,8	100		0,22	100		17,5	100		0,6	100		1,3	100		112984,0	100	10,5	100		173,9	100		923,5	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,3	100		2,1	73		2,5	100		0,22	100		17,7	100		0,6	100		1,2	100		112359,2	100	10,3	100		173,8	100		928,5	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,3	100		2,67	100		2,5	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		1,3	100		112652,3	100	10,3	100		174,6	100		927,7	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		3,1	100		3,38	100		2,6	100		0,22	100		32,8	100		0,6	100		1,2	100		114188,3	100	10,3	100		175,5	100		925,3	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,3	100		1,4	100		5,9	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		1,2	100		114362,1	100	10,2	100		175,2	100		928,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,88	73		5,0	100		0,22	95		23,6	100		0,7	100		1,1	100		114782,1	100	10,4	100		175,1	100		926,8	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,99	100		3,2	100		0,22	100		20,3	100		0,7	100		1,1	100		113599,2	100	10,2	100		174,8	100		935,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		1,16	100		3,6	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		1,0	100		113949,4	100	10,4	100		174,5	100		931,4	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		1,41	100		2,1	100		0,22	100		35,3	100		0,6	100		1,2	100		114727,8	100	10,1	100		175,8	100		930,6	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,2	100		2,26	73		2,5	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		1,0	100		114682,8	100	10,4	100		175,7	100		926,4	100		in Betrieb
17:30		7,0	100		0,1	100		1,49	100		4,4	100		0,21	100		10,5	100		0,7	100		0,7	100		113227,5	100	10,7	100		172,9	100		924,6	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,0	100		0,71	100		4,4	100		0,21	100		11,1	100		0,7	100		0,7	100		111255,0	100	10,5	100		168,8	100		933,4	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,0	100		0,62	100		8,3	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,8	100		111061,9	100	10,1	100		166,7	100		937,5	100		in Betrieb
19:00		5,2	100		0,0	100		0,84	73		10,4	100		0,21	94		35,8	100		0,6	100		0,8	100		111845,2	100	10,1	100		166,8	100		946,8	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,0	100		1,18	100		5,5	100		0,22	100		47,7	100		0,7	100		0,7	100		114330,6	100	10,1	100		167,2	100		937,1	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		0,0	100		1,77	100		3,5	100		0,22	100		42,0	100		0,6	100		0,8	100		115411,8	100	10,4	100		167,9	100		931,6	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		1,0	100		3,32	100		4,2	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,8	100		115580,4	100	10,4	100		167,7	100		929,0	100		in Betrieb
21:00		6,0	85		0,6	85		1,77	73		6,8	85		0,21	100		14,0	85		0,7	85		0,5	85		115618,8	100	10,2	85		166,4	100		936,1	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		0,0	79		1,28	100		5,3	79		0,21	100		10,3	79		0,7	79		0,3	79		113909,1	100	10,8	79		165,1	100		926,4	100		in Betrieb
22:00		2,9	100		0,0</																																