

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,0	100		1,9	100		0,82	100		2,4	100		0,2	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		113925,8	100	10,2	100		175,3	100		932,0	100		In marcia
01:00		3,0	100		1,3	100		0,76	73		2,6	100		0,2	100		34,3	100		0,7	100		0,7	100		114219,8	100	10,2	100		176,0	100		930,4	100		In marcia
01:30		3,2	100		1,0	100		0,83	100		3,4	100		0,2	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		115152,4	100	10,4	100		176,1	100		925,4	100		In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		0,63	100		3,4	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,5	100		114497,8	100	10,6	100		176,1	100		920,7	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		0,62	100		3,2	100		0,2	100		25,2	100		0,7	100		0,6	100		114827,5	100	10,4	100		176,4	100		924,7	100		In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		0,73	73		2,8	100		0,2	94		20,8	100		0,7	100		0,4	100		114508,1	100	10,4	100		176,5	100		930,6	100		In marcia
03:30		2,3	100		0,0	100		0,89	100		2,5	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,6	100		114572,2	100	10,3	100		176,8	100		932,5	100		In marcia
04:00		2,3	100		0,2	100		0,76	100		2,9	100		0,21	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		114984,7	100	10,4	100		176,2	100		931,6	100		In marcia
04:30		3,7	100		2,3	100		0,76	100		3,8	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,5	100		114649,6	100	10,3	100		176,8	100		930,0	100		In marcia
05:00		3,3	100		0,5	100		0,65	73		3,9	100		0,22	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		114995,2	100	10,6	100		176,5	100		927,7	100		In marcia
05:30		4,8	100		1,8	100		0,77	100		3,0	100		0,22	100		31,3	100		0,7	100		0,5	100		114538,6	100	10,1	100		176,2	100		936,7	100		In marcia
06:00		4,1	100		0,6	100		0,66	100		2,6	100		0,22	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		115249,9	100	10,5	100		176,2	100		925,2	100		In marcia
06:30		3,9	100		0,7	100		0,65	100		2,3	100		0,22	100		22,4	100		0,7	100		0,4	100		115265,8	100	10,3	100		176,4	100		933,0	100		In marcia
07:00		3,2	100		0,4	100		0,7	73		2,7	100		0,22	94		25,4	100		0,7	100		0,5	100		114724,9	100	10,5	100		176,3	100		926,3	100		In marcia
07:30		2,9	100		0,1	100		0,82	100		2,6	100		0,22	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		114143,8	100	10,2	100		176,8	100		934,7	100		In marcia
08:00		2,9	100		1,6	100		0,88	100		1,8	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		114307,6	100	10,4	100		175,2	100		929,0	100		In marcia
08:30		3,6	100		1,6	100		0,91	100		2,9	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		114581,7	100	10,2	100		173,5	100		936,9	100		In marcia
09:00		3,3	86		2,2	86		0,81	73		2,0	86		0,22	100		33,0	86		0,6	86		0,5	86		115047,0	100	10,4	86		172,6	100		928,9	100		In marcia
09:30		4,0	78		1,0	78		0,83	100		1,2	78		0,22	100		27,5	78		0,7	78		0,9	78		114679,3	100	10,3	78		172,6	100		935,7	100		In marcia
10:00		2,3	100		0,4	100		0,74	100		1,2	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,9	100		113842,2	100	10,4	100		171,9	100		936,0	100		In marcia
10:30		3,5	100		1,3	100		0,73	100		1,2	100		0,21	100		22,4	100		0,6	100		0,7	100		113978,4	100	10,1	100		161,2	100		940,2	100		In marcia
11:00		2,3	100		1,3	100		0,68	73		2,0	100		0,21	94		28,1	100		0,6	100		0,9	100		113080,2	100	10,2	100		150,8	100		935,9	100		In marcia
11:30		2,6	100		1,8	100		0,8	100		1,6	100		0,2	100		21,6	100		0,6	100		0,8	100		114175,2	100	10,4	100		144,9	100		931,4	100		In marcia
12:00		4,2	100		1,5	100		0,75	100		0,9	100		0,2	100		28,0	100		0,6	100		0,6	100		114064,3	100	10,4	100		143,4	100		933,6	100		In marcia
12:30		2,7	100		0,5	100		0,65	100		1,2	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,7	100		113504,9	100	10,1	100		143,7	100		939,9	100		In marcia
13:00		4,3	100		1,3	100		0,66	73		1,4	100		0,2	100		27,7	100		0,6	100		0,7	100		115121,5	100	10,3	100		143,8	100		923,7	100		In marcia
13:30		5,5	100		1,3	100		0,68	100		1,6	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,7	100		114480,9	100	10,1	100		143,8	100		926,9	100		In marcia
14:00		4,2	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,2	100		13,8	100		0,6	100		0,6	100		114177,3	100	10,4	100		143,3	100		930,3	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,1	100		0,65	100		2,1	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,8	100		114103,7	100	10,1	100		152,4	100		932,4	100		In marcia
15:00		2,3	100		1,0	100		0,79	73		2,0	100		0,21	94		19,4	100		0,6	100		0,9	100		114607,7	100	10,2	100		157,7	100		931,0	100		In marcia
15:30		2,3	100		1,4	100		1,12	100		2,6	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		1,0	100		116091,6	100	10,2	100		164,8	100		928,6	100		In marcia
16:00		3,4	100		2,5	100		1,36	100		4,2	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		1,1	100		117015,4	100	10,3	100		170,2	100		925,8	100		In marcia
16:30		2,5	100		0,6	100		0,94	100		2,0	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		1,2	100		117159,7	100	10,4	100		173,3	100		920,6	100		In marcia
17:00		5,8	100		1,4	100		0,96	73		1,4	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		1,1	100		115778,6	100	10,3	100		174,3	100		920,4	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,0	100		0,61	100		2,0	100		0,22	100		19,2	100		0,7	100		1,0	100		115874,8	100	10,5	100		173,5	100		919,4	100		In marcia
18:00		2,4	100		0,0	100		0,61	100		2,5	100		0,22	100		16,3	100		0,7	100		1,1	100		114207,6	100	10,6	100		173,2	100		917,5	100		In marcia
18:30		6,1	100		0,0	100		0,65	100		5,1	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		1,1	100		113672,4	100	10,0	100		174,4	100		924,8	100		In marcia
19:00		3,4	100		0,0	100		0,66	73		2,8	100		0,22	94		34,0	100		0,7	100		1,3	100		115868,4	100	10,2	100		176,7	100		930,0	100		In marcia
19:30		2,7	100		0,0	100		0,86	100		3,1	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		1,2	100		116455,1	100	10,5	100		178,3	100		916,4	100		In marcia
20:00		4,2	100		0,2	100		0,95	100		2,3	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		1,2	100		115690,8	100	10,5	100		178,1	100		917,6	100		In marcia
20:30		4,9	100		0,2	100		0,88	100		2,3	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		1,1	100		114951,4	100	10,3	100		176,6	100		926,8	100		In marcia
21:00		3,5	84		0,0	84		0,82	73		2,0	84		0,22	100		17,8	84		0,7	84		1,0	84		114217,3	100	10,4	84		175,7	100		923,5	100		In marcia
21:30		2,6	79		0,0	79		1,0	100		2,2	79		0,22	100		30,1	79		0,6	79		0,6	79		112909,0	100	10,3	79		174,9	100		926,5	100		In marcia
22:00		5,0	100		0																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		1,9	100		0,82	100		2,4	100		0,2	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		113925,8	100	10,2	100		175,3	100		932,0	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		1,3	100		0,76	73		2,6	100		0,2	100		34,3	100		0,7	100		0,7	100		114219,8	100	10,2	100		176,0	100		930,4	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,0	100		0,83	100		3,4	100		0,2	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		115152,4	100	10,4	100		176,1	100		925,4	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,63	100		3,4	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,5	100		114497,8	100	10,6	100		176,1	100		920,7	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		0,62	100		3,2	100		0,2	100		25,2	100		0,7	100		0,6	100		114827,5	100	10,4	100		176,4	100		924,7	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		0,73	73		2,8	100		0,2	94		20,8	100		0,7	100		0,4	100		114508,1	100	10,4	100		176,5	100		930,6	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,0	100		0,89	100		2,5	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,6	100		114572,2	100	10,3	100		176,8	100		932,5	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,2	100		0,76	100		2,9	100		0,21	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		114984,7	100	10,4	100		176,2	100		931,6	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		2,3	100		0,76	100		3,8	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,5	100		114649,6	100	10,3	100		176,8	100		930,0	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,5	100		0,65	73		3,9	100		0,22	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		114995,2	100	10,6	100		176,5	100		927,7	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		1,8	100		0,77	100		3,0	100		0,22	100		31,3	100		0,7	100		0,5	100		114538,6	100	10,1	100		176,2	100		936,7	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,6	100		0,66	100		2,6	100		0,22	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		115249,9	100	10,5	100		176,2	100		925,2	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,7	100		0,65	100		2,3	100		0,22	100		22,4	100		0,7	100		0,4	100		115265,8	100	10,3	100		176,4	100		933,0	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,4	100		0,7	73		2,7	100		0,22	94		25,4	100		0,7	100		0,5	100		114724,9	100	10,5	100		176,3	100		926,3	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		0,1	100		0,82	100		2,6	100		0,22	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		114143,8	100	10,2	100		176,8	100		934,7	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,6	100		0,88	100		1,8	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		114307,6	100	10,4	100		175,2	100		929,0	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,6	100		0,91	100		2,9	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		114581,7	100	10,2	100		173,5	100		936,9	100		in Betrieb
09:00		3,3	86		2,2	86		0,81	73		2,0	86		0,22	100		33,0	86		0,6	86		0,5	86		115047,0	100	10,4	86		172,6	100		928,9	100		in Betrieb
09:30		4,0	78		1,0	78		0,83	100		1,2	78		0,22	100		27,5	78		0,7	78		0,9	78		114679,3	100	10,3	78		172,6	100		935,7	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,4	100		0,74	100		1,2	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,9	100		113842,2	100	10,4	100		171,9	100		936,0	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,3	100		0,73	100		1,2	100		0,21	100		22,4	100		0,6	100		0,7	100		113978,4	100	10,1	100		161,2	100		940,2	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,3	100		0,68	73		2,0	100		0,21	94		28,1	100		0,6	100		0,9	100		113080,2	100	10,2	100		150,8	100		935,9	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		1,8	100		0,8	100		1,6	100		0,2	100		21,6	100		0,6	100		0,8	100		114175,2	100	10,4	100		144,9	100		931,4	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		1,5	100		0,75	100		0,9	100		0,2	100		28,0	100		0,6	100		0,6	100		114064,3	100	10,4	100		143,4	100		933,6	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,5	100		0,65	100		1,2	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,7	100		113504,9	100	10,1	100		143,7	100		939,9	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		1,3	100		0,66	73		1,4	100		0,2	100		27,7	100		0,6	100		0,7	100		115121,5	100	10,3	100		143,8	100		923,7	100		in Betrieb
13:30		5,5	100		1,3	100		0,68	100		1,6	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,7	100		114480,9	100	10,1	100		143,8	100		926,9	100		in Betrieb
14:00		4,2	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,2	100		13,8	100		0,6	100		0,6	100		114177,3	100	10,4	100		143,3	100		930,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,1	100		0,65	100		2,1	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,8	100		114103,7	100	10,1	100		152,4	100		932,4	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,0	100		0,79	73		2,0	100		0,21	94		19,4	100		0,6	100		0,9	100		114607,7	100	10,2	100		157,7	100		931,0	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,4	100		1,12	100		2,6	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		1,0	100		116091,6	100	10,2	100		164,8	100		928,6	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		2,5	100		1,36	100		4,2	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		1,1	100		117015,4	100	10,3	100		170,2	100		925,8	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,6	100		0,94	100		2,0	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		1,2	100		117159,7	100	10,4	100		173,3	100		920,6	100		in Betrieb
17:00		5,8	100		1,4	100		0,96	73		1,4	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		1,1	100		115778,6	100	10,3	100		174,3	100		920,4	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		0,61	100		2,0	100		0,22	100		19,2	100		0,7	100		1,0	100		115874,8	100	10,5	100		173,5	100		919,4	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,0	100		0,61	100		2,5	100		0,22	100		16,3	100		0,7	100		1,1	100		114207,6	100	10,6	100		173,2	100		917,5	100		in Betrieb
18:30		6,1	100		0,0	100		0,65	100		5,1	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		1,1	100		113672,4	100	10,0	100		174,4	100		924,8	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,0	100		0,66	73		2,8	100		0,22	94		34,0	100		0,7	100		1,3	100		115868,4	100	10,2	100		176,7	100		930,0	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,0	100		0,86	100		3,1	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		1,2	100		116455,1	100	10,5	100		178,3	100		916,4	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,2	100		0,95	100		2,3	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		1,2	100		115690,8	100	10,5	100		178,1	100		917,6	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,2	100		0,88	100		2,3	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		1,1	100		114951,4	100	10,3	100		176,6	100		926,8	100		in Betrieb
21:00		3,5	84		0,0	84		0,82	73		2,0	84		0,22	100		17,8	84		0,7	84		1,0	84		114217,3	100	10,4	84		175,7	100		923,5	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		0,0	79		1,0	100		2,2	79		0,22	100		30,1	79		0,6	79		0,6	79		112909,0	100	10,3	79		174,9	100		926,5	100		in Betrieb
22:00		5,0	100																																		