

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,9	100		0,0	100		3,18	100		2,4	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		114077,4	100	10,3	100		172,0	100		933,0	100		In marcia
01:00		4,5	100		0,0	100		2,31	73		2,8	100		0,22	100		33,2	100		0,6	100		0,3	100		114426,8	100	9,9	100		172,4	100		939,7	100		In marcia
01:30		4,3	100		0,0	100		2,94	100		3,0	100		0,21	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		114199,9	100	10,5	100		173,3	100		926,7	100		In marcia
02:00		3,0	100		0,0	100		2,69	100		3,2	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		113554,8	100	10,2	100		174,4	100		922,5	100		In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		3,27	100		2,8	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		113557,1	100	10,3	100		175,5	100		925,9	100		In marcia
03:00		3,7	100		0,1	100		3,09	73		2,6	100		0,22	94		28,4	100		0,6	100		0,3	100		114986,9	100	10,3	100		176,3	100		930,6	100		In marcia
03:30		4,5	100		0,5	100		4,71	100		2,7	100		0,22	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		115578,4	100	10,3	100		177,3	100		927,2	100		In marcia
04:00		4,6	100		0,5	100		3,99	100		2,5	100		0,22	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		116761,7	100	10,6	100		177,7	100		923,7	100		In marcia
04:30		4,2	100		0,1	100		3,77	100		2,3	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		115663,9	100	10,5	100		177,9	100		925,6	100		In marcia
05:00		4,2	100		0,1	100		2,65	73		3,2	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		115788,1	100	10,3	100		177,9	100		933,1	100		In marcia
05:30		4,9	100		0,1	100		2,82	100		3,5	100		0,22	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		115806,0	100	10,5	100		177,2	100		929,2	100		In marcia
06:00		2,6	100		0,0	100		1,89	100		3,1	100		0,21	100		12,9	100		0,7	100		0,2	100		115230,8	100	10,6	100		175,6	100		923,1	100		In marcia
06:30		2,7	100		0,0	100		2,17	100		3,0	100		0,21	100		23,4	100		0,6	100		0,1	100		115205,5	100	10,4	100		175,3	100		924,0	100		In marcia
07:00		4,3	100		0,0	100		2,32	73		2,8	100		0,22	94		26,4	100		0,6	100		0,2	100		115838,8	100	10,3	100		175,1	100		932,3	100		In marcia
07:30		4,0	100		0,3	100		3,67	100		2,4	100		0,22	100		36,4	100		0,6	100		0,3	100		115431,6	100	10,7	100		174,2	100		914,3	100		In marcia
08:00		8,0	100		1,3	100		3,32	100		3,3	100		0,21	100		31,2	100		0,7	100		0,2	100		115592,1	100	10,4	100		172,7	100		928,6	100		In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		1,47	100		3,5	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		114758,6	100	10,5	100		171,2	100		921,1	100		In marcia
09:00		2,1	85		0,0	85		1,59	73		4,4	85		0,21	100		21,1	85		0,7	85		0,1	85		113950,0	100	10,2	85		170,9	100		926,7	100		In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		2,71	100		3,6	79		0,21	100		26,7	79		0,7	79		0,5	79		115286,4	100	10,9	79		171,3	100		912,4	100		In marcia
10:00		2,9	100		0,0	100		2,64	100		4,1	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		115881,2	100	10,3	100		172,4	100		924,1	100		In marcia
10:30		4,1	100		0,2	100		2,26	100		4,3	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		116208,3	100	10,5	100		173,0	100		920,9	100		In marcia
11:00		3,4	100		0,2	100		1,74	73		3,2	100		0,22	94		26,6	100		0,7	100		0,6	100		114901,0	100	10,3	100		172,3	100		929,0	100		In marcia
11:30		3,5	100		1,4	100		2,83	100		3,1	100		0,22	100		37,0	100		0,7	100		0,7	100		114771,1	100	10,3	100		171,4	100		923,9	100		In marcia
12:00		2,3	100		1,3	100		3,71	100		2,9	100		0,21	100		25,4	100		0,6	100		0,6	100		114714,3	100	10,5	100		171,0	100		925,5	100		In marcia
12:30		2,4	100		1,6	100		5,3	100		2,6	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		114264,3	100	10,6	100		171,1	100		918,8	100		In marcia
13:00		5,4	100		1,9	100		4,1	73		4,5	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,6	100		114921,4	100	10,2	100		172,6	100		930,4	100		In marcia
13:30		2,5	100		1,1	100		3,79	100		2,9	100		0,22	100		24,7	100		0,7	100		0,6	100		115496,9	100	10,5	100		174,2	100		921,1	100		In marcia
14:00		4,1	100		2,2	100		3,87	100		2,3	100		0,22	100		17,6	100		0,6	100		0,6	100		115548,8	100	10,3	100		174,8	100		923,8	100		In marcia
14:30		2,8	100		0,7	100		1,97	100		2,7	100		0,22	100		22,2	100		0,7	100		0,7	100		115672,3	100	10,3	100		176,3	100		923,8	100		In marcia
15:00		3,8	100		1,7	100		1,94	73		2,4	100		0,22	94		20,8	100		0,7	100		0,7	100		115322,1	100	10,7	100		176,7	100		923,6	100		In marcia
15:30		3,0	100		0,6	100		1,4	100		2,7	100		0,22	100		28,2	100		0,7	100		0,8	100		114813,8	100	10,1	100		176,8	100		932,9	100		In marcia
16:00		3,3	100		0,6	100		1,39	100		2,0	100		0,22	100		19,1	100		0,7	100		0,7	100		115554,0	100	10,5	100		177,0	100		933,3	100		In marcia
16:30		5,3	100		1,8	100		1,16	100		1,7	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,7	100		114771,3	100	10,5	100		177,4	100		926,9	100		In marcia
17:00		4,2	100		0,3	100		0,65	73		1,6	100		0,22	100		22,2	100		0,7	100		0,7	100		114158,6	100	10,4	100		177,1	100		929,0	100		In marcia
17:30		2,4	100		0,1	100		0,81	100		1,9	100		0,22	100		29,8	100		0,7	100		0,7	100		114056,9	100	10,2	100		177,0	100		934,1	100		In marcia
18:00		3,1	100		1,5	100		1,12	100		1,5	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,7	100		114686,0	100	10,5	100		178,1	100		923,5	100		In marcia
18:30		5,5	100		1,7	100		0,89	100		1,7	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,6	100		114279,2	100	10,6	100		177,9	100		917,2	100		In marcia
19:00		5,3	100		0,7	100		0,72	73		3,2	100		0,22	94		23,6	100		0,7	100		0,6	100		113868,9	100	10,4	100		177,6	100		918,3	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		3,8	100		0,22	100		24,8	100		0,7	100		0,7	100		113584,4	100	10,5	100		178,4	100		921,4	100		In marcia
20:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,7	100		114373,0	100	10,4	100		179,1	100		932,0	100		In marcia
20:30		2,4	100		0,5	100		0,69	100		2,6	100		0,22	100		21,9	100		0,6	100		0,7	100		115305,4	100	10,4	100		179,3	100		927,9	100		In marcia
21:00		7,3	86		2,2	86		0,75	73		2,4	86		0,22	100		23,4	86		0,7	86		0,8	86		115504,8	100	10,6	86		179,8	100		923,4	100		In marcia
21:30		4,9	78		0,2	78		0,72	100		3,0	78		0,22	100		23,1	78		0,7	78		0,6	78		114905,4	100	10,3	78		179,8	100		930,5	100		In marcia
22:00		3,1	100</																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,9	100		0,0	100		3,18	100		2,4	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		114077,4	100	10,3	100		172,0	100		933,0	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,0	100		2,31	73		2,8	100		0,22	100		33,2	100		0,6	100		0,3	100		114426,8	100	9,9	100		172,4	100		939,7	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,0	100		2,94	100		3,0	100		0,21	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		114199,9	100	10,5	100		173,3	100		926,7	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		2,69	100		3,2	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		113554,8	100	10,2	100		174,4	100		922,5	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		3,27	100		2,8	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		113557,1	100	10,3	100		175,5	100		925,9	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,1	100		3,09	73		2,6	100		0,22	94		28,4	100		0,6	100		0,3	100		114986,9	100	10,3	100		176,3	100		930,6	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,5	100		4,71	100		2,7	100		0,22	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		115578,4	100	10,3	100		177,3	100		927,2	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		0,5	100		3,99	100		2,5	100		0,22	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		116761,7	100	10,6	100		177,7	100		923,7	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,1	100		3,77	100		2,3	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		115663,9	100	10,5	100		177,9	100		925,6	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,1	100		2,65	73		3,2	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		115788,1	100	10,3	100		177,9	100		933,1	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		0,1	100		2,82	100		3,5	100		0,22	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		115806,0	100	10,5	100		177,2	100		929,2	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,0	100		1,89	100		3,1	100		0,21	100		12,9	100		0,7	100		0,2	100		115230,8	100	10,6	100		175,6	100		923,1	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,0	100		2,17	100		3,0	100		0,21	100		23,4	100		0,6	100		0,1	100		115205,5	100	10,4	100		175,3	100		924,0	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		0,0	100		2,32	73		2,8	100		0,22	94		26,4	100		0,6	100		0,2	100		115838,8	100	10,3	100		175,1	100		932,3	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		0,3	100		3,67	100		2,4	100		0,22	100		36,4	100		0,6	100		0,3	100		115431,6	100	10,7	100		174,2	100		914,3	100		in Betrieb
08:00		8,0	100		1,3	100		3,32	100		3,3	100		0,21	100		31,2	100		0,7	100		0,2	100		115592,1	100	10,4	100		172,7	100		928,6	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		1,47	100		3,5	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		114758,6	100	10,5	100		171,2	100		921,1	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,0	85		1,59	73		4,4	85		0,21	100		21,1	85		0,7	85		0,1	85		113950,0	100	10,2	85		170,9	100		926,7	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		2,71	100		3,6	79		0,21	100		26,7	79		0,7	79		0,5	79		115286,4	100	10,9	79		171,3	100		912,4	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,0	100		2,64	100		4,1	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		115881,2	100	10,3	100		172,4	100		924,1	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		0,2	100		2,26	100		4,3	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		116208,3	100	10,5	100		173,0	100		920,9	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		0,2	100		1,74	73		3,2	100		0,22	94		26,6	100		0,7	100		0,6	100		114901,0	100	10,3	100		172,3	100		929,0	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		1,4	100		2,83	100		3,1	100		0,22	100		37,0	100		0,7	100		0,7	100		114771,1	100	10,3	100		171,4	100		923,9	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,3	100		3,71	100		2,9	100		0,21	100		25,4	100		0,6	100		0,6	100		114714,3	100	10,5	100		171,0	100		925,5	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,6	100		5,3	100		2,6	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		114264,3	100	10,6	100		171,1	100		918,8	100		in Betrieb
13:00		5,4	100		1,9	100		4,1	73		4,5	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,6	100		114921,4	100	10,2	100		172,6	100		930,4	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,1	100		3,79	100		2,9	100		0,22	100		24,7	100		0,7	100		0,6	100		115496,9	100	10,5	100		174,2	100		921,1	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		2,2	100		3,87	100		2,3	100		0,22	100		17,6	100		0,6	100		0,6	100		115548,8	100	10,3	100		174,8	100		923,8	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,7	100		1,97	100		2,7	100		0,22	100		22,2	100		0,7	100		0,7	100		115672,3	100	10,3	100		176,3	100		923,8	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,7	100		1,94	73		2,4	100		0,22	94		20,8	100		0,7	100		0,7	100		115322,1	100	10,7	100		176,7	100		923,6	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,6	100		1,4	100		2,7	100		0,22	100		28,2	100		0,7	100		0,8	100		114813,8	100	10,1	100		176,8	100		932,9	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,6	100		1,39	100		2,0	100		0,22	100		19,1	100		0,7	100		0,7	100		115554,0	100	10,5	100		177,0	100		933,3	100		in Betrieb
16:30		5,3	100		1,8	100		1,16	100		1,7	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,7	100		114771,3	100	10,5	100		177,4	100		926,9	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,3	100		0,65	73		1,6	100		0,22	100		22,2	100		0,7	100		0,7	100		114158,6	100	10,4	100		177,1	100		929,0	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,1	100		0,81	100		1,9	100		0,22	100		29,8	100		0,7	100		0,7	100		114056,9	100	10,2	100		177,0	100		934,1	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,5	100		1,12	100		1,5	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,7	100		114686,0	100	10,5	100		178,1	100		923,5	100		in Betrieb
18:30		5,5	100		1,7	100		0,89	100		1,7	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,6	100		114279,2	100	10,6	100		177,9	100		917,2	100		in Betrieb
19:00		5,3	100		0,7	100		0,72	73		3,2	100		0,22	94		23,6	100		0,7	100		0,6	100		113868,9	100	10,4	100		177,6	100		918,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		3,8	100		0,22	100		24,8	100		0,7	100		0,7	100		113584,4	100	10,5	100		178,4	100		921,4	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,7	100		114373,0	100	10,4	100		179,1	100		932,0	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,5	100		0,69	100		2,6	100		0,22	100		21,9	100		0,6	100		0,7	100		115305,4	100	10,4	100		179,3	100		927,9	100		in Betrieb
21:00		7,3	86		2,2	86		0,75	73		2,4	86		0,22	100		23,4	86		0,7	86		0,8	86		115504,8	100	10,6	86		179,8	100		923,4	100		in Betrieb
21:30		4,9	78		0,2	78		0,72	100		3,0	78		0,22	100		23,1	78		0,7	78		0,6	78		114905,4	100	10,3	78		179,8	100		930,5	100		in Betrieb
22:00		3,1	1																																		