

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/07/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,0	100		1,03	100		2,0	100		0,2	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		111852,0	100		10,4	100		149,9	100		924,7	100	In marcia
01:00		5,4	100		0,0	100		1,05	73		3,0	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,6	100		113276,6	100		10,3	100		152,5	100		932,4	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,0	100		1,01	100		2,7	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		0,5	100		113628,2	100		10,3	100		153,9	100		933,8	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		1,15	100		2,1	100		0,2	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		113539,1	100		10,6	100		152,8	100		924,0	100	In marcia
02:30		5,1	100		0,3	100		1,52	100		2,2	100		0,2	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		113012,6	100		10,3	100		151,2	100		933,6	100	In marcia
03:00		3,3	100		0,2	100		1,29	73		2,2	100		0,21	94		29,2	100		0,7	100		0,5	100		113918,9	100		10,3	100		151,3	100		936,1	100	In marcia
03:30		4,7	100		0,4	100		1,76	100		2,4	100		0,21	100		28,3	100		0,7	100		0,5	100		115508,0	100		10,4	100		153,6	100		937,5	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,3	100		1,7	100		2,2	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		114931,5	100		10,7	100		154,3	100		922,3	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,3	100		1,82	100		2,1	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		114969,3	100		10,5	100		154,3	100		931,3	100	In marcia
05:00		4,8	100		0,9	100		1,84	73		2,3	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		114445,6	100		10,5	100		152,3	100		926,3	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,4	100		1,61	100		1,8	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		113948,9	100		10,5	100		149,7	100		928,3	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,0	100		1,43	100		2,9	100		0,2	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		114147,2	100		10,3	100		148,3	100		933,0	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,2	100		1,44	100		2,7	100		0,2	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		114644,3	100		10,5	100		147,2	100		932,6	100	In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100		0,93	73		3,0	100		0,2	94		19,4	100		0,7	100		0,4	100		114697,1	100		10,7	100		144,8	100		925,3	100	In marcia
07:30		3,5	100		0,0	100		0,85	100		2,4	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		114744,8	100		10,4	100		143,7	100		930,2	100	In marcia
08:00		4,3	100		0,0	100		1,08	100		4,9	100		0,2	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		115792,1	100		10,6	100		144,2	100		927,6	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,0	100		1,09	100		4,0	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,5	100		116712,6	100		10,7	100		144,2	100		917,6	100	In marcia
09:00		6,5	86		2,5	86		1,44	73		5,2	86		0,2	100		20,0	86		0,7	86		0,4	86		114981,2	100		10,5	86		143,5	100		924,9	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78		0,81	100		3,3	78		0,2	100		28,5	78		0,7	78		0,5	78		114756,6	100		10,6	78		143,9	100		927,5	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,28	100		2,8	100		0,2	100		31,8	100		0,6	100		0,5	100		114400,3	100		10,3	100		143,2	100		929,8	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		2,51	100		3,2	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		114593,3	100		10,4	100		145,3	100		924,7	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,2	100		3,05	73		2,3	100		0,21	95		26,4	100		0,6	100		0,5	100		114200,9	100		10,3	100		152,3	100		929,1	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,5	100		5,05	100		2,3	100		0,21	100		24,0	100		0,6	100		0,8	100		115280,5	100		10,3	100		161,2	100		934,7	100	In marcia
12:00		3,6	100		1,7	100		6,58	100		2,3	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		1,0	100		115439,4	100		10,4	100		168,7	100		926,1	100	In marcia
12:30		4,3	100		1,1	100		3,92	100		4,1	100		0,22	100		21,4	100		0,6	100		1,1	100		114932,2	100		10,3	100		172,7	100		930,3	100	In marcia
13:00		7,4	100		0,8	100		2,21	73		3,5	100		0,22	100		20,5	100		0,7	100		1,2	100		115211,4	100		10,4	100		174,8	100		927,5	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,0	100		1,14	100		3,7	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		1,3	100		116799,1	100		10,3	100		177,2	100		934,3	100	In marcia
14:00		5,3	100		0,8	100		1,54	100		7,0	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		1,3	100		116297,4	100		10,1	100		179,2	100		943,2	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,1	100		0,62	100		7,7	100		0,21	100		10,4	100		0,7	100		1,2	100		112494,4	100		10,9	100		178,4	100		907,7	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,9	73		6,0	100		0,23	94		30,6	100		0,7	100		1,6	100		112549,8	100		10,3	100		182,6	100		916,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		1,77	100		2,9	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		1,7	100		113977,3	100		10,5	100		187,8	100		920,7	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,3	100		2,19	100		3,4	100		0,22	100		15,9	100		0,7	100		1,6	100		113812,2	100		10,7	100		190,0	100		925,8	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,2	100		1,17	100		3,7	100		0,22	100		15,2	100		0,7	100		1,2	100		112088,8	100		10,6	100		189,1	100		930,8	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,94	73		3,2	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		1,1	100		110962,6	100		10,3	100		189,0	100		941,1	100	In marcia
17:30		5,2	100		0,6	100		1,12	100		2,7	100		0,22	100		34,7	100		0,6	100		1,0	100		109751,6	100		10,2	100		190,6	100		934,2	100	In marcia
18:00		4,8	100		0,4	100		0,73	100		3,3	100		0,22	100		29,6	100		0,7	100		0,9	100		109989,5	100		10,2	100		190,4	100		940,2	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,0	100		0,62	100		2,8	100		0,2	100		25,2	100		0,7	100		0,8	100		110025,4	100		10,3	100		189,0	100		938,9	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,1	100		0,96	73		2,4	100		0,2	94		22,5	100		0,6	100		0,8	100		108378,6	100		10,0	100		188,1	100		944,4	100	In marcia
19:30		4,4	100		0,7	100		1,44	100		2,2	100		0,2	100		30,0	100		0,6	100		0,7	100		108382,2	100		10,1	100		187,1	100		943,7	100	In marcia
20:00		6,4	100		1,0	100		1,13	100		3,6	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,7	100		108501,6	100		10,1	100		187,0	100		942,3	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,0	100		0,82	100		2,8	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,7	100		109269,8	100		10,2	100		186,4	100		941,0	100	In marcia
21:00		4,0	86		0,3	86		1,17	73		3,2	86		0,2	100		23,0	86		0,7	86		0,6	86		109431,8	100		10,2	86		186,3	100		928,0	100	In marcia
21:30		4,2	78		0,0	78		1,34	100		2,8	78		0,2	100		13,0	78		0,7	78		0,4	78		109643,8	100		10,4	78		184,6	100		934,0	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		0,0	100		1,03	100		2,0	100		0,2	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		111852,0	100	10,4	100		149,9	100		924,7	100		in Betrieb
01:00		5,4	100		0,0	100		1,05	73		3,0	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,6	100		113276,6	100	10,3	100		152,5	100		932,4	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,0	100		1,01	100		2,7	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		0,5	100		113628,2	100	10,3	100		153,9	100		933,8	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		1,15	100		2,1	100		0,2	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		113539,1	100	10,6	100		152,8	100		924,0	100		in Betrieb
02:30		5,1	100		0,3	100		1,52	100		2,2	100		0,2	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		113012,6	100	10,3	100		151,2	100		933,6	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,2	100		1,29	73		2,2	100		0,21	94		29,2	100		0,7	100		0,5	100		113918,9	100	10,3	100		151,3	100		936,1	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		0,4	100		1,76	100		2,4	100		0,21	100		28,3	100		0,7	100		0,5	100		115508,0	100	10,4	100		153,6	100		937,5	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,3	100		1,7	100		2,2	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		114931,5	100	10,7	100		154,3	100		922,3	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,3	100		1,82	100		2,1	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		114969,3	100	10,5	100		154,3	100		931,3	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,9	100		1,84	73		2,3	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		114445,6	100	10,5	100		152,3	100		926,3	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,4	100		1,61	100		1,8	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		113948,9	100	10,5	100		149,7	100		928,3	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,0	100		1,43	100		2,9	100		0,2	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		114147,2	100	10,3	100		148,3	100		933,0	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,2	100		1,44	100		2,7	100		0,2	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		114644,3	100	10,5	100		147,2	100		932,6	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		0,93	73		3,0	100		0,2	94		19,4	100		0,7	100		0,4	100		114697,1	100	10,7	100		144,8	100		925,3	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,0	100		0,85	100		2,4	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		114744,8	100	10,4	100		143,7	100		930,2	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		0,0	100		1,08	100		4,9	100		0,2	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		115792,1	100	10,6	100		144,2	100		927,6	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,0	100		1,09	100		4,0	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,5	100		116712,6	100	10,7	100		144,2	100		917,6	100		in Betrieb
09:00		6,5	86		2,5	86		1,44	73		5,2	86		0,2	100		20,0	86		0,7	86		0,4	86		114981,2	100	10,5	86		143,5	100		924,9	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		0,81	100		3,3	78		0,2	100		28,5	78		0,7	78		0,5	78		114756,6	100	10,6	78		143,9	100		927,5	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,28	100		2,8	100		0,2	100		31,8	100		0,6	100		0,5	100		114400,3	100	10,3	100		143,2	100		929,8	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		2,51	100		3,2	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		114593,3	100	10,4	100		145,3	100		924,7	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,2	100		3,05	73		2,3	100		0,21	95		26,4	100		0,6	100		0,5	100		114200,9	100	10,3	100		152,3	100		929,1	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,5	100		5,05	100		2,3	100		0,21	100		24,0	100		0,6	100		0,8	100		115280,5	100	10,3	100		161,2	100		934,7	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,7	100		6,58	100		2,3	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		1,0	100		115439,4	100	10,4	100		168,7	100		926,1	100		in Betrieb
12:30		4,3	100		1,1	100		3,92	100		4,1	100		0,22	100		21,4	100		0,6	100		1,1	100		114932,2	100	10,3	100		172,7	100		930,3	100		in Betrieb
13:00		7,4	100		0,8	100		2,21	73		3,5	100		0,22	100		20,5	100		0,7	100		1,2	100		115211,4	100	10,4	100		174,8	100		927,5	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,0	100		1,14	100		3,7	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		1,3	100		116799,1	100	10,3	100		177,2	100		934,3	100		in Betrieb
14:00		5,3	100		0,8	100		1,54	100		7,0	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		1,3	100		116297,4	100	10,1	100		179,2	100		943,2	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,1	100		0,62	100		7,7	100		0,21	100		10,4	100		0,7	100		1,2	100		112494,4	100	10,9	100		178,4	100		907,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,9	73		6,0	100		0,23	94		30,6	100		0,7	100		1,6	100		112549,8	100	10,3	100		182,6	100		916,3	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		1,77	100		2,9	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		1,7	100		113977,3	100	10,5	100		187,8	100		920,7	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,3	100		2,19	100		3,4	100		0,22	100		15,9	100		0,7	100		1,6	100		113812,2	100	10,7	100		190,0	100		925,8	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,2	100		1,17	100		3,7	100		0,22	100		15,2	100		0,7	100		1,2	100		112088,8	100	10,6	100		189,1	100		930,8	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,94	73		3,2	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		1,1	100		110962,6	100	10,3	100		189,0	100		941,1	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		0,6	100		1,12	100		2,7	100		0,22	100		34,7	100		0,6	100		1,0	100		109751,6	100	10,2	100		190,6	100		934,2	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,4	100		0,73	100		3,3	100		0,22	100		29,6	100		0,7	100		0,9	100		109989,5	100	10,2	100		190,4	100		940,2	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,0	100		0,62	100		2,8	100		0,2	100		25,2	100		0,7	100		0,8	100		110025,4	100	10,3	100		189,0	100		938,9	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,1	100		0,96	73		2,4	100		0,2	94		22,5	100		0,6	100		0,8	100		108378,6	100	10,0	100		188,1	100		944,4	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		0,7	100		1,44	100		2,2	100		0,2	100		30,0	100		0,6	100		0,7	100		108382,2	100	10,1	100		187,1	100		943,7	100		in Betrieb
20:00		6,4	100		1,0	100		1,13	100		3,6	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,7	100		108501,6	100	10,1	100		187,0	100		942,3	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,0	100		0,82	100		2,8	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,7	100		109269,8	100	10,2	100		186,4	100		941,0	100		in Betrieb
21:00		4,0	86		0,3	86		1,17	73		3,2	86		0,2	100		23,0	86		0,7	86		0,6	86		109431,8	100	10,2	86		186,3	100		928,0	100		in Betrieb
21:30		4,2	78		0,0	78		1,34	100		2,8	78		0,2	100		13,0	78		0,7	78		0,4	78		109643,8	100	10,4	78		184,6	100		934,0	100		in Betrieb
22:00		3,6	100		0,0	1																															