

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/07/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		1,7	100		0,7	100		1,5	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,7	100		114250,7	100		10,2	100		187,8	100		921,9	100	In marcia
01:00		2,7	100		1,2	100		0,69	73		1,6	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,7	100		114629,7	100		10,4	100		188,9	100		912,6	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,4	100		0,77	100		1,6	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,7	100		114048,4	100		10,2	100		190,7	100		915,3	100	In marcia
02:00		3,5	100		1,8	100		0,8	100		2,2	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,7	100		114751,6	100		10,2	100		191,5	100		916,5	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,4	100		0,8	100		1,9	100		0,23	100		34,4	100		0,6	100		0,8	100		114888,0	100		10,3	100		192,8	100		915,8	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,5	100		0,75	73		1,8	100		0,23	94		30,2	100		0,6	100		0,8	100		115949,1	100		10,1	100		193,7	100		927,7	100	In marcia
03:30		3,6	100		1,9	100		0,85	100		1,9	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,7	100		116123,0	100		10,3	100		191,4	100		919,8	100	In marcia
04:00		3,5	100		1,2	100		0,73	100		2,0	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,6	100		115212,0	100		10,4	100		187,2	100		915,3	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,1	100		0,76	100		2,3	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		115186,9	100		10,1	100		186,7	100		921,6	100	In marcia
05:00		2,7	100		1,7	100		0,71	73		1,8	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,7	100		116160,0	100		10,4	100		189,7	100		917,6	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,6	100		0,76	100		2,1	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,9	100		116226,4	100		10,4	100		192,5	100		915,6	100	In marcia
06:00		4,2	100		1,7	100		0,76	100		2,3	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,7	100		115511,1	100		10,2	100		192,3	100		926,6	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,6	100		0,68	100		2,5	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,7	100		115257,6	100		10,2	100		191,7	100		919,3	100	In marcia
07:00		4,3	100		1,0	100		0,65	73		2,3	100		0,23	94		22,7	100		0,7	100		0,7	100		115445,1	100		10,4	100		191,3	100		922,3	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,7	100		0,65	100		2,5	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,6	100		114823,7	100		10,4	100		189,9	100		926,7	100	In marcia
08:00		3,0	100		1,2	100		0,71	100		2,3	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,6	100		115153,3	100		10,3	100		187,4	100		927,8	100	In marcia
08:30		3,4	100		1,6	100		0,75	100		3,3	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,7	100		115400,3	100		10,2	100		185,0	100		928,0	100	In marcia
09:00		2,9	84		1,7	84		0,75	73		3,7	84		0,23	100		30,2	84		0,6	84		0,6	84		115734,2	100		10,3	84		185,0	100		921,7	100	In marcia
09:30		2,4	79		1,1	79		0,73	100		2,4	79		0,23	100		23,9	79		0,6	79		0,4	79		113037,5	100		10,1	79		183,7	100		916,8	100	In marcia
10:00		4,1	100		1,9	100		0,71	100		3,1	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		114152,1	100		9,9	100		183,3	100		924,2	100	In marcia
10:30		2,8	100		1,3	100		0,71	100		3,0	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,4	100		114429,0	100		10,2	100		183,5	100		923,2	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,1	100		0,66	73		2,4	100		0,23	95		20,8	100		0,6	100		0,5	100		113603,3	100		10,3	100		182,8	100		922,1	100	In marcia
11:30		3,1	100		2,2	100		0,7	100		1,8	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,5	100		113672,6	100		10,2	100		181,9	100		925,9	100	In marcia
12:00		4,8	100		2,2	100		0,64	100		2,0	100		0,22	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		113720,7	100		10,2	100		181,1	100		935,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		113077,7	100		10,3	100		181,4	100		928,2	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,59	73		1,7	100		0,22	100		30,8	100		0,6	100		0,3	100		113112,1	100		10,2	100		181,4	100		933,1	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,63	100		2,1	100		0,23	100		35,1	100		0,6	100		0,4	100		113144,4	100		9,9	100		181,8	100		940,1	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,72	100		1,7	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,3	100		113683,5	100		10,4	100		181,8	100		927,8	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,75	100		1,6	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,5	100		113185,7	100		10,0	100		181,7	100		937,0	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,71	73		2,2	100		0,23	94		27,0	100		0,6	100		0,4	100		114081,9	100		10,2	100		182,2	100		933,1	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,1	100		1,03	100		1,9	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,5	100		115773,6	100		10,1	100		182,8	100		932,4	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,2	100		0,84	100		2,0	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,4	100		115902,7	100		10,4	100		183,4	100		929,0	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,4	100		0,85	100		2,6	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		116672,3	100		10,1	100		184,0	100		933,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,7	100		0,74	73		1,8	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,5	100		115365,7	100		10,5	100		183,8	100		919,0	100	In marcia
17:30		4,9	100		2,0	100		0,79	100		2,0	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,5	100		114358,3	100		10,2	100		183,2	100		926,0	100	In marcia
18:00		4,0	100		1,4	100		0,66	100		2,5	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,3	100		114452,9	100		10,4	100		182,0	100		930,6	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,5	100		114461,9	100		10,0	100		182,6	100		937,4	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		0,62	73		2,0	100		0,22	94		21,3	100		0,6	100		0,5	100		114299,6	100		10,2	100		182,3	100		934,8	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,69	100		1,5	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		114464,7	100		10,4	100		181,6	100		930,4	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,4	100		0,69	100		1,4	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		113847,0	100		10,3	100		180,5	100		933,5	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,6	100		0,72	100		1,4	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		113032,8	100		10,1	100		180,2	100		938,7	100	In marcia
21:00		3,4	85		1,6	85		0,63	73		1,6	85		0,22	100		26,2	85		0,6	85		0,3	85		112769,8	100		10,4	85		180,0	100		934,4	100	In marcia
21:30		4,7	79		1,9	79		0,65	100		1,9	79		0,23	100		27,5	79		0,6	79		0,3	79		111472,5	100		9,7	79		180,4	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		1,7	100		0,7	100		1,5	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,7	100		114250,7	100		10,2	100		187,8	100		921,9	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,2	100		0,69	73		1,6	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,7	100		114629,7	100		10,4	100		188,9	100		912,6	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,4	100		0,77	100		1,6	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,7	100		114048,4	100		10,2	100		190,7	100		915,3	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		1,8	100		0,8	100		2,2	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,7	100		114751,6	100		10,2	100		191,5	100		916,5	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,4	100		0,8	100		1,9	100		0,23	100		34,4	100		0,6	100		0,8	100		114888,0	100		10,3	100		192,8	100		915,8	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,5	100		0,75	73		1,8	100		0,23	94		30,2	100		0,6	100		0,8	100		115949,1	100		10,1	100		193,7	100		927,7	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		1,9	100		0,85	100		1,9	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,7	100		116123,0	100		10,3	100		191,4	100		919,8	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,2	100		0,73	100		2,0	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,6	100		115212,0	100		10,4	100		187,2	100		915,3	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,1	100		0,76	100		2,3	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		115186,9	100		10,1	100		186,7	100		921,6	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,7	100		0,71	73		1,8	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,7	100		116160,0	100		10,4	100		189,7	100		917,6	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,6	100		0,76	100		2,1	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,9	100		116226,4	100		10,4	100		192,5	100		915,6	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,7	100		0,76	100		2,3	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,7	100		115511,1	100		10,2	100		192,3	100		926,6	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,6	100		0,68	100		2,5	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,7	100		115257,6	100		10,2	100		191,7	100		919,3	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,0	100		0,65	73		2,3	100		0,23	94		22,7	100		0,7	100		0,7	100		115445,1	100		10,4	100		191,3	100		922,3	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,7	100		0,65	100		2,5	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,6	100		114823,7	100		10,4	100		189,9	100		926,7	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,2	100		0,71	100		2,3	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,6	100		115153,3	100		10,3	100		187,4	100		927,8	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,6	100		0,75	100		3,3	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,7	100		115400,3	100		10,2	100		185,0	100		928,0	100		in Betrieb
09:00		2,9	84		1,7	84		0,75	73		3,7	84		0,23	100		30,2	84		0,6	84		0,6	84		115734,2	100		10,3	84		185,0	100		921,7	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		1,1	79		0,73	100		2,4	79		0,23	100		23,9	79		0,6	79		0,4	79		115037,5	100		10,1	79		183,7	100		916,8	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,9	100		0,71	100		3,1	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		114152,1	100		9,9	100		183,3	100		924,2	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,3	100		0,71	100		3,0	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,4	100		114429,0	100		10,2	100		183,5	100		923,2	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,1	100		0,66	73		2,4	100		0,23	95		20,8	100		0,6	100		0,5	100		113603,3	100		10,3	100		182,8	100		922,1	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		2,2	100		0,7	100		1,8	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,5	100		113672,6	100		10,2	100		181,9	100		925,9	100		in Betrieb
12:00		4,8	100		2,2	100		0,64	100		2,0	100		0,22	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		113720,7	100		10,2	100		181,1	100		935,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		113077,7	100		10,3	100		181,4	100		928,2	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,59	73		1,7	100		0,22	100		30,8	100		0,6	100		0,3	100		113112,1	100		10,2	100		181,4	100		933,1	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,63	100		2,1	100		0,23	100		35,1	100		0,6	100		0,4	100		113144,4	100		9,9	100		181,8	100		940,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,72	100		1,7	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,3	100		113683,5	100		10,4	100		181,8	100		927,8	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,75	100		1,6	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,5	100		113185,7	100		10,0	100		181,7	100		937,0	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,71	73		2,2	100		0,23	94		27,0	100		0,6	100		0,4	100		114081,9	100		10,2	100		182,2	100		933,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,1	100		1,03	100		1,9	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,5	100		115773,6	100		10,1	100		182,8	100		932,4	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,2	100		0,84	100		2,0	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,4	100		115902,7	100		10,4	100		183,4	100		929,0	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,4	100		0,85	100		2,6	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		116672,3	100		10,1	100		184,0	100		933,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,7	100		0,74	73		1,8	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,5	100		115365,7	100		10,5	100		183,8	100		919,0	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		2,0	100		0,79	100		2,0	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,5	100		114358,3	100		10,2	100		183,2	100		926,0	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,4	100		0,66	100		2,5	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,3	100		114452,9	100		10,4	100		182,0	100		930,6	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,5	100		114461,9	100		10,0	100		182,6	100		937,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		0,62	73		2,0	100		0,22	94		21,3	100		0,6	100		0,5	100		114299,6	100		10,2	100		182,3	100		934,8	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		0,69	100		1,5	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		114464,7	100		10,4	100		181,6	100		930,4	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,4	100		0,69	100		1,4	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		113847,0	100		10,3	100		180,5	100		933,5	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,6	100		0,72	100		1,4	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		113032,8	100		10,1	100		180,2	100		938,7	100		in Betrieb
21:00		3,4	85		1,6	85		0,63	73		1,6	85		0,22	100		26,2	85		0,6	85		0,3	85		112769,8	100		10,4	85		180,0	100		934,4	100		in Betrieb
21:30		4,7	79		1,9	79		0,65	100		1,9	79		0,23	100		27,5	79																				