

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/07/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %					
	Stato																																					
00:30		5,6	100		0,5	100		0,77	100		3,5	100		0,22	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		113763,1	100		10,1	100		182,6	100		939,1	100		In marcia
01:00		3,6	100		0,7	100		0,73	73		3,5	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,5	100		113128,7	100		10,2	100		182,5	100		937,0	100		In marcia
01:30		2,9	100		0,7	100		0,73	100		3,8	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		114189,0	100		10,1	100		182,8	100		939,2	100		In marcia
02:00		3,0	100		1,1	100		1,02	100		5,0	100		0,23	100		30,4	100		0,7	100		0,6	100		116271,1	100		10,1	100		185,3	100		935,0	100		In marcia
02:30		4,4	100		2,0	100		1,01	100		4,4	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,7	100		115745,9	100		10,4	100		186,8	100		932,9	100		In marcia
03:00		3,3	100		1,3	100		0,82	73		3,4	100		0,23	95		28,0	100		0,6	100		0,6	100		115363,9	100		10,2	100		177,5	100		929,0	100		In marcia
03:30		4,3	100		1,9	100		1,03	100		3,0	100		0,22	100		29,8	100		0,7	100		0,4	100		115809,7	100		10,2	100		163,5	100		931,6	100		In marcia
04:00		3,3	100		0,9	100		0,76	100		3,1	100		0,21	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		115658,8	100		10,1	100		158,3	100		933,5	100		In marcia
04:30		2,3	100		0,9	100		0,9	100		3,3	100		0,21	100		19,9	100		0,6	100		0,3	100		115717,4	100		10,5	100		155,8	100		926,3	100		In marcia
05:00		3,6	100		2,1	100		1,11	73		3,2	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		115844,9	100		10,0	100		155,4	100		934,0	100		In marcia
05:30		3,1	100		1,4	100		1,15	100		2,7	100		0,21	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		116146,8	100		10,3	100		153,4	100		923,2	100		In marcia
06:00		2,5	100		1,2	100		1,28	100		2,5	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		116112,9	100		10,1	100		153,4	100		937,6	100		In marcia
06:30		3,4	100		2,2	100		1,52	100		3,6	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		117699,8	100		10,3	100		152,5	100		932,4	100		In marcia
07:00		2,5	100		0,8	100		1,05	73		3,3	100		0,21	94		22,6	100		0,7	100		0,4	100		116985,1	100		10,6	100		151,2	100		927,3	100		In marcia
07:30		2,5	100		1,1	100		1,22	100		3,2	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,5	100		116074,8	100		10,2	100		149,9	100		938,6	100		In marcia
08:00		7,5	100		2,0	100		1,03	100		3,7	100		0,21	100		16,8	100		0,7	100		0,5	100		116829,5	100		10,5	100		159,1	100		928,7	100		In marcia
08:30		7,1	100		0,0	100		0,62	100		4,4	100		0,22	100		18,4	100		0,7	100		0,5	100		118393,5	100		10,4	100		164,6	100		929,0	100		In marcia
09:00		2,9	85		0,0	85		0,59	73		4,3	85		0,22	100		26,5	85		0,7	85		0,7	85		118166,9	100		10,3	85		172,9	100		934,4	100		In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		1,04	100		3,4	78		0,23	100		35,3	78		0,7	78		0,6	78		116919,9	100		10,4	78		179,4	100		920,8	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,33	100		3,2	100		0,23	100		43,8	100		0,7	100		0,8	100		115135,3	100		10,0	100		181,8	100		929,1	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		2,07	100		3,5	100		0,23	100		48,9	100		0,7	100		0,6	100		115718,6	100		9,7	100		183,2	100		936,7	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,1	100		2,37	73		3,1	100		0,23	94		36,5	100		0,7	100		0,6	100		117364,6	100		10,0	100		183,9	100		935,4	100		In marcia
11:30		2,3	100		0,9	100		3,96	100		3,8	100		0,23	100		40,2	100		0,6	100		0,5	100		117217,2	100		10,2	100		184,1	100		930,3	100		In marcia
12:00		2,4	100		2,0	100		3,39	100		2,1	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,4	100		117183,2	100		10,4	100		183,9	100		924,2	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,2	100		2,24	100		2,0	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,7	100		115433,3	100		10,4	100		184,0	100		921,8	100		In marcia
13:00		3,9	100		1,6	100		1,84	73		2,9	100		0,23	100		13,0	100		0,6	100		0,7	100		115774,1	100		10,3	100		183,8	100		928,7	100		In marcia
13:30		3,8	100		1,3	100		1,57	100		2,4	100		0,23	100		12,9	100		0,6	100		1,0	100		116185,6	100		10,1	100		184,5	100		937,7	100		In marcia
14:00		6,6	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,23	100		10,8	100		0,7	100		0,9	100		115762,7	100		10,4	100		184,5	100		936,2	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		12,5	100		0,7	100		0,8	100		115795,4	100		10,2	100		183,5	100		943,6	100		In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		0,67	73		2,2	100		0,23	94		13,0	100		0,7	100		0,7	100		115269,5	100		10,2	100		183,9	100		941,9	100		In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,85	100		1,7	100		0,22	100		16,3	100		0,6	100		0,5	100		114302,0	100		10,5	100		183,0	100		933,1	100		In marcia
16:00		2,7	100		0,1	100		1,15	100		2,5	100		0,22	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		113499,7	100		10,2	100		181,3	100		937,3	100		In marcia
16:30		3,5	100		1,3	100		1,26	100		1,5	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		112611,6	100		10,1	100		175,4	100		944,6	100		In marcia
17:00		4,8	100		1,6	100		0,9	73		1,7	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		0,2	100		112035,3	100		10,2	100		175,1	100		943,9	100		In marcia
17:30		3,8	100		1,4	100		1,08	100		2,5	100		0,22	100		34,3	100		0,7	100		0,2	100		112105,9	100		9,9	100		171,2	100		949,2	100		In marcia
18:00		3,5	100		1,3	100		1,32	100		2,4	100		0,22	100		32,3	100		0,7	100		0,2	100		113014,9	100		10,2	100		174,2	100		944,0	100		In marcia
18:30		5,2	100		1,3	100		1,47	100		2,0	100		0,22	100		31,1	100		0,7	100		0,1	100		112575,1	100		10,2	100		177,8	100		940,2	100		In marcia
19:00		4,8	100		0,7	100		0,92	73		1,7	100		0,22	94		24,8	100		0,7	100		0,1	100		111821,8	100		10,4	100		179,3	100		940,6	100		In marcia
19:30		3,1	100		0,1	100		0,73	100		1,7	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		111220,3	100		10,1	100		179,5	100		940,4	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100		0,66	100		2,1	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		111817,5	100		10,0	100		180,1	100		944,0	100		In marcia
20:30		3,8	100		0,7	100		0,72	100		1,9	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		113235,2	100		10,3	100		181,4	100		940,6	100		In marcia
21:00		3,0	84		1,3	84		0,76	73		2,0	84		0,22	100		25,6	84		0,6	84		0,3	84		112955,6	100		10,3	84		182,1	100		935,9	100		In marcia
21:30		4,7	80		1,7	8																																

MVA Bozen
 Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 25/07/2023

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,6	100		0,5	100		0,77	100		3,5	100		0,22	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		113763,1	100		10,1	100		182,6	100		939,1	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,7	100		0,73	73		3,5	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,5	100		113128,7	100		10,2	100		182,5	100		937,0	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,7	100		0,73	100		3,8	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		114189,0	100		10,1	100		182,8	100		939,2	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,1	100		1,02	100		5,0	100		0,23	100		30,4	100		0,7	100		0,6	100		116271,1	100		10,1	100		185,3	100		935,0	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		2,0	100		1,01	100		4,4	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,7	100		115745,9	100		10,4	100		186,8	100		932,9	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,3	100		0,82	73		3,4	100		0,23	95		28,0	100		0,6	100		0,6	100		115363,9	100		10,2	100		177,5	100		929,0	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,9	100		1,03	100		3,0	100		0,22	100		29,8	100		0,7	100		0,4	100		115809,7	100		10,2	100		163,5	100		931,6	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,9	100		0,76	100		3,1	100		0,21	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		115658,8	100		10,1	100		158,3	100		933,5	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,9	100		0,9	100		3,3	100		0,21	100		19,9	100		0,6	100		0,3	100		115717,4	100		10,5	100		155,8	100		926,3	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		2,1	100		1,11	73		3,2	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		115844,9	100		10,0	100		155,4	100		934,0	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,4	100		1,15	100		2,7	100		0,21	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		116146,8	100		10,3	100		153,4	100		923,2	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,2	100		1,28	100		2,5	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		116112,9	100		10,1	100		153,4	100		937,6	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		2,2	100		1,52	100		3,6	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		117699,8	100		10,3	100		152,5	100		932,4	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		0,8	100		1,05	73		3,3	100		0,21	94		22,6	100		0,7	100		0,4	100		116985,1	100		10,6	100		151,2	100		927,3	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		1,1	100		1,22	100		3,2	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,5	100		116074,8	100		10,2	100		149,9	100		938,6	100		in Betrieb
08:00		7,5	100		2,0	100		1,03	100		3,7	100		0,21	100		16,8	100		0,7	100		0,5	100		116829,5	100		10,5	100		159,1	100		928,7	100		in Betrieb
08:30		7,1	100		0,0	100		0,62	100		4,4	100		0,22	100		18,4	100		0,7	100		0,5	100		118393,5	100		10,4	100		164,6	100		929,0	100		in Betrieb
09:00		2,9	85		0,0	85		0,59	73		4,3	85		0,22	100		26,5	85		0,7	85		0,7	85		118166,9	100		10,3	85		172,9	100		934,4	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		1,04	100		3,4	78		0,23	100		35,3	78		0,7	78		0,6	78		116919,9	100		10,4	78		179,4	100		920,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,33	100		3,2	100		0,23	100		43,8	100		0,7	100		0,8	100		115135,3	100		10,0	100		181,8	100		929,1	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		2,07	100		3,5	100		0,23	100		48,9	100		0,7	100		0,6	100		115718,6	100		9,7	100		183,2	100		936,7	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,1	100		2,37	73		3,1	100		0,23	94		36,5	100		0,7	100		0,6	100		117364,6	100		10,0	100		183,9	100		935,4	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,9	100		3,96	100		3,8	100		0,23	100		40,2	100		0,6	100		0,5	100		117217,2	100		10,2	100		184,1	100		930,3	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		2,0	100		3,39	100		2,1	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,4	100		117183,2	100		10,4	100		183,9	100		924,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,2	100		2,24	100		2,0	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,7	100		115433,3	100		10,4	100		184,0	100		921,8	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,6	100		1,84	73		2,9	100		0,23	100		13,0	100		0,6	100		0,7	100		115774,1	100		10,3	100		183,8	100		928,7	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,3	100		1,57	100		2,4	100		0,23	100		12,9	100		0,6	100		1,0	100		116185,6	100		10,1	100		184,5	100		937,7	100		in Betrieb
14:00		6,6	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,23	100		10,8	100		0,7	100		0,9	100		115762,7	100		10,4	100		184,5	100		936,2	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		12,5	100		0,7	100		0,8	100		115795,4	100		10,2	100		183,5	100		943,6	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		0,67	73		2,2	100		0,23	94		13,0	100		0,7	100		0,7	100		115269,5	100		10,2	100		183,9	100		941,9	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,85	100		1,7	100		0,22	100		16,3	100		0,6	100		0,5	100		114302,0	100		10,5	100		183,0	100		933,1	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		0,1	100		1,15	100		2,5	100		0,22	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		113499,7	100		10,2	100		181,3	100		937,3	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,3	100		1,26	100		1,5	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		112611,6	100		10,1	100		175,4	100		944,6	100		in Betrieb
17:00		4,8	100		1,6	100		0,9	73		1,7	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		0,2	100		112035,3	100		10,2	100		175,1	100		943,9	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,4	100		1,08	100		2,5	100		0,22	100		34,3	100		0,7	100		0,2	100		112105,9	100		9,9	100		171,2	100		949,2	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		1,3	100		1,32	100		2,4	100		0,22	100		32,3	100		0,7	100		0,2	100		113014,9	100		10,2	100		174,2	100		944,0	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		1,3	100		1,47	100		2,0	100		0,22	100		31,1	100		0,7	100		0,1	100		112575,1	100		10,2	100		177,8	100		940,2	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,7	100		0,92	73		1,7	100		0,22	94		24,8	100		0,7	100		0,1	100		111821,8	100		10,4	100		179,3	100		940,6	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,1	100		0,73	100		1,7	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		111220,3	100		10,1	100		179,5	100		940,4	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		0,66	100		2,1	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		111817,5	100		10,0	100		180,1	100		944,0	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,7	100		0,72	100		1,9	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		113235,2	100		10,3	100		181,4	100		940,6	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		1,3	84		0,76	73		2,0	84		0,22	100		25,6	84		0,6	84		0,3	84		112955,6	100		10,3	84		182,1	100		935,9	100		in Betrieb
21:30		4,7	80		1,7	80		1,2	100		3,4	80		0,23	100		32,9	80		0,7	80		0,4															