

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/07/2023

Report Medie Semiorarie

Main data table with 31 columns: SO2, HCL, Hg, CO, POLV, NOX, COT, NH3, Q fumi, O2, T fumi, T camera Postcomb., Impianto. Includes 24 rows of hourly data.

Summary table with 16 columns corresponding to parameters in the main table. Includes rows for MIN, MAX, Limite Semiorario, Intervallo confidenza, % Medie Semiorarie < Soglia 97%, and Valore Soglia 97%. Ends with a row for Media Giornata and Limite Giornata.

NOTE: (1) Assenza Registrosazioni Medie (4) Media Non Valida (5) Supero Limite di Legge (7) Media non calcolata (9) Fondo scala superato

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006 Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.

Table titled 'Elaborazioni del parametro CO secondo D.Lgs 152/2006 (soglia 95%)' with 2 columns: Value and Description (e.g., '140 Medie 10 Minuti del CO valide').

