

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		1,0	100		0,7	100		1,3	100		0,2	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		110918,9	100		10,2	100		143,8	100		943,6	100		In marcia
01:00		2,3	100		1,6	100		0,68	73		2,0	100		0,2	100		27,7	100		0,6	100		0,3	100		111452,4	100		10,1	100		143,9	100		933,6	100		In marcia
01:30		2,4	100		1,7	100		0,7	100		1,9	100		0,2	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		111266,0	100		9,7	100		144,3	100		950,7	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,1	100		0,7	100		2,4	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		111160,9	100		10,0	100		144,5	100		940,3	100		In marcia
02:30		2,4	100		1,5	100		0,69	100		3,1	100		0,2	100		17,5	100		0,6	100		0,4	100		110960,5	100		10,2	100		143,6	100		934,2	100		In marcia
03:00		2,3	100		1,4	100		0,64	73		2,3	100		0,2	94		26,9	100		0,6	100		0,4	100		110895,3	100		9,8	100		144,0	100		946,8	100		In marcia
03:30		2,3	100		1,4	100		0,67	100		2,1	100		0,21	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		112986,8	100		10,0	100		146,0	100		941,0	100		In marcia
04:00		3,2	100		1,6	100		0,7	100		4,5	100		0,2	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		113992,5	100		10,2	100		146,8	100		939,1	100		In marcia
04:30		2,3	100		1,1	100		0,66	100		3,7	100		0,2	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		113881,7	100		10,4	100		147,1	100		932,6	100		In marcia
05:00		2,9	100		2,2	100		0,63	73		3,3	100		0,2	100		26,3	100		0,6	100		0,4	100		113118,4	100		10,2	100		146,7	100		935,0	100		In marcia
05:30		2,9	100		2,0	100		0,68	100		2,8	100		0,21	100		29,8	100		0,7	100		0,4	100		112942,8	100		10,1	100		147,4	100		939,1	100		In marcia
06:00		3,5	100		1,1	100		0,66	100		2,7	100		0,2	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		112399,1	100		10,1	100		147,4	100		937,2	100		In marcia
06:30		3,0	100		0,6	100		0,65	100		3,7	100		0,2	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		112655,6	100		10,1	100		146,4	100		938,9	100		In marcia
07:00		2,6	100		0,7	100		0,65	73		2,7	100		0,2	95		17,3	100		0,7	100		0,3	100		112748,6	100		10,2	100		146,1	100		937,9	100		In marcia
07:30		2,8	100		1,2	100		0,7	100		3,4	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		112584,4	100		10,2	100		146,0	100		941,4	100		In marcia
08:00		3,2	100		1,2	100		0,71	100		2,9	100		0,2	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		113368,9	100		10,3	100		146,5	100		935,9	100		In marcia
08:30		3,9	100		2,2	100		0,72	100		2,8	100		0,2	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		113935,6	100		10,3	100		146,8	100		933,4	100		In marcia
09:00		3,4	85		1,6	85		0,67	73		2,8	85		0,2	100		26,6	85		0,7	85		0,2	85		114266,8	100		10,4	85		147,1	100		935,0	100		In marcia
09:30		3,0	79		1,1	79		0,81	100		3,1	79		0,2	100		28,2	79		0,6	79		0,5	79		114188,2	100		10,0	79		148,3	100		944,9	100		In marcia
10:00		2,6	100		1,0	100		0,76	100		3,6	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		114301,3	100		10,3	100		148,2	100		939,2	100		In marcia
10:30		3,2	100		1,4	100		0,85	100		3,6	100		0,2	100		29,2	100		0,6	100		0,4	100		113099,7	100		10,2	100		148,1	100		937,4	100		In marcia
11:00		4,9	100		1,6	100		0,77	73		3,2	100		0,2	94		26,7	100		0,7	100		0,4	100		113119,5	100		10,1	100		148,1	100		945,4	100		In marcia
11:30		3,2	100		1,0	100		0,81	100		3,3	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		113129,4	100		10,3	100		147,6	100		943,7	100		In marcia
12:00		3,6	100		1,5	100		0,87	100		2,5	100		0,21	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		113116,0	100		10,0	100		148,4	100		944,7	100		In marcia
12:30		3,3	100		1,8	100		0,85	100		3,5	100		0,2	100		18,3	100		0,6	100		0,5	100		113524,9	100		10,3	100		148,3	100		939,3	100		In marcia
13:00		2,5	100		1,2	100		0,75	73		3,2	100		0,2	100		18,0	100		0,6	100		0,5	100		113947,2	100		10,5	100		147,6	100		931,5	100		In marcia
13:30		2,5	100		1,6	100		0,84	100		2,6	100		0,2	100		25,3	100		0,6	100		0,5	100		113577,9	100		10,3	100		148,1	100		934,3	100		In marcia
14:00		2,8	100		1,7	100		0,87	100		2,6	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,5	100		113745,9	100		10,1	100		148,9	100		935,9	100		In marcia
14:30		3,5	100		1,6	100		0,84	100		4,0	100		0,2	100		17,7	100		0,6	100		0,5	100		114370,8	100		10,5	100		148,5	100		931,9	100		In marcia
15:00		4,4	100		0,8	100		0,7	73		3,8	100		0,2	94		22,4	100		0,7	100		0,5	100		114400,5	100		10,4	100		147,7	100		933,1	100		In marcia
15:30		3,3	100		0,9	100		0,73	100		4,6	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		114267,7	100		10,3	100		148,1	100		933,7	100		In marcia
16:00		3,4	100		1,1	100		0,73	100		2,7	100		0,2	100		29,6	100		0,7	100		0,6	100		114267,1	100		10,4	100		147,6	100		929,4	100		In marcia
16:30		3,1	100		1,1	100		0,78	100		2,3	100		0,21	100		30,8	100		0,6	100		0,5	100		113287,9	100		10,3	100		148,0	100		932,7	100		In marcia
17:00		3,6	100		1,8	100		0,77	73		2,2	100		0,21	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		113233,1	100		10,4	100		147,6	100		925,0	100		In marcia
17:30		3,4	100		1,6	100		0,79	100		2,8	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		113601,3	100		10,2	100		147,9	100		933,6	100		In marcia
18:00		2,7	100		1,1	100		0,83	100		2,8	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		114308,6	100		10,4	100		148,7	100		926,6	100		In marcia
18:30		3,5	100		1,4	100		0,86	100		3,2	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		114996,0	100		10,3	100		149,4	100		930,0	100		In marcia
19:00		3,0	100		1,4	100		0,9	73		2,3	100		0,21	94		24,6	100		0,6	100		0,6	100		115302,6	100		10,3	100		150,4	100		927,8	100		In marcia
19:30		3,1	100		1,6	100		1,13	100		1,9	100		0,21	100		28,9	100		0,6	100		0,6	100		115274,6	100		10,4	100		151,8	100		927,7	100		In marcia
20:00		4,4	100		1,8	100		1,17	100		2,8	100		0,21	100		16,9	100		0,7	100		0,7	100		115710,5	100		10,2	100		151,8	100		933,6	100		In marcia
20:30		3,1	100		1,0	100		1,02	100		2,7	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,6	100		115283,5	100		10,4	100		151,7	100		930,6	100		In marcia
21:00		2,5	85		1,2	85		0,86	73		2,1	85		0,21	100		23,5	85		0,7	85		0,5	85		115150,2	100		10,4	85		150,9	100		929,5	100		In marcia
21:30		4,1	79		1,1	79		0,95	100		2,7	79		0,21	100		26,8	79		0,7	79																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,0	100		0,7	100		1,3	100		0,2	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		110918,9	100		10,2	100		143,8	100		943,6	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,6	100		0,68	73		2,0	100		0,2	100		27,7	100		0,6	100		0,3	100		111452,4	100		10,1	100		143,9	100		933,6	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,7	100		0,7	100		1,9	100		0,2	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		111266,0	100		9,7	100		144,3	100		950,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,1	100		0,7	100		2,4	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		111160,9	100		10,0	100		144,5	100		940,3	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,5	100		0,69	100		3,1	100		0,2	100		17,5	100		0,6	100		0,4	100		110960,5	100		10,2	100		143,6	100		934,2	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,4	100		0,64	73		2,3	100		0,2	94		26,9	100		0,6	100		0,4	100		110895,3	100		9,8	100		144,0	100		946,8	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,4	100		0,67	100		2,1	100		0,21	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		112986,8	100		10,0	100		146,0	100		941,0	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,6	100		0,7	100		4,5	100		0,2	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		113992,5	100		10,2	100		146,8	100		939,1	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,1	100		0,66	100		3,7	100		0,2	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		113881,7	100		10,4	100		147,1	100		932,6	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		2,2	100		0,63	73		3,3	100		0,2	100		26,3	100		0,6	100		0,4	100		113118,4	100		10,2	100		146,7	100		935,0	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		2,0	100		0,68	100		2,8	100		0,21	100		29,8	100		0,7	100		0,4	100		112942,8	100		10,1	100		147,4	100		939,1	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,1	100		0,66	100		2,7	100		0,2	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		112399,1	100		10,1	100		147,4	100		937,2	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,6	100		0,65	100		3,7	100		0,2	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		112655,6	100		10,1	100		146,4	100		938,9	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,7	100		0,65	73		2,7	100		0,2	95		17,3	100		0,7	100		0,3	100		112748,6	100		10,2	100		146,1	100		937,9	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		1,2	100		0,7	100		3,4	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		112584,4	100		10,2	100		146,0	100		941,4	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		1,2	100		0,71	100		2,9	100		0,2	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		113368,9	100		10,3	100		146,5	100		935,9	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		2,2	100		0,72	100		2,8	100		0,2	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		113935,6	100		10,3	100		146,8	100		933,4	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		1,6	85		0,67	73		2,8	85		0,2	100		26,6	85		0,7	85		0,2	85		114266,8	100		10,4	85		147,1	100		935,0	100		in Betrieb
09:30		3,0	79		1,1	79		0,81	100		3,1	79		0,2	100		28,2	79		0,6	79		0,5	79		114188,2	100		10,0	79		148,3	100		944,9	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,0	100		0,76	100		3,6	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		114301,3	100		10,3	100		148,2	100		939,2	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,4	100		0,85	100		3,6	100		0,2	100		29,2	100		0,6	100		0,4	100		113099,7	100		10,2	100		148,1	100		937,4	100		in Betrieb
11:00		4,9	100		1,6	100		0,77	73		3,2	100		0,2	94		26,7	100		0,7	100		0,4	100		113119,5	100		10,1	100		148,1	100		945,4	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,0	100		0,81	100		3,3	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		113129,4	100		10,3	100		147,6	100		943,7	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,5	100		0,87	100		2,5	100		0,21	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		113116,0	100		10,0	100		148,4	100		944,7	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,8	100		0,85	100		3,5	100		0,2	100		18,3	100		0,6	100		0,5	100		113524,9	100		10,3	100		148,3	100		939,3	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,2	100		0,75	73		3,2	100		0,2	100		18,0	100		0,6	100		0,5	100		113947,2	100		10,5	100		147,6	100		931,5	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,6	100		0,84	100		2,6	100		0,2	100		25,3	100		0,6	100		0,5	100		113577,9	100		10,3	100		148,1	100		934,3	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,7	100		0,87	100		2,6	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,5	100		113745,9	100		10,1	100		148,9	100		935,9	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		1,6	100		0,84	100		4,0	100		0,2	100		17,7	100		0,6	100		0,5	100		114370,8	100		10,5	100		148,5	100		931,9	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,8	100		0,7	73		3,8	100		0,2	94		22,4	100		0,7	100		0,5	100		114400,5	100		10,4	100		147,7	100		933,1	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,9	100		0,73	100		4,6	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		114267,7	100		10,3	100		148,1	100		933,7	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		1,1	100		0,73	100		2,7	100		0,2	100		29,6	100		0,7	100		0,6	100		114267,1	100		10,4	100		147,6	100		929,4	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		1,1	100		0,78	100		2,3	100		0,21	100		30,8	100		0,6	100		0,5	100		113287,9	100		10,3	100		148,0	100		932,7	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		1,8	100		0,77	73		2,2	100		0,21	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		113233,1	100		10,4	100		147,6	100		925,0	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,6	100		0,79	100		2,8	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		113601,3	100		10,2	100		147,9	100		933,6	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,1	100		0,83	100		2,8	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		114308,6	100		10,4	100		148,7	100		926,6	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,4	100		0,86	100		3,2	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		114996,0	100		10,3	100		149,4	100		930,0	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,4	100		0,9	73		2,3	100		0,21	94		24,6	100		0,6	100		0,6	100		115302,6	100		10,3	100		150,4	100		927,8	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		1,6	100		1,13	100		1,9	100		0,21	100		28,9	100		0,6	100		0,6	100		115274,6	100		10,4	100		151,8	100		927,7	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		1,8	100		1,17	100		2,8	100		0,21	100		16,9	100		0,7	100		0,7	100		115710,5	100		10,2	100		151,8	100		933,6	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,0	100		1,02	100		2,7	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,6	100		115283,5	100		10,4	100		151,7	100		930,6	100		in Betrieb
21:00		2,5	85		1,2	85		0,86	73		2,1	85		0,21	100		23,5	85		0,7	85		0,5	85		115150,2	100		10,4	85		150,9	100		929,5	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		1,1	79		0,95	100		2,7	79		0,21	100		26,8	79		0,7	79		0,															