

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,6	100		1,7	100		1,88	100		2,3	100		0,2	100		22,4	100		0,7	100		1,0	100		114874,5	100		10,2	100		184,3	100		933,4	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,5	100		1,54	73		2,7	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		1,0	100		114576,4	100		10,4	100		184,2	100		935,6	100	In marcia
01:30		2,3	100		1,4	100		1,57	100		2,6	100		0,2	100		26,8	100		0,7	100		1,0	100		114260,9	100		10,2	100		183,7	100		934,2	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,6	100		1,55	100		2,7	100		0,21	100		28,3	100		0,7	100		1,0	100		113802,3	100		10,1	100		183,8	100		936,5	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,6	100		1,54	100		2,6	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		1,1	100		113903,3	100		10,1	100		184,3	100		937,7	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,8	100		1,32	73		2,7	100		0,21	94		27,7	100		0,7	100		1,0	100		115321,6	100		10,0	100		184,5	100		938,8	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,8	100		1,33	100		2,9	100		0,21	100		32,4	100		0,7	100		1,1	100		116251,7	100		10,2	100		185,4	100		925,4	100	In marcia
04:00		2,4	100		1,7	100		1,84	100		2,8	100		0,22	100		34,6	100		0,7	100		1,2	100		117130,9	100		10,2	100		186,9	100		924,1	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,5	100		1,59	100		3,1	100		0,22	100		18,9	100		0,7	100		1,3	100		115865,1	100		9,8	100		186,7	100		932,4	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,8	100		0,99	73		2,5	100		0,21	100		8,8	100		0,7	100		1,2	100		114870,9	100		10,4	100		185,3	100		928,8	100	In marcia
05:30		3,5	100		2,4	100		1,24	100		3,3	100		0,22	100		12,0	100		0,7	100		1,1	100		113859,1	100		10,3	100		184,3	100		934,9	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		0,75	100		2,3	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		1,0	100		112851,9	100		10,3	100		183,9	100		930,0	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,7	100		1,09	100		2,4	100		0,22	100		16,3	100		0,7	100		1,0	100		112298,2	100		10,2	100		182,7	100		941,2	100	In marcia
07:00		2,3	100		0,9	100		0,79	73		2,2	100		0,22	95		22,0	100		0,7	100		0,9	100		111132,5	100		10,1	100		181,6	100		940,6	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,8	100		0,91	100		2,6	100		0,22	100		31,0	100		0,7	100		1,0	100		110194,4	100		10,0	100		180,9	100		951,6	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,3	100		0,71	100		1,9	100		0,22	100		27,4	100		0,7	100		0,8	100		109757,5	100		10,1	100		179,2	100		948,3	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,0	100		0,83	100		2,0	100		0,22	100		36,5	100		0,6	100		0,9	100		110195,2	100		9,8	100		178,6	100		948,2	100	In marcia
09:00		2,2	85		2,0	85		0,83	73		2,2	85		0,22	100		32,6	85		0,6	85		0,9	85		111392,0	100		9,9	85		178,7	100		952,4	100	In marcia
09:30		2,4	78		1,4	78		1,0	100		1,4	78		0,22	100		22,5	78		0,7	78		0,4	78		110982,8	100		10,5	78		178,6	100		938,1	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,5	100		0,78	100		1,8	100		0,22	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		110342,7	100		10,5	100		178,1	100		931,0	100	In marcia
10:30		2,9	100		1,4	100		0,93	100		2,3	100		0,22	100		37,5	100		0,6	100		0,4	100		108753,1	100		10,1	100		178,3	100		937,4	100	In marcia
11:00		4,5	100		1,3	100		0,72	73		1,9	100		0,22	94		33,1	100		0,6	100		0,6	100		109829,3	100		10,0	100		179,3	100		944,6	100	In marcia
11:30		3,4	100		1,5	100		0,92	100		2,0	100		0,22	100		31,2	100		0,6	100		0,6	100		110137,4	100		10,0	100		180,7	100		945,1	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,8	100		0,92	100		2,1	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,7	100		112375,2	100		10,0	100		182,7	100		943,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,9	100		1,0	100		2,1	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,7	100		115250,4	100		10,5	100		185,1	100		922,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,9	100		1,18	73		2,2	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		1,0	100		115923,4	100		10,1	100		187,1	100		926,9	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,5	100		1,7	100		2,1	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,9	100		114712,6	100		9,9	100		187,8	100		936,6	100	In marcia
14:00		3,4	100		1,9	100		1,38	100		1,7	100		0,22	100		7,7	100		0,6	100		1,0	100		114674,1	100		10,5	100		185,9	100		922,1	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,4	100		1,04	100		1,8	100		0,22	100		9,1	100		0,6	100		1,0	100		112334,7	100		10,2	100		183,9	100		930,5	100	In marcia
15:00		3,5	100		1,1	100		0,92	73		2,4	100		0,22	94		8,5	100		0,6	100		0,9	100		112130,3	100		10,0	100		182,4	100		938,5	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,8	100		0,85	100		1,6	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,9	100		111889,3	100		10,2	100		182,6	100		926,6	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,1	100		1,29	100		1,6	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,8	100		112051,5	100		9,8	100		183,2	100		936,0	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,6	100		1,33	100		1,3	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,7	100		111685,2	100		10,3	100		182,8	100		929,3	100	In marcia
17:00		3,2	100		1,0	100		0,87	73		1,6	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,7	100		111171,9	100		10,1	100		180,9	100		934,8	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,9	100		1,05	100		2,2	100		0,2	100		29,8	100		0,6	100		0,5	100		110285,2	100		10,1	100		178,8	100		934,8	100	In marcia
18:00		4,0	100		1,1	100		0,89	100		1,7	100		0,19	100		36,7	100		0,7	100		0,4	100		109434,1	100		9,9	100		163,0	100		944,6	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		0,61	100		2,3	100		0,2	100		37,2	100		0,7	100		0,4	100		108835,5	100		10,0	100		163,5	100		940,6	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,0	100		0,64	73		2,5	100		0,19	94		30,6	100		0,7	100		0,3	100		108907,4	100		10,0	100		159,3	100		938,5	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,69	100		1,8	100		0,19	100		29,8	100		0,6	100		0,4	100		108837,5	100		9,9	100		160,6	100		940,6	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,8	100		0,87	100		1,4	100		0,2	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		110184,9	100		9,9	100		164,5	100		941,8	100	In marcia
20:30		2,5	100		1,5	100		0,82	100		1,4	100		0,2	100		15,9	100		0,6	100		0,6	100		110235,1	100		10,0	100		168,1	100		938,0	100	In marcia
21:00		2,4	85		1,7	85		0,75	73		1,4	85		0,2	100		15,8	85		0,6	85		0,6	85		111105,4	100		10,0	85		170,9	100		938,5	100	In marcia
21:30		3,9	78		1,7	78		0,87	100		1,4	78		0,2	100		15,6	78		0,6	78		0,1	78		111143,9	100		10,2	78		172,2	100		939,8		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,7	100		1,88	100		2,3	100		0,2	100		22,4	100		0,7	100		1,0	100		114874,5	100	10,2	100		184,3	100		933,4	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,5	100		1,54	73		2,7	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		1,0	100		114576,4	100	10,4	100		184,2	100		935,6	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,4	100		1,57	100		2,6	100		0,2	100		26,8	100		0,7	100		1,0	100		114260,9	100	10,2	100		183,7	100		934,2	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,6	100		1,55	100		2,7	100		0,21	100		28,3	100		0,7	100		1,0	100		113802,3	100	10,1	100		183,8	100		936,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,6	100		1,54	100		2,6	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		1,1	100		113903,3	100	10,1	100		184,3	100		937,7	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,8	100		1,32	73		2,7	100		0,21	94		27,7	100		0,7	100		1,0	100		115321,6	100	10,0	100		184,5	100		938,8	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,8	100		1,33	100		2,9	100		0,21	100		32,4	100		0,7	100		1,1	100		116251,7	100	10,2	100		185,4	100		925,4	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,7	100		1,84	100		2,8	100		0,22	100		34,6	100		0,7	100		1,2	100		117130,9	100	10,2	100		186,9	100		924,1	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,5	100		1,59	100		3,1	100		0,22	100		18,9	100		0,7	100		1,3	100		115865,1	100	9,8	100		186,7	100		932,4	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,8	100		0,99	73		2,5	100		0,21	100		8,8	100		0,7	100		1,2	100		114870,9	100	10,4	100		185,3	100		928,8	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		2,4	100		1,24	100		3,3	100		0,22	100		12,0	100		0,7	100		1,1	100		113859,1	100	10,3	100		184,3	100		934,9	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,75	100		2,3	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		1,0	100		112851,9	100	10,3	100		183,9	100		930,0	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,7	100		1,09	100		2,4	100		0,22	100		16,3	100		0,7	100		1,0	100		112298,2	100	10,2	100		182,7	100		941,2	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		0,9	100		0,79	73		2,2	100		0,22	95		22,0	100		0,7	100		0,9	100		111132,5	100	10,1	100		181,6	100		940,6	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,8	100		0,91	100		2,6	100		0,22	100		31,0	100		0,7	100		1,0	100		110194,4	100	10,0	100		180,9	100		951,6	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,3	100		0,71	100		1,9	100		0,22	100		27,4	100		0,7	100		0,8	100		109757,5	100	10,1	100		179,2	100		948,3	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,0	100		0,83	100		2,0	100		0,22	100		36,5	100		0,6	100		0,9	100		110195,2	100	9,8	100		178,6	100		948,2	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		2,0	85		0,83	73		2,2	85		0,22	100		32,6	85		0,6	85		0,9	85		111392,0	100	9,9	85		178,7	100		952,4	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		1,4	78		1,0	100		1,4	78		0,22	100		22,5	78		0,7	78		0,4	78		110982,8	100	10,5	78		178,6	100		938,1	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,5	100		0,78	100		1,8	100		0,22	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		110342,7	100	10,5	100		178,1	100		931,0	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		1,4	100		0,93	100		2,3	100		0,22	100		37,5	100		0,6	100		0,4	100		108753,1	100	10,1	100		178,3	100		937,4	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		1,3	100		0,72	73		1,9	100		0,22	94		33,1	100		0,6	100		0,6	100		109829,3	100	10,0	100		179,3	100		944,6	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		1,5	100		0,92	100		2,0	100		0,22	100		31,2	100		0,6	100		0,6	100		110137,4	100	10,0	100		180,7	100		945,1	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,8	100		0,92	100		2,1	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,7	100		112375,2	100	10,0	100		182,7	100		943,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,9	100		1,0	100		2,1	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,7	100		115250,4	100	10,5	100		185,1	100		922,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,9	100		1,18	73		2,2	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		1,0	100		115923,4	100	10,1	100		187,1	100		926,9	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,5	100		1,7	100		2,1	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,9	100		114712,6	100	9,9	100		187,8	100		936,6	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,9	100		1,38	100		1,7	100		0,22	100		7,7	100		0,6	100		1,0	100		114674,1	100	10,5	100		185,9	100		922,1	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,4	100		1,04	100		1,8	100		0,22	100		9,1	100		0,6	100		1,0	100		112334,7	100	10,2	100		183,9	100		930,5	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		1,1	100		0,92	73		2,4	100		0,22	94		8,5	100		0,6	100		0,9	100		112130,3	100	10,0	100		182,4	100		938,5	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,8	100		0,85	100		1,6	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,9	100		111889,3	100	10,2	100		182,6	100		926,6	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,1	100		1,29	100		1,6	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,8	100		112051,5	100	9,8	100		183,2	100		936,0	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,6	100		1,33	100		1,3	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,7	100		111685,2	100	10,3	100		182,8	100		929,3	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,0	100		0,87	73		1,6	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,7	100		111171,9	100	10,1	100		180,9	100		934,8	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,9	100		1,05	100		2,2	100		0,2	100		29,8	100		0,6	100		0,5	100		110285,2	100	10,1	100		175,8	100		934,8	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,1	100		0,89	100		1,7	100		0,19	100		36,7	100		0,7	100		0,4	100		109434,1	100	9,9	100		163,0	100		944,6	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,61	100		2,3	100		0,2	100		37,2	100		0,7	100		0,4	100		108835,5	100	10,0	100		163,5	100		940,6	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,0	100		0,64	73		2,5	100		0,19	94		30,6	100		0,7	100		0,3	100		108907,4	100	10,0	100		159,3	100		938,5	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		0,69	100		1,8	100		0,19	100		29,8	100		0,6	100		0,4	100		108837,5	100	9,9	100		160,6	100		940,6	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,8	100		0,87	100		1,4	100		0,2	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		110184,9	100	9,9	100		164,5	100		941,8	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,5	100		0,82	100		1,4	100		0,2	100		15,9	100		0,6	100		0,6	100		110235,1	100	10,0	100		168,1	100		938,0	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		1,7	85		0,75	73		1,4	85		0,2	100		15,8	85		0,6	85		0,6	85		111105,4	100	10,0	85		170,9	100		938,5	100		in Betrieb
21:30		3,9	78		1,7	78		0,87	100		1,4	78		0,2	100		15,6	78		0,6	78		0,1	78		111143,9	100	10,2	78		172,2	100		939,8	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		1,0																																