

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,2	100		1,5	100		1,19	100		1,6	100		0,2	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		113677,4	100		10,2	100		177,6	100		934,2	100		In marcia
01:00		4,3	100		0,9	100		0,91	73		1,8	100		0,2	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		113356,2	100		10,2	100		177,9	100		933,4	100		In marcia
01:30		3,3	100		0,9	100		1,05	100		2,1	100		0,2	100		23,5	100		0,6	100		0,1	100		113532,2	100		10,2	100		178,2	100		931,9	100		In marcia
02:00		4,3	100		1,5	100		1,2	100		1,6	100		0,2	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		114133,1	100		10,2	100		180,4	100		934,7	100		In marcia
02:30		5,0	100		1,0	100		0,92	100		1,7	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		113969,8	100		10,4	100		185,5	100		927,6	100		In marcia
03:00		4,1	100		1,0	100		0,77	73		1,5	100		0,2	94		23,6	100		0,7	100		0,2	100		113365,7	100		10,4	100		184,1	100		929,3	100		In marcia
03:30		4,1	100		0,7	100		0,69	100		1,9	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		112405,9	100		10,3	100		184,4	100		933,6	100		In marcia
04:00		3,5	100		0,5	100		0,7	100		1,6	100		0,2	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		112936,1	100		10,3	100		185,3	100		931,3	100		In marcia
04:30		3,0	100		0,8	100		0,88	100		1,9	100		0,21	100		32,5	100		0,6	100		0,3	100		113393,2	100		10,1	100		186,4	100		936,4	100		In marcia
05:00		2,8	100		1,3	100		0,94	73		1,5	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		114581,4	100		10,4	100		187,4	100		930,6	100		In marcia
05:30		4,2	100		1,7	100		1,15	100		1,6	100		0,21	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		113926,5	100		10,2	100		187,5	100		931,9	100		In marcia
06:00		4,1	100		1,5	100		1,33	100		1,9	100		0,21	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		113681,0	100		10,3	100		187,5	100		926,4	100		In marcia
06:30		5,2	100		1,4	100		1,47	100		2,1	100		0,21	100		18,3	100		0,6	100		0,1	100		113445,8	100		10,2	100		186,9	100		930,3	100		In marcia
07:00		2,8	100		0,8	100		0,94	73		1,6	100		0,21	94		21,4	100		0,7	100		0,1	100		113331,4	100		10,3	100		186,5	100		928,4	100		In marcia
07:30		2,9	100		1,1	100		1,2	100		2,0	100		0,22	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		112282,0	100		10,1	100		186,0	100		937,0	100		In marcia
08:00		3,6	100		2,0	100		1,23	100		1,6	100		0,22	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		112155,0	100		10,2	100		185,1	100		932,9	100		In marcia
08:30		2,2	100		1,2	100		1,39	100		1,9	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,1	100		112541,3	100		9,9	100		184,5	100		936,7	100		In marcia
09:00		2,2	84		1,7	84		1,55	73		1,4	84		0,23	100		29,8	84		0,6	84		0,0	84		116068,0	100		10,4	84		184,9	100		926,4	100		In marcia
09:30		2,6	79		1,9	79		2,56	100		2,0	79		0,23	100		34,3	79		0,6	79		0,5	79		115701,1	100		10,5	79		185,6	100		929,8	100		In marcia
10:00		5,9	100		1,8	100		1,89	100		3,0	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		116827,0	100		10,8	100		184,7	100		921,0	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		1,01	100		3,2	100		0,22	100		33,6	100		0,7	100		0,6	100		115630,5	100		10,4	100		185,3	100		926,8	100		In marcia
11:00		3,5	100		0,4	100		1,07	73		2,8	100		0,22	95		23,1	100		0,7	100		0,5	100		115670,2	100		10,5	100		185,0	100		929,8	100		In marcia
11:30		2,3	100		0,1	100		0,88	100		1,8	100		0,22	100		23,2	100		0,7	100		0,7	100		115200,8	100		10,3	100		185,5	100		935,5	100		In marcia
12:00		2,3	100		0,6	100		1,15	100		2,3	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		114610,3	100		10,6	100		186,1	100		920,8	100		In marcia
12:30		2,6	100		1,6	100		1,27	100		1,5	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,6	100		113797,8	100		10,4	100		186,8	100		930,1	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,4	100		0,98	73		1,6	100		0,22	100		14,0	100		0,6	100		0,6	100		113734,1	100		10,5	100		187,0	100		931,3	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,9	100		1,36	100		1,2	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,7	100		111990,7	100		10,1	100		187,1	100		936,0	100		In marcia
14:00		2,3	100		1,6	100		1,46	100		1,5	100		0,22	100		18,0	100		0,6	100		0,4	100		111692,3	100		10,4	100		185,4	100		937,8	100		In marcia
14:30		2,7	100		1,2	100		1,3	100		1,6	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,6	100		110354,9	100		10,0	100		184,6	100		939,0	100		In marcia
15:00		2,7	100		2,0	100		1,15	73		2,1	100		0,22	94		33,1	100		0,6	100		0,5	100		110693,5	100		10,1	100		184,6	100		936,5	100		In marcia
15:30		2,4	100		1,4	100		1,18	100		2,1	100		0,22	100		33,6	100		0,6	100		0,6	100		110621,2	100		9,9	100		184,7	100		940,3	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,8	100		1,28	100		2,8	100		0,21	100		34,7	100		0,6	100		0,4	100		111842,7	100		10,0	100		185,1	100		937,0	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,9	100		1,21	100		1,9	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,7	100		112792,6	100		10,2	100		186,3	100		934,3	100		In marcia
17:00		2,6	100		1,8	100		1,2	73		2,0	100		0,21	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		113771,3	100		10,3	100		186,7	100		936,1	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,8	100		1,12	100		1,9	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,7	100		113276,0	100		10,1	100		188,3	100		932,9	100		In marcia
18:00		2,3	100		1,5	100		1,37	100		1,6	100		0,21	100		15,3	100		0,6	100		0,7	100		113757,3	100		10,4	100		189,2	100		928,1	100		In marcia
18:30		2,2	100		1,6	100		1,2	100		1,6	100		0,21	100		22,1	100		0,6	100		0,5	100		113160,9	100		10,3	100		188,8	100		929,9	100		In marcia
19:00		2,2	100		1,2	100		0,97	73		1,6	100		0,21	94		27,7	100		0,6	100		0,5	100		113048,2	100		10,2	100		187,9	100		930,5	100		In marcia
19:30		2,3	100		1,8	100		1,17	100		1,4	100		0,2	100		32,6	100		0,6	100		0,3	100		112739,4	100		10,3	100		187,0	100		934,5	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,0	100		0,92	100		1,6	100		0,2	100		21,2	100		0,6	100		0,6	100		113048,4	100		10,3	100		186,5	100		929,4	100		In marcia
20:30		2,4	100		1,6	100		1,05	100		1,7	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,6	100		112832,8	100		10,0	100		186,7	100		938,1	100		In marcia
21:00		2,2	86		1,0	86		0,86	73		1,8	86		0,21	100		19,5	86		0,6	86		0,5	86		114028,1	100		10,4	86		186,2	100		929,5	100		In marcia
21:30		2,5	78		2,1	78		1,12	100		1,6	78		0,2	100		18,0	78		0,6</																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		1,5	100		1,19	100		1,6	100		0,2	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		113677,4	100		10,2	100		177,6	100		934,2	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,9	100		0,91	73		1,8	100		0,2	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		113356,2	100		10,2	100		177,9	100		933,4	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,9	100		1,05	100		2,1	100		0,2	100		23,5	100		0,6	100		0,1	100		113532,2	100		10,2	100		178,2	100		931,9	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		1,5	100		1,2	100		1,6	100		0,2	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		114133,1	100		10,2	100		180,4	100		934,7	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		1,0	100		0,92	100		1,7	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		113969,8	100		10,4	100		183,5	100		927,6	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,0	100		0,77	73		1,5	100		0,2	94		23,6	100		0,7	100		0,2	100		113365,7	100		10,4	100		184,1	100		929,3	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,7	100		0,69	100		1,9	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		112405,9	100		10,3	100		184,4	100		933,6	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,5	100		0,7	100		1,6	100		0,2	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		112936,1	100		10,3	100		185,3	100		931,3	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,8	100		0,88	100		1,9	100		0,21	100		32,5	100		0,6	100		0,3	100		113393,2	100		10,1	100		186,4	100		936,4	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,3	100		0,94	73		1,5	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		114581,4	100		10,4	100		187,4	100		930,6	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,7	100		1,15	100		1,6	100		0,21	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		113926,5	100		10,2	100		187,5	100		931,9	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		1,5	100		1,33	100		1,9	100		0,21	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		113681,0	100		10,3	100		187,5	100		926,4	100		in Betrieb
06:30		5,2	100		1,4	100		1,47	100		2,1	100		0,21	100		18,3	100		0,6	100		0,1	100		113445,8	100		10,2	100		186,9	100		930,3	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,8	100		0,94	73		1,6	100		0,21	94		21,4	100		0,7	100		0,1	100		113331,4	100		10,3	100		186,5	100		928,4	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,1	100		1,2	100		2,0	100		0,22	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		112282,0	100		10,1	100		186,0	100		937,0	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		2,0	100		1,23	100		1,6	100		0,22	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		112155,0	100		10,2	100		185,1	100		932,9	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,2	100		1,39	100		1,9	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,1	100		112541,3	100		9,9	100		184,5	100		936,7	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		1,7	84		1,55	73		1,4	84		0,23	100		29,8	84		0,6	84		0,0	84		116068,0	100		10,4	84		184,9	100		926,4	100		in Betrieb
09:30		2,6	79		1,9	79		2,56	100		2,0	79		0,23	100		34,3	79		0,6	79		0,5	79		115701,1	100		10,5	79		185,6	100		929,8	100		in Betrieb
10:00		5,9	100		1,8	100		1,89	100		3,0	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		116827,0	100		10,8	100		184,7	100		921,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		1,01	100		3,2	100		0,22	100		33,6	100		0,7	100		0,6	100		115630,5	100		10,4	100		185,3	100		926,8	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,4	100		1,07	73		2,8	100		0,22	95		23,1	100		0,7	100		0,5	100		115670,2	100		10,5	100		185,0	100		929,8	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,1	100		0,88	100		1,8	100		0,22	100		23,2	100		0,7	100		0,7	100		115200,8	100		10,3	100		185,5	100		935,5	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,6	100		1,15	100		2,3	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		114610,3	100		10,6	100		186,1	100		920,8	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,6	100		1,27	100		1,5	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,6	100		113797,8	100		10,4	100		186,8	100		930,1	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,4	100		0,98	73		1,6	100		0,22	100		14,0	100		0,6	100		0,6	100		113734,1	100		10,5	100		187,0	100		931,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,9	100		1,36	100		1,2	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,7	100		111990,7	100		10,1	100		187,1	100		936,0	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,6	100		1,46	100		1,5	100		0,22	100		18,0	100		0,6	100		0,4	100		111692,3	100		10,4	100		185,4	100		937,8	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,2	100		1,3	100		1,6	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,6	100		110354,9	100		10,0	100		184,6	100		939,0	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		2,0	100		1,15	73		2,1	100		0,22	94		33,1	100		0,6	100		0,5	100		110693,5	100		10,1	100		184,6	100		936,5	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,4	100		1,18	100		2,1	100		0,22	100		33,6	100		0,6	100		0,6	100		110621,2	100		9,9	100		184,7	100		940,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,8	100		1,28	100		2,8	100		0,21	100		34,7	100		0,6	100		0,4	100		111842,7	100		10,0	100		185,1	100		937,0	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,9	100		1,21	100		1,9	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,7	100		112792,6	100		10,2	100		186,3	100		934,3	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,8	100		1,2	73		2,0	100		0,21	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		113771,3	100		10,3	100		186,7	100		936,1	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,8	100		1,12	100		1,9	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,7	100		113276,0	100		10,1	100		188,3	100		932,9	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,5	100		1,37	100		1,6	100		0,21	100		15,3	100		0,6	100		0,7	100		113757,3	100		10,4	100		189,2	100		928,1	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,6	100		1,2	100		1,6	100		0,21	100		22,1	100		0,6	100		0,5	100		113160,9	100		10,3	100		188,8	100		929,9	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,2	100		0,97	73		1,6	100		0,21	94		27,7	100		0,6	100		0,5	100		113048,2	100		10,2	100		187,9	100		930,5	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,8	100		1,17	100		1,4	100		0,2	100		32,6	100		0,6	100		0,3	100		112739,4	100		10,3	100		187,0	100		934,5	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,0	100		0,92	100		1,6	100		0,2	100		21,2	100		0,6	100		0,6	100		113048,4	100		10,3	100		186,5	100		929,4	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,6	100		1,05	100		1,7	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,6	100		112832,8	100		10,0	100		186,7	100		938,1	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		1,0	86		0,86	73		1,8	86		0,21	100		19,5	86		0,6	86		0,5	86		114028,1	100		10,4	86		186,2	100		929,5	100		in Betrieb
21:30		2,5	78		2,1	78		1,12	100		1,6	78		0,2	100		18,0	78		0,6																		