

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		2,0	100		0,7	100		2,5	100		0,2	100		27,7	100		0,7	100		0,9	100		112863,0	100		10,2	100		182,8	100		936,9	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,0	100		0,67	73		3,0	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		1,0	100		112916,4	100		10,2	100		180,7	100		930,6	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,5	100		0,73	100		2,3	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,9	100		112461,6	100		10,3	100		168,6	100		929,3	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,4	100		0,71	100		2,4	100		0,2	100		25,0	100		0,7	100		0,9	100		112612,8	100		10,1	100		162,6	100		932,3	100	In marcia
02:30		3,2	100		1,5	100		0,71	100		2,2	100		0,2	100		26,7	100		0,7	100		0,8	100		112925,2	100		10,4	100		159,7	100		925,3	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,9	100		0,68	73		2,0	100		0,2	94		29,4	100		0,7	100		0,8	100		112727,4	100		10,3	100		157,0	100		928,9	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,4	100		0,73	100		2,1	100		0,21	100		32,2	100		0,7	100		0,8	100		112701,0	100		10,1	100		157,9	100		934,6	100	In marcia
04:00		2,4	100		1,2	100		0,77	100		2,7	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,9	100		114068,5	100		10,1	100		159,6	100		934,5	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,4	100		0,77	100		2,7	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,8	100		115754,3	100		10,5	100		159,9	100		927,4	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,2	100		0,72	73		2,5	100		0,21	100		17,8	100		0,7	100		0,7	100		115054,7	100		10,4	100		160,3	100		921,0	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,7	100		0,81	100		2,0	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,8	100		115031,0	100		10,5	100		159,8	100		919,2	100	In marcia
06:00		6,1	100		0,8	100		0,78	100		2,8	100		0,21	100		25,1	100		0,7	100		0,9	100		115085,8	100		10,2	100		160,5	100		926,8	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		0,77	100		2,0	100		0,21	100		22,6	100		0,7	100		0,9	100		114896,3	100		10,4	100		159,4	100		921,0	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,1	100		0,78	73		1,9	100		0,21	94		23,6	100		0,7	100		0,8	100		114778,2	100		10,5	100		158,5	100		924,5	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,3	100		0,85	100		2,6	100		0,21	100		32,5	100		0,7	100		0,8	100		113990,4	100		10,3	100		158,7	100		925,6	100	In marcia
08:00		2,7	100		2,4	100		0,9	100		2,3	100		0,21	100		30,6	100		0,7	100		0,7	100		113848,5	100		10,3	100		157,4	100		928,8	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,9	100		0,81	100		2,5	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,7	100		114486,3	100		10,4	100		156,4	100		928,2	100	In marcia
09:00		2,8	86		1,5	86		0,83	73		3,5	86		0,21	100		21,0	86		0,7	86		0,8	86		113766,0	100		10,3	86		153,6	100		927,7	100	In marcia
09:30		3,6	78		2,5	78		0,87	100		2,2	78		0,21	100		25,1	78		0,7	78		0,5	78		113610,0	100		10,3	78		152,2	100		932,6	100	In marcia
10:00		2,6	100		1,2	100		0,74	100		2,8	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,5	100		114103,8	100		10,3	100		151,3	100		929,9	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,8	100		0,79	100		2,6	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		114534,2	100		10,3	100		151,3	100		927,9	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,0	100		0,74	73		2,3	100		0,21	94		23,1	100		0,7	100		0,5	100		114648,3	100		10,4	100		151,2	100		925,3	100	In marcia
11:30		3,3	100		2,1	100		0,87	100		2,5	100		0,21	100		32,3	100		0,7	100		0,7	100		113496,8	100		10,0	100		152,4	100		931,7	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,5	100		0,77	100		2,5	100		0,21	100		28,5	100		0,7	100		0,6	100		114002,8	100		10,2	100		152,8	100		923,9	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,3	100		0,89	100		2,2	100		0,21	100		18,7	100		0,7	100		0,6	100		113815,9	100		10,2	100		152,0	100		929,3	100	In marcia
13:00		2,5	100		1,6	100		0,77	73		2,3	100		0,21	100		19,1	100		0,7	100		0,6	100		113687,9	100		10,3	100		152,8	100		926,8	100	In marcia
13:30		2,4	100		1,5	100		0,9	100		2,0	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,7	100		114268,1	100		10,2	100		153,6	100		930,4	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,2	100		0,87	100		2,1	100		0,21	100		20,2	100		0,7	100		0,7	100		114440,7	100		10,2	100		153,1	100		929,6	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,5	100		0,92	100		2,4	100		0,21	100		22,9	100		0,6	100		0,6	100		114801,4	100		10,2	100		155,9	100		929,5	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,6	100		0,78	73		1,8	100		0,21	95		17,5	100		0,7	100		0,5	100		114154,2	100		10,5	100		156,1	100		930,9	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,4	100		0,86	100		2,0	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,6	100		113298,6	100		10,3	100		156,5	100		925,1	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,2	100		0,83	100		2,1	100		0,21	100		30,6	100		0,7	100		0,7	100		113840,0	100		10,2	100		157,8	100		930,4	100	In marcia
16:30		2,3	100		1,3	100		0,88	100		2,2	100		0,22	100		28,9	100		0,7	100		0,7	100		113974,3	100		10,4	100		160,1	100		923,7	100	In marcia
17:00		3,9	100		2,1	100		0,85	73		2,0	100		0,22	100		29,1	100		0,7	100		0,8	100		114383,8	100		10,1	100		161,4	100		921,8	100	In marcia
17:30		2,7	100		0,7	100		0,76	100		2,0	100		0,21	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		114950,3	100		10,2	100		159,5	100		924,9	100	In marcia
18:00		3,0	100		1,4	100		0,81	100		2,6	100		0,21	100		26,6	100		0,7	100		0,6	100		115469,1	100		10,3	100		160,9	100		925,5	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,6	100		0,9	100		1,9	100		0,2	100		32,7	100		0,7	100		0,6	100		115100,1	100		10,2	100		162,2	100		926,0	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,8	100		0,8	73		1,9	100		0,2	94		20,4	100		0,7	100		0,6	100		115059,9	100		10,3	100		161,1	100		930,2	100	In marcia
19:30		2,3	100		1,3	100		0,9	100		1,7	100		0,2	100		19,8	100		0,6	100		0,7	100		115340,7	100		10,4	100		158,4	100		923,7	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,8	100		0,87	100		2,2	100		0,2	100		23,8	100		0,6	100		0,7	100		114548,6	100		10,3	100		156,4	100		926,0	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,4	100		0,82	100		2,4	100		0,2	100		16,4	100		0,7	100		0,5	100		114177,3	100		10,5	100		152,4	100		929,3	100	In marcia
21:00		3,1	85		1,2	85		0,71	73		2,3	85		0,2	100		22,4	85		0,7	85		0,6	85		114081,9	100		10,3	85		151,1	100		936,7	100	In marcia
21:30		2,7	78		1,2	78		0,83	100		2,2	78		0,21	100		44,5	78		0,7	78		0,9	78		114149,6	100		10,1	78		152,6	100		938,2	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		2,0	100		0,7	100		2,5	100		0,2	100		27,7	100		0,7	100		0,9	100		112863,0	100		10,2	100		182,8	100		936,9	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,0	100		0,67	73		3,0	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		1,0	100		112916,4	100		10,2	100		180,7	100		930,6	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,5	100		0,73	100		2,3	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,9	100		112461,6	100		10,3	100		168,6	100		929,3	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,4	100		0,71	100		2,4	100		0,2	100		25,0	100		0,7	100		0,9	100		112612,8	100		10,1	100		162,6	100		932,3	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,5	100		0,71	100		2,2	100		0,2	100		26,7	100		0,7	100		0,8	100		112925,2	100		10,4	100		159,7	100		925,3	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,9	100		0,68	73		2,0	100		0,2	94		29,4	100		0,7	100		0,8	100		112727,4	100		10,3	100		157,0	100		928,9	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,4	100		0,73	100		2,1	100		0,21	100		32,2	100		0,7	100		0,8	100		112701,0	100		10,1	100		157,9	100		934,6	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,2	100		0,77	100		2,7	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,9	100		114068,5	100		10,1	100		159,6	100		934,5	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,4	100		0,77	100		2,7	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,8	100		115754,3	100		10,5	100		159,9	100		927,4	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,2	100		0,72	73		2,5	100		0,21	100		17,8	100		0,7	100		0,7	100		115054,7	100		10,4	100		160,3	100		921,0	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,7	100		0,81	100		2,0	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,8	100		115031,0	100		10,5	100		159,8	100		919,2	100		in Betrieb
06:00		6,1	100		0,8	100		0,78	100		2,8	100		0,21	100		25,1	100		0,7	100		0,9	100		115085,8	100		10,2	100		160,5	100		926,8	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		0,77	100		2,0	100		0,21	100		22,6	100		0,7	100		0,9	100		114896,3	100		10,4	100		159,4	100		921,0	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,1	100		0,78	73		1,9	100		0,21	94		23,6	100		0,7	100		0,8	100		114778,2	100		10,5	100		158,5	100		924,5	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,3	100		0,85	100		2,6	100		0,21	100		32,5	100		0,7	100		0,8	100		113990,4	100		10,3	100		158,7	100		925,6	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		2,4	100		0,9	100		2,3	100		0,21	100		30,6	100		0,7	100		0,7	100		113848,5	100		10,3	100		157,4	100		928,8	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,9	100		0,81	100		2,5	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,7	100		114486,3	100		10,4	100		156,4	100		928,2	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		1,5	86		0,83	73		3,5	86		0,21	100		21,0	86		0,7	86		0,8	86		113766,0	100		10,3	86		153,6	100		927,7	100		in Betrieb
09:30		3,6	78		2,5	78		0,87	100		2,2	78		0,21	100		25,1	78		0,7	78		0,5	78		113610,0	100		10,3	78		152,2	100		932,6	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,2	100		0,74	100		2,8	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,5	100		114103,8	100		10,3	100		151,3	100		929,9	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,8	100		0,79	100		2,6	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		114534,2	100		10,3	100		151,3	100		927,9	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,0	100		0,74	73		2,3	100		0,21	94		23,1	100		0,7	100		0,5	100		114648,3	100		10,4	100		151,2	100		925,3	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		2,1	100		0,87	100		2,5	100		0,21	100		32,3	100		0,7	100		0,7	100		113496,8	100		10,0	100		152,4	100		931,7	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,5	100		0,77	100		2,5	100		0,21	100		28,5	100		0,7	100		0,6	100		114002,8	100		10,2	100		152,8	100		923,9	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,3	100		0,89	100		2,2	100		0,21	100		18,7	100		0,7	100		0,6	100		113815,9	100		10,2	100		152,0	100		929,3	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,6	100		0,77	73		2,3	100		0,21	100		19,1	100		0,7	100		0,6	100		113687,9	100		10,3	100		152,8	100		926,8	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,5	100		0,9	100		2,0	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,7	100		114268,1	100		10,2	100		153,6	100		930,4	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,2	100		0,87	100		2,1	100		0,21	100		20,2	100		0,7	100		0,7	100		114440,7	100		10,2	100		153,1	100		929,6	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,5	100		0,92	100		2,4	100		0,21	100		22,9	100		0,6	100		0,6	100		114801,4	100		10,2	100		159,9	100		929,5	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,6	100		0,78	73		1,8	100		0,21	95		17,5	100		0,7	100		0,5	100		114154,2	100		10,5	100		156,1	100		930,9	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,4	100		0,86	100		2,0	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,6	100		113298,6	100		10,3	100		156,5	100		925,1	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,2	100		0,83	100		2,1	100		0,21	100		30,6	100		0,7	100		0,7	100		113840,0	100		10,2	100		157,8	100		930,4	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,3	100		0,88	100		2,0	100		0,22	100		28,9	100		0,7	100		0,7	100		113974,3	100		10,4	100		160,1	100		923,7	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		2,1	100		0,85	73		2,2	100		0,22	100		29,1	100		0,7	100		0,8	100		114383,8	100		10,1	100		161,4	100		921,8	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,7	100		0,76	100		2,0	100		0,21	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		114950,3	100		10,2	100		159,5	100		924,9	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,4	100		0,81	100		2,6	100		0,21	100		26,6	100		0,7	100		0,6	100		115469,1	100		10,3	100		160,9	100		925,5	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,6	100		0,9	100		1,9	100		0,2	100		32,7	100		0,7	100		0,6	100		115100,1	100		10,2	100		162,2	100		926,0	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,8	100		0,8	73		1,9	100		0,2	94		20,4	100		0,7	100		0,6	100		115059,9	100		10,3	100		161,1	100		930,2	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,3	100		0,9	100		1,7	100		0,2	100		19,8	100		0,6	100		0,7	100		115340,7	100		10,4	100		158,4	100		923,7	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,8	100		0,87	100		2,2	100		0,2	100		23,8	100		0,6	100		0,7	100		114548,6	100		10,3	100		156,4	100		926,0	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,4	100		0,82	100		2,4	100		0,2	100		16,4	100		0,7	100		0,5	100		114177,3	100		10,5	100		152,4	100		929,3	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		1,2	85		0,71	73		2,3	85		0,2	100		22,4	85		0,7	85		0,6	85		114081,9	100		10,3	85		151,1	100		936,7	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		1,2	78		0,83	100		2,2	78		0,21	100		44,5	78		0,																		