

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/08/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,9	100		1,1	100		1,29	100		2,5	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,6	100		115144,7	100		10,4	100		149,6	100		928,9	100	In marcia
01:00		3,6	100		2,0	100		1,24	73		3,2	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,6	100		113954,5	100		9,9	100		150,7	100		934,4	100	In marcia
01:30		2,3	100		0,8	100		1,13	100		2,7	100		0,21	100		18,6	100		0,7	100		0,5	100		115025,4	100		10,4	100		151,4	100		925,9	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,7	100		1,43	100		2,5	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,7	100		114906,1	100		10,2	100		154,3	100		931,4	100	In marcia
02:30		2,3	100		2,2	100		1,4	100		2,7	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,7	100		114690,4	100		10,4	100		155,4	100		929,1	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,8	100		1,2	73		2,5	100		0,21	94		27,3	100		0,7	100		0,7	100		114514,9	100		10,1	100		155,7	100		932,4	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,9	100		1,58	100		2,3	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,8	100		116200,5	100		10,4	100		155,3	100		932,5	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,5	100		1,34	100		2,5	100		0,21	100		26,3	100		0,7	100		0,7	100		114982,5	100		10,3	100		155,8	100		930,4	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,9	100		1,3	100		2,6	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,6	100		114443,9	100		10,2	100		155,7	100		935,5	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,8	100		1,09	73		2,1	100		0,21	100		22,3	100		0,6	100		0,7	100		115133,6	100		10,2	100		155,6	100		933,1	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,9	100		1,23	100		3,4	100		0,22	100		39,4	100		0,7	100		0,7	100		115675,8	100		9,8	100		156,1	100		931,5	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,1	100		1,15	100		2,7	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,6	100		117387,4	100		10,7	100		155,4	100		918,1	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,7	100		1,11	100		2,3	100		0,21	100		19,7	100		0,7	100		0,8	100		115693,5	100		10,4	100		155,3	100		919,7	100	In marcia
07:00		2,7	100		1,8	100		1,01	73		2,7	100		0,21	94		19,2	100		0,6	100		0,8	100		115060,0	100		10,2	100		154,4	100		927,0	100	In marcia
07:30		2,6	100		2,1	100		1,03	100		2,3	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		115754,8	100		10,4	100		153,1	100		920,7	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,0	100		0,87	100		2,4	100		0,21	100		24,4	100		0,6	100		0,6	100		115120,0	100		10,1	100		156,7	100		927,3	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,4	100		0,84	100		2,4	100		0,22	100		20,8	100		0,6	100		0,8	100		114501,7	100		10,3	100		160,5	100		925,0	100	In marcia
09:00		2,6	86		0,6	86		0,91	73		2,9	86		0,22	100		22,9	86		0,6	86		0,8	86		114030,4	100		10,1	86		165,0	100		931,4	100	In marcia
09:30		2,3	77		1,0	77		0,92	100		1,6	77		0,22	100		12,9	77		0,6	77		0,8	77		114238,1	100		10,3	77		171,1	100		934,8	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,3	100		0,9	100		1,5	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		1,2	100		112926,3	100		10,0	100		176,5	100		932,0	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,6	100		0,93	100		1,7	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		1,4	100		112324,2	100		10,1	100		179,6	100		930,6	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,5	100		0,88	73		1,7	100		0,23	94		28,9	100		0,6	100		1,3	100		113354,0	100		10,1	100		181,0	100		933,8	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,4	100		0,98	100		1,7	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		1,2	100		113672,4	100		10,0	100		182,3	100		933,6	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,6	100		0,96	100		2,0	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		1,1	100		114988,3	100		10,5	100		182,7	100		921,7	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,5	100		0,96	100		1,7	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		1,1	100		113964,8	100		10,0	100		183,1	100		927,5	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,3	100		0,85	73		2,0	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,9	100		115166,6	100		10,3	100		183,1	100		926,4	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,5	100		0,8	100		1,8	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		1,0	100		117356,1	100		10,8	100		183,9	100		913,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,6	100		1,08	100		1,7	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,8	100		114854,9	100		10,1	100		183,9	100		931,9	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,0	100		0,82	100		1,8	100		0,22	100		15,4	100		0,6	100		0,8	100		115494,2	100		10,5	100		183,1	100		921,2	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,6	100		0,8	73		1,7	100		0,23	94		24,2	100		0,6	100		0,7	100		115256,0	100		10,3	100		183,0	100		922,4	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,2	100		1,08	100		1,7	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,7	100		114104,6	100		10,2	100		182,8	100		919,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,6	100		1,08	100		1,9	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,7	100		114093,2	100		10,2	100		182,5	100		920,6	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,6	100		1,1	100		2,5	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,7	100		114039,4	100		10,0	100		183,1	100		928,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,3	100		1,0	73		1,9	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,8	100		115267,9	100		10,2	100		183,9	100		925,0	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,7	100		1,22	100		2,3	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,7	100		115163,6	100		10,1	100		184,1	100		920,3	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,0	100		0,95	100		1,8	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,6	100		113704,9	100		10,4	100		183,0	100		917,1	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		1,14	100		1,9	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,6	100		114029,8	100		10,1	100		183,0	100		922,2	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,7	100		1,2	73		1,8	100		0,23	94		25,5	100		0,6	100		0,6	100		114782,5	100		10,2	100		183,4	100		923,5	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,0	100		1,3	100		1,6	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,6	100		115433,4	100		10,3	100		183,7	100		922,6	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,7	100		1,29	100		1,5	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,6	100		116061,0	100		10,3	100		183,9	100		922,4	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,5	100		1,32	100		1,5	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,7	100		115059,4	100		10,3	100		184,3	100		923,9	100	In marcia
21:00		2,2	85		1,7	85		1,08	73		1,7	85		0,23	100		30,3	85		0,6	85		0,6	85		115916,0	100		10,2	85		184,3	100		927,7	100	In marcia
21:30		2,2	79		1,6	79		1,18	100		1,9	79		0,23	100		29,1	79		0,6																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,1	100		1,29	100		2,5	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,6	100		115144,7	100		10,4	100		149,6	100		928,9	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		2,0	100		1,24	73		3,2	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,6	100		113954,5	100		9,9	100		150,7	100		934,4	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,8	100		1,13	100		2,7	100		0,21	100		18,6	100		0,7	100		0,5	100		115025,4	100		10,4	100		151,4	100		925,9	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,7	100		1,43	100		2,5	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,7	100		114906,1	100		10,2	100		154,3	100		931,4	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		2,2	100		1,4	100		2,7	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,7	100		114690,4	100		10,4	100		155,4	100		929,1	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,8	100		1,2	73		2,5	100		0,21	94		27,3	100		0,7	100		0,7	100		114514,9	100		10,1	100		155,7	100		932,4	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,9	100		1,58	100		2,3	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,8	100		116200,5	100		10,4	100		155,3	100		932,5	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,5	100		1,34	100		2,5	100		0,21	100		26,3	100		0,7	100		0,7	100		114982,5	100		10,3	100		155,8	100		930,4	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,9	100		1,3	100		2,6	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,6	100		114443,9	100		10,2	100		155,7	100		935,5	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,8	100		1,09	73		2,1	100		0,21	100		22,3	100		0,6	100		0,7	100		115133,6	100		10,2	100		155,6	100		933,1	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,9	100		1,23	100		3,4	100		0,22	100		39,4	100		0,7	100		0,7	100		115675,8	100		9,8	100		156,1	100		931,5	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,1	100		1,15	100		2,7	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,6	100		117387,4	100		10,7	100		155,4	100		918,1	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,7	100		1,11	100		2,3	100		0,21	100		19,7	100		0,7	100		0,8	100		115693,5	100		10,4	100		155,3	100		919,7	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,8	100		1,01	73		2,7	100		0,21	94		19,2	100		0,6	100		0,8	100		115060,0	100		10,2	100		154,4	100		927,0	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		2,1	100		1,03	100		2,3	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		115754,8	100		10,4	100		153,1	100		920,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,0	100		0,87	100		2,4	100		0,21	100		24,4	100		0,6	100		0,6	100		115120,0	100		10,1	100		156,7	100		927,3	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,4	100		0,84	100		2,4	100		0,22	100		20,8	100		0,6	100		0,8	100		114501,7	100		10,3	100		160,5	100		925,0	100		in Betrieb
09:00		2,6	86		0,6	86		0,91	73		2,9	86		0,22	100		22,9	86		0,6	86		0,8	86		114030,4	100		10,1	86		165,0	100		931,4	100		in Betrieb
09:30		2,3	77		1,0	77		0,92	100		1,6	77		0,22	100		12,9	77		0,6	77		0,8	77		114238,1	100		10,3	77		171,1	100		934,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,3	100		0,9	100		1,5	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		1,2	100		112926,3	100		10,0	100		176,5	100		932,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,6	100		0,93	100		1,7	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		1,4	100		112324,2	100		10,1	100		179,6	100		930,6	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,5	100		0,88	73		1,7	100		0,23	94		28,9	100		0,6	100		1,3	100		113354,0	100		10,1	100		181,0	100		933,8	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,4	100		0,98	100		1,7	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		1,2	100		113672,4	100		10,0	100		182,3	100		933,6	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,6	100		0,96	100		2,0	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		1,1	100		114988,3	100		10,5	100		182,7	100		921,7	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,5	100		0,96	100		1,7	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		1,1	100		113964,8	100		10,0	100		183,1	100		927,5	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,3	100		0,85	73		2,0	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,9	100		115166,6	100		10,3	100		183,1	100		926,4	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,5	100		0,8	100		1,8	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		1,0	100		117356,1	100		10,8	100		183,9	100		913,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,6	100		1,08	100		1,7	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,8	100		114854,9	100		10,1	100		183,9	100		931,9	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,0	100		0,82	100		1,8	100		0,22	100		15,4	100		0,6	100		0,8	100		115494,2	100		10,5	100		183,1	100		921,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,6	100		0,8	73		1,7	100		0,23	94		24,2	100		0,6	100		0,7	100		115256,0	100		10,3	100		183,0	100		922,4	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,2	100		1,08	100		1,7	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,7	100		114104,6	100		10,2	100		182,8	100		919,8	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,6	100		1,08	100		1,9	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,7	100		114093,2	100		10,2	100		182,5	100		920,6	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,6	100		1,1	100		2,5	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,7	100		114039,4	100		10,0	100		183,1	100		928,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,3	100		1,0	73		1,9	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,8	100		115267,9	100		10,2	100		183,9	100		925,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,7	100		1,22	100		2,3	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,7	100		115163,6	100		10,1	100		184,1	100		920,3	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,0	100		0,95	100		1,8	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,6	100		113704,9	100		10,4	100		183,0	100		917,1	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		1,14	100		1,9	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,6	100		114029,8	100		10,1	100		183,0	100		922,2	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,7	100		1,2	73		1,8	100		0,23	94		25,5	100		0,6	100		0,6	100		114782,5	100		10,2	100		183,4	100		923,5	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,0	100		1,3	100		1,6	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,6	100		115433,4	100		10,3	100		183,7	100		922,6	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,7	100		1,29	100		1,5	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,6	100		116061,0	100		10,3	100		183,9	100		922,4	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,5	100		1,32	100		1,5	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,7	100		115059,4	100		10,3	100		184,3	100		923,9	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,7	85		1,08	73		1,7	85		0,23	100		30,3	85		0,6	85		0,6	85		115916,0	100		10,2	85		184,3	100		927,7	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		1,6	79		1,18	100		1,9	79		0,23	100		29,1	79																				