

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		1,6	100		0,94	100		2,4	100		0,27	100		30,7	100		0,6	100		0,9	100		115544,7	100		10,2	100		183,0	100		924,7	100	In marcia
01:00		3,2	100		1,7	100		0,95	73		2,8	100		0,27	100		29,0	100		0,6	100		0,9	100		116389,1	100		10,2	100		183,6	100		923,0	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,5	100		0,9	100		3,1	100		0,27	100		24,1	100		0,7	100		1,0	100		116610,3	100		10,3	100		183,3	100		916,7	100	In marcia
02:00		2,5	100		1,0	100		0,87	100		2,6	100		0,27	100		25,9	100		0,6	100		1,0	100		115589,0	100		9,9	100		183,5	100		926,3	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,2	100		0,91	100		2,5	100		0,27	100		21,1	100		0,6	100		1,1	100		115292,6	100		10,3	100		184,3	100		917,3	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,9	100		0,84	73		2,1	100		0,27	94		22,8	100		0,6	100		1,1	100		114565,8	100		10,2	100		184,3	100		919,4	100	In marcia
03:30		2,5	100		1,1	100		0,85	100		1,9	100		0,27	100		23,5	100		0,6	100		1,0	100		114592,3	100		10,0	100		184,6	100		928,2	100	In marcia
04:00		3,1	100		2,0	100		0,86	100		2,1	100		0,27	100		21,9	100		0,6	100		1,0	100		114353,8	100		10,0	100		184,0	100		929,5	100	In marcia
04:30		2,4	100		0,9	100		0,75	100		2,3	100		0,27	100		21,4	100		0,6	100		1,1	100		113827,4	100		10,0	100		184,1	100		927,8	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,4	100		0,75	73		2,3	100		0,27	100		23,3	100		0,6	100		1,0	100		114525,1	100		10,1	100		184,5	100		930,1	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,5	100		0,73	100		2,5	100		0,27	100		21,5	100		0,6	100		0,9	100		114253,1	100		10,2	100		183,3	100		929,7	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,2	100		0,77	100		2,6	100		0,27	100		28,6	100		0,6	100		1,0	100		114083,8	100		10,0	100		183,9	100		928,0	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,8	100		0,81	100		2,6	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		1,0	100		115193,1	100		10,2	100		184,3	100		926,5	100	In marcia
07:00		2,4	100		1,3	100		0,7	73		2,1	100		0,26	94		26,3	100		0,6	100		1,0	100		114979,8	100		10,2	100		184,2	100		922,9	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,2	100		0,8	100		2,2	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,8	100		114576,3	100		10,2	100		183,6	100		923,4	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,4	100		0,86	100		2,2	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,9	100		115061,4	100		10,2	100		182,8	100		924,7	100	In marcia
08:30		2,8	100		2,0	100		0,9	100		3,3	100		0,26	100		24,3	100		0,6	100		0,9	100		115005,0	100		10,1	100		182,6	100		929,8	100	In marcia
09:00		3,9	84		1,2	84		0,75	73		3,1	84		0,26	100		15,4	84		0,7	84		0,8	84		115463,1	100		10,3	84		182,0	100		925,6	100	In marcia
09:30		4,4	79		0,1	79		0,74	100		3,0	79		0,26	100		17,1	79		0,7	79		0,3	79		114110,3	100		10,1	79		182,1	100		929,4	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,73	100		3,2	100		0,26	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		113584,4	100		10,0	100		182,1	100		933,2	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,2	100		1,04	100		2,5	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		113605,7	100		9,9	100		182,2	100		931,8	100	In marcia
11:00		5,9	100		1,1	100		0,78	73		3,5	100		0,26	94		28,7	100		0,7	100		0,4	100		114518,4	100		9,9	100		182,5	100		932,0	100	In marcia
11:30		4,0	100		0,0	100		0,68	100		3,3	100		0,26	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		116535,9	100		10,2	100		183,1	100		934,6	100	In marcia
12:00		4,6	100		0,5	100		0,79	100		2,9	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,5	100		116195,4	100		10,2	100		184,4	100		924,7	100	In marcia
12:30		3,8	100		0,1	100		0,82	100		3,0	100		0,26	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		115236,2	100		10,4	100		183,5	100		917,5	100	In marcia
13:00		5,1	100		0,0	100		0,68	73		4,0	100		0,25	100		8,8	100		0,7	100		0,5	100		114698,7	100		10,2	100		182,0	100		928,8	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,26	100		13,8	100		0,7	100		0,6	100		114258,4	100		10,4	100		181,6	100		924,0	100	In marcia
14:00		4,4	100		0,0	100		0,7	100		4,3	100		0,25	100		20,3	100		0,7	100		0,6	100		113776,6	100		10,4	100		181,6	100		912,9	100	In marcia
14:30		4,2	100		0,0	100		0,66	100		5,3	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		115651,7	100		10,0	100		181,9	100		926,8	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,69	73		3,4	100		0,24	94		32,7	100		0,7	100		0,6	100		116234,3	100		9,9	100		183,3	100		934,0	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,9	100		2,8	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		116612,2	100		10,2	100		183,7	100		926,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		1,26	100		2,7	100		0,23	100		31,5	100		0,7	100		0,4	100		116382,8	100		10,4	100		183,8	100		919,6	100	In marcia
16:30		2,4	100		0,8	100		2,43	100		3,0	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,4	100		115342,0	100		10,2	100		183,5	100		925,9	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,7	100		2,83	73		3,0	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		116147,3	100		10,4	100		183,6	100		918,7	100	In marcia
17:30		9,4	100		0,0	100		1,94	100		7,2	100		0,23	100		12,1	100		0,7	100		0,4	100		115718,8	100		10,3	100		183,2	100		926,1	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		1,67	100		3,5	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		114964,2	100		10,1	100		182,9	100		924,2	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		3,91	100		3,4	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		114625,9	100		10,0	100		183,4	100		926,4	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		5,64	73		3,4	100		0,24	94		29,8	100		0,7	100		0,4	100		115206,9	100		10,2	100		183,8	100		921,2	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,0	100		17,85	100		2,7	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,5	100		115394,7	100		9,9	100		185,0	100		931,8	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,3	100		19,09	100		3,4	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		116545,2	100		10,1	100		184,9	100		927,1	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,7	100		20,37	100		3,1	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		116610,1	100		10,4	100		184,8	100		919,0	100	In marcia
21:00		4,5	86		1,5	86		17,98	73		3,8	86		0,23	100		19,6	86		0,7	86		0,3	86		115910,4	100		10,5	86		184,0	100		923,6	100	In marcia
21:30		6,9	78		0,6	78		8,02	100		1,9	78		0,23	100		21,5	78		0,7	78		0,4	78		114370,2	100		10,4	78		182,5	100		925,3	100	In

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg mg/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,0	100		1,6	100		0,94	100		2,4	100		0,27	100		30,7	100		0,6	100		0,9	100		115544,7	100		10,2	100		183,0	100		924,7	100	in Betrieb
01:00		3,2	100		1,7	100		0,95	73		2,8	100		0,27	100		29,0	100		0,6	100		0,9	100		116389,1	100		10,2	100		183,6	100		923,0	100	in Betrieb
01:30		3,0	100		1,5	100		0,9	100		3,1	100		0,27	100		24,1	100		0,7	100		1,0	100		116610,3	100		10,3	100		183,3	100		916,7	100	in Betrieb
02:00		2,5	100		1,0	100		0,87	100		2,6	100		0,27	100		25,9	100		0,6	100		1,0	100		115589,0	100		9,9	100		183,5	100		926,3	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		1,2	100		0,91	100		2,5	100		0,27	100		21,1	100		0,6	100		1,1	100		115292,6	100		10,3	100		184,3	100		917,3	100	in Betrieb
03:00		2,6	100		1,9	100		0,84	73		2,1	100		0,27	94		22,8	100		0,6	100		1,1	100		114565,8	100		10,2	100		184,3	100		919,4	100	in Betrieb
03:30		2,5	100		1,1	100		0,85	100		1,9	100		0,27	100		23,5	100		0,6	100		1,0	100		114592,3	100		10,0	100		184,6	100		928,2	100	in Betrieb
04:00		3,1	100		2,0	100		0,86	100		2,1	100		0,27	100		21,9	100		0,6	100		1,0	100		114353,8	100		10,0	100		184,0	100		929,5	100	in Betrieb
04:30		2,4	100		0,9	100		0,75	100		2,3	100		0,27	100		21,4	100		0,6	100		1,1	100		113827,4	100		10,0	100		184,1	100		927,8	100	in Betrieb
05:00		2,5	100		1,4	100		0,75	73		2,3	100		0,27	100		23,3	100		0,6	100		1,0	100		114525,1	100		10,1	100		184,5	100		930,1	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		1,5	100		0,73	100		2,5	100		0,27	100		21,5	100		0,6	100		0,9	100		114253,1	100		10,2	100		183,3	100		929,7	100	in Betrieb
06:00		2,9	100		1,2	100		0,77	100		2,6	100		0,27	100		28,6	100		0,6	100		1,0	100		114083,8	100		10,0	100		183,9	100		928,0	100	in Betrieb
06:30		3,8	100		1,8	100		0,81	100		2,6	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		1,0	100		115193,1	100		10,2	100		184,3	100		926,5	100	in Betrieb
07:00		2,4	100		1,3	100		0,7	73		2,1	100		0,26	94		26,3	100		0,6	100		1,0	100		114979,8	100		10,2	100		184,2	100		922,9	100	in Betrieb
07:30		2,2	100		1,2	100		0,8	100		2,2	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,8	100		114576,3	100		10,2	100		183,6	100		923,4	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		1,4	100		0,86	100		2,2	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,9	100		115061,4	100		10,2	100		182,8	100		924,7	100	in Betrieb
08:30		2,8	100		2,0	100		0,9	100		3,3	100		0,26	100		24,3	100		0,6	100		0,9	100		115005,0	100		10,1	100		182,6	100		929,8	100	in Betrieb
09:00		3,9	84		1,2	84		0,75	73		3,1	84		0,26	100		15,4	84		0,7	84		0,8	84		115463,1	100		10,3	84		182,0	100		925,6	100	in Betrieb
09:30		4,4	79		0,1	79		0,74	100		3,0	79		0,26	100		17,1	79		0,7	79		0,3	79		114110,3	100		10,1	79		182,1	100		929,4	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,73	100		3,2	100		0,26	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		113584,4	100		10,0	100		182,1	100		933,2	100	in Betrieb
10:30		2,7	100		1,2	100		1,04	100		2,5	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		113605,7	100		9,9	100		182,2	100		931,8	100	in Betrieb
11:00		5,9	100		1,1	100		0,78	73		3,5	100		0,26	94		28,7	100		0,7	100		0,4	100		114518,4	100		9,9	100		182,5	100		932,0	100	in Betrieb
11:30		4,0	100		0,0	100		0,68	100		3,3	100		0,26	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		116535,9	100		10,2	100		183,1	100		934,6	100	in Betrieb
12:00		4,6	100		0,5	100		0,79	100		2,9	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,5	100		116195,4	100		10,2	100		184,4	100		924,7	100	in Betrieb
12:30		3,8	100		0,1	100		0,82	100		3,0	100		0,26	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		115236,2	100		10,4	100		183,5	100		917,5	100	in Betrieb
13:00		5,1	100		0,0	100		0,68	73		4,0	100		0,25	100		8,8	100		0,7	100		0,5	100		114698,7	100		10,2	100		182,0	100		928,8	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,26	100		13,8	100		0,7	100		0,6	100		114258,4	100		10,4	100		181,6	100		924,0	100	in Betrieb
14:00		4,4	100		0,0	100		0,7	100		4,3	100		0,25	100		20,3	100		0,7	100		0,6	100		113776,6	100		10,4	100		181,6	100		912,9	100	in Betrieb
14:30		4,2	100		0,0	100		0,66	100		5,3	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		115651,7	100		10,0	100		181,9	100		926,8	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,69	73		3,4	100		0,24	94		27,7	100		0,7	100		0,6	100		116234,3	100		9,9	100		183,3	100		934,0	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,9	100		2,8	100		0,24	100		34,5	100		0,7	100		0,4	100		116612,2	100		10,2	100		183,7	100		926,8	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		1,26	100		2,7	100		0,23	100		31,5	100		0,7	100		0,4	100		116382,8	100		10,4	100		183,8	100		919,6	100	in Betrieb
16:30		2,4	100		0,8	100		2,43	100		3,0	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,4	100		115342,0	100		10,2	100		183,5	100		925,9	100	in Betrieb
17:00		3,5	100		0,7	100		2,83	73		3,0	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		116147,3	100		10,4	100		183,6	100		918,7	100	in Betrieb
17:30		9,4	100		0,0	100		1,94	100		7,2	100		0,23	100		12,1	100		0,7	100		0,4	100		115718,8	100		10,3	100		183,2	100		926,1	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		1,67	100		3,5	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		114964,2	100		10,1	100		182,9	100		924,2	100	in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		3,91	100		3,4	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		114625,9	100		10,0	100		183,4	100		926,4	100	in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		5,64	73		3,4	100		0,24	94		29,8	100		0,7	100		0,4	100		115206,9	100		10,2	100		183,8	100		921,2	100	in Betrieb
19:30		2,6	100		0,0	100		17,85	100		2,7	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,5	100		115394,7	100		9,9	100		185,0	100		931,8	100	in Betrieb
20:00		2,7	100		0,3	100		19,09	100		3,4	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		116545,2	100		10,1	100		184,9	100		927,1	100	in Betrieb
20:30		3,1	100		0,7	100		20,37	100		3,1	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		116610,1	100		10,4	100		184,8	100		919,0	100	in Betrieb
21:00		4,5	86		1,5	86		17,98	73		3,8	86		0,23	100		19,6	86		0,7	86		0,3	86		115910,4	100		10,5	86		184,0	100		923,6	100	in Betrieb
21:30		6,9	78		0,6	78		8,02	100		1,9	78		0,23	100		21,5	78		0,7	78		0,4	78		114370,2	100		10,4	78		182,5	100		925,3	100	