

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 01/09/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,5	100		1,4	100		1,04	100		2,5	100		0,22	100		21,7	100		0,7	100		0,7	100		115049,7	100	10,4	100		181,9	100		928,0	100		In marcia
01:00		3,0	100		1,6	100		1,01	73		2,9	100		0,22	100		27,8	100		0,7	100		0,7	100		114501,7	100	10,4	100		181,5	100		922,1	100		In marcia
01:30		2,5	100		1,9	100		1,09	100		2,3	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,7	100		114167,0	100	10,2	100		180,1	100		927,5	100		In marcia
02:00		2,5	100		1,3	100		0,98	100		2,1	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		113752,3	100	10,3	100		179,2	100		923,7	100		In marcia
02:30		2,7	100		1,3	100		1,03	100		2,3	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,7	100		113508,2	100	10,2	100		178,8	100		926,8	100		In marcia
03:00		2,5	100		1,4	100		0,79	73		2,5	100		0,22	95		23,8	100		0,7	100		0,6	100		113005,1	100	10,2	100		178,6	100		929,6	100		In marcia
03:30		3,4	100		1,5	100		0,9	100		2,7	100		0,22	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		113586,9	100	10,1	100		178,9	100		928,1	100		In marcia
04:00		3,9	100		1,3	100		0,96	100		2,8	100		0,22	100		23,2	100		0,7	100		0,7	100		114449,0	100	10,2	100		179,5	100		933,1	100		In marcia
04:30		3,2	100		1,6	100		0,95	100		3,0	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,8	100		114635,0	100	10,1	100		180,4	100		925,0	100		In marcia
05:00		2,6	100		1,6	100		0,9	73		2,9	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,7	100		117161,3	100	10,1	100		181,9	100		932,6	100		In marcia
05:30		2,3	100		1,3	100		1,09	100		2,2	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,7	100		117068,2	100	10,5	100		182,4	100		919,9	100		In marcia
06:00		2,6	100		1,9	100		1,16	100		2,3	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,8	100		117092,2	100	10,6	100		182,2	100		911,0	100		In marcia
06:30		3,3	100		1,2	100		0,96	100		2,3	100		0,22	100		21,7	100		0,7	100		0,7	100		116193,4	100	10,4	100		181,4	100		921,8	100		In marcia
07:00		3,1	100		1,0	100		0,81	73		2,6	100		0,22	94		19,5	100		0,7	100		0,8	100		116312,7	100	10,2	100		180,9	100		929,1	100		In marcia
07:30		2,2	100		0,8	100		0,8	100		2,5	100		0,22	100		16,3	100		0,7	100		0,7	100		116111,2	100	10,7	100		179,7	100		915,1	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,1	100		0,84	100		2,6	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,7	100		116189,5	100	10,4	100		179,9	100		913,2	100		In marcia
08:30		2,2	100		1,4	100		0,88	100		3,0	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,6	100		115282,1	100	10,3	100		179,8	100		919,1	100		In marcia
09:00		2,2	86		1,0	86		0,78	73		3,5	86		0,23	100		30,4	86		0,6	86		0,8	86		115759,4	100	10,1	86		181,1	100		923,7	100		In marcia
09:30		2,7	78		2,3	78		1,12	100		2,9	78		0,23	100		33,6	78		0,6	78		0,6	78		115997,1	100	9,9	78		182,6	100		928,5	100		In marcia
10:00		2,2	100		1,6	100		0,93	100		3,0	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,6	100		117415,9	100	10,2	100		182,8	100		934,3	100		In marcia
10:30		2,3	100		0,6	100		0,88	100		3,5	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,7	100		117135,8	100	10,5	100		182,3	100		922,6	100		In marcia
11:00		2,9	100		0,8	100		0,82	73		3,2	100		0,22	94		24,4	100		0,6	100		0,7	100		116078,1	100	10,3	100		181,8	100		927,4	100		In marcia
11:30		3,0	100		1,1	100		0,98	100		3,9	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,7	100		116235,8	100	10,1	100		181,4	100		927,7	100		In marcia
12:00		2,7	100		1,3	100		0,96	100		3,5	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,6	100		116049,2	100	10,3	100		181,2	100		921,9	100		In marcia
12:30		4,5	100		2,2	100		0,92	100		3,4	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,6	100		115803,8	100	10,1	100		180,9	100		928,5	100		In marcia
13:00		2,6	100		1,0	100		0,69	73		3,9	100		0,22	100		22,5	100		0,6	100		0,6	100		117082,9	100	10,4	100		181,2	100		928,3	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,1	100		0,8	100		3,0	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,6	100		116514,1	100	10,6	100		181,2	100		916,2	100		In marcia
14:00		2,4	100		1,9	100		0,81	100		2,4	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,6	100		114941,5	100	10,2	100		181,3	100		929,4	100		In marcia
14:30		2,7	100		1,7	100		0,75	100		2,2	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,7	100		115222,4	100	10,0	100		181,6	100		931,5	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,0	100		0,71	73		2,5	100		0,22	94		21,1	100		0,6	100		0,6	100		115000,5	100	10,4	100		181,3	100		920,7	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,4	100		0,82	100		2,7	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,7	100		114634,3	100	10,1	100		181,4	100		925,8	100		In marcia
16:00		2,2	100		2,0	100		0,8	100		2,4	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,7	100		115156,3	100	10,4	100		182,0	100		924,2	100		In marcia
16:30		2,3	100		1,2	100		0,75	100		2,6	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,8	100		115550,0	100	10,0	100		183,5	100		924,1	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,4	100		0,81	73		2,6	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,7	100		116539,6	100	10,3	100		184,4	100		920,8	100		In marcia
17:30		2,4	100		1,6	100		0,87	100		2,4	100		0,22	100		16,7	100		0,6	100		0,7	100		115431,2	100	10,4	100		183,7	100		926,0	100		In marcia
18:00		2,9	100		1,1	100		0,77	100		2,6	100		0,22	100		9,8	100		0,6	100		0,6	100		113762,0	100	10,4	100		181,6	100		927,8	100		In marcia
18:30		3,4	100		0,8	100		0,75	100		2,7	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,6	100		112286,1	100	10,0	100		180,7	100		937,2	100		In marcia
19:00		3,2	100		1,5	100		0,71	73		2,1	100		0,22	94		26,4	100		0,6	100		0,6	100		113042,3	100	10,1	100		180,5	100		937,1	100		In marcia
19:30		3,1	100		1,7	100		0,72	100		2,0	100		0,22	100		40,8	100		0,7	100		0,6	100		112736,2	100	10,0	100		180,7	100		936,6	100		In marcia
20:00		2,2	100		0,6	100		0,74	100		1,7	100		0,22	100		36,8	100		0,6	100		0,5	100		112878,3	100	10,1	100		181,2	100		936,0	100		In marcia
20:30		2,7	100		1,5	100		0,84	100		1,8	100		0,22	100		33,5	100		0,6	100		0,6	100		112673,1	100	10,0	100		181,3	100		940,6	100		In marcia
21:00		2,6	86		1,9	86		0,76	73		1,9	86		0,22	100		31,6	86		0,6	86		0,5	86		112251,0	100	10,0	86		181,5	100		937,2	100		In marcia
21:30		3,2	78		0,7	78		0,79	100		1,9	78		0,22	100		26,3	78		0,7	78		0,6	78		112124,8	100	10,1	78		181,9	100		936,9	100		In marcia
22:00		2,7																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,5	100		1,4	100		1,04	100		2,5	100		0,22	100		21,7	100		0,7	100		0,7	100		115049,7	100	10,4	100		181,9	100		928,0	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		1,6	100		1,01	73		2,9	100		0,22	100		27,8	100		0,7	100		0,7	100		114501,7	100	10,4	100		181,5	100		922,1	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,9	100		1,09	100		2,3	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,7	100		114167,0	100	10,2	100		180,1	100		927,5	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,3	100		0,98	100		2,1	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		113752,3	100	10,3	100		179,2	100		923,7	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,3	100		1,03	100		2,3	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,7	100		113508,2	100	10,2	100		178,8	100		926,8	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,4	100		0,79	73		2,5	100		0,22	95		23,8	100		0,7	100		0,6	100		113005,1	100	10,2	100		178,6	100		929,6	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,5	100		0,9	100		2,7	100		0,22	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		113586,9	100	10,1	100		178,9	100		928,1	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		1,3	100		0,96	100		2,8	100		0,22	100		23,2	100		0,7	100		0,7	100		114449,0	100	10,2	100		179,5	100		933,1	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,6	100		0,95	100		3,0	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,8	100		114635,0	100	10,1	100		180,4	100		925,0	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,6	100		0,9	73		2,9	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,7	100		117161,3	100	10,1	100		181,9	100		932,6	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,3	100		1,09	100		2,2	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,7	100		117068,2	100	10,5	100		182,4	100		919,9	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,9	100		1,16	100		2,3	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,8	100		117092,2	100	10,6	100		182,2	100		911,0	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,2	100		0,96	100		2,3	100		0,22	100		21,7	100		0,7	100		0,7	100		116193,4	100	10,4	100		181,4	100		921,8	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		1,0	100		0,81	73		2,6	100		0,22	94		19,5	100		0,7	100		0,8	100		116312,7	100	10,2	100		180,9	100		929,1	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,8	100		0,8	100		2,5	100		0,22	100		16,3	100		0,7	100		0,7	100		116111,2	100	10,7	100		179,7	100		915,1	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,1	100		0,84	100		2,6	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,7	100		116189,5	100	10,4	100		179,9	100		913,2	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,4	100		0,88	100		3,0	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,6	100		115282,1	100	10,3	100		179,8	100		919,1	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		1,0	86		0,78	73		3,5	86		0,23	100		30,4	86		0,6	86		0,8	86		115759,4	100	10,1	86		181,1	100		923,7	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		2,3	78		1,12	100		2,9	78		0,23	100		33,6	78		0,6	78		0,6	78		115997,1	100	9,9	78		182,6	100		928,5	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,6	100		0,93	100		3,0	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,6	100		117415,9	100	10,2	100		182,8	100		934,3	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,6	100		0,88	100		3,5	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,7	100		117135,8	100	10,5	100		182,3	100		922,6	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,8	100		0,82	73		3,2	100		0,22	94		24,4	100		0,6	100		0,7	100		116078,1	100	10,3	100		181,8	100		927,4	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		1,1	100		0,98	100		3,9	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,7	100		116235,8	100	10,1	100		181,4	100		927,7	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,3	100		0,96	100		3,5	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,6	100		116049,2	100	10,3	100		181,2	100		921,9	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		2,2	100		0,92	100		3,4	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,6	100		115803,8	100	10,1	100		180,9	100		928,5	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,0	100		0,69	73		3,9	100		0,22	100		22,5	100		0,6	100		0,6	100		117082,9	100	10,4	100		181,2	100		928,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,1	100		0,8	100		3,0	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,6	100		116514,1	100	10,6	100		181,2	100		916,2	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,9	100		0,81	100		2,4	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,6	100		114941,5	100	10,2	100		181,3	100		929,4	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,7	100		0,75	100		2,2	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,7	100		115222,4	100	10,0	100		181,6	100		931,5	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,0	100		0,71	73		2,5	100		0,22	94		21,1	100		0,6	100		0,6	100		115000,5	100	10,4	100		181,3	100		920,7	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,4	100		0,82	100		2,7	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,7	100		114634,3	100	10,1	100		181,4	100		925,8	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		2,0	100		0,8	100		2,4	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,7	100		115156,3	100	10,4	100		182,0	100		924,2	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,2	100		0,75	100		2,6	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,8	100		115550,0	100	10,0	100		183,5	100		924,1	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,4	100		0,81	73		2,6	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,7	100		116539,6	100	10,3	100		184,4	100		920,8	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,6	100		0,87	100		2,4	100		0,22	100		16,7	100		0,6	100		0,7	100		115431,2	100	10,4	100		183,7	100		926,0	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		1,1	100		0,77	100		2,6	100		0,22	100		9,8	100		0,6	100		0,6	100		113762,0	100	10,4	100		181,6	100		927,8	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,8	100		0,75	100		2,7	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,6	100		112286,1	100	10,0	100		180,7	100		937,2	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,5	100		0,71	73		2,1	100		0,22	94		26,4	100		0,6	100		0,6	100		113042,3	100	10,1	100		180,5	100		937,1	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		1,7	100		0,72	100		2,0	100		0,22	100		40,8	100		0,7	100		0,6	100		112736,2	100	10,0	100		180,7	100		936,6	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,6	100		0,74	100		1,7	100		0,22	100		36,8	100		0,6	100		0,5	100		112878,3	100	10,1	100		181,2	100		936,0	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,5	100		0,84	100		1,8	100		0,22	100		33,5	100		0,6	100		0,6	100		112673,1	100	10,0	100		181,3	100		940,6	100		in Betrieb
21:00		2,6	86		1,9	86		0,76	73		1,9	86		0,22	100		31,6	86		0,6	86		0,5	86		112251,0	100	10,0	86		181,5	100		937,2	100		in Betrieb
21:30		3,2	78		0,7	78		0,79	100		1,9	78		0,22	100		26,3	78		0,7	78		0,6	78		112124,8	100	10,1	78		181,9	100		936,9	100		in Betrieb
22:00		2,7	10																																		