

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/09/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		0,5	100		0,84	100		2,4	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,6	100		114768,2	100		10,0	100		183,5	100		937,6	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,5	100		0,78	73		2,2	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,6	100		115596,7	100		10,2	100		181,9	100		932,5	100	In marcia
01:30		3,2	100		1,0	100		1,07	100		3,5	100		0,22	100		41,3	100		0,6	100		0,6	100		116474,6	100		9,7	100		170,7	100		937,9	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,7	100		1,21	100		3,0	100		0,22	100		32,7	100		0,6	100		0,5	100		116816,2	100		10,0	100		160,0	100		922,0	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,3	100		1,12	100		2,9	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,5	100		117546,7	100		10,3	100		155,7	100		925,8	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,9	100		1,02	73		3,6	100		0,21	95		21,1	100		0,6	100		0,6	100		118325,8	100		10,1	100		154,9	100		934,1	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,7	100		0,97	100		5,4	100		0,22	100		30,3	100		0,6	100		0,7	100		117433,0	100		9,8	100		155,7	100		930,2	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,6	100		1,04	100		4,0	100		0,21	100		21,4	100		0,6	100		0,6	100		117035,2	100		10,7	100		154,3	100		905,3	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,7	100		1,09	100		4,7	100		0,22	100		25,4	100		0,6	100		0,8	100		117707,8	100		9,9	100		155,0	100		914,5	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,1	100		0,85	73		2,5	100		0,21	100		16,1	100		0,6	100		0,7	100		117175,6	100		10,3	100		154,0	100		912,4	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,0	100		0,85	100		3,9	100		0,21	100		21,0	100		0,6	100		0,8	100		116965,9	100		10,2	100		153,8	100		919,2	100	In marcia
06:00		2,8	100		1,4	100		0,85	100		2,7	100		0,21	100		20,8	100		0,6	100		0,7	100		116879,7	100		10,3	100		153,6	100		919,5	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,3	100		0,86	100		2,6	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,7	100		115930,6	100		10,1	100		152,6	100		925,3	100	In marcia
07:00		2,4	100		1,3	100		0,73	73		2,6	100		0,21	94		23,3	100		0,6	100		0,7	100		116332,1	100		10,2	100		152,1	100		922,6	100	In marcia
07:30		2,7	100		1,5	100		0,86	100		2,7	100		0,21	100		25,6	100		0,6	100		0,6	100		116802,7	100		10,2	100		151,8	100		925,5	100	In marcia
08:00		3,2	100		1,4	100		0,82	100		2,3	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,6	100		116619,9	100		10,3	100		151,2	100		925,1	100	In marcia
08:30		2,9	100		1,0	100		0,78	100		2,0	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		115969,4	100		10,4	100		150,4	100		923,6	100	In marcia
09:00		3,7	84		1,6	84		0,76	73		2,1	84		0,21	100		26,5	84		0,6	84		0,6	84		114755,4	100		10,1	84		150,0	100		932,4	100	In marcia
09:30		3,5	79		2,0	79		0,74	100		2,0	79		0,21	100		27,4	79		0,7	79		0,6	79		114363,3	100		10,5	79		148,7	100		924,4	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,3	100		0,73	100		1,9	100		0,21	100		31,2	100		0,6	100		0,5	100		114036,9	100		10,0	100		148,7	100		935,0	100	In marcia
10:30		4,0	100		1,4	100		0,72	100		2,2	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,6	100		114848,1	100		10,2	100		148,8	100		925,2	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,5	100		0,67	73		2,7	100		0,21	94		27,6	100		0,6	100		0,6	100		115547,5	100		10,0	100		149,4	100		932,7	100	In marcia
11:30		3,5	100		1,5	100		0,68	100		2,0	100		0,21	100		23,8	100		0,6	100		0,7	100		116595,4	100		10,4	100		149,5	100		923,5	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,2	100		0,65	100		2,0	100		0,21	100		25,4	100		0,6	100		0,7	100		114990,4	100		10,3	100		150,0	100		928,0	100	In marcia
12:30		3,2	100		1,5	100		0,64	100		2,0	100		0,21	100		27,0	100		0,6	100		0,7	100		115038,9	100		10,1	100		149,5	100		931,5	100	In marcia
13:00		3,1	100		2,0	100		0,66	73		2,2	100		0,21	100		21,3	100		0,6	100		0,7	100		114853,1	100		10,3	100		148,8	100		927,4	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,2	100		0,68	100		2,3	100		0,21	100		23,4	100		0,6	100		0,7	100		114020,8	100		10,2	100		149,2	100		927,0	100	In marcia
14:00		3,2	100		1,6	100		0,72	100		2,3	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,6	100		114264,0	100		10,2	100		149,1	100		923,3	100	In marcia
14:30		4,3	100		0,7	100		0,62	100		3,0	100		0,21	100		18,9	100		0,7	100		0,7	100		114104,3	100		10,1	100		148,1	100		930,3	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,6	100		0,67	73		2,0	100		0,21	94		25,5	100		0,6	100		0,7	100		113748,8	100		10,2	100		147,9	100		928,3	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,5	100		0,82	100		2,2	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,7	100		113346,4	100		10,2	100		148,0	100		930,1	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,1	100		0,81	100		2,4	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,7	100		112705,8	100		10,1	100		147,4	100		934,8	100	In marcia
16:30		3,6	100		1,8	100		0,86	100		2,6	100		0,21	100		31,6	100		0,6	100		0,8	100		112699,9	100		10,1	100		147,6	100		933,5	100	In marcia
17:00		3,8	100		1,4	100		0,69	73		3,3	100		0,2	100		25,3	100		0,6	100		0,5	100		113639,8	100		10,2	100		146,9	100		931,6	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,9	100		0,68	100		2,7	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		113607,6	100		10,2	100		147,2	100		935,3	100	In marcia
18:00		3,3	100		1,3	100		0,66	100		3,3	100		0,2	100		22,0	100		0,6	100		0,6	100		113373,4	100		10,3	100		146,9	100		934,0	100	In marcia
18:30		3,4	100		1,5	100		0,68	100		3,4	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,6	100		113326,4	100		10,0	100		146,8	100		939,0	100	In marcia
19:00		3,7	100		1,6	100		0,74	73		2,8	100		0,21	94		23,8	100		0,6	100		0,7	100		113667,7	100		10,3	100		146,9	100		927,5	100	In marcia
19:30		4,4	100		1,7	100		0,85	100		2,8	100		0,2	100		25,1	100		0,6	100		0,6	100		114099,6	100		10,3	100		146,4	100		926,4	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,8	100		0,81	100		2,8	100		0,2	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		114142,0	100		10,2	100		146,3	100		932,9	100	In marcia
20:30		4,3	100		2,4	100		0,97	100		2,8	100		0,2	100		26,0	100		0,6	100		0,5	100		114057,6	100		10,2	100		146,3	100		934,2	100	In marcia
21:00		3,0	84		1,0	84		0,74	73		4,0	84		0,2	100		20,3	84		0,7	84		0,6	84		113899,2	100		10,4	84		145,8	100		927,7	100	In marcia
21:30		2,3	79		1,0	79		0,81	100		2,7	79		0,21	100		25,9	79		0,6	79		0,9	79		113028,9	100		9,9	79		146,4	100		936,1	100</	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,0	100		0,5	100		0,84	100		2,4	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,6	100		114768,2	100	10,0	100		183,5	100		937,6	100	in Betrieb
01:00		2,5	100		0,5	100		0,78	73		2,2	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,6	100		115596,7	100	10,2	100		181,9	100		932,5	100	in Betrieb
01:30		3,2	100		1,0	100		1,07	100		3,5	100		0,22	100		41,3	100		0,6	100		0,6	100		116474,6	100	9,7	100		170,7	100		937,9	100	in Betrieb
02:00		2,9	100		1,7	100		1,21	100		3,0	100		0,22	100		32,7	100		0,6	100		0,5	100		116816,2	100	10,0	100		160,0	100		922,0	100	in Betrieb
02:30		2,3	100		1,3	100		1,12	100		2,9	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,5	100		117546,7	100	10,3	100		155,7	100		925,8	100	in Betrieb
03:00		2,5	100		1,9	100		1,02	73		3,6	100		0,21	95		21,1	100		0,6	100		0,6	100		118325,8	100	10,1	100		154,9	100		934,1	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		0,7	100		0,97	100		5,4	100		0,22	100		30,3	100		0,6	100		0,7	100		117433,0	100	9,8	100		155,7	100		930,2	100	in Betrieb
04:00		2,2	100		0,6	100		1,04	100		4,0	100		0,21	100		21,4	100		0,6	100		0,6	100		117035,2	100	10,7	100		154,3	100		905,3	100	in Betrieb
04:30		2,3	100		0,7	100		1,09	100		4,7	100		0,22	100		25,4	100		0,6	100		0,8	100		117707,8	100	9,9	100		155,0	100		914,5	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		1,1	100		0,85	73		2,5	100		0,21	100		16,1	100		0,6	100		0,7	100		117175,6	100	10,3	100		154,0	100		912,4	100	in Betrieb
05:30		2,3	100		1,0	100		0,85	100		3,9	100		0,21	100		21,0	100		0,6	100		0,8	100		116965,9	100	10,2	100		153,8	100		919,2	100	in Betrieb
06:00		2,8	100		1,4	100		0,85	100		2,7	100		0,21	100		20,8	100		0,6	100		0,7	100		116879,7	100	10,3	100		153,6	100		919,5	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		1,3	100		0,86	100		2,6	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,7	100		115930,6	100	10,1	100		152,6	100		925,3	100	in Betrieb
07:00		2,4	100		1,3	100		0,73	73		2,6	100		0,21	94		23,3	100		0,6	100		0,7	100		116332,1	100	10,2	100		152,1	100		922,6	100	in Betrieb
07:30		2,7	100		1,5	100		0,86	100		2,7	100		0,21	100		25,6	100		0,6	100		0,6	100		116802,7	100	10,2	100		151,8	100		925,5	100	in Betrieb
08:00		3,2	100		1,4	100		0,82	100		2,3	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,6	100		116619,9	100	10,3	100		151,2	100		925,1	100	in Betrieb
08:30		2,9	100		1,0	100		0,78	100		2,0	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		115969,4	100	10,4	100		150,4	100		923,6	100	in Betrieb
09:00		3,7	84		1,6	84		0,76	73		2,1	84		0,21	100		26,5	84		0,6	84		0,6	84		114755,4	100	10,1	84		150,0	100		932,4	100	in Betrieb
09:30		3,5	79		2,0	79		0,74	100		2,0	79		0,21	100		27,4	79		0,6	79		0,6	79		114363,3	100	10,5	79		148,7	100		924,4	100	in Betrieb
10:00		3,3	100		1,3	100		0,73	100		1,9	100		0,21	100		31,2	100		0,6	100		0,5	100		114036,9	100	10,0	100		148,7	100		935,0	100	in Betrieb
10:30		4,0	100		1,4	100		0,72	100		2,2	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,6	100		114848,1	100	10,2	100		148,8	100		925,2	100	in Betrieb
11:00		3,3	100		1,5	100		0,67	73		2,7	100		0,21	94		27,6	100		0,6	100		0,6	100		115547,5	100	10,0	100		149,4	100		932,7	100	in Betrieb
11:30		3,5	100		1,5	100		0,68	100		2,0	100		0,21	100		23,8	100		0,6	100		0,7	100		116595,4	100	10,4	100		149,5	100		923,5	100	in Betrieb
12:00		2,6	100		1,2	100		0,65	100		2,0	100		0,21	100		25,4	100		0,6	100		0,7	100		114990,4	100	10,3	100		150,0	100		928,0	100	in Betrieb
12:30		3,2	100		1,5	100		0,64	100		2,0	100		0,21	100		27,0	100		0,6	100		0,7	100		115038,9	100	10,1	100		149,5	100		931,5	100	in Betrieb
13:00		3,1	100		2,0	100		0,66	73		2,2	100		0,21	100		21,3	100		0,6	100		0,7	100		114853,1	100	10,3	100		148,8	100		927,4	100	in Betrieb
13:30		2,5	100		1,2	100		0,68	100		2,3	100		0,21	100		23,4	100		0,6	100		0,7	100		114020,8	100	10,2	100		149,2	100		927,0	100	in Betrieb
14:00		3,2	100		1,6	100		0,72	100		2,3	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,6	100		114264,0	100	10,2	100		149,1	100		923,3	100	in Betrieb
14:30		4,3	100		0,7	100		0,62	100		3,0	100		0,21	100		18,9	100		0,7	100		0,7	100		114104,3	100	10,1	100		148,1	100		930,3	100	in Betrieb
15:00		2,7	100		0,6	100		0,67	73		2,0	100		0,21	94		25,5	100		0,6	100		0,7	100		113748,8	100	10,2	100		147,9	100		928,3	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		1,5	100		0,82	100		2,2	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,7	100		113346,4	100	10,2	100		148,0	100		930,1	100	in Betrieb
16:00		2,3	100		1,1	100		0,81	100		2,4	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,7	100		112705,8	100	10,1	100		147,4	100		934,8	100	in Betrieb
16:30		3,6	100		1,8	100		0,86	100		2,6	100		0,21	100		31,6	100		0,6	100		0,8	100		112699,9	100	10,1	100		147,6	100		933,5	100	in Betrieb
17:00		3,8	100		1,4	100		0,69	73		3,3	100		0,2	100		25,3	100		0,6	100		0,5	100		113639,8	100	10,2	100		146,9	100		931,6	100	in Betrieb
17:30		2,9	100		0,9	100		0,68	100		2,7	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		113607,6	100	10,2	100		147,2	100		935,3	100	in Betrieb
18:00		3,3	100		1,3	100		0,66	100		3,3	100		0,2	100		22,0	100		0,6	100		0,6	100		113373,4	100	10,3	100		146,9	100		934,0	100	in Betrieb
18:30		3,4	100		1,5	100		0,68	100		3,4	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,6	100		113326,4	100	10,0	100		146,8	100		939,0	100	in Betrieb
19:00		3,7	100		1,6	100		0,74	73		2,8	100		0,21	94		23,8	100		0,6	100		0,7	100		113667,7	100	10,3	100		146,9	100		927,5	100	in Betrieb
19:30		4,4	100		1,7	100		0,85	100		2,8	100		0,2	100		25,1	100		0,6	100		0,6	100		114099,6	100	10,3	100		146,4	100		926,4	100	in Betrieb
20:00		3,0	100		0,8	100		0,81	100		2,8	100		0,2	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		114142,0	100	10,2	100		146,3	100		932,9	100	in Betrieb
20:30		4,3	100		2,4	100		0,97	100		2,8	100		0,2	100		26,0	100		0,6	100		0,5	100		114057,6	100	10,2	100		146,3	100		934,2	100	in Betrieb
21:00		3,0	84		1,0	84		0,74	73		4,0	84		0,2	100		20,3	84		0,7	84		0,6	84		113899,2	100	10,4	84		145,8	100		927,7	100	in Betrieb
21:30		2,3	79		1,0	79		0,81	100		2,7	79		0,21	100		25,9	79		0,6	79		0,9	79		113028,9	100	9,9	79		146,4	100		936,1	100	in Betrieb
22:00		3,7	100		2,2	100		0,95	100		3,2	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,7	100		114408,9	100	10								