

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/09/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,1	100		1,1	100		1,19	100		2,7	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		113455,3	100		10,2	100		143,3	100		932,4	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,6	100		0,82	73		2,4	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,5	100		113597,5	100		10,3	100		143,1	100		932,4	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,8	100		0,91	100		3,0	100		0,2	100		18,2	100		0,7	100		0,4	100		113456,3	100		10,3	100		142,8	100		933,6	100	In marcia
02:00		2,5	100		0,2	100		0,8	100		2,7	100		0,2	100		19,3	100		0,7	100		0,5	100		113021,2	100		10,4	100		142,8	100		932,6	100	In marcia
02:30		5,3	100		1,1	100		0,92	100		2,9	100		0,2	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		111478,8	100		10,2	100		142,7	100		941,1	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,1	100		0,73	73		2,5	100		0,2	94		21,0	100		0,7	100		0,5	100		111290,1	100		10,1	100		142,7	100		942,2	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,4	100		1,1	100		2,4	100		0,2	100		32,2	100		0,7	100		0,4	100		111526,8	100		10,2	100		142,9	100		930,7	100	In marcia
04:00		5,7	100		1,7	100		0,91	100		2,8	100		0,2	100		33,8	100		0,7	100		0,4	100		112360,5	100		10,1	100		142,9	100		935,3	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,3	100		0,94	100		2,8	100		0,2	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		113041,1	100		10,4	100		142,8	100		926,0	100	In marcia
05:00		4,2	100		1,0	100		0,96	73		2,6	100		0,2	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		112579,0	100		10,3	100		142,7	100		935,2	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,9	100		1,03	100		2,1	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		112353,2	100		10,2	100		142,7	100		937,2	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,7	100		0,86	100		3,0	100		0,2	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		112315,6	100		10,2	100		142,7	100		940,4	100	In marcia
06:30		2,4	100		0,0	100		0,83	100		3,6	100		0,2	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		111897,5	100		10,3	100		142,6	100		933,1	100	In marcia
07:00		3,6	100		0,2	100		0,8	73		3,5	100		0,2	94		25,4	100		0,7	100		0,5	100		111955,5	100		10,1	100		142,8	100		933,8	100	In marcia
07:30		4,9	100		0,8	100		0,84	100		2,9	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		112265,3	100		10,2	100		142,7	100		935,6	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,2	100		0,82	100		4,0	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		112605,8	100		10,0	100		143,0	100		940,3	100	In marcia
08:30		3,8	100		0,7	100		0,94	100		5,4	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,5	100		113859,7	100		10,2	100		143,1	100		933,4	100	In marcia
09:00		4,2	84		1,6	84		0,9	73		3,8	84		0,2	100		24,1	84		0,7	84		0,4	84		113506,1	100		10,3	84		143,0	100		929,8	100	In marcia
09:30		4,4	79		1,5	79		1,13	100		2,5	79		0,2	100		25,3	79		0,7	79		0,3	79		112957,5	100		10,4	79		142,9	100		934,1	100	In marcia
10:00		3,9	100		1,3	100		1,25	100		1,7	100		0,2	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		112510,5	100		10,1	100		143,0	100		935,7	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,4	100		1,17	100		2,5	100		0,2	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		112641,6	100		10,1	100		143,0	100		931,5	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,8	100		0,99	73		1,8	100		0,2	95		28,0	100		0,7	100		0,4	100		112622,4	100		9,9	100		143,1	100		936,6	100	In marcia
11:30		3,0	100		2,2	100		1,18	100		1,5	100		0,2	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		113895,7	100		10,3	100		143,3	100		930,8	100	In marcia
12:00		3,1	100		1,9	100		1,11	100		2,1	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		113511,9	100		10,2	100		143,1	100		933,6	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,2	100		0,91	100		1,8	100		0,2	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		113947,1	100		10,4	100		143,2	100		932,8	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,7	100		0,96	73		2,3	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		113472,2	100		10,2	100		143,0	100		932,9	100	In marcia
13:30		4,9	100		0,7	100		0,9	100		2,9	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		113161,8	100		10,3	100		142,9	100		935,8	100	In marcia
14:00		2,4	100		0,8	100		0,85	100		2,2	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		112161,6	100		10,1	100		143,2	100		934,3	100	In marcia
14:30		3,4	100		2,0	100		0,93	100		2,1	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		112074,5	100		10,3	100		143,0	100		930,6	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,2	100		0,8	73		2,3	100		0,2	94		24,0	100		0,7	100		0,3	100		112806,8	100		10,1	100		143,1	100		937,5	100	In marcia
15:30		3,3	100		1,2	100		0,92	100		1,8	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		112663,1	100		10,2	100		143,0	100		935,1	100	In marcia
16:00		3,0	100		1,5	100		0,79	100		1,8	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		112161,2	100		10,3	100		143,0	100		931,9	100	In marcia
16:30		3,0	100		1,5	100		0,87	100		2,6	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		112164,2	100		10,2	100		143,0	100		937,5	100	In marcia
17:00		2,9	100		1,7	100		0,83	73		2,7	100		0,2	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		112661,5	100		10,2	100		143,2	100		936,8	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,6	100		1,1	100		1,9	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		120055,4	100		10,8	100		144,4	100		925,1	100	In marcia
18:00																																					In marcia senza rifiuto
18:30																																					In marcia senza rifiuto
19:00																																					In marcia senza rifiuto
19:30		3,8	100		1,4	100		1,34	100		1,1	100		0,2	100		39,4	100		0,7	100		0,3	100		109747,6	100		10,2	100		142,6	100		944,9	100	In marcia
20:00		5,9	100		2,1	100		1,14	100		2,6	100		0,2	100		52,5	100		0,7	100		0,3	100		110500,0	100		9,9	100		142,9	100		936,7	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,9	100		0,96	100		2,1	100		0,21	100		48,2	100		0,7	100		0,2	100		111367,3	100		10,0	100		143,3	100		932,8	100	In marcia
21:00		3,2	84		1,9	84		1,05	73		2,0	84		0,21	100		30,2	84		0,7	84		0,4	84		113766,8	100		10,0	84		143,4	100		937,8	100	In marcia
21:30		3,0	79		1,0	79		1,06	100		2,6	79		0,2	100		20,4	79		0,7	79		0,5	79		113938,8	100		10,3	79		143,4	100		930,8	100	In marcia
22:00		3,4	100		1,5	100		1,19	100		2,3	100		0,2	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		113295,4	100		10,3	100		143,1	100		927,2	100	In marcia
22:30		3,2	100		1,1	100		1,11																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,1	100		1,1	100		1,19	100		2,7	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		113455,3	100	10,2	100		143,3	100		932,4	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,6	100		0,82	73		2,4	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,5	100		113597,5	100	10,3	100		143,1	100		932,4	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,8	100		0,91	100		3,0	100		0,2	100		18,2	100		0,7	100		0,4	100		113456,3	100	10,3	100		142,8	100		933,6	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,2	100		0,8	100		2,7	100		0,2	100		19,3	100		0,7	100		0,5	100		113021,2	100	10,4	100		142,8	100		932,6	100		in Betrieb
02:30		5,3	100		1,1	100		0,92	100		2,9	100		0,2	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		111478,8	100	10,2	100		142,7	100		941,1	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,1	100		0,73	73		2,5	100		0,2	94		21,0	100		0,7	100		0,5	100		111290,1	100	10,1	100		142,7	100		942,2	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,4	100		1,1	100		2,4	100		0,2	100		32,2	100		0,7	100		0,4	100		111526,8	100	10,2	100		142,9	100		930,7	100		in Betrieb
04:00		5,7	100		1,7	100		0,91	100		2,8	100		0,2	100		33,8	100		0,7	100		0,4	100		112360,5	100	10,1	100		142,9	100		935,3	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,3	100		0,94	100		2,8	100		0,2	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		113041,1	100	10,4	100		142,8	100		926,0	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		1,0	100		0,96	73		2,6	100		0,2	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		112579,0	100	10,3	100		142,7	100		935,2	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		0,9	100		1,03	100		2,1	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		112353,2	100	10,2	100		142,7	100		937,2	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,7	100		0,86	100		3,0	100		0,2	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		112315,6	100	10,2	100		142,7	100		940,4	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,0	100		0,83	100		3,6	100		0,2	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		111897,5	100	10,3	100		142,6	100		933,1	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		0,2	100		0,8	73		3,5	100		0,2	94		25,4	100		0,7	100		0,5	100		111955,5	100	10,1	100		142,8	100		933,8	100		in Betrieb
07:30		4,9	100		0,8	100		0,84	100		2,9	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		112265,3	100	10,2	100		142,7	100		935,6	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,2	100		0,82	100		4,0	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		112605,8	100	10,0	100		143,0	100		940,3	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,7	100		0,94	100		5,4	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,5	100		113859,7	100	10,2	100		143,1	100		933,4	100		in Betrieb
09:00		4,2	84		1,6	84		0,9	73		3,8	84		0,2	100		24,1	84		0,7	84		0,4	84		113506,1	100	10,3	84		143,0	100		929,8	100		in Betrieb
09:30		4,4	79		1,5	79		1,13	100		2,5	79		0,2	100		25,3	79		0,7	79		0,3	79		112957,5	100	10,4	79		142,9	100		934,1	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,3	100		1,25	100		1,7	100		0,2	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		112510,5	100	10,1	100		143,0	100		935,7	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,4	100		1,17	100		2,5	100		0,2	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		112641,6	100	10,1	100		143,0	100		931,5	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,8	100		0,99	73		1,8	100		0,2	95		28,0	100		0,7	100		0,4	100		112622,4	100	9,9	100		143,1	100		936,6	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		2,2	100		1,18	100		1,5	100		0,2	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		113895,7	100	10,3	100		143,3	100		930,8	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,9	100		1,11	100		2,1	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		113511,9	100	10,2	100		143,1	100		933,6	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,2	100		0,91	100		1,8	100		0,2	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		113947,1	100	10,4	100		143,2	100		932,8	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,7	100		0,96	73		2,3	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		113472,2	100	10,2	100		143,0	100		932,9	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		0,7	100		0,9	100		2,9	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		113161,8	100	10,3	100		142,9	100		935,8	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,8	100		0,85	100		2,2	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		112161,6	100	10,1	100		143,2	100		934,3	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		2,0	100		0,93	100		2,1	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		112074,5	100	10,3	100		143,0	100		930,6	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,2	100		0,8	73		2,3	100		0,2	94		24,0	100		0,7	100		0,3	100		112806,8	100	10,1	100		143,1	100		937,5	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		1,2	100		0,92	100		1,8	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		112663,1	100	10,2	100		143,0	100		935,1	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		1,5	100		0,79	100		1,8	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		112161,2	100	10,3	100		143,0	100		931,9	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,5	100		0,87	100		2,6	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		112164,2	100	10,2	100		143,0	100		937,5	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		1,7	100		0,83	73		2,7	100		0,2	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		112661,5	100	10,2	100		143,2	100		936,8	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,6	100		1,1	100		1,9	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		120055,4	100	10,8	100		144,4	100		925,1	100		in Betrieb
18:00																																					Kein Mull
18:30																																					Kein Mull
19:00																																					Kein Mull
19:30		3,8	100		1,4	100		1,34	100		1,1	100		0,2	100		39,4	100		0,7	100		0,3	100		109747,6	100	10,2	100		142,6	100		944,9	100		in Betrieb
20:00		5,9	100		2,1	100		1,14	100		2,6	100		0,2	100		52,5	100		0,7	100		0,3	100		110500,0	100	9,9	100		142,9	100		936,7	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,9	100		0,96	100		2,1	100		0,21	100		48,2	100		0,7	100		0,2	100		111367,3	100	10,0	100		143,3	100		932,8	100		in Betrieb
21:00		3,2	84		1,9	84		1,05	73		2,0	84		0,21	100		30,2	84		0,7	84		0,4	84		113766,8	100	10,0	84		143,4	100		937,8	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		1,0	79		1,06	100		2,6	79		0,2	100		20,4	79		0,7	79		0,5	79		113938,8	100	10,3	79		143,4	100		930,8	100		in Betrieb
22:00		3,4	100		1,5	100		1,19	100		2,3	100		0,2	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		113295,4	100	10,3	100		143,1	100		927,2	100		in Betrieb
22:30		3,2	100		1,1	100		1,11	100		2,5	100		0,2	100	</																					