

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/09/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		0,8	100		1,32	100		1,7	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,7	100		114755,2	100		9,9	100		174,7	100		935,3	100		In marcia
01:00		2,2	100		1,3	100		1,3	73		1,7	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,8	100		114566,2	100		10,2	100		174,7	100		925,8	100		In marcia
01:30		2,2	100		1,3	100		1,33	100		1,9	100		0,25	100		22,7	100		0,6	100		0,8	100		114459,9	100		10,2	100		174,7	100		928,2	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,5	100		1,43	100		1,9	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,5	100		114666,8	100		10,3	100		174,6	100		929,5	100		In marcia
02:30		2,2	100		1,5	100		1,3	100		1,8	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,6	100		114393,2	100		10,2	100		174,3	100		927,9	100		In marcia
03:00		2,2	100		1,6	100		1,21	73		1,3	100		0,22	94		25,7	100		0,6	100		0,7	100		114645,8	100		10,1	100		174,5	100		934,3	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,6	100		1,3	100		1,4	100		0,22	100		21,1	100		0,6	100		0,7	100		114598,1	100		10,2	100		173,9	100		931,5	100		In marcia
04:00		2,2	100		1,7	100		1,28	100		1,4	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,6	100		114356,8	100		10,2	100		173,4	100		933,2	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,8	100		1,14	100		1,5	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,6	100		113955,0	100		10,1	100		173,2	100		930,7	100		In marcia
05:00		2,2	100		1,4	100		1,16	73		2,2	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,5	100		114142,1	100		10,1	100		172,8	100		931,8	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,1	100		1,08	100		2,1	100		0,22	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		114924,9	100		10,0	100		172,7	100		938,6	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,8	100		1,05	100		1,7	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,6	100		114258,4	100		10,2	100		173,2	100		929,6	100		In marcia
06:30		2,2	100		1,0	100		1,24	100		1,4	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		114292,0	100		10,3	100		172,4	100		922,1	100		In marcia
07:00		2,2	100		1,3	100		1,0	73		1,6	100		0,22	95		31,7	100		0,6	100		0,7	100		114419,8	100		10,0	100		172,5	100		929,3	100		In marcia
07:30		2,2	100		1,5	100		1,23	100		2,2	100		0,23	100		34,5	100		0,6	100		0,7	100		115634,8	100		10,0	100		173,3	100		928,0	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,3	100		1,2	100		2,2	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,6	100		116476,2	100		10,3	100		173,8	100		923,8	100		In marcia
08:30		2,2	100		1,3	100		1,22	100		2,1	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,8	100		117038,2	100		10,2	100		174,9	100		920,6	100		In marcia
09:00		2,2	86		1,6	86		0,95	73		2,2	86		0,22	100		18,6	86		0,6	86		0,7	86		116471,5	100		10,4	86		174,9	100		917,0	100		In marcia
09:30		2,2	78		0,4	78		0,83	100		2,7	78		0,23	100		28,6	78		0,6	78		0,7	78		114969,0	100		10,3	78		175,1	100		916,3	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,8	100		1,17	100		2,4	100		0,23	100		32,3	100		0,6	100		0,7	100		115446,2	100		10,0	100		175,4	100		918,1	100		In marcia
10:30		2,3	100		1,5	100		1,19	100		2,0	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,7	100		116546,8	100		10,3	100		175,5	100		914,1	100		In marcia
11:00		2,3	100		1,1	100		1,04	73		2,9	100		0,22	95		17,0	100		0,6	100		0,9	100		115116,0	100		10,0	100		175,4	100		922,9	100		In marcia
11:30		2,7	100		1,2	100		0,96	100		3,0	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,9	100		114735,5	100		10,0	100		175,4	100		923,9	100		In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,7	100		114189,2	100		10,2	100		174,3	100		919,5	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,88	100		2,4	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,6	100		113637,7	100		10,2	100		173,9	100		920,5	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,1	100		1,03	73		2,6	100		0,25	100		37,7	100		0,6	100		0,8	100		113548,0	100		10,0	100		174,2	100		921,5	100		In marcia
13:30		2,3	100		0,6	100		1,29	100		3,0	100		0,25	100		36,8	100		0,7	100		0,9	100		114492,5	100		9,6	100		175,8	100		933,3	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,3	100		1,28	100		2,8	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,8	100		115733,4	100		10,2	100		176,5	100		911,4	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,9	100		0,9	100		2,7	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,8	100		115104,2	100		10,1	100		176,0	100		923,8	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,0	100		0,87	73		2,8	100		0,24	94		15,7	100		0,6	100		0,9	100		114836,1	100		10,2	100		176,0	100		922,4	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,6	100		0,94	100		2,6	100		0,23	100		19,3	100		0,6	100		0,9	100		114871,8	100		10,0	100		176,0	100		918,2	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,3	100		0,89	100		2,6	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,9	100		114837,3	100		10,0	100		175,9	100		929,0	100		In marcia
16:30		2,6	100		1,1	100		0,83	100		2,5	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,8	100		114302,6	100		10,4	100		175,0	100		917,9	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,4	100		0,83	73		2,7	100		0,23	100		30,8	100		0,6	100		0,8	100		112337,4	100		10,0	100		175,3	100		924,2	100		In marcia
17:30		3,2	100		1,3	100		1,18	100		2,4	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,8	100		113581,3	100		9,9	100		175,3	100		927,7	100		In marcia
18:00		2,3	100		1,3	100		0,95	100		2,2	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,7	100		114132,7	100		10,1	100		175,4	100		925,6	100		In marcia
18:30		2,7	100		2,1	100		0,92	100		2,1	100		0,22	100		32,6	100		0,6	100		0,6	100		113949,8	100		10,1	100		175,1	100		927,5	100		In marcia
19:00		3,1	100		1,1	100		0,78	73		2,2	100		0,22	94		28,9	100		0,7	100		0,6	100		114117,0	100		10,3	100		174,4	100		925,5	100		In marcia
19:30		2,5	100		0,7	100		0,99	100		2,3	100		0,22	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		113777,4	100		10,2	100		174,3	100		927,2	100		In marcia
20:00		2,3	100		0,7	100		1,17	100		2,1	100		0,22	100		20,4	100		0,6	100		0,6	100		113295,8	100		10,0	100		174,9	100		931,6	100		In marcia
20:30		3,1	100		1,8	100		1,32	100		2,0	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,7	100		113332,1	100		10,0	100		174,5	100		928,5	100		In marcia
21:00		3,7	86		1,8	86		0,81	73		2,4	86		0,22	100		15,5	86		0,6	86		0,7	86		112787,1	100		10,1	86		173,6	100		926,8	100		In marcia
21:30		2,7	78		1,4	78		0,81	100		1,9	78		0,22	100		23,9	7																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,8	100		1,32	100		1,7	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,7	100		114755,2	100		9,9	100		174,7	100		935,3	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,3	100		1,3	73		1,7	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,8	100		114566,2	100		10,2	100		174,7	100		925,8	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,3	100		1,33	100		1,9	100		0,25	100		22,7	100		0,6	100		0,8	100		114459,9	100		10,2	100		174,7	100		928,2	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,5	100		1,43	100		1,9	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,5	100		114666,8	100		10,3	100		174,6	100		929,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,5	100		1,3	100		1,8	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,6	100		114393,2	100		10,2	100		174,3	100		927,9	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,6	100		1,21	73		1,3	100		0,22	94		25,7	100		0,6	100		0,7	100		114645,8	100		10,1	100		174,5	100		934,3	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,6	100		1,3	100		1,4	100		0,22	100		21,1	100		0,6	100		0,7	100		114598,1	100		10,2	100		173,9	100		931,5	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,7	100		1,28	100		1,4	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,6	100		114356,8	100		10,2	100		173,4	100		933,2	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,8	100		1,14	100		1,5	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,6	100		113955,0	100		10,1	100		173,2	100		930,7	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,4	100		1,16	73		2,2	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,5	100		114142,1	100		10,1	100		172,8	100		931,8	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,1	100		1,08	100		2,1	100		0,22	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		114924,9	100		10,0	100		172,7	100		938,6	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,8	100		1,05	100		1,7	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,6	100		114258,4	100		10,2	100		173,2	100		929,6	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,0	100		1,24	100		1,4	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		114292,0	100		10,3	100		172,4	100		922,1	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,3	100		1,0	73		1,6	100		0,22	95		31,7	100		0,6	100		0,7	100		114419,8	100		10,0	100		172,5	100		929,3	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,5	100		1,23	100		2,2	100		0,23	100		34,5	100		0,6	100		0,7	100		115634,8	100		10,0	100		173,3	100		928,0	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,3	100		1,2	100		2,2	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,6	100		116476,2	100		10,3	100		173,8	100		923,8	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,3	100		1,22	100		2,1	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,8	100		117038,2	100		10,2	100		174,9	100		920,6	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		1,6	86		0,95	73		2,2	86		0,22	100		18,6	86		0,6	86		0,7	86		116471,5	100		10,4	86		174,9	100		917,0	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,4	78		0,83	100		2,7	78		0,23	100		28,6	78		0,6	78		0,7	78		114969,0	100		10,3	78		175,1	100		916,3	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,8	100		1,17	100		2,4	100		0,23	100		32,3	100		0,6	100		0,7	100		115446,2	100		10,0	100		175,4	100		918,1	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,5	100		1,19	100		2,0	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,7	100		116546,8	100		10,3	100		175,5	100		914,1	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,1	100		1,04	73		2,9	100		0,22	95		17,0	100		0,6	100		0,9	100		115116,0	100		10,0	100		175,4	100		922,9	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,2	100		0,96	100		3,0	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,9	100		114735,5	100		10,0	100		175,4	100		923,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,7	100		114189,2	100		10,2	100		174,3	100		919,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,88	100		2,4	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,6	100		113637,7	100		10,2	100		173,9	100		920,5	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,1	100		1,03	73		2,6	100		0,25	100		37,7	100		0,6	100		0,8	100		113548,0	100		10,0	100		174,2	100		921,5	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,6	100		1,29	100		3,0	100		0,25	100		36,8	100		0,7	100		0,9	100		114492,5	100		9,6	100		175,8	100		933,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,3	100		1,28	100		2,8	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,8	100		115733,4	100		10,2	100		176,5	100		911,4	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,9	100		0,9	100		2,7	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,8	100		115104,2	100		10,1	100		176,0	100		923,8	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,0	100		0,87	73		2,8	100		0,24	94		15,7	100		0,6	100		0,9	100		114836,1	100		10,2	100		176,0	100		922,4	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,6	100		0,94	100		2,6	100		0,23	100		19,3	100		0,6	100		0,9	100		114871,8	100		10,0	100		176,0	100		918,2	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,3	100		0,89	100		2,6	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,9	100		114837,3	100		10,0	100		175,9	100		929,0	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,1	100		0,83	100		2,5	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,8	100		114302,6	100		10,4	100		175,0	100		917,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,4	100		0,83	73		2,7	100		0,23	100		30,8	100		0,6	100		0,8	100		112337,4	100		10,0	100		175,3	100		924,2	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,3	100		1,18	100		2,4	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,8	100		113581,3	100		9,9	100		175,3	100		927,7	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,3	100		0,95	100		2,2	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,7	100		114132,7	100		10,1	100		175,4	100		925,6	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		2,1	100		0,92	100		2,1	100		0,22	100		32,6	100		0,6	100		0,6	100		113949,8	100		10,1	100		175,1	100		927,5	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,1	100		0,78	73		2,2	100		0,22	94		28,9	100		0,7	100		0,6	100		114117,0	100		10,3	100		174,4	100		925,5	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		0,7	100		0,99	100		2,3	100		0,22	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		113777,4	100		10,2	100		174,3	100		927,2	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,7	100		1,17	100		2,1	100		0,22	100		20,4	100		0,6	100		0,6	100		113295,8	100		10,0	100		174,9	100		931,6	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,8	100		1,32	100		2,0	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,7	100		113332,1	100		10,0	100		174,5	100		928,5	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		1,8	86		0,81	73		2,4	86		0,22	100		15,5	86		0,6	86		0,7	86		112787,1	100		10,1	86		173,6	100		926,8	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		1,4	78		0,81	100		1,9	78		0,22	100		23,9	78																				