

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/09/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,4	100		1,5	100		0,93	100		1,5	100		0,22	100		27,4	100		0,6	100		0,7	100		111532,0	100		9,7	100		172,5	100		945,4	100		In marcia
01:00		2,3	100		1,9	100		0,82	73		1,6	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,6	100		112279,5	100		10,0	100		172,4	100		940,0	100		In marcia
01:30		2,2	100		1,2	100		0,77	100		1,4	100		0,22	100		22,0	100		0,6	100		0,6	100		111006,0	100		10,3	100		171,6	100		932,8	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,3	100		0,91	100		1,6	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,6	100		111475,5	100		9,9	100		171,3	100		937,1	100		In marcia
02:30		2,2	100		1,7	100		0,87	100		1,4	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		111127,4	100		10,0	100		170,9	100		934,3	100		In marcia
03:00		2,2	100		1,2	100		0,77	73		1,5	100		0,22	94		22,0	100		0,6	100		0,5	100		111412,9	100		10,0	100		170,6	100		936,7	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,3	100		0,85	100		1,9	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,6	100		112033,6	100		10,0	100		169,9	100		935,2	100		In marcia
04:00		2,2	100		0,8	100		0,92	100		1,3	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,5	100		111864,9	100		10,0	100		170,3	100		934,5	100		In marcia
04:30		2,2	100		1,5	100		0,97	100		1,4	100		0,22	100		24,9	100		0,6	100		0,5	100		112117,6	100		9,9	100		169,9	100		937,6	100		In marcia
05:00		2,5	100		2,1	100		0,9	73		1,8	100		0,22	100		21,7	100		0,7	100		0,5	100		111786,5	100		9,9	100		169,9	100		939,1	100		In marcia
05:30		2,3	100		1,4	100		0,86	100		2,1	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,6	100		112429,3	100		10,1	100		169,9	100		935,5	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,6	100		0,89	100		1,8	100		0,22	100		32,5	100		0,6	100		0,6	100		111851,5	100		9,9	100		170,3	100		937,1	100		In marcia
06:30		2,2	100		1,1	100		1,19	100		2,2	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,4	100		112448,2	100		10,1	100		170,5	100		929,4	100		In marcia
07:00		2,2	100		1,8	100		0,92	73		2,2	100		0,22	95		24,6	100		0,6	100		0,5	100		113205,8	100		10,1	100		170,4	100		929,6	100		In marcia
07:30		2,2	100		0,9	100		0,83	100		2,4	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,5	100		112743,8	100		10,0	100		170,3	100		932,4	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,5	100		0,88	100		2,0	100		0,22	100		19,7	100		0,6	100		0,6	100		112453,2	100		10,2	100		170,4	100		926,5	100		In marcia
08:30		2,2	100		1,9	100		0,92	100		1,8	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,5	100		112570,1	100		10,0	100		171,1	100		935,3	100		In marcia
09:00		2,2	84		1,6	84		0,8	73		2,2	84		0,22	100		27,8	84		0,7	84		0,6	84		113793,8	100		10,0	84		174,7	100		935,1	100		In marcia
09:30		2,2	79		1,1	79		0,9	100		2,6	79		0,22	100		29,3	79		0,7	79		0,6	79		114969,3	100		10,3	79		173,0	100		934,3	100		In marcia
10:00		2,2	100		1,1	100		0,94	100		1,9	100		0,22	100		33,2	100		0,7	100		0,6	100		114703,4	100		10,1	100		173,0	100		931,0	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,6	100		1,16	100		2,7	100		0,22	100		34,5	100		0,6	100		0,6	100		115146,8	100		10,3	100		174,1	100		926,6	100		In marcia
11:00		2,2	100		2,1	100		0,99	73		3,0	100		0,23	94		39,0	100		0,6	100		0,7	100		117676,4	100		10,0	100		176,5	100		925,4	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,6	100		0,98	100		3,0	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,8	100		116407,4	100		10,2	100		177,8	100		926,0	100		In marcia
12:00		2,2	100		0,6	100		1,14	100		2,2	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		1,0	100		116055,3	100		10,0	100		178,1	100		928,4	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,1	100		1,22	100		2,2	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		1,0	100		115193,5	100		10,0	100		177,7	100		928,4	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,5	100		0,9	73		2,5	100		0,22	100		9,9	100		0,6	100		1,0	100		114724,3	100		10,2	100		176,3	100		922,9	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,4	100		0,89	100		2,1	100		0,22	100		13,1	100		0,6	100		1,0	100		114448,6	100		10,1	100		175,8	100		930,6	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,8	100		0,93	100		2,0	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,8	100		113780,0	100		10,2	100		176,6	100		930,5	100		In marcia
14:30		2,2	100		1,2	100		0,89	100		2,5	100		0,22	100		21,1	100		0,6	100		0,9	100		114006,7	100		10,1	100		175,1	100		935,2	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,6	100		0,79	73		2,0	100		0,22	94		32,9	100		0,6	100		0,7	100		114218,2	100		10,1	100		175,0	100		937,9	100		In marcia
15:30		2,2	100		0,7	100		0,74	100		1,8	100		0,22	100		32,4	100		0,6	100		0,7	100		114514,2	100		10,3	100		175,2	100		931,7	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,5	100		0,76	100		2,0	100		0,22	100		35,0	100		0,6	100		0,7	100		114719,9	100		10,1	100		176,8	100		931,6	100		In marcia
16:30		2,2	100		1,6	100		0,85	100		2,1	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,7	100		115295,4	100		10,1	100		177,7	100		934,8	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,6	100		0,9	73		2,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,7	100		114963,0	100		10,1	100		177,8	100		935,3	100		In marcia
17:30		2,2	100		1,9	100		1,0	100		1,7	100		0,22	100		24,5	100		0,6	100		0,6	100		115509,8	100		10,2	100		176,7	100		926,6	100		In marcia
18:00		2,2	100		1,4	100		0,91	100		1,6	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		0,6	100		115508,5	100		10,2	100		175,8	100		933,5	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,8	100		0,87	100		1,7	100		0,22	100		20,1	100		0,6	100		0,6	100		114664,3	100		10,4	100		175,1	100		927,5	100		In marcia
19:00		2,3	100		1,5	100		0,86	73		1,6	100		0,22	94		21,8	100		0,6	100		0,6	100		114187,5	100		10,1	100		174,6	100		933,4	100		In marcia
19:30		2,3	100		1,7	100		0,89	100		1,5	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,6	100		113391,7	100		10,2	100		175,0	100		935,8	100		In marcia
20:00		2,2	100		1,9	100		0,84	100		1,5	100		0,22	100		23,7	100		0,6	100		0,6	100		113860,0	100		10,1	100		174,9	100		936,2	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,8	100		0,82	100		2,0	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,6	100		113786,7	100		10,1	100		175,1	100		934,3	100		In marcia
21:00		2,2	86		1,7	86		0,8	73		1,7	86		0,22	100		27,9	86		0,6	86		0,5	86		113995,8	100		10,1	86		174,2	100		934,0	100		In marcia
21:30		2,2	78		1,6	78		0,81	100		1,6	78		0,22	100		28,8	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,4	100		1,5	100		0,93	100		1,5	100		0,22	100		27,4	100		0,6	100		0,7	100		111532,0	100	9,7	100		172,5	100		945,4	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		1,9	100		0,82	73		1,6	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,6	100		112279,5	100	10,0	100		172,4	100		940,0	100	in Betrieb
01:30		2,2	100		1,2	100		0,77	100		1,4	100		0,22	100		22,0	100		0,6	100		0,6	100		111006,0	100	10,3	100		171,6	100		932,8	100	in Betrieb
02:00		2,2	100		1,3	100		0,91	100		1,6	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,6	100		111475,5	100	9,9	100		171,3	100		937,1	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		1,7	100		0,87	100		1,4	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		111127,4	100	10,0	100		170,9	100		934,3	100	in Betrieb
03:00		2,2	100		1,2	100		0,77	73		1,5	100		0,22	94		22,0	100		0,6	100		0,5	100		111412,9	100	10,0	100		170,6	100		936,7	100	in Betrieb
03:30		2,2	100		1,3	100		0,85	100		1,9	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,6	100		112033,6	100	10,0	100		169,9	100		935,2	100	in Betrieb
04:00		2,2	100		0,8	100		0,92	100		1,3	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,5	100		111864,9	100	10,0	100		170,3	100		934,5	100	in Betrieb
04:30		2,2	100		1,5	100		0,97	100		1,4	100		0,22	100		24,9	100		0,6	100		0,5	100		112117,6	100	9,9	100		169,9	100		937,6	100	in Betrieb
05:00		2,5	100		2,1	100		0,9	73		1,8	100		0,22	100		21,7	100		0,7	100		0,5	100		111786,5	100	9,9	100		169,9	100		939,1	100	in Betrieb
05:30		2,3	100		1,4	100		0,86	100		2,1	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,6	100		112429,3	100	10,1	100		169,9	100		935,5	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		0,6	100		0,89	100		1,8	100		0,22	100		32,5	100		0,6	100		0,6	100		111851,5	100	9,9	100		170,3	100		937,1	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		1,1	100		1,19	100		2,2	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,4	100		112448,2	100	10,1	100		170,5	100		929,4	100	in Betrieb
07:00		2,2	100		1,8	100		0,92	73		2,2	100		0,22	95		24,6	100		0,6	100		0,5	100		113205,8	100	10,1	100		170,4	100		929,6	100	in Betrieb
07:30		2,2	100		0,9	100		0,83	100		2,4	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,5	100		112743,8	100	10,0	100		170,3	100		932,4	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		1,5	100		0,88	100		2,0	100		0,22	100		19,7	100		0,6	100		0,6	100		112453,2	100	10,2	100		170,4	100		926,5	100	in Betrieb
08:30		2,2	100		1,9	100		0,92	100		1,8	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,5	100		112570,1	100	10,0	100		171,1	100		935,3	100	in Betrieb
09:00		2,2	84		1,6	84		0,8	73		2,2	84		0,22	100		27,8	84		0,7	84		0,6	84		113793,8	100	10,0	84		174,7	100		935,1	100	in Betrieb
09:30		2,2	79		1,1	79		0,9	100		2,6	79		0,22	100		29,3	79		0,7	79		0,6	79		114969,3	100	10,3	79		173,0	100		934,3	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		1,1	100		0,94	100		1,9	100		0,22	100		33,2	100		0,7	100		0,6	100		114703,4	100	10,1	100		173,0	100		931,0	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		1,6	100		1,16	100		2,7	100		0,22	100		34,5	100		0,6	100		0,6	100		115146,8	100	10,3	100		174,1	100		926,6	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		2,1	100		0,99	73		3,0	100		0,23	94		39,0	100		0,6	100		0,7	100		117676,4	100	10,0	100		176,5	100		925,4	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,6	100		0,98	100		3,0	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,8	100		116407,4	100	10,2	100		177,8	100		926,0	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,6	100		1,14	100		2,2	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		1,0	100		116055,3	100	10,0	100		178,1	100		928,4	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		1,1	100		1,22	100		2,2	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		1,0	100		115193,5	100	10,0	100		177,7	100		928,4	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		0,9	73		2,5	100		0,22	100		9,9	100		0,6	100		1,0	100		114724,3	100	10,2	100		176,3	100		922,9	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		1,4	100		0,89	100		2,1	100		0,22	100		13,1	100		0,6	100		1,0	100		114448,6	100	10,1	100		175,8	100		930,6	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		1,8	100		0,93	100		2,0	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,8	100		113780,0	100	10,2	100		176,6	100		930,5	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		1,2	100		0,89	100		2,5	100		0,22	100		21,1	100		0,6	100		0,9	100		114006,7	100	10,1	100		175,1	100		935,2	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		1,6	100		0,79	73		2,0	100		0,22	94		32,9	100		0,6	100		0,7	100		114218,2	100	10,1	100		175,0	100		937,9	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,7	100		0,74	100		1,8	100		0,22	100		32,4	100		0,6	100		0,7	100		114514,2	100	10,3	100		175,2	100		931,7	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,5	100		0,76	100		2,0	100		0,22	100		35,0	100		0,6	100		0,7	100		114719,9	100	10,1	100		176,8	100		931,6	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		1,6	100		0,85	100		2,1	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,7	100		115295,4	100	10,1	100		177,7	100		934,8	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		1,6	100		0,9	73		2,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,7	100		114963,0	100	10,1	100		177,8	100		935,3	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		1,9	100		1,0	100		1,7	100		0,22	100		24,5	100		0,6	100		0,6	100		115509,8	100	10,2	100		176,7	100		926,6	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		1,4	100		0,91	100		1,6	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		0,6	100		115508,5	100	10,2	100		175,8	100		933,5	100	in Betrieb
18:30		2,2	100		0,8	100		0,87	100		1,7	100		0,22	100		20,1	100		0,6	100		0,6	100		114664,3	100	10,4	100		175,1	100		927,5	100	in Betrieb
19:00		2,3	100		1,5	100		0,86	73		1,6	100		0,22	94		21,8	100		0,6	100		0,6	100		114187,5	100	10,1	100		174,6	100		933,4	100	in Betrieb
19:30		2,3	100		1,7	100		0,89	100		1,5	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,6	100		113391,7	100	10,2	100		175,0	100		935,8	100	in Betrieb
20:00		2,2	100		1,9	100		0,84	100		1,5	100		0,22	100		23,7	100		0,6	100		0,6	100		113860,0	100	10,1	100		174,9	100		936,2	100	in Betrieb
20:30		2,2	100		0,8	100		0,82	100		2,0	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,6	100		113786,7	100	10,1	100		175,1	100		934,3	100	in Betrieb
21:00		2,2	86		1,7	86		0,8	73		1,7	86		0,22	100		27,9	86		0,6	86		0,5	86		113995,8	100	10,1	86		174,2	100		934,0	100	in Betrieb
21:30		2,2	78		1,6	78		0,81	100		1,6	78		0,22	100		28,8	78		0,6	78		0,5	78		113610,7	100	10,1	78		172,9	100		939,0	100	in Betrieb
22:00		2,2	100		1,5	100		0,9	100		1,8	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		114150,9	100	10,1</								