

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/10/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto							
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.
00:30		2,1	100		0,9	100	5,23	100	3,8	100	0,26	100	21,2	100	1,8	100	0,1	100	113537,7	100	10,6	100	150,5	100	918,6	100	In marcia						
01:00		2,8	100		1,4	100	5,24	100	4,0	100	0,27	100	27,7	100	1,8	100	0,2	100	113007,8	100	10,3	100	151,6	100	924,0	100	In marcia						
01:30		3,0	100		2,7	100	4,48	100	3,6	100	0,27	94	24,2	100	1,8	100	0,1	100	112841,7	100	10,5	100	151,7	100	919,4	100	In marcia						
02:00		2,1	100		2,4	100	3,43	73	3,8	100	0,27	100	31,2	100	1,7	100	0,1	100	112989,9	100	10,3	100	152,1	100	925,3	100	In marcia						
02:30		1,8	100		1,0	100	3,31	100	4,0	100	0,26	100	22,2	100	1,7	100	0,1	100	112762,7	100	10,6	100	151,9	100	921,7	100	In marcia						
03:00		1,9	100		0,6	100	2,9	100	3,7	100	0,27	100	25,4	100	1,7	100	0,1	100	112039,2	100	10,4	100	152,0	100	923,9	100	In marcia						
03:30		1,9	100		1,8	100	3,16	100	3,5	100	0,27	100	24,9	100	1,6	100	0,2	100	112314,2	100	10,3	100	152,0	100	932,3	100	In marcia						
04:00		1,9	100		1,5	100	2,31	73	3,8	100	0,27	100	23,1	100	1,6	100	0,1	100	112672,4	100	10,6	100	152,0	100	921,3	100	In marcia						
04:30		1,9	100		1,3	100	2,12	100	3,9	100	0,27	100	22,1	100	1,6	100	0,2	100	112916,4	100	10,4	100	151,9	100	926,6	100	In marcia						
05:00		2,3	100		2,1	100	1,99	100	3,7	100	0,27	100	26,1	100	1,6	100	0,2	100	112555,1	100	10,4	100	152,2	100	924,1	100	In marcia						
05:30		2,7	100		1,0	100	1,46	100	3,5	100	0,27	94	28,1	100	1,7	100	0,2	100	112511,9	100	10,4	100	152,1	100	926,1	100	In marcia						
06:00		2,5	100		1,3	100	1,36	73	4,0	100	0,26	100	22,9	100	1,6	100	0,1	100	112764,4	100	10,6	100	151,7	100	919,9	100	In marcia						
06:30		1,9	100		1,6	100	1,28	100	4,0	100	0,27	100	25,2	100	1,6	100	0,2	100	112568,9	100	10,4	100	151,9	100	935,1	100	In marcia						
07:00		2,2	100		2,0	100	1,19	100	3,6	100	0,27	100	26,9	100	1,6	100	0,1	100	112890,9	100	10,3	100	152,7	100	933,4	100	In marcia						
07:30		1,8	100		1,5	100	0,82	100	3,7	100	0,27	100	21,0	100	1,6	100	0,3	100	112932,1	100	10,5	100	152,9	100	929,8	100	In marcia						
08:00		1,9	100		1,1	100	0,66	73	4,2	100	0,27	100	25,2	100	1,6	100	0,2	100	112710,5	100	10,2	100	153,2	100	932,2	100	In marcia						
08:30		1,9	100		1,3	100	1,21	100	3,5	100	0,27	100	23,2	100	1,6	100	0,2	100	112953,9	100	10,5	100	153,2	100	923,1	100	In marcia						
09:00		1,9	84		1,6	84	0,75	100	3,5	84	0,27	100	22,6	84	1,6	84	0,2	84	113250,4	100	10,4	84	153,0	100	925,5	100	In marcia						
09:30		1,9	80		1,7	80	0,72	100	3,4	80	0,27	94	25,4	80	1,6	80	0,5	80	112853,3	100	10,7	80	152,9	100	922,1	100	In marcia						
10:00		1,8	100		1,3	100	0,52	73	3,5	100	0,27	100	28,0	100	1,6	100	0,4	100	112217,9	100	10,5	100	152,5	100	920,2	100	In marcia						
10:30		1,8	100		1,4	100	0,84	100	3,2	100	0,27	100	26,5	100	1,7	100	0,4	100	112355,4	100	10,3	100	152,7	100	925,8	100	In marcia						
11:00		1,9	100		1,5	100	0,68	100	3,4	100	0,28	100	25,4	100	1,7	100	0,5	100	111970,8	100	10,3	100	152,9	100	921,2	100	In marcia						
11:30		2,0	100		1,8	100	0,56	100	3,6	100	0,27	100	29,1	100	1,7	100	0,4	100	113185,2	100	10,2	100	153,4	100	932,5	100	In marcia						
12:00		1,8	100		1,6	100	0,48	73	3,7	100	0,27	100	27,5	100	1,6	100	0,5	100	113790,2	100	10,3	100	153,7	100	931,5	100	In marcia						
12:30		1,8	100		2,0	100	0,97	100	3,7	100	0,27	100	25,8	100	1,6	100	0,4	100	113788,2	100	10,5	100	153,8	100	920,0	100	In marcia						
13:00		1,8	100		1,2	100	0,91	100	3,5	100	0,27	100	23,0	100	1,6	100	0,5	100	113731,0	100	10,4	100	154,0	100	929,4	100	In marcia						
13:30		1,8	100		1,4	100	0,9	100	3,4	100	0,27	94	24,1	100	1,6	100	0,5	100	113560,1	100	10,4	100	154,0	100	926,1	100	In marcia						
14:00		1,8	100		1,3	100	0,84	73	3,4	100	0,27	100	19,0	100	1,6	100	0,5	100	114027,8	100	10,6	100	153,6	100	928,5	100	In marcia						
14:30		1,9	100		1,3	100	0,47	100	3,3	100	0,27	100	24,3	100	1,6	100	0,4	100	113512,5	100	10,3	100	153,7	100	936,7	100	In marcia						
15:00		1,8	100		1,6	100	0,19	100	3,2	100	0,27	100	24,0	100	1,7	100	0,4	100	113486,0	100	10,6	100	153,3	100	920,1	100	In marcia						
15:30		1,8	100		1,5	100	0,1	100	3,6	100	0,27	100	26,5	100	1,7	100	0,4	100	113225,9	100	10,4	100	152,9	100	926,9	100	In marcia						
16:00		1,8	100		1,6	100	0,07	73	3,7	100	0,27	100	29,4	100	1,7	100	0,5	100	112769,3	100	10,3	100	152,9	100	934,1	100	In marcia						
16:30		1,8	100		0,9	100	0,2	100	3,3	100	0,27	100	27,5	100	1,6	100	0,4	100	113449,5	100	10,7	100	152,6	100	923,3	100	In marcia						
17:00		1,9	100		1,6	100	0,06	100	3,3	100	0,27	100	28,4	100	1,6	100	0,4	100	113853,8	100	10,3	100	152,7	100	926,9	100	In marcia						
17:30		1,9	100		2,0	100	0,0	100	3,1	100	0,27	94	24,3	100	1,6	100	0,5	100	113434,2	100	10,4	100	152,8	100	925,3	100	In marcia						
18:00		1,9	100		1,7	100	0,0	73	3,4	100	0,27	100	25,7	100	1,5	100	0,4	100	113547,6	100	10,5	100	152,4	100	928,9	100	In marcia						
18:30		1,8	90		0,7	90	0,06	100	3,3	90	0,27	100	24,0	90	1,5	90	0,5	90	113366,1	100	10,2	90	152,2	100	930,3	100	In marcia						
19:00		1,8	100		0,8	100	0,0	100	3,1	100	0,26	100	21,9	100	1,5	100	0,5	100	113405,3	100	10,6	100	152,0	100	923,2	100	In marcia						
19:30		1,8	100		2,0	100	0,0	100	3,0	100	0,26	100	21,2	100	1,6	100	0,5	100	113378,5	100	10,5	100	151,6	100	924,7	100	In marcia						
20:00		1,8	100		1,1	100	0,0	73	3,0	100	0,26	100	26,1	100	1,5	100	0,3	100	112780,5	100	10,5	100	151,4	100	929,9	100	In marcia						
20:30		1,8	100		1,6	100	0,11	100	2,9	100	0,26	100	24,3	100	1,6	100	0,4	100	112757,1	100	10,4	100	151,0	100	929,9	100	In marcia						
21:00		1,9	86		2,0	86	0,0	100	3,1	86	0,26	100	28,4	86	1,5	86	0,5	86	113761,3	100	10,4	86	150,9	100	933,1	100	In marcia						
21:30		1,8	78		1,1	78	0,0	100	2,4	78	0,26	94	26,4	78	1,7	78	0,1	78	113806,2	100	10,7	78	150,5	100	926,0	100	In marcia						
22:00		1,8	100		1,7	100	0,0	73	2,6	100	0,26	100	28,4	100	1,6	100	0,1	100	113130,6	100	10,2	100	150,2	100	933,5	100	In marcia						
22:30		1,8	100		1,3	100	0,43	100	2,4	100	0,26	100	22,5	100	1,6	100	0,0	100	113334,9	100	10,7	100	149,0	100	926,3	100	In marcia						
23:00		1,8	100		1,5	100	0,27	100	2,6	100	0,26	100	28,6	100	1,6	100	0,2	100	112790,9	100	10,2	100	149,3	100	933,1	100	In marcia						
23:30		1,8	100		1,3	100	0,46	100	2,5	100	0,26	100	27,2	100	1,6	100	0,1	100	113910,5	100	10,3	100	150,0	100	933,5	100	In marcia						
24:00		1,8	100		1,5	100	0,37	73	2,5	100	0,26	100	20,5	100	1,6	100	0,1	100	113378,7	100	10,7	100	149,7	100	920,7	100	In marcia						
MIN		1,8			0,6		0		2,4		0,26		19		1,5		0		111970,8		10,2		149		918,6								
MAX		3			2,7		5,24		4,2		0,28		31,2		1,8		0,5		114027,8		10,7		154		936,7								
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60																
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)																																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,9	100		5,23	100		3,8	100		0,26	100		21,2	100		1,8	100		0,1	100		113537,7	100	10,6	100		150,5	100		918,6	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,4	100		5,24	100		4,0	100		0,27	100		27,7	100		1,8	100		0,2	100		113007,8	100	10,3	100		151,6	100		924,0	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		2,7	100		4,48	100		3,6	100		0,27	94		24,2	100		1,8	100		0,1	100		112841,7	100	10,5	100		151,7	100		919,4	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		2,4	100		3,43	73		3,8	100		0,27	100		31,2	100		1,7	100		0,1	100		112989,9	100	10,3	100		152,1	100		925,3	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,0	100		3,31	100		4,0	100		0,26	100		22,2	100		1,7	100		0,1	100		112762,7	100	10,6	100		151,9	100		921,7	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		0,6	100		2,9	100		3,7	100		0,27	100		25,4	100		1,7	100		0,1	100		112039,2	100	10,4	100		152,0	100		923,9	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,8	100		3,16	100		3,5	100		0,27	100		24,9	100		1,6	100		0,2	100		112314,2	100	10,3	100		152,0	100		932,3	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,5	100		2,31	73		3,8	100		0,27	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		112672,4	100	10,6	100		152,0	100		921,3	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,3	100		2,12	100		3,9	100		0,27	100		22,1	100		1,6	100		0,2	100		112916,4	100	10,4	100		151,9	100		926,6	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		2,1	100		1,99	100		3,7	100		0,27	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		112555,1	100	10,4	100		152,2	100		924,1	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,0	100		1,46	100		3,5	100		0,27	94		28,1	100		1,7	100		0,2	100		112511,9	100	10,4	100		152,1	100		926,1	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,3	100		1,36	73		4,0	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,1	100		112764,4	100	10,6	100		151,7	100		919,9	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,6	100		1,28	100		4,0	100		0,27	100		25,2	100		1,6	100		0,2	100		112568,9	100	10,4	100		151,9	100		935,1	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		2,0	100		1,19	100		3,6	100		0,27	100		26,9	100		1,6	100		0,1	100		112890,9	100	10,3	100		152,7	100		933,4	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,5	100		0,82	100		3,7	100		0,27	100		21,0	100		1,6	100		0,3	100		112932,1	100	10,5	100		152,9	100		929,8	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,1	100		0,66	73		4,2	100		0,27	100		25,2	100		1,6	100		0,2	100		112710,5	100	10,2	100		153,2	100		932,2	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,3	100		1,21	100		3,5	100		0,27	100		23,2	100		1,6	100		0,2	100		112953,9	100	10,5	100		153,2	100		923,1	100		in Betrieb
09:00		1,9	84		1,6	84		0,75	100		3,5	84		0,27	100		22,6	84		1,6	84		0,2	84		113250,4	100	10,4	84		153,0	100		925,5	100		in Betrieb
09:30		1,9	80		1,7	80		0,72	100		3,4	80		0,27	94		25,4	80		1,6	80		0,5	80		112853,3	100	10,7	80		152,9	100		922,1	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,3	100		0,52	73		3,5	100		0,27	100		28,0	100		1,6	100		0,4	100		112217,9	100	10,5	100		152,5	100		920,2	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,4	100		0,84	100		3,2	100		0,27	100		26,5	100		1,7	100		0,4	100		112355,4	100	10,3	100		152,7	100		925,8	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,5	100		0,68	100		3,4	100		0,28	100		25,4	100		1,7	100		0,5	100		111970,8	100	10,3	100		152,9	100		921,2	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,8	100		0,56	100		3,6	100		0,27	100		29,1	100		1,7	100		0,4	100		113185,2	100	10,2	100		153,4	100		932,5	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,6	100		0,48	73		3,7	100		0,27	100		27,5	100		1,6	100		0,5	100		113790,2	100	10,3	100		153,7	100		931,5	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		2,0	100		0,97	100		3,7	100		0,27	100		25,8	100		1,6	100		0,4	100		113788,2	100	10,5	100		153,8	100		920,0	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,2	100		0,91	100		3,5	100		0,27	100		23,0	100		1,6	100		0,5	100		113731,0	100	10,4	100		154,0	100		929,4	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,4	100		0,9	100		3,4	100		0,27	94		24,1	100		1,6	100		0,5	100		113560,1	100	10,4	100		154,0	100		926,1	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,3	100		0,84	73		3,4	100		0,27	100		19,0	100		1,6	100		0,5	100		114027,8	100	10,6	100		153,6	100		928,5	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,3	100		0,47	100		3,3	100		0,27	100		24,3	100		1,6	100		0,4	100		113512,5	100	10,3	100		153,7	100		936,7	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,6	100		0,19	100		3,2	100		0,27	100		24,0	100		1,7	100		0,4	100		113486,0	100	10,6	100		153,3	100		920,1	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,5	100		0,1	100		3,6	100		0,27	100		26,5	100		1,7	100		0,4	100		113225,9	100	10,4	100		152,9	100		926,9	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,6	100		0,07	73		3,7	100		0,27	100		29,4	100		1,7	100		0,5	100		112769,3	100	10,3	100		152,9	100		934,1	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,9	100		0,2	100		3,3	100		0,27	100		27,5	100		1,6	100		0,4	100		113449,5	100	10,7	100		152,6	100		923,3	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,6	100		0,06	100		3,3	100		0,27	100		28,4	100		1,6	100		0,4	100		113853,8	100	10,3	100		152,7	100		926,9	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		2,0	100		0,0	100		3,1	100		0,27	94		24,3	100		1,6	100		0,5	100		113434,2	100	10,4	100		152,8	100		925,3	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,27	100		25,7	100		1,5	100		0,4	100		113547,6	100	10,5	100		152,4	100		928,9	100		in Betrieb
18:30		1,8	90		0,7	90		0,06	100		3,3	90		0,27	100		24,0	90		1,5	90		0,5	90		113366,1	100	10,2	90		152,2	100		930,3	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,5	100		113405,3	100	10,6	100		152,0	100		923,2	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,5	100		113378,5	100	10,5	100		151,6	100		924,7	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,3	100		112780,5	100	10,5	100		151,4	100		929,9	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,6	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,4	100		112757,1	100	10,4	100		151,0	100		929,9	100		in Betrieb
21:00		1,9	86		2,0	86		0,0	100		3,1	86		0,26	100		28,4	86		1,5	86		0,5	86		113761,3	100	10,4	86		150,9	100		933,1	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,1	78		0,0	100		2,4	78		0,26	94		26,4	78		1,7	78		0,1	78		113806,2	100	10,7	78		150,5	100		926,0	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		1																																