

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %										
00:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		113070,4	100		10,4	100		149,8	100		928,3	100		In marcia	
01:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		112690,9	100		10,5	100		149,6	100		926,4	100		In marcia	
01:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		24,0	100		1,6	100		0,1	100		112705,1	100		10,2	100		149,8	100		933,0	100		In marcia	
02:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		113366,7	100		10,4	100		149,9	100		935,6	100		In marcia	
02:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		113753,5	100		10,4	100		150,4	100		927,0	100		In marcia	
03:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		113614,7	100		10,5	100		150,7	100		923,6	100		In marcia	
03:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		115759,9	100		10,4	100		151,3	100		934,3	100		In marcia	
04:00		1,9	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,27	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		114821,3	100		10,7	100		151,5	100		919,4	100		In marcia	
04:30		1,8	100		1,2	100		0,11	100		2,6	100		0,27	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		114573,8	100		10,4	100		151,4	100		923,2	100		In marcia	
05:00		1,8	100		1,5	100		0,63	100		2,6	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		115813,2	100		10,5	100		151,6	100		925,6	100		In marcia	
05:30		1,8	100		1,8	100		0,78	100		2,5	100		0,26	94		25,5	100		1,6	100		0,1	100		115281,7	100		10,6	100		151,4	100		922,0	100		In marcia	
06:00		2,0	100		1,2	100		1,17	73		2,5	100		0,27	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		115540,8	100		10,2	100		151,9	100		934,0	100		In marcia	
06:30		1,8	100		0,9	100		1,58	100		2,5	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		116347,1	100		10,8	100		151,7	100		915,5	100		In marcia	
07:00		1,8	100		2,1	100		1,17	100		2,4	100		0,26	100		19,4	100		1,6	100		0,1	100		116375,0	100		10,7	100		151,5	100		920,6	100		In marcia	
07:30		1,8	100		1,4	100		0,96	100		2,6	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		115826,5	100		10,8	100		151,7	100		918,8	100		In marcia	
08:00		1,8	100		1,5	100		1,13	73		2,8	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		116189,8	100		10,8	100		151,6	100		911,9	100		In marcia	
08:30		1,8	100		1,5	100		0,1	100		2,9	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		116333,1	100		10,6	100		151,6	100		922,8	100		In marcia	
09:00		1,8	86		0,9	86		0,0	100		2,7	86		0,26	100		31,2	86		1,6	86		0,1	86		116285,0	100		10,7	86		151,5	100		917,7	100		In marcia	
09:30		1,8	78		1,0	78		0,0	100		3,9	78		0,26	94		27,4	78		1,5	78		0,0	78		115762,0	100		10,6	78		151,6	100		917,5	100		In marcia	
10:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,27	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		115345,5	100		10,4	100		152,4	100		920,5	100		In marcia	
10:30		2,0	100		1,7	100		0,01	100		6,0	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,0	100		116115,0	100		10,5	100		152,0	100		919,0	100		In marcia	
11:00		1,8	100		0,8	100		0,25	100		4,2	100		0,26	100		23,2	100		1,7	100		0,0	100		114973,3	100		10,5	100		152,1	100		918,5	100		In marcia	
11:30		2,0	100		1,7	100		0,18	100		4,0	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,1	100		115455,5	100		10,5	100		152,0	100		921,4	100		In marcia	
12:00		1,8	100		1,0	100		0,17	73		2,7	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		115677,6	100		10,3	100		152,7	100		927,8	100		In marcia	
12:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		116269,9	100		10,5	100		152,7	100		915,6	100		In marcia	
13:00		4,0	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		115665,1	100		10,1	100		151,7	100		937,5	100		In marcia	
13:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		25,3	100		1,5	100		0,0	100		116996,6	100		10,0	100		145,3	100		939,5	100		In marcia	
14:00		1,9	100		0,3	100		0,0	76		3,8	100		0,27	100		37,8	100		1,6	100		0,2	100		118421,9	100		9,9	100		143,3	100		945,0	100		In marcia	
14:30		2,2	100		2,2	100		0,47	97		4,0	100		0,26	100		34,5	100		1,6	100		0,1	100		120650,6	100		10,2	100		144,0	100		934,5	100		In marcia	
15:00		2,2	100		1,0	100		0,08	100		3,5	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		120241,7	100		10,1	100		143,2	100		928,5	100		In marcia	
15:30		2,6	100		0,7	100		0,04	100		3,6	100		0,26	100		15,9	100		1,6	100		0,1	100		120095,1	100		10,2	100		143,0	100		934,7	100		In marcia	
16:00		2,2	100		1,2	100		0,12	76		4,3	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		119563,9	100		10,0	100		143,6	100		939,0	100		In marcia	
16:30		2,2	100		2,2	100		0,15	98		4,1	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,2	100		119837,8	100		10,1	100		143,7	100		927,4	100		In marcia	
17:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		119759,4	100		10,1	100		143,5	100		937,2	100		In marcia	
17:30		2,8	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	94		20,8	100		1,6	100		0,1	100		119619,5	100		10,1	100		143,6	100		935,1	100		In marcia	
18:00		3,8	100		1,3	100		0,0	76		4,4	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,1	100		119892,4	100		10,0	100		143,7	100		941,1	100		In marcia	
18:30		3,3	100		1,1	100		0,01	98		3,8	100		0,26	100		18,1	100		1,6	100		0,1	100		118493,7	100		10,2	100		143,8	100		934,3	100		In marcia	
19:00		4,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		118232,6	100		10,0	100		143,7	100		944,1	100		In marcia	
19:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,1	100		1,6	100		0,1	100		118023,6	100		9,9	100		143,4	100		940,6	100		In marcia	
20:00		2,2	100		1,0	100		0,0	76		3,9	100		0,26	100		35,7	100		1,6	100		0,1	100		118646,1	100		10,2	100		143,6	100		932,9	100		In marcia	
20:30		3,7	100		1,9	100		0,0	98		3,8	100		0,26	100		37,4	100		1,6	100		0,2	100		119224,6	100		9,9	100		143,7	100		937,9	100		In marcia	
21:00		2,1	86		0,9	86		0,0	100		3,5	86		0,26	100		34,4	86		1,6	86		0,1	86		119033,7	100		10,1	86		142,7	100		938,8				

MVA Bozen

Datum: 16/10/2023

Report Halbständiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		113070,4	100	10,4	100	149,8	100	928,3	100	in Betrieb
01:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		112690,9	100	10,5	100	149,6	100	926,4	100	in Betrieb
01:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		24,0	100		1,6	100		0,1	100		112705,1	100	10,2	100	149,8	100	933,0	100	in Betrieb
02:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		113366,7	100	10,4	100	149,9	100	935,6	100	in Betrieb
02:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		113753,5	100	10,4	100	150,4	100	927,0	100	in Betrieb
03:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		113614,7	100	10,5	100	150,7	100	923,6	100	in Betrieb
03:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		115759,9	100	10,4	100	151,3	100	934,3	100	in Betrieb
04:00		1,9	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,27	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		114821,3	100	10,7	100	151,5	100	919,4	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		1,2	100		0,11	100		2,6	100		0,27	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		114573,8	100	10,4	100	151,4	100	923,2	100	in Betrieb
05:00		1,8	100		1,5	100		0,63	100		2,6	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		115813,2	100	10,5	100	151,6	100	925,6	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		1,8	100		0,78	100		2,5	100		0,26	94		25,5	100		1,6	100		0,1	100		115281,7	100	10,6	100	151,4	100	922,0	100	in Betrieb
06:00		2,0	100		1,2	100		1,17	73		2,5	100		0,27	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		115540,8	100	10,2	100	151,9	100	934,0	100	in Betrieb
06:30		1,8	100		0,9	100		1,58	100		2,5	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		116347,1	100	10,8	100	151,7	100	915,5	100	in Betrieb
07:00		1,8	100		2,1	100		1,17	100		2,4	100		0,26	100		19,4	100		1,6	100		0,1	100		116375,0	100	10,7	100	151,5	100	920,6	100	in Betrieb
07:30		1,8	100		1,4	100		0,96	100		2,6	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		115826,5	100	10,8	100	151,7	100	918,8	100	in Betrieb
08:00		1,8	100		1,5	100		1,13	73		2,8	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		116189,8	100	10,8	100	151,6	100	911,9	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		1,5	100		0,1	100		2,9	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		116333,1	100	10,6	100	151,6	100	922,8	100	in Betrieb
09:00		1,8	86		0,9	86		0,0	100		2,7	86		0,26	100		31,2	86		1,6	86		0,1	86		116285,0	100	10,7	86	151,5	100	917,7	100	in Betrieb
09:30		1,8	78		1,0	78		0,0	100		3,9	78		0,26	94		27,4	78		1,5	78		0,0	78		115762,0	100	10,6	78	151,6	100	917,5	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,27	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		115345,5	100	10,4	100	152,4	100	920,5	100	in Betrieb
10:30		2,0	100		1,7	100		0,01	100		6,0	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,0	100		116115,0	100	10,5	100	152,0	100	919,0	100	in Betrieb
11:00		1,8	100		0,8	100		0,25	100		4,2	100		0,26	100		23,2	100		1,7	100		0,0	100		114973,3	100	10,5	100	152,1	100	918,5	100	in Betrieb
11:30		2,0	100		1,7	100		0,18	100		4,0	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,1	100		115455,5	100	10,5	100	152,0	100	921,4	100	in Betrieb
12:00		1,8	100		1,0	100		0,17	73		2,7	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		115677,6	100	10,3	100	152,7	100	927,8	100	in Betrieb
12:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		116269,9	100	10,5	100	152,7	100	915,6	100	in Betrieb
13:00		4,0	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		115665,1	100	10,1	100	151,7	100	937,5	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		25,3	100		1,5	100		0,0	100		116996,6	100	10,0	100	145,3	100	939,5	100	in Betrieb
14:00		1,9	100		0,3	100		0,0	76		3,8	100		0,27	100		37,8	100		1,6	100		0,2	100		118421,9	100	9,9	100	143,3	100	945,0	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		2,2	100		0,47	97		4,0	100		0,26	100		34,5	100		1,6	100		0,1	100		120650,6	100	10,2	100	144,0	100	934,5	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		1,0	100		0,08	100		3,5	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		120241,7	100	10,1	100	143,2	100	928,5	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		0,7	100		0,04	100		3,6	100		0,26	100		15,9	100		1,6	100		0,1	100		120095,1	100	10,2	100	143,0	100	934,7	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		1,2	100		0,12	76		4,3	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		119563,9	100	10,0	100	143,6	100	939,0	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		2,2	100		0,15	98		4,1	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,2	100		119837,8	100	10,1	100	143,7	100	927,4	100	in Betrieb
17:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		119759,4	100	10,1	100	143,5	100	937,2	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	94		20,8	100		1,6	100		0,1	100		119619,5	100	10,1	100	143,6	100	935,1	100	in Betrieb
18:00		3,8	100		1,3	100		0,0	76		4,4	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,1	100		119892,4	100	10,0	100	143,7	100	941,1	100	in Betrieb
18:30		3,3	100		1,1	100		0,01	98		3,8	100		0,26	100		18,1	100		1,6	100		0,1	100		118493,7	100	10,2	100	143,8	100	934,3	100	in Betrieb
19:00		4,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		118232,6	100	10,0	100	143,7	100	944,1	100	in Betrieb
19:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,1	100		1,6	100		0,1	100		118023,6	100	9,9	100	143,4	100	940,6	100	in Betrieb
20:00		2,2	100		1,0	100		0,0	76		3,9	100		0,26	100		35,7	100		1,6														