

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/10/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		1,1	100		0,0	99		3,0	100		0,26	100		28,6	100		1,7	100		0,5	100		110416,8	100		10,6	100		142,3	100		912,0	100	In marcia
01:00		3,3	100		2,2	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		25,7	100		1,7	100		0,6	100		109573,6	100		10,3	100		142,4	100		916,4	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,27	95		24,1	100		1,8	100		0,5	100		110560,1	100		10,4	100		142,7	100		914,9	100	In marcia
02:00		2,0	100		0,4	100		0,0	74		3,5	100		0,27	100		23,7	100		1,8	100		0,6	100		111261,0	100		10,5	100		142,9	100		912,9	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,7	100		0,0	99		3,5	100		0,26	100		18,3	100		1,7	100		0,6	100		111843,5	100		10,5	100		142,5	100		912,7	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		19,2	100		1,7	100		0,6	100		111306,1	100		10,6	100		142,6	100		912,2	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		23,6	100		1,7	100		0,6	100		111235,3	100		10,4	100		142,6	100		921,8	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,6	100		0,0	74		3,3	100		0,27	100		28,1	100		1,7	100		0,7	100		110958,2	100		10,6	100		142,8	100		908,5	100	In marcia
04:30		3,2	100		1,5	100		0,0	99		3,4	100		0,27	100		32,5	100		1,8	100		0,6	100		111129,0	100		10,0	100		142,8	100		924,7	100	In marcia
05:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		22,5	100		1,7	100		0,6	100		112365,6	100		10,4	100		142,7	100		920,7	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,27	94		23,2	100		1,7	100		0,5	100		112082,7	100		10,5	100		142,9	100		917,4	100	In marcia
06:00		3,8	100		1,5	100		0,0	74		3,4	100		0,26	100		18,5	100		1,7	100		0,5	100		111618,3	100		10,7	100		142,5	100		905,3	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,6	100		0,0	99		3,4	100		0,26	100		25,0	100		1,7	100		0,6	100		110844,0	100		10,5	100		142,6	100		912,8	100	In marcia
07:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,5	100		110582,6	100		10,6	100		142,2	100		917,0	100	In marcia
07:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,5	100		1,6	100		0,5	100		109473,6	100		10,8	100		142,1	100		915,6	100	In marcia
08:00		6,3	100		5,0	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,4	100		108325,7	100		10,5	100		141,8	100		924,5	100	In marcia
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	99		3,2	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,5	100		107637,2	100		10,5	100		141,4	100		931,4	100	In marcia
09:00		1,8	86		0,0	86		0,0	100		3,1	86		0,26	100		19,8	86		1,6	86		0,5	86		106950,8	100		10,8	86		141,7	100		919,7	100	In marcia
09:30		1,8	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,26	94		33,3	78		1,6	78		0,3	78		106390,7	100		10,5	78		142,1	100		924,4	100	In marcia
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		40,0	100		1,6	100		0,3	100		106116,5	100		10,4	100		142,1	100		922,0	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,07	99		3,0	100		0,26	100		39,6	100		1,6	100		0,4	100		106390,6	100		10,3	100		141,9	100		923,2	100	In marcia
11:00		1,8	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		36,2	100		1,5	100		0,3	100		107927,7	100		10,5	100		142,8	100		924,4	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,5	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,3	100		109659,0	100		10,5	100		142,8	100		933,4	100	In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	74		2,8	100		0,26	100		41,0	100		1,5	100		0,4	100		109292,4	100		10,5	100		143,0	100		919,1	100	In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,11	99		2,6	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,3	100		109084,9	100		10,6	100		142,4	100		913,9	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,3	100		109461,9	100		10,4	100		142,4	100		917,6	100	In marcia
13:30		1,8	100		0,0	100		0,17	100		2,9	100		0,27	94		21,8	100		1,6	100		0,4	100		110128,8	100		10,4	100		142,7	100		919,0	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,0	100		0,15	74		3,3	100		0,26	100		14,3	100		1,5	100		0,3	100		111539,3	100		11,0	100		142,6	100		903,2	100	In marcia
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	99		3,2	100		0,26	100		13,5	100		1,6	100		0,4	100		109381,3	100		10,5	100		142,2	100		914,9	100	In marcia
15:00		4,2	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		15,3	100		1,6	100		0,3	100		109404,5	100		10,4	100		142,2	100		916,0	100	In marcia
15:30		4,8	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,3	100		110310,8	100		10,4	100		142,5	100		923,5	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,6	100		0,0	74		2,9	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,3	100		111388,4	100		10,8	100		142,8	100		908,5	100	In marcia
16:30		5,9	100		0,1	100		0,01	99		3,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,3	100		110228,6	100		10,4	100		142,3	100		912,6	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		14,7	100		1,6	100		0,4	100		110547,9	100		10,8	100		142,3	100		912,4	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,6	100		1,6	100		0,3	100		109769,0	100		10,5	100		142,5	100		914,3	100	In marcia
18:00		5,4	100		0,1	100		0,0	74		4,4	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,3	100		109343,0	100		10,5	100		142,0	100		915,2	100	In marcia
18:30		3,1	100		0,0	100		0,44	99		3,7	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,3	100		109290,3	100		10,5	100		142,1	100		918,1	100	In marcia
19:00		2,7	100		0,0	100		0,55	100		3,3	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,3	100		109582,4	100		10,4	100		142,5	100		920,4	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,9	100		0,62	100		3,2	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,3	100		110185,5	100		10,5	100		142,4	100		920,6	100	In marcia
20:00		6,9	100		2,1	100		0,13	74		3,3	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,3	100		110041,8	100		10,7	100		142,2	100		910,9	100	In marcia
20:30		4,2	100		0,0	100		0,47	99		3,3	100		0,26	100		18,3	100		1,6	100		0,3	100		109342,2	100		10,5	100		142,2	100		919,5	100	In marcia
21:00		5,1	85		0,0	85		0,23	100		3,7	85		0,26	100		17,0	85		1,6	85		0,3	85		109202,7	100		10,7	85		142,1	100		918,5	100	In marcia
21:30		2,1	78		0,0	78		0,15	100		3,2	78		0,26	94		23,6	78		1,6	78		0,3	78		108240,1	100		10,4	78		142,1	100		920,3	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		1,1	100		0,0	99		3,0	100		0,26	100		28,6	100		1,7	100		0,5	100		110416,8	100		10,6	100		142,3	100		912,0	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		2,2	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		25,7	100		1,7	100		0,6	100		109573,6	100		10,3	100		142,4	100		916,4	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,27	95		24,1	100		1,8	100		0,5	100		110560,1	100		10,4	100		142,7	100		914,9	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		0,4	100		0,0	74		3,5	100		0,27	100		23,7	100		1,8	100		0,6	100		111261,0	100		10,5	100		142,9	100		912,9	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,7	100		0,0	99		3,5	100		0,26	100		18,3	100		1,7	100		0,6	100		111843,5	100		10,5	100		142,5	100		912,7	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		19,2	100		1,7	100		0,6	100		111306,1	100		10,6	100		142,6	100		912,2	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		23,6	100		1,7	100		0,6	100		111235,3	100		10,4	100		142,6	100		921,8	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,6	100		0,0	74		3,3	100		0,27	100		28,1	100		1,7	100		0,7	100		110958,2	100		10,6	100		142,8	100		908,5	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,5	100		0,0	99		3,4	100		0,27	100		32,5	100		1,8	100		0,6	100		111129,0	100		10,0	100		142,8	100		924,7	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		22,5	100		1,7	100		0,6	100		112365,6	100		10,4	100		142,7	100		920,7	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,27	94		23,2	100		1,7	100		0,5	100		112082,7	100		10,5	100		142,9	100		917,4	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,5	100		0,0	74		3,4	100		0,26	100		18,5	100		1,7	100		0,5	100		111618,3	100		10,7	100		142,5	100		905,3	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,6	100		0,0	99		3,4	100		0,26	100		25,0	100		1,7	100		0,6	100		110844,0	100		10,5	100		142,6	100		912,8	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,5	100		110582,6	100		10,6	100		142,2	100		917,0	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,5	100		1,6	100		0,5	100		109473,6	100		10,8	100		142,1	100		915,6	100		in Betrieb
08:00		6,3	100		5,0	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,4	100		108325,7	100		10,5	100		141,8	100		924,5	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	99		3,2	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,5	100		107637,2	100		10,5	100		141,4	100		931,4	100		in Betrieb
09:00		1,8	86		0,0	86		0,0	100		3,1	86		0,26	100		19,8	86		1,6	86		0,5	86		106950,8	100		10,8	86		141,7	100		919,7	100		in Betrieb
09:30		1,8	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,26	94		33,3	78		1,6	78		0,3	78		106390,7	100		10,5	78		142,1	100		924,4	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		40,0	100		1,6	100		0,3	100		106116,5	100		10,4	100		142,1	100		922,0	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,07	99		3,0	100		0,26	100		39,6	100		1,6	100		0,4	100		106390,6	100		10,3	100		141,9	100		923,2	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		36,2	100		1,5	100		0,3	100		107927,7	100		10,5	100		142,8	100		924,4	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,5	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,3	100		109659,0	100		10,5	100		142,8	100		933,4	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	74		2,8	100		0,26	100		41,0	100		1,5	100		0,4	100		109292,4	100		10,5	100		143,0	100		919,1	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,11	99		2,6	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,3	100		109084,9	100		10,6	100		142,4	100		913,9	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,0	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,3	100		109461,9	100		10,4	100		142,4	100		917,6	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		0,0	100		0,17	100		2,9	100		0,27	94		21,8	100		1,6	100		0,4	100		110128,8	100		10,4	100		142,7	100		919,0	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,0	100		0,15	74		3,3	100		0,26	100		14,3	100		1,5	100		0,3	100		111539,3	100		11,0	100		142,6	100		903,2	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	99		3,2	100		0,26	100		13,5	100		1,6	100		0,4	100		109381,3	100		10,5	100		142,2	100		914,9	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		15,3	100		1,6	100		0,3	100		109404,5	100		10,4	100		142,2	100		916,0	100		in Betrieb
15:30		4,8	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,3	100		110310,8	100		10,4	100		142,5	100		923,5	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,6	100		0,0	74		2,9	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,3	100		111388,4	100		10,8	100		142,8	100		908,5	100		in Betrieb
16:30		5,9	100		0,1	100		0,01	99		3,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,3	100		110228,6	100		10,4	100		142,3	100		912,6	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		14,7	100		1,6	100		0,4	100		110547,9	100		10,8	100		142,3	100		912,4	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,6	100		1,6	100		0,3	100		109769,0	100		10,5	100		142,5	100		914,3	100		in Betrieb
18:00		5,4	100		0,1	100		0,0	74		4,4	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,3	100		109343,0	100		10,5	100		142,0	100		915,2	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		0,0	100		0,44	99		3,7	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,3	100		109290,3	100		10,5	100		142,1	100		918,1	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		0,0	100		0,55	100		3,3	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,3	100		109582,4	100		10,4	100		142,5	100		920,4	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,9	100		0,62	100		3,2	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,3	100		110185,5	100		10,5	100		142,4	100		920,6	100		in Betrieb
20:00		6,9	100		2,1	100		0,13	74		3,3	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,3	100		110041,8	100		10,7	100		142,2	100		910,9	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,0	100		0,47	99		3,3	100		0,26	100		18,3	100		1,6	100		0,3	100		109342,2	100		10,5	100		142,2	100		919,5	100		in Betrieb
21:00		5,1	85		0,0	85		0,23	100		3,7	85		0,26	100		17,0	85		1,6	85		0,3	85		109023,7	100		10,7	85		142,1	100		918,5	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		0,0	78		0,15	100		3,2	78		0,26	94		23,6	78		1,6	78		0,3															